加茂一丁目　　令和6年度

	水質項目 ＼ 採水月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月16日	8月15日	9月17日	10月8日	11月14日	12月9日	1月15日
	水温 (℃)	12.0	17.6	19.3	22.2	24.0	24.2	22.5	17.0	13.8	8.7
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)			＜0.00005			＜0.00005			＜0.00005	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.16	0.17	0.16	0.22	0.23	0.25	0.17	0.13	0.20
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.07
	四塩化炭素 (mg/L)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	1，4－ジオキサン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ジクロロメタン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ベンゼン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	塩素酸 (mg/L)	＜0.05	0.05	＜0.05	0.06	0.10	0.09	0.09	0.06	＜0.05	＜0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.012	0.012	0.015	0.023	0.013	0.013	0.010	0.008	0.008
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.008	0.007	0.004	0.005	0.003	＜0.002	0.003	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	臭素酸 (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.018	0.018	0.023	0.034	0.021	0.021	0.017	0.014	0.014
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.010	0.010	0.012	0.011	0.008	0.013	0.007	0.006	0.007
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.005	0.006	0.009	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			＜0.005			＜0.005			＜0.005	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.9	7.9	7.3	8.5	9.2	9.7	8.7	8.0	8.2	9.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	塩化物イオン (mg/L)	11.5	11.8	9.4	11.0	11.2	10.4	10.5	10.3	11.2	15.9
	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	29.8	28.8	25.7	28.6	30.7	29.3	26.9	28.8	30.7	37.3
	蒸発残留物 (mg/L)			64			78			70	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			＜0.02			＜0.02			＜0.02	
	ジェオスミン (μg/L)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	0.001
	2－メチルイソボルネオール (μg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			＜0.005			＜0.005			＜0.005	
	フェノール類 (mg/L)			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
	濁度 (度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	1，2－ジクロロエタン (mg/L)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	トルエン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） (mg/L)			＜0.005						＜0.005	
	亜塩素酸 (mg/L)			＜0.05						＜0.05	
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001			0.001			＜0.001	
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.002			0.002	
	残留塩素 (mg/L)	0.59	0.47	0.54	0.53	0.44	0.45	0.50	0.56	0.48	0.55
	遊離炭酸 (mg/L)			1.7						1.6	
	1，1，1－トリクロロエタン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	メチル－t－ブチルエーテル (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	臭気強度（TON）			5						4	
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.9			-1.7			-1.9	
	従属栄養細菌 (個/mL)			1						0	
	1，1－ジクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001