作並字相ノ沢　　令和6年度

	水質項目 ＼ 採水月日		4月8日	5月13日	6月17日	7月16日	8月8日	9月4日	10月3日	11月13日	12月9日	1月14日
水	温	(℃)	8.9	14.5	18.8	20.3	22.8	22.4	20.6	15.2	10.7	5.6
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	(mg/L)			0.001			0.001			<0.001	
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.09	0.09	0.09	0.12	0.11	0.16	0.17	0.09	0.09	0.14
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	0.06	<0.05	0.06	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1，4－ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	(mg/L)	<0.05	0.06	0.08	0.10	0.11	0.12	0.11	0.09	0.07	0.05
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	(mg/L)	0.008	0.010	0.012	0.019	0.022	0.020	0.014	0.016	0.011	0.006
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.008	<0.002	0.002	0.003	0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.011	0.013	0.015	0.023	0.027	0.027	0.019	0.020	0.014	0.008
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.008	0.010	0.011	0.015	0.017	0.012	0.010	0.015	0.013	0.007
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005	
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.4	7.7	7.1	8.1	8.0	8.9	8.7	8.3	8.7	7.8
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	(mg/L)	7.4	6.4	6.3	6.9	7.0	7.5	8.6	8.0	7.5	7.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	20.0	23.0	23.6	23.8	25.5	29.3	20.9	26.2	27.2	23.5
	蒸発残留物	(mg/L)			72			87			76	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02	
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
	2－メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005	
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4
	pH値		7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.4
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	(mg/L)			<0.005						<0.005	
	亜塩素酸	(mg/L)			<0.05						<0.05	
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001	
	抱水クロラール	(mg/L)			0.004			0.005			0.003	
	残留塩素	(mg/L)	0.49	0.45	0.40	0.45	0.42	0.38	0.39	0.32	0.46	0.57
	遊離炭酸	(mg/L)			1.1						1.4	
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル－t－ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭気強度（TON）				4						4	
	腐食性（ランゲリア指数）				-1.9			-1.5			-1.7	
	従属栄養細菌	(個/mL)			0						0	
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001