馬場字野尻町北　令和6年度

	水質項目 ＼ 採水月日	4月8日	5月13日	6月17日	7月16日	8月8日	9月4日	10月3日	11月13日	12月9日	1月14日
	水温 (℃)	9.2	15.3	18.8	20.7	22.5	23.9	20.4	15.0	11.5	5.7
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)			＜0.00005			＜0.00005			＜0.00005	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.35	0.37	0.36	0.35	0.36	0.36	0.38	0.36	0.36	0.38
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	１，４－ジオキサン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ジクロロメタン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ベンゼン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	塩素酸 (mg/L)	0.08	0.08	0.11	0.13	0.14	0.16	0.16	0.12	0.11	0.10
	クロロ酢酸 (mg/L)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	クロロホルム (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	0.001	0.001	＜0.001	0.001	0.001	0.001
	臭素酸 (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	総トリハロメタン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.005	0.003	0.005	0.002	0.001	0.002	0.001
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	＜0.001	0.001	＜0.001
	ブロモホルム (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			＜0.005			＜0.005			＜0.005	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.7	3.8	3.7	4.0	3.8	4.1	4.2	3.6	3.8	3.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	塩化物イオン (mg/L)	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.1
	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	16.9	17.1	17.2	18.9	18.4	20.8	20.3	17.4	17.4	16.2
	蒸発残留物 (mg/L)			54			56			46	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			＜0.02			＜0.02			＜0.02	
	ジェオスミン (μg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	２－メチルイソボルネオール (μg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			＜0.005			＜0.005			＜0.005	
	フェノール類 (mg/L)			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2
	ｐＨ値	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
	濁度 (度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	１，２－ジクロロエタン (mg/L)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	トルエン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） (mg/L)			＜0.005						＜0.005	
	亜塩素酸 (mg/L)			＜0.05						＜0.05	
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	抱水クロラール (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
	残留塩素 (mg/L)	0.47	0.46	0.59	0.61	0.58	0.55	0.56	0.47	0.50	0.55
	遊離炭酸 (mg/L)			0.7						＜0.5	
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	メチル－ｔ－ブチルエーテル (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	臭気強度（ＴＯＮ）			4						4	
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.9			-1.6			-1.8	
	従属栄養細菌 (個/mL)			2						4	
	１，１－ジクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001