

作並配水

令和7年度

採水月日		4月17日
水質項目		
水質基準項目	水 温 (℃)	8.6
	一 般 細菌 (個/mL)	0
	大 腸 菌	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003
水質基準項目	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001
水質基準項目	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10
水質基準項目	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001
水質基準項目	シスー1, 2ージクロロエチレン及びトランスー1, 2ージクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001
水質基準項目	ベンゼン (mg/L)	<0.001
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002
水質基準項目	シ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)	
	総トリハロメタン (mg/L)	0.004
水質基準項目	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	
水質基準項目	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02
水質基準項目	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	16.0
水質基準項目	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	53
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001
	2ーメチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001
水質基準項目	非イオン界面活性剤 (mg/L)	
	フェノール類 (mg/L)	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3
	p H 値	7.2
水質基準項目	味 (種類)	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし
	色 度 (度)	<1
	濁 度 (度)	<0.1
水質基準項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001
	1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002
水質基準項目	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001
	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) (mg/L)	
	亜 塩 素 酸 (mg/L)	
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	
水質基準項目	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)	
	農 薬 類*	
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.63
	遊 離 炭 酸 (mg/L)	
水質基準項目	1 , 1 , 1 - トリクロロエタン (mg/L)	<0.001
	メチルー tーブチルエーテル (mg/L)	<0.001
	腐食性(ランゲリア指数)	-2.7
	従 属 栄 養 細菌 (個/mL)	
水質基準項目	1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (μg/L)	