質 疑 応 答 書

調達物品名（件名）　　水道用粉末活性炭

※回答は，本質問書の提出期限後１０日以内に，本局ＨＰ，掲示で行います。

整理番号						

	質　問　事　項	回　　答
	仕様書内、１．品名の項目にて「日本水道協	当局が要求する水道用粉末活性炭は日本水道協会
	会の認証登録品」２．品質及び評価方法にて	の認証登録品であることを前提条件としているた
	「JWWA K 113:2005-2」同等品以上とありますが、認証品ではないが JWWA K 113:2005-2 と同等品以上であることを第三者分析にて証明できる製品での応札は可能でしょうか。	め、入札の際は日本水道協会の認証登録品である必要があります。

注１　この質疑応答書は，仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。
注２　提出期間を過ぎた場合は，受理しません。