

茂庭浄水場

沈澱池遮光フロート板

(Shading float board for sedimentation basin)

納入仕様書

発注者：水道局 浄水部 茂庭浄水課 茂庭浄水場

本仕様書は、茂庭浄水場の沈澱池に設置する遮光フロート板を納入するにあたり、その仕様について定めるものである。

1 品名および数量

遮光フロート板 250 枚

2 規格等

(1) 用 途：上水設備用

※沈澱池の開放水面に設置することにより太陽光を遮断し、沈澱池内での
緑藻類の繁殖を抑制する目的で使用するもの

(2) 材 質：ポリプロピレン

※水質汚染物質の溶出がないこと

(3) 成 型 色：緑色

※特定波長の光をカットし、緑藻類の繁殖を抑制する機能をもつこと

(4) 平面形状：正方形

(5) 寸 法：900mm×900mm×35mm

(6) 比 重：0.93 程度

(7) 重 量：3kg 以下

(8) 耐用年数：3 年以上

(9) 設置型式：フロートタイプ（水面浮上）

※強風等による飛散のないこと

3 参考製品

(1) タキロンシーアイシビル(株) GF フロート（浮上型防藻ボード）

(2) (株)中国パラテックス GF フロート（浮上型防藻ボード）

※上記の同等品以上を可とする。参考製品以外の納入を希望する場合には、別紙「同等品
申請書兼承認書」により同等品の承認を得ること。

4 納入場所

仙台市太白区茂庭字上ノ原山 128 茂庭浄水場

5 納入期限

令和 8 年 6 月 30 日まで

6 その他

(1) 納入日時については事前に発注者の担当者に連絡し、調整すること。

(2) 納入に際しては担当者立ち合いのもと、指定する位置に荷下ろしすること。

(3) 納入に要するすべての経費は価格に含むものとする。

(4) 10 t トラック単位での分納を可能とする。

(5) 沈澱池への設置は発注者にて行う。

(6) 本仕様書に定めのない事項については、発注者と協議のうえ決定すること。

担当者 茂庭浄水場 柴田和哉
TEL 022 (281) 2211
FAX 022 (281) 2212