岩切字東河原　　令和7年度

	水質項目 ＼ 採水月日		4月10日	5月15日	6月17日	7月3日	8月20日	9月24日	10月6日	11月6日	12月16日	1月15日	2月16日
	水温	(℃)	11.3	15.3	19.8	23.8	27.7	24.4	23.6	14.1	9.1	7.0	6.2
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	0	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.20	0.14	0.27	0.30	0.20	0.31	0.29	0.36	0.29	0.23	0.20
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.05	0.06	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1，4－ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	(mg/L)	0.05	0.06	0.08	0.10	0.13	0.11	0.11	0.07	0.06	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	(mg/L)	0.006	0.008	0.011	0.016	0.027	0.023	0.024	0.011	0.008	0.007	0.005
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.004	0.006	0.007	0.009	0.010	0.007	0.008	0.004	0.006	0.005	0.003
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.009	0.011	0.016	0.023	0.039	0.033	0.032	0.015	0.011	0.009	0.007
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.006	0.006	0.008	0.010	0.017	0.018	0.018	0.010	0.008	0.007	0.005
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.006	0.010	0.008	0.007	0.004	0.003	0.002	0.002
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	9.6	6.8	7.1	8.1	8.7	8.5	8.2	6.9	8.1	8.1	9.2
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	(mg/L)	15.2	10.4	10.4	11.5	12.8	11.3	11.2	9.3	10.5	11.7	13.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	27.8	23.4	27.1	31.0	34.9	32.1	31.4	27.6	31.3	30.1	32.3
	蒸発残留物	(mg/L)			69			78			74		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2－メチルイソボルネオール	(μg/L)	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4
	pH値		7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	(mg/L)			<0.005						<0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			<0.05						<0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			<0.001			0.002			<0.001		
	抱水クロラール	(mg/L)			0.002			0.004			0.002		
	残留塩素	(mg/L)	0.67	0.65	0.69	0.66	0.53	0.48	0.50	0.54	0.60	0.66	0.69
	遊離炭酸	(mg/L)			1.4						1.4		
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル－t－ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭気強度（TON）				4						8		
	腐食性（ランゲリア指数）				-1.8			-1.7			-2.1		
	従属栄養細菌	(個/mL)			0						0		
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001