栗生一丁目

令和7年度

	水質項目 ＼ 採水月日		4月7日	5月8日	6月10日	7月10日	8月21日	9月8日	10月7日	11月13日	12月10日	1月8日	2月9日
水	温	(℃)	8.7	13.0	16.1	20.1	21.0	21.5	22.0	14.1	11.4	8.0	5.6
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	(mg/L)			0.001			0.001			<0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.31	0.21	0.18	0.18	0.22	0.23	0.10	0.13	0.08	0.14	0.18
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1，4－ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	(mg/L)	0.006	0.012	0.015	0.015	0.010	0.009	0.017	0.013	0.009	0.012	0.009
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.005	0.009	0.011	0.008	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.010	0.016	0.019	0.019	0.015	0.014	0.024	0.019	0.014	0.016	0.012
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.005	0.009	0.011	0.012	0.006	0.006	0.009	0.009	0.007	0.011	0.008
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	6.2	5.1	5.0	5.7	7.0	7.4	7.1	5.9	5.2	4.9	5.7
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	(mg/L)	8.6	6.9	6.3	5.9	7.2	7.2	8.2	7.0	6.7	6.2	7.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	18.8	16.6	16.9	18.8	18.1	19.3	23.6	23.8	23.6	22.8	24.0
	蒸発残留物	(mg/L)			44			60			49		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2－メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
	pH値		7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	(mg/L)			<0.005						<0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			<0.05						<0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			<0.001			0.001			0.001		
	抱水クロラール	(mg/L)			0.003			0.003			0.002		
	残留塩素	(mg/L)	0.55	0.52	0.50	0.51	0.54	0.65	0.31	0.42	0.42	0.42	0.46
	遊離炭酸	(mg/L)			1.1						0.8		
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル－t－ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭気強度（TON）				4						6		
	腐食性（ランゲリア指数）				-2.4			-2.1			-2.3		
	従属栄養細菌	(個/mL)			4						1		
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001