Ⅲ　定 期 水 質 試 験 結 果

1.　原水及び処理水の水質試験

令和6年度　　茂　　庭　　原　　水

採水月日			4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天候（前日）			曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天候（当日）			晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇			
気温		(℃)	14.4	17.7	17.0	22.5	26.7	33.7	23.8	16.7	8.2	2.3	3.6	1.3	33.7	1.3	15.7
水温		(℃)	8.0	13.7	16.9	21.7	24.4	26.8	20.4	16.4	10.5	3.9	2.1	3.5	26.8	2.1	14.0
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	64	46	200	82	210	2400	490	170	36	30	17	30	2400	17	315
	大腸菌	(MPN/100mL)	< 1.0	< 1.0	14.0	< 1.0	4.1	3.1	7.5	< 1.0	< 1.0	1.0	< 1.0	< 1.0	14	< 1.0	2.5
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004	< 0.004	0.013	0.010	0.007	0.008	0.007	0.021	0.008	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.021	< 0.004	0.006
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.19	0.09	0.18	0.22	0.24	0.17	0.44	0.36	0.27	0.24	0.20	0.16	0.44	0.09	0.23
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	< 0.05	0.05	< 0.05	0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	< 0.02	< 0.02
	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	塩素酸	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	クロロホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.04	0.07	0.06	0.03	0.03	0.07	0.06	0.05	0.03	0.03	0.05	0.07	0.03	0.05
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.07	0.14	0.15	0.09	0.11	0.12	0.13	0.11	0.11	0.09	0.12	0.15	0.06	0.11
	銅及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.7	6.8	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0	6.6	6.6	8.0	9.6	10.0	10.0	6.0	7.2
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.008	0.019	0.035	0.032	0.027	0.035	0.025	0.045	0.033	0.030	0.020	0.024	0.045	0.008	0.028
	塩化物イオン	(mg/L)	11.3	8.6	8.0	8.1	7.3	7.3	6.2	7.2	7.6	12.3	14.7	17.2	17.2	6.2	9.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	24.1	23.9	23.1	25.3	26.5	28.0	24.6	27.6	28.8	28.6	31.4	31.0	31.4	23.1	26.9
	蒸発残留物	(mg/L)			71			83			81			93	93	71	82
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	< 0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	< 0.001	0.002
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	0.002	0.013	0.005	0.002	0.001	0.004	< 0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.013	< 0.001	0.004
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	フェノール類	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.3	1.1	1.4	1.3	1.6	1.6	1.5	1.3	1.4	1.0	0.9	1.1	1.6	0.9	1.3
	pH値		7.8	7.3	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.3	7.2	7.4	7.2	7.6	7.8	7.0	7.2
	臭気	(種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
		(TON)	16	12	10	4	4	4	4	12	8	8	16	12	16	4	9
	色度	(度)	3	3	5	5	7	8	6	3	4	4	3	2	8	2	4
	濁度	(度)	3.8	3.5	5.8	4.8	3.0	1.3	3.8	4.2	4.3	4.3	4.1	7.5	7.5	1.3	4.2

令和6年度

茂　　庭　　原　　水

	採水月日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	農薬類		0	0.03	0.03	0.02								0.03	0	0.02
	遊離炭酸 (mg/L)			3.9						1.2				3.9	1.2	2.6
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	16.4	16.2	19.2	20.8	24.2	26.7	21.4	23.4	22.4	22.4	22.1	19.2	26.7	16.2	21.2
	カルシウム (mg/L)	6.7	6.6	6.3	7.0	7.3	7.9	6.7	7.6	7.9	8.0	8.8	8.8	8.8	6.3	7.5
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.2	2.1	2.3	2.2	2.3	1.8	2.0
	カリウム (mg/L)	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	1.1	0.6	0.9
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	0.04	0.06	0.03	0.05	0.04	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	0.02
	硫酸イオン (mg/L)	11.4	10.5	11.0	11.6	11.6	12.9	10.6	12.5	14.1	15.0	15.6	16.2	16.2	10.5	12.8
	生物総数 (N/mL)	5375	2913	360	200	120	150	250	228	579	2189	6530	17102	17102	120	3000
	溶存酸素 (mg/L)	12.2	11.0	8.6	7.5	7.3	6.4	8.5	8.6	10.5	12.9	12.9	13.5	13.5	6.4	10.0
	BOD (mg/L)	1.6	1.2	1.0	1.1	1.2	1.4	0.9	0.8	1.3	1.0	1.3	1.7	1.7	0.8	1.2
	電気伝導率 (μS/cm)	107	92	96	102	104	107	92	104	107	127	133	137	137	92	109
	総窒素 (mg/L)	0.38	0.26	0.47	0.47	0.42	0.43	0.66	0.59	0.51	0.42	0.36	0.37	0.66	0.26	0.44
	総リン (mg/L)	0.011	0.014	0.017	0.020	0.018	0.021	0.021	0.022	0.021	0.020	0.014	0.019	0.022	0.011	0.018
	リン酸イオン (mg/L)	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
	COD (mg/L)	2.7	2.5	2.4	2.1	3.1	3.4	2.7	2.6	2.7	2.5	2.1	2.6	3.4	2.1	2.6
	酸度 (mg/L)			4.4						1.4				4.4	1.4	2.9
	溶性ケイ酸 (mg/L)			16						21				21	16	18
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.032	0.033	0.034	0.032	0.046	0.066	0.045	0.039	0.041	0.024	0.025	0.030	0.066	0.024	0.037
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.011	0.007	0.008	0.008	0.006	0.006	0.007	0.011	0.005	0.007
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.038	0.038	0.039	0.038	0.054	0.077	0.052	0.047	0.049	0.030	0.032	0.038	0.077	0.030	0.044
	クロロ酢酸生成能 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.015	0.016	0.023	0.019	0.025	0.042	0.025	0.020	0.020	0.013	0.013	0.014	0.042	0.013	0.020
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.026	0.037	0.047	0.040	0.070	0.130	0.054	0.048	0.045	0.024	0.021	0.021	0.130	0.021	0.047
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	1	2	8	1	1	1	2	2	2	2	2	5	8	1	2
	紫外線吸光度（E260）	0.136	0.151	0.190	0.190	0.261	0.302	0.247	0.190	0.173	0.124	0.116	0.101	0.302	0.101	0.182
	浮遊物質 (mg/L)	3	3	4	3	2	2	3	3	3	3	3	5	5	2	3

・農薬類の採水月日は，5月15日，6月12日，7月8日，8月6日

令和6年度

茂　庭　沈　で　ん　水

	採水月日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
	天候（当日）	晴	小雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇			
	気温 (℃)	12.0	19.2	21.2	27.4	29.6	31.2	22.7	14.8	11.3	1.0	0.9	3.3	31.2	0.9	16.2
	水温 (℃)	7.3	14.6	17.7	22.2	24.7	26.7	20.5	16.1	11.1	5.4	3.4	5.3	26.7	3.4	14.6
水質基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.19	0.13	0.24	0.28	0.28	0.23	0.46	0.38	0.28	0.25	0.21	0.18	0.46	0.13	0.26
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.03	0.03	0.04	0.05	0.09	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	0.03	0.05
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.9	6.3	7.1	6.9	7.1	6.5	6.6	7.6	7.3	8.2	10.0	10.3	10.3	6.3	7.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001	0.002	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.009	0.004	0.003	0.002	0.002	0.009	0.001	0.003
	塩化物イオン (mg/L)	13.7	10.7	10.2	10.8	10.6	10.5	9.8	10.9	10.9	14.2	16.5	19.5	19.5	9.8	12.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	23.0	20.4	24.1	26.1	28.1	27.5	24.3	28.5	29.5	28.6	31.4	30.6	31.4	20.4	26.8
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.4	0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6
	pH値	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.5	7.4	7.2	7.5	7.0	7.2
	臭気 (種類)	藻臭	無臭	無臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	藻臭	無臭	無臭			
	色度 (度)	<1	<1	1	<1	2	2	1	1	1	<1	<1	<1	2	<1	<1
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	13.7	14.8	16.0	18.0	19.9	22.5	18.0	19.4	19.2	19.1	20.3	18.6	22.5	13.7	18.3
	カルシウム (mg/L)	6.4	5.7	6.5	7.3	7.8	7.7	6.6	7.8	8.2	8.0	8.8	8.8	8.8	5.7	7.5
	マグネシウム (mg/L)	1.7	1.5	1.9	1.9	2.1	2.0	1.9	2.2	2.2	2.1	2.3	2.1	2.3	1.5	2.0
	カリウム (mg/L)	0.6	0.6	0.8	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	1.1	0.6	0.9
	硫酸イオン (mg/L)	12.7	11.2	11.7	12.3	12.8	14.0	11.8	13.6	15.0	15.6	16.1	16.8	16.8	11.2	13.6
	生物総数 (N/mL)	27	22	20	10	12	21	2	16	47	13	107	94	107	2	33
	電気伝導率 (μS/cm)	102	97	103	104	104	113	90	111	111	127	134	141	141	90	111
	紫外線吸光度（E260）	0.043	0.032	0.059	0.070	0.102	0.098	0.075	0.067	0.070	0.051	0.045	0.041	0.102	0.032	0.063

令和6年度

茂　　庭　　ろ　　過　　水

	採水月日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
	天候（当日）	晴	小雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇			
	気温 (℃)	12.0	19.2	21.2	27.4	29.6	31.2	22.7	14.8	11.3	1.0	0.9	3.3	31.2	0.9	16.2
	水温 (℃)	7.3	14.7	18.1	22.4	25.0	27.0	20.8	16.0	11.4	5.1	3.8	5.5	27.0	3.8	14.8
水質基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.12	0.24	0.27	0.28	0.20	0.44	0.37	0.27	0.25	0.20	0.17	0.44	0.12	0.25
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	<0.05	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.5	8.4	7.8	7.6	7.9	7.6	7.5	8.2	7.7	8.7	10.4	11.4	11.4	7.5	8.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	13.8	11.2	10.7	11.2	11.1	11.2	10.2	11.1	11.3	14.5	16.8	19.8	19.8	10.2	12.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	24.4	26.1	25.2	27.2	29.8	29.6	26.9	29.3	29.5	29.8	31.4	33.4	33.4	24.4	28.6
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.9	0.4	0.6
	pH値	7.3	7.1	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.4	7.3	7.3	7.4	6.9	7.1
	臭気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.47	0.41	0.56	0.51	0.51	0.36	0.31	0.40	0.41	0.46	0.42	0.46	0.56	0.31	0.44
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	13.8	14.8	16.5	18.8	20.4	22.3	17.6	19.5	19.4	21.4	20.3	19.4	22.3	13.8	18.7
	カルシウム (mg/L)	6.8	7.3	6.8	7.6	8.3	8.4	7.3	8.1	8.2	8.3	8.8	9.6	9.6	6.8	8.0
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.9	2.0	2.0	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	1.8	2.1
	カリウム (mg/L)	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	1.1	0.6	0.9
	硫酸イオン (mg/L)	12.1	11.4	11.9	12.5	13.0	14.2	11.7	13.6	15.3	15.8	16.2	17.0	17.0	11.4	13.7
	生物総数 (N/mL)	0.8	1	1.5	1.6	0.6	0.8	0.1	1.1	8.1	2.8	6.8	7.1	8.1	0.1	2.7
	電気伝導率 (μS/cm)	110	99	103	108	110	115	97	111	114	131	137	144	144	97	115
	紫外線吸光度（E260）	0.035	0.027	0.046	0.054	0.076	0.065	0.061	0.054	0.051	0.035	0.038	0.035	0.076	0.027	0.048

令和6年度

茂　庭　浄　水

	採水月日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
	天候（当日）	晴	小雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇			
	気温 (℃)	12.0	19.2	21.2	27.4	29.6	31.2	22.7	14.8	11.3	1.0	0.9	3.3	31.2	0.9	16.2
	水温 (℃)	7.0	14.2	17.6	22.2	25.0	26.4	20.9	16.0	11.4	5.1	3.8	5.1	26.4	3.8	14.6
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.13	0.23	0.26	0.28	0.20	0.43	0.38	0.26	0.23	0.20	0.17	0.43	0.13	0.25
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	<0.05	0.11	0.08	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.02
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.4	8.0	8.2	8.0	8.1	7.9	7.6	8.7	7.8	8.4	9.8	10.7	10.7	7.6	8.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	13.6	10.5	10.7	11.6	11.5	11.4	10.3	11.5	11.4	14.0	15.9	18.3	18.3	10.3	12.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	25.6	27.4	29.0	31.6	33.5	32.9	28.7	33.7	32.0	30.6	31.5	33.3	33.7	25.6	30.8
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.9	0.4	0.6
	pH値	7.6	7.5	7.8	7.6	7.7	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.8	7.4	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.88	0.83	0.97	1.13	1.17	1.14	1.01	0.76	0.80	0.77	0.77	0.84	1.17	0.76	0.92
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	16.0	16.1	20.4	22.2	24.5	26.2	21.4	22.9	22.3	22.1	21.1	20.6	26.2	16.0	21.3
	カルシウム (mg/L)	7.3	8.0	8.3	9.2	9.8	9.7	8.2	9.7	9.2	8.8	9.0	9.7	9.8	7.3	8.9
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.8	2.0	2.1	2.2	2.1	2.0	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2	2.3	1.8	2.1
	カリウム (mg/L)	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	0.8	0.7	0.8	1.1	0.6	0.9
	硫酸イオン (mg/L)	12.1	10.9	11.9	12.9	13.3	14.1	11.5	14.0	15.2	15.2	15.6	16.1	16.1	10.9	13.6
	電気伝導率 (μS/cm)	111	98	108	114	118	120	105	120	119	130	133	137	137	98	118
	紫外線吸光度（E260）	0.036	0.032	0.046	0.056	0.076	0.064	0.065	0.055	0.052	0.035	0.039	0.037	0.076	0.032	0.049

令和6年度　　茂　　庭　　配　　水

	採水月日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち晴	曇	曇	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
	天候（当日）	晴	小雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇			
	気温 (℃)	12.0	19.2	21.2	27.4	29.6	31.2	22.7	14.8	11.3	1.0	0.9	3.3	31.2	0.9	16.2
	水温 (℃)	7.0	14.4	17.9	21.9	24.7	26.6	21.0	16.3	11.6	5.3	4.2	5.5	26.6	4.2	14.7
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.12	0.23	0.26	0.28	0.21	0.44	0.38	0.27	0.24	0.20	0.17	0.44	0.12	0.25
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.17	0.11	0.08	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.17	<0.05	0.06
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.004	0.004	0.007	0.011	0.019	0.020	0.010	0.008	0.006	0.004	0.003	0.003	0.020	0.003	0.008
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.003	0.004	0.006	0.009	0.011	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.011	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.006	0.006	0.010	0.016	0.026	0.030	0.015	0.013	0.009	0.006	0.005	0.005	0.030	0.005	0.012
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.004	0.005	0.006	0.012	0.016	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.016	0.002	0.006
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.008	0.002	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.7	6.9	8.2	7.8	7.6	7.9	7.9	8.6	7.8	8.2	10.2	10.8	10.8	6.9	8.4
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	13.9	10.9	11.0	11.4	11.5	11.5	10.4	11.4	11.8	14.2	16.5	18.8	18.8	10.4	12.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	26.1	23.6	28.5	31.0	31.6	32.9	30.1	33.9	32.0	30.0	32.7	33.3	33.9	23.6	30.5
	蒸発残留物 (mg/L)	70	73	71	78	90	84	81	85	82	84	90	88	90	70	81
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.6	7.3	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和6年度

茂　　庭　　配　　水

	採水月日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001			0.003			0.001			<0.001	0.003	<0.001	0.001
	農薬類		0	0	0	0								0		
	残留塩素 (mg/L)	0.76	0.79	0.88	0.89	0.92	0.94	0.83	0.72	0.71	0.79	0.72	0.79	0.94	0.71	0.81
	遊離炭酸 (mg/L)			1.8						2.0				2.0	1.8	1.9
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）	-2.0	-1.9	-1.7	-1.6	-1.5	-1.5	-1.6	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-2.1	-1.5	-2.1	-1.8
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	16.2	16.5	20.0	22.6	24.4	26.4	21.3	23.1	22.3	21.6	21.6	20.6	26.4	16.2	21.4
	カルシウム (mg/L)	7.5	6.8	8.1	9.1	9.2	9.7	8.6	9.8	9.2	8.7	9.3	9.7	9.8	6.8	8.8
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.6	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.2	2.0	2.3	2.2	2.3	1.6	2.1
	カリウム (mg/L)	0.7	0.6	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	1.1	0.6	0.9
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	12.4	11.1	12.0	12.5	13.1	14.1	11.6	13.8	15.4	15.2	15.9	16.4	16.4	11.1	13.6
	電気伝導率 (μS/cm)	114	100	110	114	120	120	104	120	119	129	137	141	141	100	119
	酸度 (mg/L)			2.0						2.3				2.3	2.0	2.2
	溶性ケイ酸 (mg/L)			14						18				18	14	16

・農薬類の採水月日は，5月15日，6月12日，7月8日，8月6日

令和6年度

茂　庭　浄　水　場

採水場所		原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日		4/2			5/7			6/4			7/1		
生物総数		5375	27	0.8	2913	22	1	360	20	1.5	200	10	1.6
藍藻類（小計）		15			93								
Pseudanabaena	(糸100)	5			93								
その他		10											
珪藻類（小計）		5280	19	0.7	2720	21	0.9	330	20	1.3	160	10	1.6
Achnanthes	(細)		9	0.6		7	0.8		5	1.3		5	1.5
Asterionella	(細)	3500	1		2200	5		10			90		
Aulacoseira	(糸100)	390			30			10	1		10		
Cyclotella group	(細)	1300	7	0.1	430	1		280			20	1	
Diatoma	(細)								14			3	
Fragilaria	(細)	10											
Nitzschia	(細)				20	1		30			20	1	0.1
Rhizosolenia	(細)	30			10								
Synedra	(細)	50	2		30	7	0.1				20		
緑藻類（小計）		30	7		60	1		20		0.2	30		
Ankistrodesmus	(細)		6		20	1					20		
Chlamydomonas group	(細)										10		
Chodatella	(細)				10								
Closterium	(細)	10			10								
Dictyosphaerium	(群)	10											
Micractinium	(群)	10											
Scenedesmus	(群)				20			20		0.2			
その他			1										
クリプト藻類（小計）		40			20								
Cryptomonas	(細)	40			20								
黄金藻類（小計）					20			10			10		
Dinobryon	(群)										10		
Pseudokephyrion	(細)				20			10					
渦鞭藻類（小計）		10											
その他		10											
ユーグレナ藻類（小計）			1	0.1									
Trachelomonas	(細)		1	0.1									
その他の生物							0.1						

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。　2. 空欄：不検出　3. 計数単位　糸：糸状体　群：群体　巻：巻　細：細胞　個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位　糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度

茂　庭　浄　水　場

採水場所	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日	8/1			9/2			10/1			11/5		
生物総数	120	12	0.6	150	21	0.8	250	2	0.1	228	16	1.1
藍藻類　（小計）				10	1					18	6	
Microcystis (群)					1							
Pseudanabaena (糸100)										18	6	
その他				10								
珪藻類　（小計）	70	3	0.3	100	12	0.1	170	1		190	3	
Achnanthes (細)		1	0.1		2			1				
Aulacoseira (糸100)					9		10			140	1	
Cyclotella group (細)	50	1	0.2	70		0.1	150			50	1	
Navicula (細)					1						1	
Nitzschia (細)	20			10			10					
Rhizosolenia (細)				20								
Synedra (細)		1										
緑藻類　（小計）	40	7	0.3	30	7	0.7	30	1	0.1	10	7	1.1
Ankistrodesmus (細)		1									3	
Chlamydomonas group (細)		1		10	2			1	0.1		2	1.1
Closterium (細)	30	1					10					
Coelastrum (群)		1										
Dictyosphaerium (群)							10					
Pediastrum (群)				10								
Scenedesmus (群)				10		0.5						
Sphaerocystis group (群)							10					
その他	10	3	0.3		5	0.2				10	2	
クリプト藻類　（小計）	10						20			10		
Cryptomonas (細)	10						20			10		
黄金藻類　（小計）				10			10					
Pseudokephyrion (細)				10			10					
ユーグレナ藻類（小計）							10					
Trachelomonas (細)							10					
ラフィド藻類　（小計）		1			1		10					
Gonyostomum (細)		1			1		10					
その他の生物		1										

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。　2. 空欄：不検出　3. 計数単位　糸：糸状体　群：群体　巻：巻　細：細胞　個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位　糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度

茂　庭　浄　水　場

採水場所		原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日		12/3			1/9			2/3			3/3		
生物総数		579	47	8.1	2189	13	2.8	6530	107	6.8	17102	94	7.1
藍藻類（小計）		99			99			20	2	0.1	22	7	
Pseudanabaena	(糸100)	99			99			20	2	0.1	22	7	
珪藻類（小計）		240	6		1960		0.3	5760	8	0.3	16700	13	0.8
Achnanthes	(細)						0.1		5	0.3		2	0.6
Asterionella	(細)	40			940			3900	1		15000	6	
Aulacoseira	(糸100)	110	5		460			1100	1		1100	1	
Cyclotella group	(細)	90	1		440		0.2	460	1		320		
Navicula	(細)										10		
Nitzschia	(細)				80			20			40	1	0.2
Rhizosolenia	(細)				20			280			10		
Synedra	(細)				20						220	3	
緑藻類（小計）		90	40	8.1	80	12	2.5	590	95	5.9	290	74	6.3
Ankistrodesmus	(細)	10	2	0.1	50	1		150	63	1.5	130	55	0.9
Chlamydomonas group	(細)		31	6.7					6	0.7	30	9	1.4
Chodatella	(細)							130	2	1.6	10	6	2.5
Closterium	(細)				10			220	18	0.3	20		
Coelastrum	(群)			0.1									
Crucigenia	(群)			0.1									
Dictyosphaerium	(群)									0.1			0.1
Elakatothrix	(細)										20		
Golenkinia	(細)								2				
Micractinium	(群)							10			10		
Pediastrum	(群)	10											
Scenedesmus	(群)	10		0.1	20	1	0.2	80	3	1.6	70	3	1.3
その他		60	7	1		10	2.3		1	0.1		1	0.1
クリプト藻類（小計）		130			20			140			50		
Chroomonas	(細)							60					
Cryptomonas	(細)	130			20			80			50		
黄金藻類（小計）					20			20		0.1			
Ochromonas	(細)				10			20					
Pseudokephyrion	(細)				10					0.1			
渦鞭藻類（小計）		20				1			1		10		
Peridinium	(細)	20											
その他						1			1		10		
ユーグレナ藻類（小計）			1		10						30		
Trachelomonas	(細)		1		10						30		
その他の生物									1	0.4			

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。　2. 空欄：不検出　3. 計数単位　糸：糸状体　群：群体　巻：巻　細：細胞　個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位　糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度　　中　　原　　原　　水

採水月日			4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
天候（前日）			晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇			
天候（当日）			曇	曇	雨	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
気温		(℃)	14.5	14.0	17.5	26.8	30.4	22.2	27.5	9.6	10.8	8.5	-0.7	3.3	30.4	-0.7	15.4
水温		(℃)	7.4	8.0	14.0	15.0	21.1	21.4	16.5	12.9	7.9	3.8	2.2	2.1	21.4	2.1	11.0
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	38	38	380	190	240	520	360	180	99	30	10	23	520	10	176
	大腸菌	(MPN/100mL)	4.1	2.0	50.0	14.0	30.0	14.0	23.0	36.0	3.1	2.0	1.0	2.0	50	1.0	15
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.001	0.002	0.002	0.005	<0.001	0.002
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.10	0.09	0.10	0.07	0.09	0.11	0.17	0.09	0.07	0.11	0.10	0.17	0.17	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	塩素酸	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	クロロ酢酸	(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	クロロホルム	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジクロロ酢酸	(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロ酢酸	(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ブロモホルム	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.08	0.05	0.06	0.05	0.23	0.10	0.14	0.06	0.07	0.08	0.23	0.05	0.09
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.09	0.11	0.14	0.19	0.27	0.32	0.29	0.57	0.13	0.16	0.32	0.57	0.08	0.22
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.3	4.4	4.1	4.4	4.6	4.6	4.1	5.8	5.3	4.5	5.8	4.9	5.8	4.1	4.7
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.011	0.014	0.013	0.023	0.039	0.048	0.031	0.044	0.244	0.025	0.031	0.068	0.244	0.011	0.049
	塩化物イオン	(mg/L)	4.4	3.5	3.6	3.6	3.2	3.5	3.1	4.0	4.2	4.6	4.9	5.9	5.9	3.1	4.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	18.1	17.9	17.6	20.0	21.0	21.8	17.1	21.4	24.1	20.8	26.5	23.4	26.5	17.1	20.8
	蒸発残留物	(mg/L)			57			72			79			72	79	57	70
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.9	1.1	1.3	0.9	1.5	1.4	1.3	1.6	1.2	0.8	0.8	0.9	1.6	0.8	1.1
	pH値		7.6	7.4	7.5	7.5	7.2	7.2	7.5	7.5	7.1	7.5	7.4	7.5	7.6	7.1	7.4
	臭気	(種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
		(TON)	8	3	<2	4	6	8	6	12	2	4	4	2	12	<2	5
	色度	(度)	3	4	6	4	8	9	6	8	9	4	4	4	9	3	6
	濁度	(度)	2.5	1.8	3.8	2.3	3.2	3.2	10.1	5.2	8.3	3.1	2.4	5.8	10.1	1.8	4.3

令和6年度　　中　　原　　原　　水

	採水月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	農薬類		0	0.01	0	0								0.01	0	<0.01
	遊離炭酸 (mg/L)			1.3						1.2				1.3	1.2	1.2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	14.1	12.6	14.8	17.6	17.5	20.7	14.7	21.2	21.8	19.1	19.0	18.9	21.8	12.6	17.7
	カルシウム (mg/L)	5.6	5.5	5.4	6.2	6.6	6.9	5.2	6.6	7.5	6.5	8.3	7.4	8.3	5.2	6.5
	マグネシウム (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.3	1.1	1.4	1.2	1.4	1.0	1.1
	カリウム (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02
	硫酸イオン (mg/L)	9.3	8.3	8.7	10.4	10.5	12.6	8.6	11.1	11.9	13.0	13.2	12.8	13.2	8.3	10.9
	生物総数 (N/mL)	200	20	110	80	10	140	30	70	100	440	440	790	790	10	202
	溶存酸素 (mg/L)	13.2	11.6	9.2	9.7	9.5	8.3	9.6	10.1	11.4	12.9	12.9	12.6	13.2	8.3	10.9
	BOD (mg/L)	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	1.2	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.5	1.2	0.5	0.8
	電気伝導率 (μS/cm)	72	61	66	72	72	82	62	83	88	87	87	85	88	61	76
	総窒素 (mg/L)	0.22	0.19	0.26	0.21	0.28	0.33	0.42	0.32	0.49	0.25	0.22	0.38	0.49	0.19	0.30
	総リン (mg/L)	0.008	0.007	0.009	0.010	0.010	0.018	0.020	0.018	0.018	0.009	0.008	0.010	0.020	0.007	0.012
	リン酸イオン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	COD (mg/L)	1.7	2.1	2.5	2.0	2.8	2.7	2.6	2.9	2.6	1.9	1.7	1.5	2.9	1.5	2.2
	酸度 (mg/L)			1.5						1.4				1.5	1.4	1.4
	溶性ケイ酸 (mg/L)			17						19				19	17	18
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.024	0.035	0.038	0.029	0.052	0.043	0.048	0.054	0.037	0.022	0.021	0.021	0.054	0.021	0.035
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.029	0.039	0.042	0.033	0.057	0.049	0.054	0.060	0.044	0.027	0.026	0.027	0.060	0.026	0.041
	クロロ酢酸生成能 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.014	0.020	0.028	0.016	0.030	0.025	0.024	0.031	0.018	0.014	0.015	0.013	0.031	0.013	0.021
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.025	0.037	0.052	0.033	0.056	0.047	0.043	0.059	0.032	0.022	0.027	0.020	0.059	0.020	0.038
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	1	4	4	2	2	2	5	2	4	1	1	4	5	1	3
	紫外線吸光度（E260）	0.136	0.169	0.218	0.158	0.263	0.286	0.260	0.298	0.247	0.136	0.126	0.147	0.298	0.126	0.204
	浮遊物質 (mg/L)	2	2	2	2	2	3	6	2	6	2	2	3	6	2	3

・農薬類の採水月日は，5月15日，6月12日，7月8日，8月6日

令和6年度

中　原　沈　で　ん　水

	採水月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇			
	天候（当日）	曇	曇	小雨	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
	気温 (℃)	11.4	15.6	16.9	25.0	30.5	22.2	30.4	8.3	9.3	10.3	-1.6	6.0	30.5	-1.6	15.4
	水温 (℃)	6.8	9.5	11.4	14.5	19.5	20.6	17.2	12.3	8.4	3.6	1.7	3.6	20.6	1.7	10.8
水質基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.09	0.11	0.07	0.09	0.11	0.17	0.09	0.07	0.11	0.11	0.17	0.17	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.03	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.24	0.24	0.18	0.16	0.12	0.13	0.15	0.18	0.18	0.23	0.31	0.23	0.31	0.12	0.20
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	<0.02	<0.02	0.03	0.04	<0.02	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.8	4.9	4.5	4.9	5.0	5.3	4.8	6.4	6.0	5.0	6.6	5.4	6.6	4.5	5.3
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.004	0.004	0.003	0.007	0.016	0.015	0.004	0.005	0.133	0.011	0.006	0.007	0.133	0.003	0.018
	塩化物イオン (mg/L)	6.8	5.9	6.2	5.7	5.9	6.8	6.4	6.9	7.1	7.6	7.8	8.9	8.9	5.7	6.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.4	16.2	17.6	20.5	21.5	22.5	17.4	21.7	23.8	20.5	27.0	24.2	27.0	16.2	20.9
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.9	0.7	0.5	0.4	0.5	0.9	0.4	0.6
	pH値	7.1	7.2	7.2	7.4	7.2	7.1	6.9	7.1	7.4	7.2	7.1	7.0	7.4	6.9	7.2
	臭気 (種類)	塩素臭	無臭	塩素臭	塩素臭	藻臭	塩素臭	藻臭	無臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	2	1	<1	<1	2	<1	<1
	濁度 (度)	0.2	0.2	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	<0.1	0.2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.15	0.11	0.14	0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	0.28	0.26	0.22	0.28	<0.05	0.11
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	12.6	12.2	12.9	15.6	14.9	16.4	11.5	18.6	18.6	15.8	16.8	16.6	18.6	11.5	15.2
	カルシウム (mg/L)	5.7	5.0	5.4	6.4	6.8	7.2	5.3	6.7	7.4	6.4	8.5	7.7	8.5	5.0	6.5
	マグネシウム (mg/L)	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.3	1.1	1.4	1.2	1.4	0.9	1.1
	カリウム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5
	硫酸イオン (mg/L)	9.9	8.9	9.1	11.0	11.3	13.4	9.4	11.8	12.6	13.7	13.8	13.7	13.8	8.9	11.6
	生物総数 (N/mL)	0	0	0	1	2	10	0	0	2	0	62	5	62	0	7
	電気伝導率 (μS/cm)	77	68	73	77	78	89	70	89	93	93	93	97	97	68	83
	紫外線吸光度（E260）	0.034	0.039	0.058	0.043	0.068	0.068	0.049	0.083	0.054	0.035	0.034	0.034	0.083	0.034	0.050

令和6年度

中原ろ過水

	採水月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇			
	天候（当日）	曇	曇	小雨	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
	気温 (℃)	11.4	15.6	16.9	25.0	30.5	22.2	30.4	8.3	9.3	10.3	-1.6	6.0	30.5	-1.6	15.4
	水温 (℃)	6.9	9.4	11.5	14.7	19.4	20.8	17.1	12.5	8.4	3.7	1.8	3.4	20.8	1.8	10.8
水質基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.09	0.11	0.07	0.09	0.11	0.16	0.09	0.06	0.11	0.11	0.16	0.16	0.06	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.3	5.5	5.2	5.4	5.6	5.8	5.3	7.1	6.4	5.5	6.8	5.9	7.1	5.2	5.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.1	6.3	6.5	6.1	6.5	7.4	6.8	7.3	7.6	7.9	8.2	9.2	9.2	6.1	7.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.8	17.6	19.5	22.2	22.7	23.4	18.5	23.1	24.6	22.4	27.2	26.3	27.2	17.6	22.3
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5
	pH値	7.1	7.2	7.1	7.3	7.4	7.1	7.1	7.1	7.4	7.1	7.1	7.0	7.4	7.0	7.2
	臭気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.55	0.48	0.55	0.55	0.56	0.53	0.53	0.53	0.53	0.45	0.53	0.50	0.56	0.45	0.52
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	13.0	12.5	13.6	15.8	15.0	16.7	11.0	18.9	18.0	15.7	16.9	16.2	18.9	11.0	15.3
	カルシウム (mg/L)	6.1	5.4	6.0	6.9	7.1	7.4	5.6	7.1	7.7	7.0	8.6	8.4	8.6	5.4	6.9
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5
	硫酸イオン (mg/L)	10.7	9.0	9.3	11.3	11.4	13.6	9.7	11.8	13.2	13.8	13.9	13.8	13.9	9.0	11.8
	生物総数 (N/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3	0.4	1.3	0	0.1
	電気伝導率 (μS/cm)	78	69	75	79	80	91	71	91	93	94	95	98	98	69	84
	紫外線吸光度（E260）	0.031	0.036	0.052	0.036	0.046	0.048	0.042	0.074	0.048	0.027	0.029	0.031	0.074	0.027	0.042

令和6年度

中　原　浄　水

	採水月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇			
	天候（当日）	曇	曇	小雨	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
	気温 (℃)	11.4	15.6	16.9	25.0	30.5	22.2	30.4	8.3	9.3	10.3	-1.6	6.0	30.5	-1.6	15.4
	水温 (℃)	6.7	9.6	11.5	14.2	19.4	20.8	17.1	12.5	8.5	4.0	2.1	3.7	20.8	2.1	10.8
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.09	0.10	0.07	0.09	0.11	0.16	0.09	0.07	0.11	0.11	0.16	0.16	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	0.05
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.1	8.0	7.5	7.7	8.1	8.6	7.7	9.8	8.4	7.8	9.2	7.5	9.8	7.1	8.1
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.3	6.5	6.7	6.3	6.9	7.9	7.1	7.6	7.7	8.1	8.4	9.4	9.4	6.3	7.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.0	18.1	19.8	22.2	21.5	23.7	18.3	23.8	24.6	22.2	27.2	25.8	27.2	18.1	22.3
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5
	pH値	7.5	7.6	7.4	7.6	7.7	7.4	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.7	7.3	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.74	0.78	0.86	0.78	0.98	0.95	0.89	0.74	0.74	0.74	0.75	0.78	0.98	0.74	0.81
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	16.8	16.4	17.5	20.8	20.3	22.3	16.5	23.3	23.1	21.0	19.1	20.3	23.3	16.4	19.8
	カルシウム (mg/L)	6.2	5.6	6.1	6.9	6.8	7.5	5.5	7.4	7.7	6.9	8.6	8.2	8.6	5.5	7.0
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	10.2	9.2	9.4	11.4	11.7	14.0	9.9	12.0	13.3	13.9	14.0	13.9	14.0	9.2	11.9
	電気伝導率 (μS/cm)	85	77	83	88	91	103	79	100	102	103	97	106	106	77	93
	紫外線吸光度（E260）	0.030	0.037	0.050	0.038	0.046	0.048	0.041	0.074	0.048	0.027	0.030	0.032	0.074	0.027	0.042

令和6年度　　中　　原　　配　　水

	採水月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	曇			
	天候（当日）	曇	曇	小雨	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
	気温 (℃)	11.4	15.6	16.9	25.0	30.5	22.2	30.4	8.3	9.3	10.3	-1.6	6.0	30.5	-1.6	15.4
	水温 (℃)	7.5	9.5	11.5	14.7	20.2	21.4	17.6	13.3	9.5	4.0	2.5	4.4	21.4	2.5	11.3
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.09	0.07	0.07	0.09	0.11	0.16	0.09	0.07	0.11	0.10	0.16	0.16	0.07	0.10
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.006	0.007	0.008	0.011	0.012	0.011	0.014	0.017	0.008	0.005	0.004	0.004	0.017	0.004	0.009
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.012	0.013	0.006	0.005	0.005	0.004	0.013	0.004	0.007
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.008	0.009	0.010	0.014	0.016	0.015	0.017	0.020	0.011	0.007	0.006	0.006	0.020	0.006	0.012
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.007	0.007	0.009	0.008	0.007	0.010	0.013	0.006	0.005	0.006	0.004	0.013	0.004	0.007
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.0	7.9	7.1	7.6	8.2	8.5	7.8	10.0	8.1	7.6	9.1	7.6	10.0	7.0	8.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.4	6.4	6.2	6.4	6.9	7.9	7.0	7.7	7.6	8.1	8.3	9.4	9.4	6.2	7.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.8	18.4	18.8	21.7	22.2	23.0	17.9	24.1	23.8	21.5	27.0	26.1	27.0	17.9	22.0
	蒸発残留物 (mg/L)	65	56	57	68	72	73	65	80	78	74	73	72	80	56	69
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5
	pH値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和6年度　　中　　原　　配　　水

	採水月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/4	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.002			0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.002
	農薬類		0	0	0	0								0		
	残留塩素 (mg/L)	0.69	0.68	0.77	0.72	0.84	0.81	0.89	0.69	0.64	0.67	0.72	0.62	0.89	0.62	0.73
	遊離炭酸 (mg/L)			0.7						0.8				0.8	0.7	0.8
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）	-2.1	-2.1	-2.1	-1.9	-1.6	-1.7	-1.9	-1.7	-1.8	-2.0	-2.0	-2.1	-1.6	-2.1	-1.9
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	16.5	16.2	16.8	20.4	20.0	22.1	16.1	23.2	22.3	21.0	19.3	20.0	23.2	16.1	19.5
	カルシウム (mg/L)	6.1	5.7	5.7	6.7	6.9	7.4	5.5	7.5	7.4	6.8	8.5	8.3	8.5	5.5	6.9
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.3	1.3	1.1	1.4	1.3	1.4	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
	硫酸イオン (mg/L)	10.8	9.0	9.6	11.4	11.7	13.9	9.8	12.1	13.4	14.1	14.2	14.1	14.2	9.0	12.0
	電気伝導率 (μS/cm)	86	76	80	88	90	103	79	99	102	104	101	105	105	76	93
	酸度 (mg/L)			0.8						0.9				0.9	0.8	0.8
	溶性ケイ酸 (mg/L)			15						19				19	15	17

・農薬類の採水月日は，5月15日，6月12日，7月8日，8月6日

令和6年度

中　原　浄　水　場

採水場所		原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日		4/3			5/1			6/3			7/2		
生物総数		200	0	0	20	0	0	110	0	0	80	1	0
珪藻類（小計）		190			10			70			10		
Asterionella	(細)	180			10								
Aulacoseira	(糸100)	10											
Cyclotella group	(細)							60			10		
Nitzschia	(細)							10					
緑藻類（小計）		10											
その他		10											
クリプト藻類（小計）					10			10			20		
Cryptomonas	(細)				10			10			20		
黄金藻類（小計）								10					
Pseudokephyrion	(細)							10					
渦鞭藻類（小計）								20					
Peridinium	(細)							20					
ユーグレナ藻類（小計）											50	1	
Trachelomonas	(細)										50	1	

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。　2. 空欄：不検出　3. 計数単位　糸：糸状体　群：群体　巻：巻　細：細胞　個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位　糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度

中　原　浄　水　場

採水場所		原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日		8/5			9/3			10/2			11/6		
生物総数		10	2	0	140	10	0	30	0	0	70	0	0
珪藻類（小計）					10			20			40		
Aulacoseira	(糸100)							10					
Cyclotella group	(細)										10		
Cymbella	(細)										10		
Nitzschia	(細)										20		
Synedra	(細)							10					
その他					10								
緑藻類（小計）						3					20		
Chlamydomonas group	(細)					2					20		
Pediastrum	(群)					1							
クリプト藻類（小計）		10	1		20	6							
Cryptomonas	(細)	10	1		20	6							
黄金藻類（小計）					40						10		
Mallomonas	(細)										10		
Pseudokephyrion	(細)				40								
ユーグレナ藻類（小計）					70	1		10					
Trachelomonas	(細)				70	1		10					
ラフイド藻類（小計）			1										
Gonyostomum	(細)		1										

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。　2. 空欄：不検出　3. 計数単位　糸：糸状体　群：群体　巻：巻　細：細胞　個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位　糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度

中　原　浄　水　場

採水場所		原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日		12/2			1/7			2/5			3/4		
生物総数		100	2	0	440	0	0	440	62	1.3	790	5	0.4
珪藻類（小計）		50			390			230	58	1.3	80		
Achnanthes	(細)							10	56	1.3			
Asterionella	(細)	20			70			50	1				
Aulacoseira	(糸100)				10			20					
Cyclotella group	(細)	30			40			120	1		20		
Navicula	(細)							10			10		
Nitzschia	(細)										20		
Rhizosolenia	(細)				250			10					
Synedra	(細)				20			10			30		
緑藻類（小計）								60			10	1	0.1
Chlamydomonas group	(細)							50			10	1	
Closterium	(細)							10					
その他													0.1
クリプト藻類（小計）					30			10					
Chroomonas	(細)												
Cryptomonas	(細)				30			10					
その他													
黄金藻類（小計）		30			20			60					
Mallomonas	(細)	10						10					
Pseudokephyrion	(細)	20			20			50					
渦鞭藻類（小計）								10					
その他								10					
ユーグレナ藻類（小計）		10	2					60	4		700	4	0.3
Trachelomonas	(細)	10	2					60	4		700	4	0.3
その他の生物		10						10					

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。　2. 空欄：不検出　3. 計数単位　糸：糸状体　群：群体　巻：巻　細：細胞　個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位　糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度　　国　　見　　原　　水

採水月日			4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均
天候（前日）			晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴			
天候（当日）			曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
気温		(℃)	14.8	15.0	18.8	22.5	31.4	22.5	29.9	9.2	9.6	11.1	-0.8	12.7	31.4	-0.8	16.4
水温		(℃)	7.3	8.3	12.0	13.4	20.9	20.4	17.2	12.2	8.5	3.5	1.3	6.4	20.9	1.3	11.0
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	36	22	300	170	240	280	410	220	96	24	8	43	410	8	154
	大腸菌	(MPN/100mL)	1.0	1.0	62	6.3	15	9.8	26	20	3.0	4.1	< 1.0	2.0	62	< 1.0	13
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.001	0.002	0.001	0.005	< 0.001	0.002
	六価クロム化合物	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.10	0.10	0.11	0.08	0.10	0.11	0.16	0.08	0.07	0.10	0.10	0.19	0.19	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	0.02	0.03	< 0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	< 0.02	< 0.02
	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	塩素酸	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	クロロホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.24	0.14	0.18	0.07	0.07	0.13	0.24	0.06	0.10
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.10	0.08	0.11	0.13	0.21	0.25	0.34	0.30	0.65	0.15	0.17	0.20	0.65	0.08	0.22
	銅及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.1	3.3	3.8	4.2	4.2	4.4	3.8	4.7	4.5	4.3	5.5	3.8	5.5	3.3	4.2
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.014	0.011	0.015	0.024	0.043	0.041	0.034	0.055	0.264	0.028	0.034	0.026	0.264	0.011	0.049
	塩化物イオン	(mg/L)	4.3	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.0	3.6	3.9	4.5	4.9	5.1	5.1	3.0	3.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	18.9	16.4	17.1	20.3	19.6	22.5	17.4	21.9	24.1	21.8	27.7	18.6	27.7	16.4	20.5
	蒸発残留物	(mg/L)			59			72			84			66	84	59	70
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	フェノール類	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.8	0.8	1.2	0.8	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	0.8	0.7	1.0	1.4	0.7	1.0
	pH値		7.6	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.5	7.3	7.4	7.1	7.2	7.3	7.6	7.1	7.3
	臭気	(種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
		(TON)	8	3	2	8	4	6	4	8	2	4	2	2	8	2	4
	色度	(度)	3	5	6	4	7	7	6	6	9	3	3	3	9	3	5
	濁度	(度)	2.8	2.5	4.8	2.7	4.0	4.2	11.9	6.9	8.8	2.6	3.0	4.7	11.9	2.5	4.9

令和6年度

国見原水

	採水月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	二酸化塩素 (mg/L)															
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	農薬類		0	0.01	0	0.02								0.02	0	<0.01
	遊離炭酸 (mg/L)			2.0						1.4				2.0	1.4	1.7
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	15.1	12.6	14.5	17.2	17.2	19.0	13.9	19.8	21.8	19.2	19.0	19.0	21.8	12.6	17.4
	カルシウム (mg/L)	5.9	5.1	5.2	6.3	6.2	7.2	5.3	6.8	7.5	6.9	8.8	5.8	8.8	5.1	6.4
	マグネシウム (mg/L)	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.2	1.3	1.1	1.4	1.0	1.4	0.9	1.1
	カリウム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02
	硫酸イオン (mg/L)	9.8	8.6	8.5	10.5	10.6	13.0	8.7	12.2	11.6	13.6	13.7	10.5	13.7	8.5	10.9
	生物総数 (N/mL)	340	30	120	80	40	230	60	140	540	660	500	720	720	30	288
	溶存酸素 (mg/L)	11.7	11.7	9.8	8.9	8.4	7.4	9.3	9.9	11.4	12.5	13.0	11.9	13.0	7.4	10.5
	BOD (mg/L)	0.6	0.8	0.7	0.8	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.7	0.5	1.0	0.5	0.8
	電気伝導率 (μS/cm)	75	60	64	74	71	82	62	80	85	88	88	77	88	60	76
	総窒素 (mg/L)	0.22	0.19	0.30	0.20	0.31	0.32	0.45	0.31	0.49	0.22	0.22	0.34	0.49	0.19	0.30
	総リン (mg/L)	0.007	0.006	0.011	0.007	0.011	0.015	0.022	0.016	0.018	0.008	0.008	0.011	0.022	0.006	0.012
	リン酸イオン (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	COD (mg/L)	1.7	1.7	2.6	1.8	2.7	2.3	2.7	2.7	2.4	1.6	1.6	2.1	2.7	1.6	2.2
	酸度 (mg/L)			2.3						1.6				2.3	1.6	2.0
	溶性ケイ酸 (mg/L)			17						19				19	17	18
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.021	0.022	0.038	0.026	0.047	0.034	0.045	0.039	0.034	0.020	0.019	0.022	0.047	0.019	0.031
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	0.004	0.005
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.026	0.026	0.042	0.030	0.052	0.039	0.051	0.045	0.041	0.025	0.024	0.027	0.052	0.024	0.036
	クロロ酢酸生成能 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.012	0.013	0.028	0.015	0.029	0.020	0.023	0.022	0.016	0.013	0.013	0.014	0.029	0.012	0.018
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.022	0.024	0.054	0.031	0.056	0.036	0.042	0.041	0.027	0.020	0.022	0.022	0.056	0.020	0.033
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	2	1	6	1	2	2	6	4	6	1	0	0	6	0	3
	紫外線吸光度（E260）	0.113	0.114	0.215	0.137	0.251	0.219	0.227	0.219	0.202	0.122	0.113	0.142	0.251	0.113	0.173
	浮遊物質 (mg/L)	2	2	5	2	3	3	6	3	7	2	2	5	7	2	4

・農薬類の採水月日は，5月15日，6月12日，7月8日，8月6日

令和6年度

国見沈でん水

	採水月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴			
	天候（当日）	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
	気温 (℃)	14.8	15.0	18.8	22.5	31.4	22.5	29.9	9.2	9.6	11.1	-0.8	12.7	31.4	-0.8	16.4
	水温 (℃)	6.9	8.3	11.5	14.4	19.7	20.6	17.5	12.3	8.8	3.9	1.7	6.7	20.6	1.7	11.0
水質基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.10	0.12	0.08	0.10	0.11	0.17	0.08	0.07	0.10	0.10	0.20	0.20	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	<0.02	<0.02
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.12	0.10	0.08	0.09	0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.14	0.10	0.14	0.06	0.10
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.5	3.7	4.5	4.7	4.9	4.7	4.4	5.2	5.3	4.8	6.1	4.5	6.1	3.7	4.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.003	0.002	0.002	0.005	0.011	0.005	0.003	0.003	0.182	0.011	0.003	0.005	0.182	0.002	0.020
	塩化物イオン (mg/L)	6.4	5.8	6.2	5.7	5.7	6.2	6.2	6.3	6.4	7.5	7.4	7.9	7.9	5.7	6.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.5	16.7	17.6	21.3	20.5	22.0	17.4	21.7	24.6	21.3	27.2	19.6	27.2	16.7	20.8
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
	pH値	7.1	6.9	7.2	7.2	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	7.0	7.2	6.9	7.0
	臭気 (種類)	塩素臭	無臭	塩素臭	塩素臭	藻臭	無臭	無臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.15	0.15	0.05	0.12	0.05	<0.05	<0.05	0.09	0.05	0.35	0.32	0.14	0.35	<0.05	0.12
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	13.3	11.6	12.8	15.7	15.0	16.3	11.9	17.4	18.6	16.5	16.5	14.6	18.6	11.6	15.0
	カルシウム (mg/L)	6.0	5.2	5.4	6.7	6.4	7.0	5.3	6.7	7.7	6.7	8.6	6.2	8.6	5.2	6.5
	マグネシウム (mg/L)	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.3	1.1	1.4	1.0	1.4	0.9	1.1
	カリウム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
	硫酸イオン (mg/L)	10.4	9.2	9.0	11.0	11.2	13.7	9.5	12.5	12.0	14.3	14.2	11.1	14.3	9.0	11.5
	生物総数 (N/mL)	2	0	0	0	0	5	0	1	17	2	4	1	17	0	3
	電気伝導率 (μS/cm)	79	66	72	79	79	87	70	86	91	95	93	82	95	66	82
	紫外線吸光度（E260）	0.037	0.028	0.058	0.042	0.066	0.060	0.053	0.067	0.056	0.031	0.034	0.039	0.067	0.028	0.048

令和6年度

国見ろ過水

	採水月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴			
	天候（当日）	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
	気温 (℃)	14.8	15.0	18.8	22.5	31.4	22.5	29.9	9.2	9.6	11.1	-0.8	12.7	31.4	-0.8	16.4
	水温 (℃)	6.8	8.4	11.2	14.5	19.4	20.5	17.1	12.5	8.6	3.7	1.8	6.5	20.5	1.8	10.9
水質基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.10	0.11	0.08	0.10	0.11	0.16	0.08	0.07	0.09	0.10	0.19	0.19	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.02
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.05	0.06	0.12	0.08	0.08	0.06	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	<0.05
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.1	4.0	5.1	5.2	5.7	5.3	5.2	6.1	5.7	5.3	6.3	4.8	6.3	4.0	5.3
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	6.7	6.1	6.5	6.0	6.1	6.6	6.5	6.7	6.6	7.5	7.6	8.0	8.0	6.0	6.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.5	17.2	19.3	22.7	22.9	23.3	19.0	24.6	25.3	23.4	27.5	20.5	27.5	17.2	22.2
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
	pH値	7.1	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.3	6.9	6.9	7.0	7.3	6.9	7.0
	臭気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.60	0.54	0.44	0.53	0.55	0.54	0.51	0.51	0.51	0.60	0.59	0.52	0.60	0.44	0.54
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	13.5	11.7	12.4	16.1	15.3	16.4	11.1	17.3	18.1	16.3	16.6	15.6	18.1	11.1	15.0
	カルシウム (mg/L)	6.4	5.4	5.9	7.1	7.2	7.5	5.8	7.7	8.0	7.4	8.7	6.4	8.7	5.4	7.0
	マグネシウム (mg/L)	1.1	0.9	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.2	1.4	1.1	1.4	0.9	1.2
	カリウム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
	硫酸イオン (mg/L)	10.6	9.2	9.1	11.3	11.5	14.0	9.7	12.7	12.7	14.3	14.3	11.3	14.3	9.1	11.7
	生物総数 (N/mL)	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	1.2	0	1.2	0	0.1
	電気伝導率 (μS/cm)	80	64	72	79	80	89	71	87	92	95	95	84	95	64	82
	紫外線吸光度（E260）	0.034	0.028	0.049	0.039	0.055	0.044	0.047	0.063	0.049	0.028	0.032	0.033	0.063	0.028	0.042

令和6年度　　国見浄水

	採水月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴			
	天候（当日）	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
	気温 (℃)	14.8	15.0	18.8	22.5	31.4	22.5	29.9	9.2	9.6	11.1	-0.8	12.7	31.4	-0.8	16.4
	水温 (℃)	6.8	8.5	11.2	14.2	19.5	20.6	17.2	12.6	8.6	3.8	1.9	6.5	20.6	1.9	11.0
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.11	0.12	0.08	0.10	0.11	0.16	0.08	0.07	0.10	0.10	0.19	0.19	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	<0.02	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	0.07	0.14	0.10	0.10	0.07	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	0.14	<0.05	0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.004	0.005	0.007	0.007	0.014	0.004	0.009	0.008	0.005	0.004	0.003	0.004	0.014	0.003	0.006
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.006	0.009	0.004	0.014	0.003	0.011	0.009	0.006	0.005	0.005	0.006	0.014	0.003	0.007
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.006	0.006	0.008	0.009	0.016	0.006	0.011	0.010	0.007	0.005	0.004	0.006	0.016	0.004	0.008
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.004	0.005	0.003	0.010	0.002	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.010	0.002	0.005
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.2	4.5	5.2	5.4	5.7	5.5	5.4	6.2	5.7	5.3	6.4	4.7	6.4	4.5	5.4
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	6.8	6.1	6.7	6.1	6.3	6.8	6.7	6.8	6.8	7.6	7.6	8.0	8.0	6.1	6.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22.3	20.8	21.8	25.7	26.2	27.2	21.3	26.3	26.6	25.2	30.1	21.8	30.1	20.8	24.6
	蒸発残留物 (mg/L)	61	53	58	64	74	75	62	73	73	71	70	64	75	53	66
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
	pH値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.1	7.0	7.2	7.4	7.0	7.3
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和6年度

国見浄水

	採水月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			0.001			<0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	農薬類		0	0	0	0								0		
	残留塩素 (mg/L)	0.79	0.57	0.67	0.74	0.78	0.81	0.78	0.68	0.64	0.68	0.67	0.68	0.81	0.57	0.71
	遊離炭酸 (mg/L)			1.1						0.9				1.1	0.9	1.0
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）	-2.2	-2.4	-2.3	-2.1	-2.0	-2.0	-2.1	-2.1	-2.1	-2.4	-2.4	-2.4	-2.0	-2.4	-2.2
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	14.8	13.1	15.3	18.8	18.8	19.9	14.2	19.6	19.7	18.8	20.6	17.5	20.6	13.1	17.6
	カルシウム (mg/L)	7.1	6.7	6.9	8.3	8.5	8.9	6.7	8.4	8.5	8.1	9.6	6.9	9.6	6.7	7.9
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	1.5	1.1	1.5	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	10.6	9.3	9.4	11.5	11.6	14.1	9.8	12.7	12.9	14.3	14.3	11.3	14.3	9.3	11.8
	電気伝導率 (μS/cm)	83	71	78	84	87	96	75	89	95	98	96	88	98	71	87
	酸度 (mg/L)			1.2						1.0				1.2	1.0	1.1
	溶性ケイ酸 (mg/L)			16						17				17	16	16
	紫外線吸光度（E260）	0.034	0.028	0.036	0.040	0.055	0.044	0.048	0.063	0.049	0.026	0.032	0.035	0.063	0.026	0.041

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

令和6年度

国見配水

	採水月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴			
	天候（当日）	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
	気温 (℃)	14.8	15.0	18.8	22.5	31.4	22.5	29.9	9.2	9.6	11.1	-0.8	12.7	31.4	-0.8	16.4
	水温 (℃)	7.0	8.5	11.2	14.2	19.7	20.8	17.6	12.8	9.0	3.9	2.0	7.0	20.8	2.0	11.1
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.11	0.16	0.08	0.07	0.10	0.10	0.19	0.19	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	<0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	<0.02	<0.02
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	0.07	0.14	0.11	0.10	0.07	0.07	0.05	<0.05	<0.05	0.14	<0.05	0.06
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.1	4.6	5.0	5.3	5.4	5.4	5.1	6.0	5.7	5.2	6.5	4.9	6.5	4.6	5.4
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	6.7	6.1	6.5	6.1	6.3	6.8	6.7	6.8	6.8	7.5	7.6	8.0	8.0	6.1	6.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22.3	21.8	21.5	25.4	24.3	26.5	20.6	26.1	27.1	25.2	31.1	22.5	31.1	20.6	24.5
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
	pH値	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.2	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.67	0.68	0.64	0.80	0.70	0.75	0.75	0.61	0.57	0.65	0.65	0.63	0.80	0.57	0.68
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	15.4	13.3	15.1	19.2	18.7	20.3	14.3	19.7	19.6	19.3	20.8	23.0	23.0	13.3	18.2
	カルシウム (mg/L)	7.1	7.1	6.8	8.2	7.9	8.8	6.6	8.3	8.7	8.1	10.0	7.2	10.0	6.6	7.9
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.3	1.3	1.2	1.5	1.1	1.5	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7	0.4	0.5
	硫酸イオン (mg/L)	10.5	9.3	9.4	11.3	11.6	14.1	9.9	12.7	12.6	14.4	14.3	11.3	14.4	9.3	11.8
	電気伝導率 (μS/cm)	84	72	79	85	86	97	76	91	94	99	99	88	99	72	88

令和6年度

国　見　浄　水　場

採水場所		原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日		4/3			5/1			6/3			7/2		
生物総数		340	2	0.1	30	0	0	170	0	0	80	0	0
珪藻類（小計）		320	1	0.1				110			10		
Achnanthes	(細)							20					
Asterionella	(細)	310	1										
Cyclotella group	(細)							60			10		
Cymbella	(細)	10											
Nitzschia	(細)			0.1				10					
Rhizosolenia	(細)							20					
緑藻類（小計）		10						10					
Dictyosphaerium	(群)	10											
その他								10					
クリプト藻類（小計）		10			20			10			10		
Chroomonas	(細)												
Cryptomonas	(細)	10			20			10			10		
黄金藻類（小計）											10		
Ochromonas	(細)										10		
渦鞭藻類（小計）								20					
Peridinium	(細)							20					
ユーグレナ藻類（小計）								20			40		
Trachelomonas	(細)							20			40		
その他の生物			1		10						10		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。　2. 空欄：不検出　3. 計数単位　糸：糸状体　群：群体　巻：巻　細：細胞　個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位　糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度

国　見　浄　水　場

採水場所		原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日		8/5			9/3			10/2			11/6		
生物総数		40	0	0	230	5	0	60	0	0	140	1	0
藍藻類（小計）					30			10					
その他					30			10					
珪藻類（小計）		30			20	1					100	1	
Achnanthes	(細)											1	
Asterionella	(細)										40		
Aulacoseira	(糸100)	10											
Cyclotella group	(細)				20						30		
Fragilaria	(細)	20											
Nitzschia	(細)										10		
Rhizosolenia	(細)										20		
その他						1							
緑藻類（小計）		10			60	1							
Chlamydomonas group	(細)					1							
Chodatella	(細)	10											
Pediastrum	(群)				50								
その他					10								
クリプト藻類（小計）					10	1		10			30		
Cryptomonas	(細)				10	1		10			30		
黄金藻類（小計）					20						10		
Ochromonas	(細)										10		
Pseudokephyrion	(細)				20								
渦鞭藻類（小計）					10								
Peridinium	(細)				10								
ユーグレナ藻類（小計）					80	2		40					
Trachelomonas	(細)				80	2		40					

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。　2. 空欄：不検出　3. 計数単位　糸：糸状体　群：群体　巻：巻　細：細胞　個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位　糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度

国　見　浄　水　場

採水場所		原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日		12/2			1/7			2/5			3/27		
生物総数		540	17	0.1	660	2	0	500	4	1.2	720	1	0
珪藻類（小計）		190	1	0.1	600			290	3	1.2	590	1	
Achnanthes	(細)	10							2	1.2			
Asterionella	(細)	40			40				1		320		
Aulacoseira	(糸100)				20			20			30		
Cyclotella group	(細)	10		0.1	60			80			120		
Cymbella	(細)										40		
Diatoma	(細)	10											
Nitzschia	(細)	60	1					10			20		
Rhizosolenia	(細)	60			460			170			30		
Synedra	(細)				20			10			30	1	
緑藻類（小計）		30			10			80	1		30		
Chlamydomonas group	(細)	30									20		
Closterium	(細)				10			50					
Dictyosphaerium	(群)										10		
その他								30	1				
クリプト藻類（小計）		20			10			10			10		
Cryptomonas	(細)	20			10			10			10		
黄金藻類（小計）		60			30			50			40		
Mallomonas	(細)							10					
Pseudokephyrion	(細)	60			30			40			40		
ユーグレナ藻類（小計）		240	16		10	2		70			50		
Trachelomonas	(細)	240	16		10	2		70			50		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。　2. 空欄：不検出　3. 計数単位　糸：糸状体　群：群体　巻：巻　細：細胞　個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位　糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度　　福　岡　原　水

採水月日			4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
天候（前日）			曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
天候（当日）			晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇			
気温		(℃)	10.7	17.2	18.5	24.6	26.5	27.1	19.0	14.6	10.1	0.0	0.1	3.8	27.1	0.0	14.4
水温		(℃)	7.2	15.0	13.5	18.5	20.7	19.8	16.3	12.8	7.7	4.0	2.2	4.9	20.7	2.2	11.9
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	14	550	890	990	2100	8300	760	850	360	180	270	95	8300	14	1280
	大腸菌	(MPN/100mL)	< 1.0	22.0	91.0	120.0	200.0	130.0	170.0	100.0	21.0	52.0	61.0	5.2	200	< 1.0	81
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003
	六価クロム化合物	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.19	0.18	0.24	0.17	0.19	0.26	0.32	0.34	0.22	0.24	0.22	0.30	0.34	0.17	0.24
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	0.05	0.06	0.06	< 0.05	< 0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.06	0.04	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.11	0.09	0.13	0.05	0.13	0.04	0.07
	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	塩素酸	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	クロロホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.11	0.14	0.06	0.08	0.10	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.14	0.02	0.06
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.16	0.17	0.16	0.24	0.24	0.10	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.24	0.06	0.12
	銅及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.6	8.1	6.5	9.5	8.5	7.5	7.5	9.3	10.0	9.7	11.7	6.4	11.7	6.4	8.5
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.013	0.027	0.023	0.031	0.027	0.030	0.011	0.007	0.007	0.014	0.013	0.019	0.031	0.007	0.018
	塩化物イオン	(mg/L)	10.9	10.7	8.8	11.8	10.2	8.9	10.3	13.1	12.8	15.9	17.5	14.3	17.5	8.8	12.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	32.9	30.9	27.7	34.3	34.5	32.8	34.8	36.5	35.0	38.2	41.5	27.0	41.5	27.0	33.8
	蒸発残留物	(mg/L)			101			104			101			98	104	98	101
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	フェノール類	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.1	1.5	2.9	1.8	1.6	1.7	1.0	1.2	1.1	1.2	1.2	1.7	2.9	1.0	1.5
	pH値		7.6	7.4	7.5	7.2	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.2	7.5
	臭気	(種類)	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
		(TON)	< 2	2	2	< 2	2	2	2	2	2	2	< 2	2	2	< 2	< 2
	色度	(度)	3	6	7	5	6	6	4	5	4	3	3	4	7	3	5
	濁度	(度)	1.2	5.8	6.3	3.4	5.0	4.8	1.7	1.6	0.6	0.8	1.0	2.6	6.3	0.6	2.9

令和6年度

福　岡　原　水

	採水月日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	農薬類		0.04	0.08	0.02	0								0.08	0	0.04
	遊離炭酸 (mg/L)			2.4						1.6				2.4	1.6	2.0
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	23.4	27.4	22.8	31.1	31.0	27.6	25.4	29.0	31.4	29.8	31.2	24.4	31.4	22.8	27.9
	カルシウム (mg/L)	10.2	9.4	8.6	10.6	10.5	10.0	10.8	11.3	10.7	12.0	13.0	8.5	13.0	8.5	10.5
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.8	1.5	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.2	1.4	2.2	1.4	1.9
	カリウム (mg/L)	0.9	1.2	0.9	1.3	1.2	1.1	0.9	1.2	1.2	1.1	1.2	0.8	1.3	0.8	1.1
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	13.0	8.2	9.6	7.8	9.0	10.5	15.0	13.2	10.3	10.8	11.0	10.6	15.0	7.8	10.8
	生物総数 (N/mL)	740	830	490	350	140	70	30	170	110	200	510	700	830	30	362
	溶存酸素 (mg/L)	11.7	10.0	10.1	9.0	9.0	9.1	9.8	10.5	11.8	12.8	12.7	12.7	12.8	9.0	10.8
	BOD (mg/L)	0.5	1.0	0.6	0.9	0.8	0.8	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.9	1.0	0.4	0.7
	電気伝導率 (μS/cm)	119	114	102	126	121	119	126	139	132	142	154	128	154	102	127
	総窒素 (mg/L)	0.33	0.43	試験せず※	0.39	0.47	0.48	0.46	0.48	0.32	0.35	0.33	0.44	0.48	0.32	
	総リン (mg/L)	0.009	0.026	試験せず※	0.022	0.028	0.024	0.024	0.029	0.015	0.015	0.012	0.015	0.029	0.009	
	リン酸イオン (mg/L)	<0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.03
	COD (mg/L)	1.5	3.1	6.4	2.6	2.5	2.7	1.3	2.1	1.9	2.0	1.1	1.7	6.4	1.1	2.4
	酸度 (mg/L)			2.7						1.8				2.7	1.8	2.2
	溶性ケイ酸 (mg/L)			24						34				34	24	29
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.023	0.043	試験せず※	0.046	0.046	0.048	0.023	0.029	0.026	0.024	0.022	0.032	0.048	0.022	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	0.002	0.002	試験せず※	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.009	0.011	試験せず※	0.012	0.012	0.012	0.010	0.012	0.011	0.011	0.013	0.011	0.013	0.009	
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	試験せず※	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.034	0.056	試験せず※	0.060	0.060	0.062	0.036	0.044	0.040	0.038	0.039	0.045	0.062	0.034	
	クロロ酢酸生成能 (mg/L)	<0.002	<0.002	試験せず※	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.012	0.022	試験せず※	0.027	0.027	0.029	0.015	0.017	0.014	0.014	0.014	0.018	0.029	0.012	
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.021	0.046	試験せず※	0.046	0.043	0.048	0.023	0.026	0.023	0.023	0.021	0.030	0.048	0.021	
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	6	23	12	13	37	12	13	13	8	4	6	8	37	4	13
	紫外線吸光度（E260）	0.130	0.214	0.272	0.207	0.239	0.208	0.135	0.180	0.165	0.179	0.145	0.198	0.272	0.130	0.189
	浮遊物質 (mg/L)	1	5	5	4	6	5	2	<1	<1	<1	<1	2	6	<1	2

・農薬類の採水月日は，5月15日，6月12日，7月8日，8月6日

・活性炭注入のため試験せず

令和6年度

福　岡　沈　で　ん　水

	採水月日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
	天候（当日）	晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇			
	気温 (℃)	10.7	17.2	18.5	24.6	26.5	27.1	19.0	14.6	10.1	0.0	0.1	3.8	27.1	0.0	14.4
	水温 (℃)	7.5	15.2	13.7	18.7	20.7	19.5	16.8	13.5	8.1	4.8	3.2	6.0	20.7	3.2	12.3
水質基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.20	0.19	0.24	0.17	0.21	0.29	0.34	0.35	0.22	0.23	0.21	0.30	0.35	0.17	0.25
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.04	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.11	0.09	0.13	0.05	0.13	0.04	0.07
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.15	0.10	0.25	0.04	0.10	0.09	0.12	0.12	0.14	0.15	0.17	0.10	0.25	0.04	0.13
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.2	8.9	7.5	10.8	9.4	8.3	8.1	9.5	10.7	10.6	12.5	6.8	12.5	6.8	9.3
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.008	0.004	0.005	<0.001	0.005	0.008	0.005	0.003	0.003	0.006	0.008	0.005	0.008	<0.001	0.005
	塩化物イオン (mg/L)	13.7	14.9	15.0	15.7	14.7	13.6	13.8	16.3	16.0	18.0	20.2	17.7	20.2	13.6	15.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	33.6	31.1	28.3	36.3	35.4	33.5	35.0	34.8	35.2	37.7	41.8	27.0	41.8	27.0	34.1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.7	1.0	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.6	0.8
	pH値	6.9	7.1	6.8	6.8	6.8	6.8	7.1	7.2	7.2	6.9	7.1	7.1	7.2	6.8	7.0
	臭気 (種類)	無臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	無臭	塩素臭	塩素臭	藻臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			
	色度 (度)	<1	2	1	1	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1
	濁度 (度)	0.1	0.1	0.8	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.8	<0.1	0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	0.17	0.10	0.17	<0.05	<0.05
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	20.2	23.6	15.2	27.6	25.0	22.0	21.8	26.2	27.6	26.6	28.2	20.4	28.2	15.2	23.7
	カルシウム (mg/L)	10.5	9.5	8.7	11.4	10.7	10.3	10.9	10.8	10.8	11.8	13.1	8.5	13.1	8.5	10.6
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.8	1.6	1.9	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.2	1.4	2.2	1.4	1.9
	カリウム (mg/L)	0.9	1.2	1.0	1.3	1.3	1.2	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	0.8	1.3	0.8	1.1
	硫酸イオン (mg/L)	13.8	9.1	10.7	8.5	9.9	11.6	15.8	14.0	11.0	11.3	11.6	11.3	15.8	8.5	11.6
	生物総数 (N/mL)	10	6	8	5	5	2	0	4	1	0	4	3	10	0	4
	電気伝導率 (μS/cm)	124	122	111	134	128	126	129	143	139	145	162	132	162	111	133
	紫外線吸光度（E260）	0.047	0.069	0.058	0.077	0.084	0.070	0.046	0.070	0.065	0.067	0.058	0.060	0.084	0.046	0.064

令和6年度

福　岡　ろ　過　水

	採水月日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
	天候（当日）	晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇			
	気温 (℃)	10.7	17.2	18.5	24.6	26.5	27.1	19.0	14.6	10.1	0.0	0.1	3.8	27.1	0.0	14.4
	水温 (℃)	7.9	15.4	13.9	19.0	21.1	19.6	17.0	13.4	8.3	4.8	3.2	6.2	21.1	3.2	12.5
水質基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.19	0.18	0.23	0.17	0.21	0.28	0.33	0.34	0.22	0.23	0.20	0.29	0.34	0.17	0.24
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.04	0.08	0.07	0.06	0.06	0.10	0.11	0.09	0.13	0.05	0.13	0.04	0.08
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.05	<0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	<0.01	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.04	<0.01	0.02
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.7	9.6	8.1	10.9	10.1	9.1	8.7	11.0	11.2	10.9	13.2	7.2	13.2	7.2	9.9
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	13.9	15.2	15.0	16.1	15.3	14.1	14.1	16.5	16.2	18.3	20.6	17.8	20.6	13.9	16.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	34.8	32.8	29.6	35.2	36.1	35.2	36.5	38.9	36.1	38.4	43.7	27.7	43.7	27.7	35.4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.7	1.0	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1.0	0.6	0.7
	pH値	7.1	7.1	6.7	6.9	6.9	7.0	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	6.7	7.1
	臭気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.64	0.59	0.54	0.56	0.61	0.58	0.55	0.56	0.53	0.53	0.58	0.61	0.64	0.53	0.57
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	20.2	24.2	14.6	27.4	25.2	22.8	22.0	26.0	27.5	29.0	28.5	20.8	29.0	14.6	24.0
	カルシウム (mg/L)	10.8	10.0	9.2	10.8	11.0	10.8	11.3	12.1	11.0	11.9	13.7	8.8	13.7	8.8	11.0
	マグネシウム (mg/L)	1.9	1.9	1.6	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	1.4	2.3	1.4	2.0
	カリウム (mg/L)	0.9	1.2	1.0	1.3	1.3	1.2	1.0	1.3	1.2	1.2	1.3	0.8	1.3	0.8	1.1
	硫酸イオン (mg/L)	14.0	9.5	11.0	8.7	10.2	12.7	16.0	14.2	11.2	11.6	12.7	11.5	16.0	8.7	11.9
	生物総数 (N/mL)	0.8	0.5	0	0.2	0.4	0	0	0.1	0	0.1	0	0.3	0.8	0	0.2
	電気伝導率 (μS/cm)	126	124	113	136	130	127	129	145	140	145	163	132	163	113	134
	紫外線吸光度（E260）	0.046	0.055	0.049	0.069	0.068	0.056	0.044	0.062	0.056	0.063	0.056	0.056	0.069	0.044	0.057

令和6年度　　福　岡　浄　水

	採水月日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち晴	曇	曇時々雨	曇のち雨	雨のち晴	曇のち晴	曇のち晴	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
	天候（当日）	晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇	曇			
	気温 (℃)	10.7	17.2	18.5	24.6	26.5	27.1	19.0	14.6	10.1	0.0	0.1	3.8	27.1	0.0	14.4
	水温 (℃)	9.1	15.8	14.7	19.1	22.0	20.3	17.8	13.5	9.0	5.3	3.9	6.7	22.0	3.9	13.1
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.17	0.25	0.15	0.20	0.29	0.31	0.33	0.20	0.21	0.18	0.25	0.33	0.15	0.23
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.04	0.08	0.07	0.05	0.06	0.09	0.11	0.09	0.13	0.05	0.13	0.04	0.07
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.07	0.06	0.09	0.10	0.09	0.10	0.06	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.10	<0.05	0.06
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.004	0.007	0.005	0.010	0.010	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004	0.003	0.005	0.010	0.003	0.006
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.005	0.004	0.008	0.009	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.009	0.004	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.002
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.008	0.013	0.009	0.018	0.018	0.013	0.011	0.012	0.009	0.008	0.008	0.009	0.018	0.008	0.011
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.006	0.004	0.007	0.010	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.010	0.003	0.005
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	0.03
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.6	9.6	8.4	11.2	9.9	9.3	8.7	10.2	11.3	11.0	13.1	7.4	13.1	7.4	9.9
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	14.1	15.4	15.5	16.5	15.0	14.2	14.3	16.5	16.5	18.0	20.6	17.9	20.6	14.1	16.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	34.6	35.0	33.6	37.2	37.7	38.2	37.0	37.7	37.9	39.9	45.4	29.5	45.4	29.5	37.0
	蒸発残留物 (mg/L)	92	91	102	102	90	100	103	107	103	77	114	99	114	77	98
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	0.001	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7	0.8	0.7	1.0	0.9	0.8	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1.0	0.5	0.8
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和6年度

福　岡　浄　水

	採水月日	4/2	5/7	6/4	7/1	8/1	9/2	10/1	11/5	12/3	1/9	2/3	3/3	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	農薬類		0	0.01	0	0								0.01	0	<0.01
	残留塩素 (mg/L)	0.73	0.80	0.82	0.84	0.80	0.78	0.80	0.83	0.76	0.71	0.69	0.72	0.84	0.69	0.77
	遊離炭酸 (mg/L)			0.9						2.2				2.2	0.9	1.6
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.9	-1.6	-1.7	-1.4	-1.4	-1.5	-1.6	-1.6	-1.6	-1.7	-1.7	-1.8	-1.4	-1.9	-1.6
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	21.0	26.7	19.6	30.6	27.0	24.6	23.8	27.6	29.8	28.4	31.4	24.1	31.4	19.6	26.2
	カルシウム (mg/L)	10.9	10.9	10.8	11.6	11.8	12.0	11.7	11.8	11.7	12.7	14.4	9.5	14.4	9.5	11.6
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.9	1.6	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.1	2.0	2.3	1.4	2.3	1.4	1.9
	カリウム (mg/L)	0.9	1.2	1.0	1.3	1.3	1.2	0.9	1.2	1.2	1.2	1.3	0.8	1.3	0.8	1.1
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	13.9	9.6	11.3	8.7	10.3	11.5	16.1	14.3	11.2	10.8	11.6	11.7	16.1	8.7	11.8
	電気伝導率 (μS/cm)	129	130	124	141	134	132	137	148	143	147	167	138	167	124	139
	酸度 (mg/L)			1.0						2.5				2.5	1.0	1.8
	溶性ケイ酸 (mg/L)			22						32				32	22	27
	紫外線吸光度（E260）	0.050	0.055	0.052	0.073	0.078	0.064	0.046	0.061	0.057	0.065	0.055	0.058	0.078	0.046	0.060

・農薬類の採水月日は、5月15日、6月12日、7月8日、8月6日

令和6年度　　浄　　水　　場　　水　　質　　監　　視　　月　　報

採水月日		4/8	5/13	6/10	7/16	8/15	9/17	10/8	11/14	12/9	1/15	2/13	3/12	最高	最低	平均
天候（前日）		曇のち雨	晴のち雨	曇	雨のち曇	曇時々雨	雨のち曇	曇	晴	曇のち雨	晴一時雨	曇時々晴	晴のち曇			
天候（当日）		晴	雨	曇のち晴	曇	晴	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち雪	雪	晴			
気温	(℃)	19.2	17.4	20.4	25.3	31.0	26.9	15.9	11.2	5.1	4.4	1.7	14.3	31.0	1.7	16.1
水温	(℃)	10.5	14.7	15.7	19.8	22.1	21.2	18.5	14.4	8.3	4.9	3.8	6.9	22.1	3.8	13.4
水質基準項目 一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
水質基準項目 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
水質基準項目 カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水質基準項目 水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
水質基準項目 セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質基準項目 鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質基準項目 ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質基準項目 六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
水質基準項目 亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
水質基準項目 シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
水質基準項目 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.14	0.14	0.20	0.15	0.22	0.29	0.28	0.24	0.16	0.18	0.16	0.20	0.29	0.14	0.20
水質基準項目 フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
水質基準項目 ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.09	0.06	0.10	0.10	0.06	0.10	0.08	0.10	0.05	0.07
水質基準項目 四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
水質基準項目 1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質基準項目 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質基準項目 ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質基準項目 テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質基準項目 トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質基準項目 ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質基準項目 塩素酸	(mg/L)	0.05	0.06	0.07	0.09	0.11	0.14	0.11	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.14	<0.05	0.06
水質基準項目 クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
水質基準項目 クロロホルム	(mg/L)	0.006	0.011	0.012	0.016	0.027	0.014	0.013	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.027	0.004	0.010
水質基準項目 ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.005	0.008	0.009	0.012	0.015	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.015	0.005	0.008
水質基準項目 ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002
水質基準項目 臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
水質基準項目 総トリハロメタン	(mg/L)	0.011	0.018	0.020	0.025	0.041	0.027	0.021	0.014	0.012	0.009	0.008	0.011	0.041	0.008	0.018
水質基準項目 トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.006	0.009	0.009	0.012	0.014	0.010	0.015	0.007	0.005	0.006	0.004	0.005	0.015	0.004	0.008
水質基準項目 ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.004	0.005	0.006	0.007	0.011	0.009	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.011	0.003	0.006
水質基準項目 ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質基準項目 ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
水質基準項目 亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
水質基準項目 アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	<0.01	0.02	0.01	0.04	<0.01	0.02
水質基準項目 鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
水質基準項目 銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
水質基準項目 ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	9.0	8.8	9.7	10.1	10.1	10.7	9.2	10.9	10.8	8.6	12.0	10.5	12.0	8.6	10.0
水質基準項目 マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質基準項目 塩化物イオン	(mg/L)	13.2	13.4	14.1	14.3	13.8	16.4	14.3	15.6	16.6	13.6	15.5	18.2	18.2	13.2	14.9
水質基準項目 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	34.9	31.2	34.9	35.4	36.5	39.4	37.3	38.0	38.0	34.7	44.3	39.8	44.3	31.2	37.0
水質基準項目 蒸発残留物	(mg/L)			89			106			98			99	106	89	98
水質基準項目 陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
水質基準項目 ジェオスミン	(μg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
水質基準項目 2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
水質基準項目 非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
水質基準項目 フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
水質基準項目 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.7
水質基準項目 pH値		7.3	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.6	7.1	7.3
水質基準項目 味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
水質基準項目 臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
水質基準項目 色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
水質基準項目 濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目 アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
水質管理目標設定項目 ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
水質管理目標設定項目 ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質管理目標設定項目 1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
水質管理目標設定項目 トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質管理目標設定項目 残留塩素	(mg/L)	0.65	0.62	0.65	0.60	0.52	0.49	0.57	0.66	0.61	0.62	0.61	0.65	0.66	0.49	0.60
水質管理目標設定項目 1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質管理目標設定項目 メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
水質管理目標設定項目 腐食性（ランゲリア指数）				-1.7			-1.6			-2.0			-2.0	-1.6	-2.0	-1.8
水質管理目標設定項目 1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目 アルカリ度	(mg/L)			24.8			26.0			28.2			25.6	28.2	24.8	26.2
その他の項目 カルシウム	(mg/L)	11.0	9.7	11.0	11.2	11.3	12.5	11.8	11.9	11.9	11.1	14.1	12.8	14.1	9.7	11.7
その他の項目 マグネシウム	(mg/L)	1.8	1.7	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	1.7	2.2	1.9	2.2	1.7	1.9
その他の項目 カリウム	(mg/L)	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.1	1.2	1.2	0.9	1.1	1.0	1.4	0.9	1.1
その他の項目 硫酸イオン	(mg/L)	13.1	9.0	11.5	9.6	10.4	13.9	14.7	13.5	11.1	11.4	12.4	12.3	14.7	9.0	11.9
その他の項目 電気伝導率	(μS/cm)	123	116	127	130	130	148	132	141	140	124	136	146	148	116	133

令和6年度

福　岡　浄　水　場

採水場所		原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日		4/2			5/7			6/4			7/1		
生物総数		740	10	0.8	830	6	0.5	490	8	0	350	5	0.2
珪藻類（小計）		730	9	0.7	770	5	0.5	470	8		260	2	0.2
Achnanthes	(細)			0.1			0.3		2				
Amphora	(細)							10					
Asterionella	(細)	50			380	2		130			10		
Aulacoseira	(糸100)	230	2		50			20					
Cocconeis	(細)				20			10			20		
Cyclotella group	(細)	30			40			20			30		
Cymbella	(細)	20	1		10			10	1				
Fragilaria	(細)							100					
Gomphonema	(細)	10		0.1	10			20			10		
Melosira	(糸100)				10								
Navicula	(細)	270	2	0.4	160	1	0.1	80	3		70	1	0.2
Nitzschia	(細)				60	1		20	1		10		
Rhizosolenia	(細)	20									60		
Rhoicosphenia	(細)	10			30			10	1				
Synedra	(細)	90	3	0.1		1	0.1	40			20	1	
その他			1								30		
緑藻類（小計）					10						70	2	
Closterium	(細)				10						60		
Staurastrum	(細)										10	2	
クリプト藻類（小計）					20			10					
Cryptomonas	(細)				20			10					
黄金藻類（小計）		10										1	
Chromulina	(細)	10										1	
渦鞭藻類（小計）					10						10		
Peridinium	(細)				10						10		
その他の生物			1	0.1	20	1		10			10		

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。　2. 空欄：不検出　3. 計数単位　糸：糸状体　群：群体　巻：巻　細：細胞　個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位　糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度

福　岡　浄　水　場

採水場所		原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日		8/1			9/2			10/1			11/5		
生物総数		140	5	0.4	70	2	0	30	0	0	170	4	0.1
珪藻類（小計）		130	3	0.4	60	2		20			150	3	0.1
Achnanthes	(細)			0.2		1							
Asterionella	(細)										100		
Aulacoseira	(糸100)	10											
Cocconeis	(細)				10								
Cymbella	(細)			0.1				10					
Gomphonema	(細)	10											
Navicula	(細)	60	2	0.1	20	1		10			50	1	
Nitzschia	(細)				10								
Rhoicosphenia	(細)	30			10								
Synedra	(細)	10	1									2	0.1
その他		10			10								
緑藻類（小計）								10			20		
Scenedesmus	(群)										20		
その他								10					
渦鞭藻類（小計）			2										
Peridinium	(細)		2										
ユーグレナ藻類（小計）		10											
Trachelomonas	(細)	10											
その他の生物					10							1	

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。　2. 空欄：不検出　3. 計数単位　糸：糸状体　群：群体　巻：巻　細：細胞　個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位　糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度

福　岡　浄　水　場

採水場所		原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水	原水	沈でん水	ろ過水
採水月日		12/3			1/9			2/3			3/3		
生物総数		110	1	0	200	0.1	0	510	4	0	700	3	0.3
珪藻類（小計）		110	1		200	0.1		450	4		680	2	0.3
Achnanthes	(細)							10					
Asterionella	(細)	10			10			50			40		
Aulacoseira	(糸100)				20			150	2		110	1	
Cocconeis	(細)							10			10		
Cyclotella group	(細)				10								
Fragilaria	(細)	20											
Gomphonema	(細)	10									30		
Navicula	(細)	60	1		100			210	1		320	1	0.2
Nitzschia	(細)				50			20			30		
Pinnularia	(細)										10		
Rhizosolenia	(細)				10								
Rhoicosphenia	(細)	10									30		
Synedra	(細)					0.1					100		0.1
その他									1				
緑藻類（小計）								20			20	1	
Ankistrodesmus	(細)							10			10	1	
Closterium	(細)							10			10		
クリプト藻類（小計）								20					
Chroomonas	(細)							10					
Cryptomonas	(細)							10					
黄金藻類（小計）								10					
Mallomonas	(細)							10					
その他の生物								10					

(注) 1. 数値は試料水1mL中の生物数を示す。　2. 空欄：不検出　3. 計数単位　糸：糸状体　群：群体　巻：巻　細：細胞　個：個体
糸100：糸状体100μm長を一単位　糸500：糸状体500μm長を一単位

令和6年度　滝原水

採水月日			4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
天候（前日）			晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち雪	曇のち雨			
天候（当日）			晴	雨	曇	雨	晴	曇時々雨	晴	晴	曇	晴	雪	曇			
気温		(℃)	18.7	16.1	19.3	25.4	30.6	23.2	19.5	11.1	1.0	6.9	-2.8	8.8	30.6	-2.8	14.8
水温		(℃)	10.1	9.9	11.8	11.2	11.3	11.6	14.3	11.1	8.9	9.3	9.0	5.9	14.3	5.9	10.4
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	2	0	4	1	2	7	2	3	1	0	2	7	0	2
	大腸菌	(MPN/100mL)	< 1.0	5.1	1.0	2.0	4.1	< 1.0	< 1.0	1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0	5.1	< 1.0	1.1
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.29	0.26	0.29	0.29	0.34	0.27	0.31	0.35	0.31	0.31	0.42	0.42	0.26	0.31
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	塩素酸	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	クロロホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	銅及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.6	3.9	3.6	3.9	3.8	4.1	3.7	3.8	3.6	3.4	3.6	3.0	4.1	3.0	3.7
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	塩化物イオン	(mg/L)	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	3.0	3.0	3.2	3.4	3.4	2.7	2.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	13.7	15.0	14.1	16.5	16.5	17.7	14.9	15.9	15.4	13.7	14.6	11.8	17.7	11.8	15.0
	蒸発残留物	(mg/L)			49			60			54			41	60	41	51
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	フェノール類	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2		
	pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.1	7.5	7.1	7.3
	臭気	(種類)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
		(TON)															
	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		

令和6年度　　滝　　原　　原　　水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	遊離炭酸 (mg/L)			1.3						1.6				1.6	1.3	1.4
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	13.6	15.8	15.4	16.0	17.8	18.4	16.4	17.1	16.3	15.0	14.5	12.4	18.4	12.4	15.7
	カルシウム (mg/L)	4.0	4.2	4.0	4.8	4.8	5.1	4.3	4.7	4.5	4.0	4.2	3.4	5.1	3.4	4.3
	マグネシウム (mg/L)	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	1.2	0.8	1.0
	カリウム (mg/L)	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	3.2	3.8	3.5	3.8	4.1	4.2	3.1	3.9	3.9	3.5	3.9	3.0	4.2	3.0	3.7
	電気伝導率 (μS/cm)	46	52	51	48	57	58	50	50	55	52	52	45	58	45	51
	酸度 (mg/L)			1.5						1.8				1.8	1.5	1.6
	溶性ケイ酸 (mg/L)			20						21				21	20	20
	クロロホルム生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001
	ブロモホルム生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.004	0.004	<0.001	0.001
	クロロ酢酸生成能 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	嫌気性芽胞菌 /100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

令和6年度　　滝　原　配　水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち雪	曇のち雨			
	天候（当日）	晴	雨	曇	雨	晴	曇時々雨	晴	晴	曇	晴	雪	曇			
	気温 (℃)	21.1	16.1	19.9	25.4	30.6	23.3	20.9	11.1	-0.3	6.9	2.2	6.7	30.6	-0.3	15.3
	水温 (℃)	10.5	12.5	14.3	15.2	16.6	16.6	14.9	12.2	9.7	8.0	7.1	7.7	16.6	7.1	12.1
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.28	0.28	0.26	0.27	0.29	0.32	0.27	0.31	0.36	0.31	0.31	0.33	0.36	0.26	0.30
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	0.07	0.10	0.11	0.11	0.07	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.9	4.2	4.0	4.4	4.2	4.4	4.1	3.9	4.1	3.6	3.9	3.3	4.4	3.3	4.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.2	3.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	13.4	15.0	14.1	16.5	16.3	17.4	14.6	15.1	16.0	13.7	14.9	11.8	17.4	11.8	14.9
	蒸発残留物 (mg/L)	44	45	49	50	53	63	50	54	54	48	42	42	63	42	50
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
	pH値	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.7	7.5	7.4	7.2	7.7	7.2	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和6年度

滝　原　配　水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.46	0.56	0.71	0.72	0.68	0.71	0.77	0.58	0.57	0.58	0.54	0.61	0.77	0.46	0.62
	遊離炭酸 (mg/L)			1.3						1.2				1.3	1.2	1.2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）	-2.5	-2.4	-2.2	-2.2	-2.2	-2.1	-2.3	-2.2	-2.0	-2.4	-2.4	-2.8	-2.0	-2.8	-2.3
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	13.5	15.6	16.0	15.8	17.8	18.3	16.3	17.0	16.1	15.2	14.6	12.5	18.3	12.5	15.7
	カルシウム (mg/L)	3.9	4.2	4.0	4.8	4.7	5.0	4.2	4.4	4.6	4.0	4.3	3.4	5.0	3.4	4.3
	マグネシウム (mg/L)	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	0.8	1.2	0.8	1.0
	カリウム (mg/L)	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	3.3	3.9	3.8	4.2	4.4	4.7	1.6	3.8	4.3	3.6	4.3	3.3	4.7	1.6	3.8
	電気伝導率 (μS/cm)	47	52	53	54	58	59	52	54	57	49	55	46	59	46	53
	酸度 (mg/L)			1.5						1.4				1.5	1.4	1.4
	溶性ケイ酸 (mg/L)			20						21				21	20	20

令和6年度　野尻原水

採水月日			4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
天候（前日）			晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち雪	曇のち雨			
天候（当日）			晴	雨	曇	雨	晴	曇時々雨	晴	晴	曇	晴	雪	曇			
気温		(℃)	25.7	14.4	20.4	24.1	29.4	22.1	19.5	20.1	1.0	8.9	-2.8	6.2	29.4	-2.8	15.8
水温		(℃)	8.6	9.0	9.5	10.0	10.5	10.1	11.5	9.2	8.9	8.6	8.0	7.8	11.5	7.8	9.3
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	2	0	8	2	4	1	2	0	35	0	34	35	0	7
	大腸菌	(MPN/100mL)	< 1.0	1.0	< 1.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	< 1.0	3.1	1.0	3.1	3.1	< 1.0	1.4
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.41	0.36	0.36	0.35	0.37	0.34	0.39	0.37	0.36	0.35	0.37	0.32	0.41	0.32	0.36
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	塩素酸	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	クロロホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	銅及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.4	3.3	3.1	3.3	3.1	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	2.9	3.4	2.9	3.2
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	塩化物イオン	(mg/L)	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	4.2	4.2	2.4	2.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	15.8	14.8	13.6	15.5	15.3	16.4	16.0	14.6	13.9	13.9	15.0	13.2	16.4	13.2	14.8
	蒸発残留物	(mg/L)			50			51			47			44	51	44	48
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	フェノール類	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.3	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.3	< 0.2	< 0.2
	pH値		7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	6.8	7.0	7.2	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	6.8	7.2
	臭気	(種類)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
		(TON)															
	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		

令和6年度　野尻原水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	遊離炭酸 (mg/L)			2.8						1.6				2.8	1.6	2.2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	17.2	17.1	16.2	16.5	18.7	19.1	18.1	17.9	16.6	17.2	17.6	16.4	19.1	16.2	17.4
	カルシウム (mg/L)	4.5	4.1	3.8	4.4	4.3	4.6	4.6	4.2	3.9	3.9	4.2	3.8	4.6	3.8	4.2
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	1.2	0.9	1.1
	カリウム (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	3.3	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	3.3	1.5	1.7
	電気伝導率 (μS/cm)	46	47	49	48	52	51	50	49	49	49	50	46	52	46	49
	酸度 (mg/L)			3.2						1.8				3.2	1.8	2.5
	溶性ケイ酸 (mg/L)			22						22				22	22	22
	クロロホルム生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	<0.001
	ブロモホルム生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			0.005	0.005	<0.001	0.001
	クロロ酢酸生成能 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

令和6年度　野尻配水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち雪	曇のち雨			
	天候（当日）	晴	雨	曇	雨	晴	曇時々雨	晴	晴	曇	晴	雪	曇			
	気温 (℃)	25.7	14.4	20.4	24.1	29.4	22.1	19.5	20.1	1.0	8.9	-2.8	6.2	29.4	-2.8	15.8
	水温 (℃)	10.3	10.7	11.9	13.0	13.8	13.3	12.1	10.0	8.7	8.2	7.7	8.1	13.8	7.7	10.6
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.39	0.36	0.34	0.36	0.36	0.34	0.39	0.37	0.36	0.35	0.35	0.32	0.39	0.32	0.36
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	0.08	0.08	0.11	0.13	0.16	0.16	0.16	0.12	0.11	0.08	0.08	0.09	0.16	0.08	0.11
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.8	3.7	3.5	3.8	3.8	3.9	3.8	3.4	3.4	3.3	3.6	3.3	3.9	3.3	3.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	3.0	3.0	3.0	3.2	2.8	3.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	15.5	14.8	13.9	15.5	15.8	16.4	16.0	14.1	13.9	13.9	15.0	13.9	16.4	13.9	14.9
	蒸発残留物 (mg/L)	48	46	54	50	52	51	50	53	49	48	48	46	54	46	50
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		
	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0	6.9	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	6.9	7.3
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和6年度

野尻配水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.48	0.49	0.70	0.70	0.67	0.68	0.72	0.59	0.56	0.56	0.53	0.61	0.72	0.48	0.61
	遊離炭酸 (mg/L)			2.2						1.2				2.2	1.2	1.7
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性(ランゲリア指数)	-2.4	-2.4	-2.6	-2.5	-2.6	-2.7	-2.4	-2.5	-2.3	-2.3	-2.3	-2.4	-2.3	-2.7	-2.4
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	17.2	17.4	17.0	16.5	18.8	19.3	18.4	18.0	17.3	17.3	18.1	16.9	19.3	16.5	17.7
	カルシウム (mg/L)	4.4	4.1	3.9	4.4	4.5	4.6	4.6	4.0	3.9	3.9	4.2	3.9	4.6	3.9	4.2
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.0	1.1
	カリウム (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	1.8	1.7	1.5	1.8	1.8	1.7	2.0	1.5	1.8
	電気伝導率 (μS/cm)	44	46	52	52	55	54	53	52	51	49	53	50	55	44	51
	酸度 (mg/L)			2.5						1.4				2.5	1.4	2.0
	溶性ケイ酸 (mg/L)			22						22				22	22	22

令和6年度　　作　並　原　水

採水月日			4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
天候（前日）			晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち雪	曇のち雨			
天候（当日）			晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴			
気温		(℃)	22.2	15.3	20.4	22.0	28.1	22.7	20.3	17.1	2.1	6.5	-2.4	6.7	28.1	-2.4	15.1
水温		(℃)	11.5	13.0	15.2	17.7	20.0	18.8	14.5	12.0	5.4	4.5	0.4	4.7	20.0	0.4	11.5
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	10	64	25	230	88	92	14	12	8	4	8	48	230	4	50
	大腸菌	(MPN/100mL)	< 1.0	2.0	16.0	110.0	79.0	14.0	6.3	5.1	< 1.0	1.0	< 1.0	3.1	110	< 1.0	20
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	< 0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.06	0.11	0.14	0.23	0.17	0.25	0.10	0.07	0.14	0.11	0.21	0.18	0.25	0.06	0.15
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.06	0.11	0.06	0.09
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	塩素酸	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	クロロホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	トリクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002		
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.11	0.07	0.07	0.07	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.11	0.05	0.07
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	0.04	< 0.02	0.02
	銅及びその化合物	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.1	5.3	5.2	5.7	5.1	5.3	4.6	4.7	3.8	3.8	4.2	2.8	5.7	2.8	4.6
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.006	0.007	0.003	0.002	0.006	0.004	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.007	0.002	0.005
	塩化物イオン	(mg/L)	3.2	3.2	3.1	2.9	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.3	3.9	3.4	3.9	2.9	3.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	20.7	32.7	31.5	37.3	31.6	31.1	27.1	30.5	23.5	22.8	23.7	12.2	37.3	12.2	27.1
	蒸発残留物	(mg/L)			103			98			73			38	103	38	78
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005		
	フェノール類	(mg/L)			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.5	0.6	1.2	0.8	1.1	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	1.2	1.2	0.5	0.8
	pH値		7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.6	7.0	7.0	7.3	7.6	6.9	7.1
	臭気	(種類)	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭			
		(TON)	3		4	4	2	2		2	4		2	2	4		2
	色度	(度)	2	2	< 1	4	3	4	2	2	2	2	2	5	5	< 1	2
	濁度	(度)	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.5	0.5	< 0.1	< 0.1

令和6年度　　作　並　原　水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	遊離炭酸 (mg/L)			2.1						1.1				2.1	1.1	1.6
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	8.7	8.2	7.7	8.1	10.7	11.0	9.9	10.2	7.8	7.9	9.9	6.4	11.0	6.4	8.9
	カルシウム (mg/L)	6.0	9.3	9.0	10.8	9.2	9.0	7.9	8.9	6.6	6.5	6.7	3.4	10.8	3.4	7.8
	マグネシウム (mg/L)	1.4	2.3	2.2	2.5	2.1	2.1	1.8	2.0	1.7	1.6	1.7	0.9	2.5	0.9	1.9
	カリウム (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	19.1	36.1	36.2	37.5	32.5	30.5	27.6	33.3	24.3	24.5	21.4	10.1	37.5	10.1	27.8
	電気伝導率 (μS/cm)	77	120	118	122	109	102	96	110	88	91	80	54	122	54	97
	酸度 (mg/L)			2.4						1.3				2.4	1.3	1.8
	溶性ケイ酸 (mg/L)			27						21				27	21	24
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.015	0.013	0.014	0.037	0.022	0.027	0.016	0.013	0.014	0.011	0.017	0.034	0.037	0.011	0.019
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.003	0.004
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.019	0.017	0.018	0.043	0.029	0.033	0.021	0.017	0.017	0.014	0.021	0.038	0.043	0.014	0.024
	クロロ酢酸生成能 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.009	0.009	0.008	0.023	0.016	0.017	0.012	0.009	0.012	0.009	0.013	0.028	0.028	0.008	0.014
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.019	0.014	0.016	0.046	0.021	0.026	0.017	0.013	0.017	0.013	0.019	0.047	0.047	0.013	0.022
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0

令和6年度

作　並　沈　で　ん　水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち雪	曇のち雨			
	天候（当日）	晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴			
	気温 (℃)	22.2	15.3	20.4	22.0	28.1	22.7	20.3	17.1	2.1	6.5	-2.4	6.7	28.1	-2.4	15.1
	水温 (℃)	10.2	12.2	15.0	17.0	19.0	18.7	14.5	12.0	5.2	4.0	0.3	4.5	19.0	0.3	11.0
水質基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.06	0.11	0.13	0.14	0.18	0.29	0.10	0.08	0.14	0.10	0.19	0.15	0.29	0.06	0.14
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.09	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.05	0.08
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.4	7.9	7.6	8.5	7.5	7.6	6.8	7.2	6.7	6.6	7.2	6.4	8.5	6.4	7.2
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.002	0.004	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	0.002	0.005	<0.001	0.002
	塩化物イオン (mg/L)	6.3	6.5	6.4	6.5	7.0	6.6	6.5	6.8	7.0	6.2	6.8	6.7	7.0	6.2	6.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.6	32.4	30.8	37.3	31.1	30.6	26.1	30.5	22.8	22.8	23.7	13.9	37.3	13.9	26.8
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.7	0.3	0.4
	pH値	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1	7.5	7.2	7.2	7.4	7.5	6.9	7.1
	臭気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	無臭	塩素臭	塩素臭	無臭	塩素臭	無臭			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	残留塩素 (mg/L)	0.62	0.61	0.63	0.59	0.67	0.57	0.63	0.65	0.60	0.53	0.57	0.59	0.67	0.53	0.60
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	10.0	9.3	9.2	10.0	11.0	11.3	10.5	10.4	10.1	10.4	10.1	10.1	11.3	9.2	10.2
	カルシウム (mg/L)	5.7	9.2	8.7	10.8	9.0	8.8	7.5	8.9	6.5	6.5	6.7	3.9	10.8	3.9	7.7
	マグネシウム (mg/L)	1.3	2.3	2.2	2.5	2.1	2.1	1.8	2.0	1.6	1.6	1.7	1.0	2.5	1.0	1.8
	カリウム (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
	硫酸イオン (mg/L)	18.9	36.0	35.6	38.7	32.7	30.8	28.0	33.8	25.5	25.0	22.7	13.5	38.7	13.5	28.4
	電気伝導率 (μS/cm)	89	131	130	138	128	116	108	125	104	106	98	74	138	74	112

令和6年度

作　並　浄　水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち雪	曇のち雨			
	天候（当日）	晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴			
	気温 (℃)	22.2	15.3	20.4	22.0	28.1	22.7	20.3	17.1	2.1	6.5	-2.4	6.7	28.1	-2.4	15.1
	水温 (℃)	10.2	13.0	15.0	17.2	20.0	18.6	14.5	12.0	5.3	3.8	0.4	4.4	20.0	0.4	11.2
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.05	0.11	0.14	0.14	0.18	0.31	0.10	0.08	0.14	0.10	0.17	0.14	0.31	0.05	0.14
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.10	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.06	0.09	0.13	0.15	0.10	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.15	<0.05	0.06
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.2	8.6	8.2	9.1	8.5	8.3	7.3	7.5	7.2	7.1	7.6	7.1	9.1	7.1	7.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	6.5	6.6	6.6	6.7	7.3	7.2	6.6	7.0	7.1	6.3	6.7	6.7	7.3	6.3	6.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	21.0	33.9	32.2	38.7	33.3	31.1	27.1	31.9	24.5	24.2	24.9	15.5	38.7	15.5	28.2
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.7	0.3	0.4
	pH値	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.5	7.2	7.2	7.4	7.5	7.0	7.2
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.63	0.74	0.73	0.87	0.95	0.98	0.76	0.71	0.60	0.68	0.64	0.66	0.98	0.60	0.75
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	9.8	9.5	9.5	10.1	11.0	11.1	10.5	10.4	9.7	10.4	10.3	10.6	11.1	9.5	10.2
	カルシウム (mg/L)	6.1	9.6	9.1	11.2	9.7	9.0	7.7	9.3	7.0	6.9	7.0	4.4	11.2	4.4	8.1
	マグネシウム (mg/L)	1.4	2.4	2.3	2.6	2.2	2.1	1.9	2.1	1.7	1.7	1.8	1.1	2.6	1.1	1.9
	カリウム (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3
	硫酸イオン (mg/L)	18.2	35.1	35.1	38.7	32.6	31.4	27.5	33.6	25.7	25.1	23.4	13.9	38.7	13.9	28.4
	電気伝導率 (μS/cm)	88	130	128	139	128	117	108	124	105	107	102	78	139	78	113

令和6年度　　作　　並　　配　　水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち雪	曇のち雨			
	天候（当日）	晴	雨	曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴			
	気温 (℃)	22.2	15.3	20.4	22.0	28.1	22.7	20.3	17.1	2.1	6.5	-2.4	6.7	28.1	-2.4	15.1
	水温 (℃)	10.2	13.0	16.2	17.6	20.5	19.5	15.5	12.0	6.1	4.2	0.4	5.5	20.5	0.4	11.7
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.07	0.11	0.15	0.15	0.18	0.30	0.12	0.10	0.16	0.11	0.12	0.16	0.30	0.07	0.14
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.10	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.05	0.07	0.09	0.13	0.14	0.12	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.14	<0.05	0.06
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.003	0.005	0.006	0.009	0.007	0.010	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.010	0.001	0.005
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.003	0.003	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	<0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.005	0.007	0.009	0.015	0.012	0.015	0.008	0.006	0.003	0.002	0.002	0.005	0.015	0.002	0.007
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.007	<0.002	0.004
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.002
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.3	8.5	8.1	9.1	8.2	8.4	7.6	7.4	7.0	7.0	7.8	6.6	9.1	6.6	7.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	6.7	6.7	6.7	6.7	7.3	7.2	6.8	7.0	7.2	6.3	6.6	6.8	7.3	6.3	6.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.8	31.7	30.3	37.5	32.8	32.8	26.6	30.5	24.2	23.5	27.1	14.4	37.5	14.4	27.5
	蒸発残留物 (mg/L)	60	91	94	114	100	104	83	96	76	76	82	51	114	51	86
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4
	pH値	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.1	7.2
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和6年度

作　並　配　水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	残留塩素 (mg/L)	0.63	0.62	0.63	0.75	0.80	0.74	0.66	0.62	0.59	0.65	0.61	0.64	0.80	0.59	0.66
	遊離炭酸 (mg/L)			1.7						1.7				1.7	1.7	1.7
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）	-2.7	-2.5	-2.4	-2.3	-2.3	-2.4	-2.4	-2.4	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.3	-2.7	-2.5
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	10.2	9.8	9.8	10.0	11.2	11.0	10.7	10.4	9.8	10.5	10.4	9.9	11.2	9.8	10.3
	カルシウム (mg/L)	5.4	8.9	8.5	10.9	9.5	9.5	7.7	8.9	6.9	6.6	7.7	4.1	10.9	4.1	7.9
	マグネシウム (mg/L)	1.3	2.3	2.2	2.5	2.2	2.2	1.8	2.0	1.7	1.7	1.9	1.0	2.5	1.0	1.9
	カリウム (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	15.5	32.1	33.4	36.9	31.2	33.0	25.2	32.5	25.0	23.7	27.2	12.8	36.9	12.8	27.4
	電気伝導率 (μS/cm)	83	123	124	135	126	123	104	122	103	104	110	76	135	76	111
	酸度 (mg/L)			1.9						1.9				1.9	1.9	1.9
	溶性ケイ酸 (mg/L)			25						19				25	19	22

令和6年度　　熊ケ根原水

	採水月日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
	天候（前日）		晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち雪	曇のち雨			
	天候（当日）		晴	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇			
	気温	(℃)	21.6	15.8	22.0	24.4	28.0	24.9	21.1	16.7	1.8	6.2	0.5	7.4	28.0	0.5	15.9
	水温	(℃)	9.5	15.0	18.2	21.8	23.6	22.5	18.5	15.5	8.6	4.8	4.5	7.1	23.6	4.5	14.1
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	20	32	28	110	140	170	160	36	30	10	4	26	170	4	64
	大腸菌	(MPN/100mL)	2.0	<1.0	33.0	<1.0	2.0	1.0	1.0	5.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	33	<1.0	3.7
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.001
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.10	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.15	0.07	0.09	0.10	0.10	0.18	0.18	0.05	0.09
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.02
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	塩素酸	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	クロロ酢酸	(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	クロロホルム	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ジクロロ酢酸	(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	トリクロロ酢酸	(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002		
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ブロモホルム	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.08	0.04	0.05	0.06	0.08	0.02	0.04
	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.04	0.06	0.09	0.07	0.14	0.09	0.19	0.18	0.09	0.20	0.17	0.20	0.04	0.12
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.7	3.7	4.0	4.7	4.1	5.0	3.8	4.3	4.1	4.4	5.0	4.1	5.0	3.7	4.2
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.007	0.006	0.004	0.008	0.005	0.012	0.010	0.033	0.027	0.014	0.039	0.024	0.039	0.004	0.016
	塩化物イオン	(mg/L)	3.7	3.2	3.4	3.7	3.2	3.4	2.9	3.5	3.9	4.4	5.0	5.8	5.8	2.9	3.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	18.1	18.1	19.5	23.2	20.3	24.8	18.4	21.8	21.3	22.9	26.5	22.0	26.5	18.1	21.4
	蒸発残留物	(mg/L)			63			76			71			66	76	63	69
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.0	1.4	1.0	1.0	0.7	0.7	0.8	1.4	0.7	0.9
	pH値		7.3	7.3	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.0	7.2
	臭気	(種類)	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
		(TON)	5	<2		4	3	8	8	2	4	6	4	2	8	<2	
	色度	(度)	3	3	2	3	5	4	7	5	5	3	3	3	7	2	4
	濁度	(度)	2.1	0.9	0.7	1.2	0.7	1.9	3.9	2.2	2.2	1.6	2.1	3.3	3.9	0.7	1.9

令和6年度　　熊ケ根原水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001						<0.001				<0.001		
	農薬類		0	0	0.02	0.02								0.02	0	0.01
	遊離炭酸 (mg/L)			3.1						1.8				3.1	1.8	2.4
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	13.6	14.8	16.5	18.3	18.6	20.3	15.4	19.3	17.4	18.7	19.7	16.9	20.3	13.6	17.5
	カルシウム (mg/L)	5.6	5.6	6.0	7.3	6.5	7.8	5.7	6.9	6.7	7.2	8.3	7.0	8.3	5.6	6.7
	マグネシウム (mg/L)	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.3	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.1	1.4	1.0	1.1
	カリウム (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	9.7	9.6	11.0	12.2	12.4	12.8	8.8	11.5	12.9	13.1	14.2	12.0	14.2	8.8	11.7
	電気伝導率 (μS/cm)	64	65	73	80	78	87	63	81	83	88	90	81	90	63	78
	酸度 (mg/L)			3.5						2.0				3.5	2.0	2.8
	溶性ケイ酸 (mg/L)			18						20				20	18	19
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.021	0.022	0.025	0.026	0.037	0.026	0.041	0.028	0.022	0.019	0.017	0.018	0.041	0.017	0.025
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.025	0.026	0.029	0.031	0.042	0.032	0.047	0.033	0.027	0.024	0.022	0.023	0.047	0.022	0.030
	クロロ酢酸生成能 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.011	0.013	0.012	0.014	0.023	0.014	0.025	0.016	0.014	0.011	0.011	0.012	0.025	0.011	0.015
	トリクロロ酢酸生成能 (mg/L)	0.020	0.017	0.023	0.024	0.037	0.022	0.046	0.024	0.021	0.017	0.015	0.017	0.046	0.015	0.024
	嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	2	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	2	0	0

・農薬類の採水月日は，5月15日，6月12日，7月8日，8月6日

令和6年度

熊ヶ根沈でん水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち雪	曇のち雨			
	天候（当日）	晴	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇			
	気温 (℃)	21.6	15.8	22.0	24.4	28.0	24.9	21.1	16.7	1.8	6.2	0.5	7.4	28.0	0.5	15.9
	水温 (℃)	9.0	15.0	19.7	21.7	23.1	22.3	18.0	13.9	6.8	4.5	3.2	4.8	23.1	3.2	13.5
水質基準項目	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	<0.04	<0.04	0.05	0.06	0.07	0.15	0.06	0.08	0.10	0.10	0.18	0.18	<0.04	0.08
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.02
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	0.08	0.13	0.16	0.15	0.07	0.06	<0.05	<0.05	0.06	0.16	<0.05	0.06
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.26	0.17	0.11	0.16	0.12	0.13	0.16	0.15	0.17	0.31	0.28	0.23	0.31	0.11	0.19
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.8	5.8	7.4	7.3	6.7	7.8	7.4	7.7	7.6	6.6	7.9	7.4	7.9	5.8	7.1
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.012	0.010	0.005	0.003	0.006	0.012	<0.001	0.004
	塩化物イオン (mg/L)	7.4	6.2	9.3	7.3	7.1	6.9	7.5	8.0	7.9	8.1	8.9	14.3	14.3	6.2	8.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	18.4	18.1	18.4	23.2	20.8	24.3	17.4	21.8	21.5	22.0	26.5	22.5	26.5	17.4	21.2
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	0.4	0.8	0.4	0.6
	pH値	7.1	7.2	7.0	7.2	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2
	臭気 (種類)	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1
	濁度 (度)	0.3	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.3	<0.1	0.1	0.3	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.62	0.63	0.63	0.80	0.95	0.81	0.60	0.67	0.55	0.78	0.72	0.77	0.95	0.55	0.71
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	13.7	15.1	16.5	19.6	19.3	22.0	17.8	20.4	20.2	19.3	20.5	17.6	22.0	13.7	18.5
	カルシウム (mg/L)	5.7	5.6	5.7	7.3	6.5	7.6	5.5	6.9	6.8	7.0	8.3	7.2	8.3	5.5	6.7
	マグネシウム (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.3	0.9	1.1	1.1	1.1	1.4	1.1	1.4	0.9	1.1
	カリウム (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
	硫酸イオン (mg/L)	10.8	10.5	11.7	13.3	13.6	13.9	10.0	12.8	14.0	14.2	15.3	13.4	15.3	10.0	12.8
	電気伝導率 (μS/cm)	79	77	92	95	94	99	83	100	101	103	108	105	108	77	95

令和6年度　　熊ケ根浄水

採水月日		4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
天候（前日）		晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち雪	曇のち雨			
天候（当日）		晴	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇			
気温	(℃)	21.6	15.8	22.0	24.4	28.0	24.9	21.1	16.7	1.8	6.2	0.5	7.4	28.0	0.5	15.9
水温	(℃)	8.5	14.8	19.5	21.6	22.8	22.1	18.5	14.4	7.7	4.7	3.8	5.2	22.8	3.8	13.6
水質基準項目 一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.10	<0.04	<0.04	0.04	0.07	0.07	0.15	0.06	0.08	0.10	0.10	0.16	0.16	<0.04	0.08
フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩素酸	(mg/L)	<0.05	0.06	0.09	0.12	0.18	0.23	0.15	0.11	0.07	<0.05	<0.05	0.05	0.23	<0.05	0.09
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
クロロホルム	(mg/L)	0.003	0.005	0.007	0.008	0.011	0.008	0.015	0.006	0.007	0.005	0.004	0.004	0.015	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	0.004	0.004	0.005	0.007	0.005	0.011	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.011	<0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.005	0.007	0.010	0.011	0.015	0.012	0.018	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.018	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	0.004	0.005	0.006	0.009	0.006	0.013	0.005	0.007	0.005	0.004	0.005	0.013	0.002	0.006
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	6.6	6.4	7.9	8.2	7.6	8.4	8.1	8.3	8.5	7.1	8.1	8.1	8.5	6.4	7.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩化物イオン	(mg/L)	7.6	6.7	9.6	7.5	7.5	7.3	7.8	8.2	8.4	8.3	8.9	10.4	10.4	6.7	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	20.3	19.0	19.0	24.6	23.2	25.1	18.9	23.2	23.2	23.4	27.2	23.9	27.2	18.9	22.6
蒸発残留物	(mg/L)	59	53	71	73	71	80	63	77	78	72	74	73	80	53	70
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5
pH値		7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1	7.2
味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和6年度

熊ケ根浄水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			0.001			0.001			0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.001
	農薬類		0	0	0	0								0		
	残留塩素 (mg/L)	0.84	0.72	0.82	0.86	1.07	0.96	0.88	0.94	0.79	0.68	0.71	0.68	1.07	0.68	0.83
	遊離炭酸 (mg/L)			2.6						1.1				2.6	1.1	1.8
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）	-2.5	-2.4	-2.4	-2.0	-2.1	-2.1	-2.2	-2.2	-2.1	-2.1	-2.2	-2.3	-2.0	-2.5	-2.2
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	13.9	15.4	16.1	19.5	19.6	22.3	17.7	21.0	20.0	19.1	20.0	17.6	22.3	13.9	18.5
	カルシウム (mg/L)	6.3	5.8	5.8	7.7	7.3	7.9	5.9	7.3	7.3	7.4	8.6	7.6	8.6	5.8	7.1
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.3	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
	アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	硫酸イオン (mg/L)	10.8	10.6	11.4	13.0	13.7	14.0	9.9	12.7	14.2	14.1	15.2	13.4	15.2	9.9	12.8
	電気伝導率 (μS/cm)	80	80	92	96	97	100	86	102	103	104	108	103	108	80	96
	酸度 (mg/L)			3.0						1.2				3.0	1.2	2.1
	溶性ケイ酸 (mg/L)			17						19				19	17	18

・農薬類の採水月日は，5月15日，6月12日，7月8日，8月6日

令和6年度

熊ケ根配水

	採水月日	4/15	5/20	6/18	7/8	8/19	9/18	10/15	11/11	12/16	1/20	2/18	3/17	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇のち雨	晴	曇	晴	晴	晴のち曇	晴のち曇	晴のち雨	晴	晴のち雪	曇のち雨			
	天候（当日）	晴	雨	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	曇			
	気温 (℃)	26.5	15.8	20.0	23.5	28.0	24.9	21.1	16.7	1.8	6.2	0.5	7.1	28.0	0.5	16.0
	水温 (℃)	9.5	14.5	17.6	20.1	22.0	22.3	16.1	14.9	7.7	4.8	3.9	5.1	22.3	3.9	13.2
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.06	0.05	0.06	0.08	0.08	0.14	0.08	0.09	0.11	0.11	0.17	0.17	0.05	0.10
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	塩素酸 (mg/L)	0.05	0.06	0.08	0.10	0.13	0.15	0.14	0.09	0.06	<0.05	<0.05	0.05	0.15	<0.05	0.08
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.2	6.8	7.4	8.1	8.1	9.0	8.1	8.6	8.2	7.5	8.5	7.6	9.0	6.8	7.9
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.4	6.5	7.7	7.1	7.8	7.8	7.7	8.0	8.2	8.1	8.7	9.7	9.7	6.5	7.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.3	17.9	18.8	23.2	22.7	24.8	20.8	22.4	22.4	23.4	26.7	23.4	26.7	17.9	22.2
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
	pH値	7.4	7.1	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.7	7.1	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.67	0.62	0.56	0.75	0.73	0.66	0.60	0.63	0.63	0.63	0.53	0.66	0.75	0.53	0.64
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)	15.0	10.2	16.8	19.7	20.0	22.8	18.4	22.0	19.8	19.7	20.5	18.2	22.8	10.2	18.6
	カルシウム (mg/L)	6.3	5.5	5.7	7.3	7.1	7.8	6.5	7.0	7.0	7.4	8.4	7.4	8.4	5.5	7.0
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	10.4	9.7	10.7	12.5	12.9	13.8	10.5	12.0	13.7	13.5	14.9	13.3	14.9	9.7	12.3
	電気伝導率 (μS/cm)	81	122	87	93	98	102	88	100	101	104	107	102	122	81	99

2.　仙南・仙塩広域水道の水質試験

採水地点について

松陵配水

　松陵配水所が工事により採水不可となったため、令和 6 年 10 月より高森配水所に変更。

令和6年度　　坪　沼　配　水

	採水月日	4/16	5/9	6/10	7/17	8/7	9/9	10/7	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	曇のち雨	晴	晴	晴一時雨	晴一時雪	晴のち曇			
	天候（当日）	晴	曇	曇	小雨	曇	曇	曇	晴	晴	雨	曇	晴			
	気温 (℃)	20.2	10.8	20.4	23.0	25.5	24.8	20.8	8.7	6.7	1.6	6.5	8.8	25.5	1.6	14.8
	水温 (℃)	8.0	10.6	13.8	14.0	17.3	18.4	19.7	15.2	10.3	5.2	3.4	3.7	19.7	3.4	11.6
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.16	0.24	0.17	0.20	0.20	0.23	0.13	0.11	0.15	0.17	0.24	0.24	0.11	0.18
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	0.05	0.13	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.007	0.008	0.009	0.010	0.008	0.009	0.010	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.010	0.006	0.008
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.011	0.012	0.013	0.011	0.013	0.014	0.012	0.010	0.010	0.008	0.009	0.014	0.008	0.011
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.007	0.008	0.006	0.006	0.010	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.010	0.005	0.006
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.6	5.1	5.0	6.2	6.5	7.9	7.1	6.0	4.9	5.5	6.1	5.6	7.9	4.9	6.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.0	6.5	10.8	6.1	6.2	6.9	8.7	8.3	6.8	7.4	7.4	7.5	10.8	6.1	7.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.7	19.4	18.8	20.4	20.4	22.3	19.5	22.1	22.1	23.5	24.2	21.2	24.2	18.8	21.1
	蒸発残留物 (mg/L)			48			62			59			55	62	48	56
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
	pH値	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.6	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.6	7.2	7.3
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.46	0.58	0.59	0.62	0.61	0.62	0.70	0.68	0.45	0.49	0.49	0.46	0.70	0.45	0.56
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.4			-1.8			-2.2			-2.5	-1.8	-2.5	-2.2
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			14.8			19.5			16.5			16.8	19.5	14.8	16.9
	カルシウム (mg/L)	5.9	5.8	5.7	6.2	6.2	6.8	6.0	6.7	6.7	7.1	7.4	6.5	7.4	5.7	6.4
	マグネシウム (mg/L)	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.2	1.4	1.1	1.2
	カリウム (mg/L)	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	8.1	8.0	11.8	8.4	8.3	8.5	8.8	9.3	9.3	10.5	9.9	9.8	11.8	8.0	9.2
	電気伝導率 (μS/cm)	73	70	72	78	82	88	87	84	82	81	84	84	88	70	80

令和6年度　太白配水

採水月日		4/3	5/1	6/10	7/2	8/5	9/9	10/2	11/6	12/11	1/7	2/5	3/12	最高	最低	平均
天候（前日）		晴	曇	曇	曇	晴	曇一時雨	晴	晴	晴	曇のち雨	晴	晴のち曇			
天候（当日）		曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
気温	(℃)	13.4	14.2	21.6	22.0	29.9	27.8	26.1	9.9	8.3	8.0	-1.0	12.2	29.9	-1.0	16.0
水温	(℃)	7.6	11.4	13.9	13.4	18.3	20.0	20.0	16.4	9.5	5.5	3.7	3.8	20.0	3.7	12.0
水質基準項目 一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.18	0.16	0.15	0.16	0.19	0.19	0.25	0.16	0.11	0.12	0.17	0.25	0.25	0.11	0.17
フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩素酸	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
クロロホルム	(mg/L)	0.007	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009	0.010	0.010	0.007	0.008	0.007	0.006	0.010	0.006	0.008
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006	0.006	0.007	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.010	0.011	0.012	0.012	0.011	0.013	0.014	0.015	0.010	0.011	0.010	0.009	0.015	0.009	0.012
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.005	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.008	0.005	0.006
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.4	5.2	5.3	6.0	6.5	7.4	8.4	6.4	5.0	4.6	6.1	5.8	8.4	4.6	6.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩化物イオン	(mg/L)	7.6	6.4	6.4	6.6	6.3	6.9	8.6	7.4	6.9	6.9	7.5	7.7	8.6	6.3	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	19.2	19.2	19.3	20.4	20.7	21.4	20.6	23.2	21.8	20.4	24.2	21.4	24.2	19.2	21.0
蒸発残留物	(mg/L)			47			59			56			55	59	47	54
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.1	7.2
味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

令和6年度　　太　　白　　配　　水

	採水月日	4/3	5/1	6/10	7/2	8/5	9/9	10/2	11/6	12/11	1/7	2/5	3/12	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	農薬類		0	0	0	0								0		
	残留塩素 (mg/L)	0.56	0.55	0.69	0.73	0.75	0.69	0.74	0.65	0.57	0.56	0.54	0.63	0.75	0.54	0.64
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.4			-2.0			-2.4			-2.5	-2.0	-2.5	-2.3
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			15.5			19.6			16.2			16.6	19.6	15.5	17.0
	カルシウム (mg/L)	5.7	5.7	5.9	6.2	6.3	6.6	6.1	7.0	6.6	6.2	7.4	6.6	7.4	5.7	6.4
	マグネシウム (mg/L)	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.2	1.4	1.1	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	8.5	8.0	8.2	8.3	8.4	8.6	8.3	9.2	9.4	9.3	9.7	10.0	10.0	8.0	8.8
	電気伝導率 (μS/cm)	77	69	74	76	80	87	87	84	82	82	84	84	87	69	80

・農薬類の採水月日は，5月15日，6月12日，7月8日，8月6日

令和6年度　　国　見　高　区　配　水

	採水月日	4/3	5/1	6/3	7/2	8/5	9/3	10/2	11/6	12/2	1/7	2/5	3/27	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇のち雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴			
	天候（当日）	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴	晴	雪	晴			
	気温 (℃)	14.8	15.0	18.8	22.5	31.4	22.5	29.9	9.2	9.6	11.1	-0.8	12.7	31.4	-0.8	16.4
	水温 (℃)	5.9	9.5	10.4	12.4	15.4	15.7	18.9	16.4	12.6	6.9	4.0	5.6	18.9	4.0	11.1
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.17	0.14	0.15	0.19	0.21	0.25	0.16	0.09	0.12	0.16	0.29	0.29	0.09	0.18
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.010	0.011	0.012	0.010	0.011	0.015	0.013	0.008	0.012	0.010	0.008	0.015	0.008	0.011
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.008	0.008	0.007	0.008	0.006	0.006	0.004	0.002	0.005	0.008	0.007	0.008	0.002	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.013	0.014	0.016	0.013	0.015	0.021	0.019	0.013	0.016	0.013	0.011	0.021	0.011	0.015
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008	0.010	0.008	0.005	0.009	0.012	0.007	0.012	0.005	0.008
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.5	5.1	5.6	6.0	6.7	6.8	8.0	6.4	5.3	4.8	5.9	5.7	8.0	4.8	6.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.7	6.5	6.5	6.6	6.4	6.8	8.1	7.5	7.5	7.1	7.4	8.1	8.1	6.4	7.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.4	18.8	18.7	20.4	21.4	20.8	20.2	22.3	22.3	21.2	24.5	19.7	24.5	18.7	20.8
	蒸発残留物 (mg/L)			48			66			57			55	66	48	56
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
	pH値	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.0	7.2
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	残留塩素 (mg/L)	0.64	0.66	0.72	0.63	0.74	0.74	0.74	0.64	0.59	0.62	0.59	0.67	0.74	0.59	0.66
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.5			-2.1			-2.3			-2.6	-2.1	-2.6	-2.4
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			13.9			21.2			16.2			18.0	21.2	13.9	17.3
	カルシウム (mg/L)	5.8	5.7	5.5	6.2	6.6	6.5	6.1	6.8	6.8	6.5	7.5	5.9	7.5	5.5	6.3
	マグネシウム (mg/L)	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.4	1.2	1.4	1.1	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	9.1	7.9	8.2	8.4	8.3	8.9	8.4	9.1	9.6	9.4	9.7	9.2	9.7	7.9	8.8
	電気伝導率 (μS/cm)	78	70	74	76	80	87	87	86	83	84	83	83	87	70	81

令和6年度　　松　　陵　　配　　水

	採水月日	4/8	5/13	6/18	7/16	8/22	9/17							最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち雨	晴のち雨	晴	雨のち曇	曇のち晴	雨のち曇									
	天候（当日）	晴	雨	曇	曇	曇	晴									
	気温 (℃)	21.1	16.4	22.3	27.4	29.3	25.1							29.3	16.4	23.6
	水温 (℃)	8.9	11.8	14.5	15.6	17.7	19.4							19.4	8.9	14.6
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0							0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005							<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.15	0.15	0.18	0.22	0.22							0.22	0.15	0.18
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.08							0.08	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.009	0.011	0.012	0.011	0.011							0.012	0.008	0.010
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.002							0.006	0.002	0.004
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001							0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.012	0.015	0.016	0.015	0.017							0.017	0.011	0.014
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.009	0.010	0.010	0.008	0.008							0.010	0.007	0.009
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005							0.005	0.003	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01							0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.2	5.4	6.0	6.7	6.6	8.6							8.6	5.4	6.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.8	7.0	6.9	6.5	6.8	7.8							7.8	6.5	7.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	21.3	19.9	20.7	22.1	20.7	23.7							23.7	19.9	21.4
	蒸発残留物 (mg/L)			53			62							62	53	58
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02							<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001							0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005							<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6							0.6	0.5	0.5
	pH値	7.2	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3							7.5	7.2	7.3
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001							0.001	<0.001	<0.001
	残留塩素 (mg/L)	0.63	0.64	0.69	0.59	0.60	0.53							0.69	0.53	0.61
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.2			-2.0							-2.0	-2.2	-2.1
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			16.4			22.2							22.2	16.4	19.3
	カルシウム (mg/L)	6.4	6.0	6.3	6.7	6.3	7.2							7.2	6.0	6.5
	マグネシウム (mg/L)	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.4							1.4	1.2	1.3
	カリウム (mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8							0.8	0.6	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	8.6	8.1	8.4	7.9	8.5	9.4							9.4	7.9	8.5
	電気伝導率 (μS/cm)	79	74	78	81	85	95							95	74	82

令和6年度

高　森　配　水　所

	採水月日							10/8	11/18	12/9	1/15	2/13	3/12	最高	最低	平均
	天候（前日）							曇	曇のち雨	曇のち雨	晴一時雨	曇時々晴	晴のち曇			
	天候（当日）							曇一時雨	晴	晴	雨のち雪	雪	晴			
	気温 (℃)							15.7	9.5	3.2	2.5	2.1	7.4	15.7	2.1	6.7
	水温 (℃)							18.4	14.5	9.4	4.7	3.9	4.6	18.4	3.9	9.2
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)							0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌							不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)							<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)									<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)									<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)							0.28	0.17	0.14	0.23	0.21	0.23	0.28	0.14	0.21
	フッ素及びその化合物 (mg/L)							<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)							0.06	0.03	0.06	0.09	0.07	0.04	0.09	0.03	0.06
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)							0.09	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.09	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)							0.011	0.008	0.006	0.005	0.004	0.006	0.011	0.004	0.007
	ジクロロ酢酸 (mg/L)							0.004	0.002	0.004	0.005	0.005	0.003	0.005	0.002	0.004
	ジブロモクロロメタン (mg/L)							0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
	臭素酸 (mg/L)									<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)							0.019	0.014	0.012	0.011	0.010	0.011	0.019	0.010	0.013
	トリクロロ酢酸 (mg/L)							0.013	0.008	0.005	0.005	0.004	0.003	0.013	0.003	0.006
	ブロモジクロロメタン (mg/L)							0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004
	ブロモホルム (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)									<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)							0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02
	鉄及びその化合物 (mg/L)							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)							9.4	7.5	8.8	10.7	9.6	8.1	10.7	7.5	9.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)							14.2	10.4	12.5	18.2	21.8	12.1	21.8	10.4	14.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)							35.1	26.7	32.1	39.7	38.3	30.3	39.7	26.7	33.7
	蒸発残留物 (mg/L)									77			73	77	73	75
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)							0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)									<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)							0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7
	pH値							7.5	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.1	7.3
	味 (種類)							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)							<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)							<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)							<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)							<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)							0.59	0.60	0.54	0.64	0.63	0.44	0.64	0.44	0.57
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）									-1.9			-2.1	-1.9	-2.1	-2.0
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)									24.4			20.8	24.4	20.8	22.6
	カルシウム (mg/L)							11.1	8.2	9.9	12.6	12.2	9.5	12.6	8.2	10.6
	マグネシウム (mg/L)							1.8	1.5	1.8	2.0	1.9	1.6	2.0	1.5	1.8
	カリウム (mg/L)							1.1	0.9	1.0	1.2	0.9	0.8	1.2	0.8	1.0
	硫酸イオン (mg/L)							13.9	10.1	10.3	10.1	11.5	10.3	13.9	10.1	11.0
	電気伝導率 (μS/cm)							130	103	114	145	164	112	164	103	128

3. 給 水 栓 水 の 水 質 検 査

採水地点について

松陵一丁目

松陵配水所の工事に伴う水系変更により、令和 6 年 10 月より高森三丁目に変更。

令和6年度

荒井三丁目

	採水月日	4/10	5/8	6/11	7/3	8/22	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
	天候（前日）	雨のち曇	雨	曇	曇	曇のち晴	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	雪	雪のち雨			
	天候（当日）	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
	気温 (℃)	14.4	19.2	24.3	26.7	27.3	28.5	20.2	10.6	7.2	2.5	3.1	9.9	28.5	2.5	16.2
	水温 (℃)	9.7	15.1	19.6	21.1	25.8	24.2	21.4	18.6	9.9	5.7	5.4	5.5	25.8	5.4	15.2
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.12	0.24	0.25	0.21	0.26	0.43	0.37	0.27	0.25	0.20	0.17	0.43	0.12	0.25
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	0.05	0.06	0.07	0.09	0.14	0.14	0.11	0.08	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.14	<0.05	0.07
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.006	0.010	0.014	0.025	0.019	0.012	0.011	0.006	0.005	0.004	0.004	0.025	0.004	0.010
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.003	0.005	0.007	0.013	0.009	0.004	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.013	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.007	0.009	0.015	0.021	0.035	0.030	0.018	0.017	0.009	0.007	0.006	0.007	0.035	0.006	0.015
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.005	0.007	0.008	0.016	0.012	0.012	0.008	0.006	0.004	0.005	0.004	0.016	0.004	0.008
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.009	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.009	0.002	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.2	7.6	7.0	8.1	8.2	9.3	8.0	8.3	8.5	10.3	10.6	11.4	11.4	7.0	8.9
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	14.2	10.6	10.8	11.6	11.3	12.2	11.0	11.0	11.6	16.3	16.4	18.8	18.8	10.6	13.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	28.5	26.2	27.5	31.9	33.3	37.4	31.5	33.5	36.1	34.2	33.7	34.9	37.4	26.2	32.4
	蒸発残留物 (mg/L)			70			89			84			93	93	70	84
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.8	7.4	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			8						8				8	8	8
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.003			0.002			0.001	0.003	0.001	0.002
	残留塩素 (mg/L)	0.74	0.76	0.77	0.66	0.77	0.74	0.71	0.54	0.65	0.71	0.67	0.72	0.77	0.54	0.70
	遊離炭酸 (mg/L)			1.0						0.7				1.0	0.7	0.8
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.8			-1.2			-1.7			-2.0	-1.2	-2.0	-1.7
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			19.0			25.1			22.3			19.7	25.1	19.0	21.5
	カルシウム (mg/L)	8.3	7.7	8.2	9.3	9.7	11.0	9.3	9.8	10.0	9.9	9.7	10.2	11.0	7.7	9.4
	マグネシウム (mg/L)	1.9	1.7	1.7	2.1	2.2	2.4	2.0	2.2	2.7	2.3	2.3	2.3	2.7	1.7	2.2
	カリウム (mg/L)	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	1.2	0.7	0.9
	硫酸イオン (mg/L)	12.7	11.0	11.8	12.6	13.0	14.3	12.7	14.0	15.1	17.4	15.6	16.2	17.4	11.0	13.9
	電気伝導率 (μS/cm)	107	91	104	115	116	129	107	116	119	134	134	142	142	91	118
	酸度 (mg/L)			1.1						0.8				1.1	0.8	1.0
	溶性ケイ酸 (mg/L)			15						18				18	15	16

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度　　四　郎　丸　字　大　宮

	採水月日	4/16	5/9	6/10	7/17	8/22	9/9	10/15	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	晴のち曇	晴	晴	晴一時雨	晴一時雪	晴のち曇			
	天候（当日）	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	雨	曇	晴			
	気温 (℃)	17.7	14.2	20.2	24.9	27.3	27.0	21.8	12.2	7.9	4.6	4.8	11.7	27.3	4.6	16.2
	水温 (℃)	11.5	17.4	18.9	24.3	27.0	26.9	21.1	17.1	11.2	7.1	6.3	7.5	27.0	6.3	16.4
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.12	0.24	0.25	0.21	0.19	0.41	0.35	0.27	0.25	0.19	0.19	0.41	0.12	0.24
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.06	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	0.05	0.06	0.08	0.11	0.14	0.15	0.12	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.15	<0.05	0.07
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.006	0.006	0.011	0.019	0.027	0.024	0.019	0.011	0.007	0.005	0.004	0.004	0.027	0.004	0.012
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.004	0.006	0.009	0.013	0.011	0.011	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.013	0.004	0.007
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.009	0.010	0.016	0.028	0.038	0.035	0.025	0.017	0.012	0.008	0.006	0.008	0.038	0.006	0.018
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.005	0.007	0.011	0.017	0.017	0.013	0.008	0.008	0.004	0.003	0.003	0.017	0.003	0.008
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.007	0.009	0.009	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.009	0.002	0.005
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.02
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.4	7.7	7.9	8.5	8.0	8.8	7.9	7.7	7.8	10.4	11.8	11.5	11.8	7.7	8.9
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	12.5	10.8	10.9	11.8	11.4	11.7	10.2	11.7	11.2	16.1	16.9	19.5	19.5	10.2	12.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	27.1	26.2	30.3	33.3	32.4	36.4	30.7	31.4	32.0	35.1	36.8	33.5	36.8	26.2	32.1
	蒸発残留物 (mg/L)			71			93			84			92	93	71	85
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
	pH値	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			4						4				4	4	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.004			0.002			0.001	0.004	0.001	0.002
	残留塩素 (mg/L)	0.71	0.71	0.75	0.75	0.73	0.71	0.72	0.63	0.62	0.62	0.69	0.66	0.75	0.62	0.69
	遊離炭酸 (mg/L)			0.9						1.3				1.3	0.9	1.1
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.7			-1.2			-1.7			-1.9	-1.2	-1.9	-1.6
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			19.6			25.1			22.2			19.7	25.1	19.6	21.6
	カルシウム (mg/L)	7.9	7.7	9.0	9.7	9.5	10.8	9.0	9.1	9.2	10.1	10.6	9.8	10.8	7.7	9.4
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.7	1.9	2.2	2.1	2.3	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.2	2.5	1.7	2.1
	カリウム (mg/L)	0.7	0.7	0.9	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.2	0.7	0.9
	硫酸イオン (mg/L)	11.2	11.0	11.8	13.1	13.1	13.8	11.3	13.9	15.4	17.7	16.3	16.2	17.7	11.0	13.7
	電気伝導率 (μS/cm)	102	93	100	118	118	122	106	123	111	131	139	136	139	93	117
	酸度 (mg/L)			1.0						1.5				1.5	1.0	1.2
	溶性ケイ酸 (mg/L)			15						18				18	15	16

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度

岩　切　字　東　河　原

	採水月日		4/10	5/8	6/11	7/3	8/22	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
	天候（前日）		雨のち曇	雨	曇	曇	曇のち晴	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	雪	雪のち雨			
	天候（当日）		晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇時々雨	晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	15.2	17.3	24.1	26.8	27.5	28.4	16.5	10.3	7.5	5.5	2.7	10.5	28.4	2.7	16.0
	水温	(℃)	11.2	16.4	19.4	22.4	27.8	26.2	21.5	18.1	10.3	6.7	5.7	7.3	27.8	5.7	16.1
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.18	0.12	0.22	0.24	0.21	0.24	0.42	0.36	0.26	0.25	0.20	0.17	0.42	0.12	0.24
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸	(mg/L)	<0.05	0.06	0.07	0.09	0.13	0.14	0.11	0.08	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.14	<0.05	0.06
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム	(mg/L)	0.006	0.007	0.012	0.016	0.028	0.023	0.015	0.013	0.009	0.006	0.006	0.005	0.028	0.005	0.012
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.004	0.005	0.007	0.008	0.011	0.009	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.011	0.004	0.006
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.009	0.010	0.017	0.023	0.039	0.034	0.022	0.020	0.014	0.010	0.010	0.009	0.039	0.009	0.018
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.005	0.006	0.008	0.010	0.018	0.014	0.015	0.009	0.008	0.005	0.006	0.005	0.018	0.005	0.009
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.006	0.009	0.009	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.009	0.003	0.005
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	8.7	7.4	6.9	7.7	7.9	8.9	8.0	8.3	8.3	10.1	10.5	11.4	11.4	6.9	8.7
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン	(mg/L)	13.6	10.1	10.3	11.3	11.1	12.0	10.7	10.9	11.5	16.0	16.1	19.0	19.0	10.1	12.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	27.6	26.2	27.7	31.0	32.1	35.9	31.5	33.5	34.9	34.2	33.4	34.7	35.9	26.2	31.9
	蒸発残留物	(mg/L)			65			87			80			92	92	65	81
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6
	pH値		7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		(TON)			4						4				4	4	4
	色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	(mg/L)			0.002			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.002
	残留塩素	(mg/L)	0.73	0.67	0.67	0.63	0.56	0.61	0.59	0.49	0.55	0.59	0.61	0.72	0.73	0.49	0.62
	遊離炭酸	(mg/L)			1.0						1.8				1.8	1.0	1.4
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）				-1.8			-1.3			-1.7			-1.9	-1.3	-1.9	-1.7
	従属栄養細菌	(個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度	(mg/L)			19.5			24.5			22.3			20.3	24.5	19.5	21.6
	カルシウム	(mg/L)	8.1	7.7	8.3	9.1	9.4	10.6	9.3	9.8	9.7	9.9	9.6	10.1	10.6	7.7	9.3
	マグネシウム	(mg/L)	1.8	1.7	1.7	2.0	2.1	2.3	2.0	2.2	2.6	2.3	2.3	2.3	2.6	1.7	2.1
	カリウム	(mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	1.1	0.7	0.9
	硫酸イオン	(mg/L)	12.4	10.7	11.6	12.3	12.7	14.2	12.4	13.9	15.0	17.5	15.7	16.5	17.5	10.7	13.7
	電気伝導率	(μS/cm)	112	94	101	114	118	127	108	116	121	134	137	142	142	94	119
	酸度	(mg/L)			1.1						2.0				2.0	1.1	1.6
	溶性ケイ酸	(mg/L)			15						18				18	15	16

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度　　栄　三　丁　目

	採水月日	4/10	5/8	6/11	7/3	8/22	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
	天候（前日）	雨のち曇	雨	曇	曇	曇のち晴	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	雪	雪のち雨			
	天候（当日）	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇時々雨	晴	晴	晴	晴			
	気温 (℃)	9.8	15.0	24.6	26.6	28.6	27.4	16.3	9.5	4.3	5.0	1.8	11.4	28.6	1.8	15.0
	水温 (℃)	10.6	16.2	19.5	22.7	27.7	26.0	21.5	18.0	10.3	6.6	5.1	6.7	27.7	5.1	15.9
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.13	0.24	0.25	0.21	0.26	0.43	0.37	0.27	0.25	0.20	0.17	0.43	0.13	0.25
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	0.05	0.06	0.08	0.09	0.14	0.14	0.11	0.08	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.14	<0.05	0.07
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.006	0.012	0.015	0.026	0.020	0.014	0.012	0.007	0.005	0.004	0.005	0.026	0.004	0.011
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.004	0.006	0.007	0.013	0.010	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.013	0.004	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.008	0.009	0.017	0.023	0.037	0.031	0.021	0.018	0.012	0.008	0.006	0.009	0.037	0.006	0.017
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.005	0.008	0.009	0.017	0.013	0.014	0.008	0.007	0.004	0.005	0.004	0.017	0.004	0.008
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.006	0.009	0.009	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.009	0.002	0.005
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.2	7.8	7.3	8.1	8.1	8.9	8.0	8.5	8.6	10.1	10.4	11.2	11.2	7.3	8.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	14.1	10.6	10.9	11.9	11.4	12.2	10.9	11.1	11.6	16.2	16.4	19.0	19.0	10.6	13.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	28.5	26.9	28.9	31.6	32.6	36.2	31.7	34.4	36.5	33.9	33.2	34.3	36.5	26.9	32.4
	蒸発残留物 (mg/L)			68			88			88			93	93	68	84
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
	pH値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			4						6				6	4	5
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
	残留塩素 (mg/L)	0.73	0.76	0.74	0.64	0.68	0.73	0.66	0.58	0.62	0.45	0.66	0.72	0.76	0.45	0.66
	遊離炭酸 (mg/L)			0.7						1.6				1.6	0.7	1.2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.6			-1.4			-1.7			-1.9	-1.4	-1.9	-1.6
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			19.9			24.9			22.8			20.0	24.9	19.9	21.9
	カルシウム (mg/L)	8.3	7.8	8.6	9.2	9.6	10.7	9.4	10.0	10.0	9.8	9.5	10.1	10.7	7.8	9.4
	マグネシウム (mg/L)	1.9	1.8	1.8	2.1	2.1	2.3	2.0	2.3	2.8	2.3	2.3	2.2	2.8	1.8	2.2
	カリウム (mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	1.1	0.7	0.9
	硫酸イオン (mg/L)	12.7	10.9	11.8	12.5	12.9	14.4	12.6	14.0	15.2	17.6	15.8	16.5	17.6	10.9	13.9
	電気伝導率 (μS/cm)	110	96	100	117	114	128	109	116	115	133	136	135	136	96	117
	酸度 (mg/L)			0.8						1.8				1.8	0.8	1.3
	溶性ケイ酸 (mg/L)			15						18				18	15	16

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度　　小　鶴　一　丁　目

	採水月日	4/10	5/8	6/11	7/3	8/22	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
	天候（前日）	雨のち曇	雨	曇	曇	曇のち晴	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	雪	雪のち雨			
	天候（当日）	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇時々雨	晴	晴	晴	晴			
	気温 (℃)	10.5	18.2	26.1	26.9	27.9	27.3	17.9	11.8	6.9	4.7	0.3	10.1	27.9	0.3	15.7
	水温 (℃)	11.1	17.3	18.9	21.3	25.9	24.7	21.7	18.6	11.7	6.7	5.7	8.2	25.9	5.7	16.0
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.14	0.11	0.13	0.13	0.16	0.16	0.26	0.19	0.16	0.17	0.13	0.14	0.26	0.11	0.16
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.09	0.11	0.10	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.010	0.012	0.015	0.021	0.017	0.019	0.018	0.010	0.008	0.007	0.006	0.021	0.006	0.013
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.007	0.007	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.013	0.015	0.019	0.028	0.026	0.025	0.024	0.014	0.011	0.010	0.009	0.028	0.009	0.017
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.008	0.010	0.011	0.014	0.011	0.018	0.013	0.009	0.007	0.006	0.007	0.018	0.006	0.010
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.6	5.3	5.2	6.0	6.5	7.6	6.9	7.0	6.7	7.4	6.9	6.2	7.6	5.2	6.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	9.4	6.9	7.0	7.3	8.3	8.4	8.4	8.4	9.0	10.9	9.5	8.5	10.9	6.9	8.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	24.2	22.4	22.2	25.7	27.4	31.2	26.2	28.8	29.8	29.5	29.1	29.7	31.2	22.2	27.2
	蒸発残留物 (mg/L)			53			74			75			72	75	53	68
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			4						4				4	4	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
	残留塩素 (mg/L)	0.58	0.53	0.61	0.56	0.46	0.49	0.46	0.37	0.53	0.71	0.58	0.51	0.71	0.37	0.53
	遊離炭酸 (mg/L)			1.2						1.6				1.6	1.2	1.4
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.0			-1.4			-1.8			-2.0	-1.4	-2.0	-1.8
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			16.1			22.0			19.1			19.7	22.0	16.1	19.2
	カルシウム (mg/L)	7.4	7.0	6.9	8.0	8.5	9.7	8.2	8.9	8.8	9.0	9.0	9.6	9.7	6.9	8.4
	マグネシウム (mg/L)	1.4	1.2	1.2	1.4	1.5	1.7	1.4	1.6	1.9	1.7	1.6	1.4	1.9	1.2	1.5
	カリウム (mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7
	硫酸イオン (mg/L)	11.0	9.2	9.6	10.6	11.7	12.9	10.9	12.5	13.4	16.0	13.9	13.8	16.0	9.2	12.1
	電気伝導率 (μS/cm)	92	74	80	89	99	108	93	99	103	112	106	98	112	74	96
	酸度 (mg/L)			1.4						1.8				1.8	1.4	1.6
	溶性ケイ酸 (mg/L)			14						17				17	14	16

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度

東　仙　台　七　丁　目

	採水月日	4/10	5/8	6/11	7/3	8/15	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
	天候（前日）	雨のち曇	雨	曇	曇	曇時々雨	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	雪	雪のち雨			
	天候（当日）	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雪	晴			
	気温 (℃)	11.1	17.2	26.0	26.5	31.9	28.5	17.5	11.0	5.5	2.1	2.8	10.2	31.9	2.1	15.9
	水温 (℃)	11.6	15.4	17.7	20.0	24.8	24.6	21.9	17.7	10.8	6.8	6.4	6.9	24.8	6.4	15.4
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.12	0.10	0.10	0.10	0.13	0.13	0.18	0.10	0.10	0.12	0.11	0.14	0.18	0.10	0.12
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	<0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.09	0.09	0.10	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.10	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.009	0.011	0.014	0.034	0.013	0.019	0.018	0.010	0.007	0.006	0.006	0.034	0.006	0.013
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.007	0.007	0.008	0.014	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.014	0.004	0.007
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.011	0.014	0.018	0.039	0.019	0.024	0.022	0.013	0.009	0.008	0.009	0.039	0.008	0.016
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.008	0.009	0.011	0.020	0.008	0.019	0.014	0.009	0.007	0.006	0.007	0.020	0.006	0.010
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.4	4.6	4.7	5.4	5.8	6.5	6.4	6.3	5.7	6.1	6.0	6.1	6.5	4.6	5.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	6.9	6.1	6.2	6.2	6.8	7.0	7.2	7.0	7.6	8.0	7.6	8.6	8.6	6.1	7.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22.5	21.1	20.6	23.0	24.5	27.2	23.8	26.6	27.2	27.7	28.2	29.5	29.5	20.6	25.2
	蒸発残留物 (mg/L)			52			69			66			72	72	52	65
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			4						4				4	4	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	残留塩素 (mg/L)	0.53	0.56	0.60	0.60	0.47	0.53	0.54	0.42	0.56	0.64	0.50	0.54	0.64	0.42	0.54
	遊離炭酸 (mg/L)			1.4						1.0				1.4	1.0	1.2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.1			-1.5			-1.9			-2.0	-1.5	-2.1	-1.9
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			16.3			20.5			17.9			20.0	20.5	16.3	18.7
	カルシウム (mg/L)	7.2	6.8	6.6	7.4	8.0	8.9	7.7	8.5	8.4	8.8	9.0	9.5	9.5	6.6	8.1
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	10.4	9.0	9.1	10.1	11.1	12.4	10.3	12.0	12.7	15.5	13.6	13.8	15.5	9.0	11.7
	電気伝導率 (μS/cm)	81	71	76	78	90	96	85	88	93	98	97	101	101	71	88
	酸度 (mg/L)			1.6						1.1				1.6	1.1	1.4
	溶性ケイ酸 (mg/L)			14						15				15	14	14

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度　　鶴　ケ　谷　一　丁　目

	採水月日	4/10	5/8	6/11	7/3	8/15	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
	天候（前日）	雨のち曇	雨	曇	曇	曇時々雨	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	雪	雪のち雨			
	天候（当日）	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雪	晴			
	気温 (℃)	14.5	20.3	26.7	27.5	32.7	29.7	19.1	9.7	7.6	3.4	1.3	11.2	32.7	1.3	17.0
	水温 (℃)	12.0	15.8	19.3	21.0	25.9	24.7	22.3	18.2	11.7	7.7	7.5	6.7	25.9	6.7	16.1
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.12	0.10	0.11	0.10	0.13	0.13	0.18	0.10	0.10	0.12	0.11	0.14	0.18	0.10	0.12
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.09	0.09	0.10	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.10	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.009	0.010	0.013	0.034	0.012	0.018	0.018	0.011	0.008	0.007	0.005	0.034	0.005	0.013
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.008	0.008	0.009	0.022	0.006	0.007	0.010	0.007	0.006	0.005	0.006	0.022	0.005	0.008
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.011	0.013	0.016	0.039	0.018	0.023	0.022	0.014	0.011	0.010	0.007	0.039	0.007	0.016
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.008	0.010	0.010	0.020	0.008	0.018	0.013	0.010	0.007	0.006	0.006	0.020	0.006	0.010
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.4	4.6	4.7	5.6	5.6	6.7	6.6	6.6	5.8	5.9	6.0	5.9	6.7	4.6	5.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	6.9	6.1	6.2	6.3	6.7	7.0	7.3	7.0	7.4	8.0	7.6	8.7	8.7	6.1	7.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22.9	20.8	20.3	23.7	23.5	27.6	24.2	26.8	26.9	27.1	28.2	28.3	28.3	20.3	25.0
	蒸発残留物 (mg/L)			52			65			66			72	72	52	64
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
	pH値	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			4						4				4	4	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002
	残留塩素 (mg/L)	0.55	0.56	0.66	0.65	0.59	0.62	0.61	0.50	0.56	0.62	0.64	0.60	0.66	0.50	0.60
	遊離炭酸 (mg/L)			1.6						1.1				1.6	1.1	1.4
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.1			-1.5			-2.0			-2.0	-1.5	-2.1	-1.9
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			16.6			20.0			19.1			19.4	20.0	16.6	18.8
	カルシウム (mg/L)	7.2	6.7	6.5	7.5	7.6	8.9	7.7	8.6	8.3	8.7	9.0	9.2	9.2	6.5	8.0
	マグネシウム (mg/L)	1.2	1.0	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.5	1.3	1.4	1.3	1.5	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	10.4	8.9	9.2	10.1	11.2	12.4	10.4	11.9	12.2	15.6	13.6	14.2	15.6	8.9	11.7
	電気伝導率 (μS/cm)	80	71	76	82	90	94	84	87	92	95	95	101	101	71	87
	酸度 (mg/L)			1.8						1.2				1.8	1.2	1.5
	溶性ケイ酸 (mg/L)			14						15				15	14	14

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度　　川内澱橋通

	採水月日	4/16	5/9	6/10	7/17	8/7	9/9	10/7	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	曇のち雨	晴	晴	晴一時雨	晴一時雪	晴のち曇			
	天候（当日）	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
	気温 (℃)	18.9	15.9	20.4	25.5	29.4	28.9	22.2	10.7	7.9	2.8	6.3	13.0	29.4	2.8	16.8
	水温 (℃)	10.4	11.2	12.9	18.1	20.7	22.2	18.3	13.2	8.3	3.2	3.4	4.1	22.2	3.2	12.2
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.09	0.07	0.08	0.10	0.10	0.15	0.09	0.09	0.12	0.10	0.17	0.17	0.07	0.10
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	0.05	0.05	0.07	0.10	0.10	0.09	0.11	0.07	0.06	0.05	<0.05	0.05	0.11	<0.05	0.07
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.008	0.010	0.017	0.020	0.013	0.019	0.018	0.009	0.006	0.006	0.006	0.020	0.006	0.012
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.008	0.008	0.013	0.016	0.007	0.009	0.013	0.007	0.006	0.005	0.006	0.016	0.005	0.009
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.010	0.013	0.020	0.024	0.019	0.023	0.022	0.012	0.008	0.008	0.009	0.024	0.008	0.015
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.009	0.008	0.014	0.015	0.008	0.018	0.015	0.011	0.007	0.005	0.006	0.018	0.005	0.010
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.4	6.7	5.5	7.0	6.8	7.6	6.0	7.9	7.7	7.3	7.7	7.0	7.9	5.5	7.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	6.8	6.3	6.0	6.5	6.6	7.4	6.9	7.7	8.1	8.2	8.0	8.8	8.8	6.0	7.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.8	19.1	21.1	24.7	23.0	26.6	20.3	23.2	24.4	27.2	29.6	28.5	29.6	19.1	24.0
	蒸発残留物 (mg/L)			56			76			76			73	76	56	70
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			4						4				4	4	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	残留塩素 (mg/L)	0.64	0.70	0.59	0.72	0.67	0.69	0.69	0.53	0.63	0.62	0.63	0.64	0.72	0.53	0.65
	遊離炭酸 (mg/L)			0.9						0.7				0.9	0.7	0.8
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.0			-1.6			-1.9			-2.0	-1.6	-2.0	-1.9
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			16.6			20.0			19.3			19.5	20.0	16.6	18.8
	カルシウム (mg/L)	6.5	6.0	6.8	7.9	7.4	8.5	6.5	7.3	7.8	8.6	9.4	9.1	9.4	6.0	7.6
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.3	1.0	1.2	1.2	1.4	1.5	1.4	1.5	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	9.7	9.1	10.0	11.9	11.9	13.2	10.7	12.3	14.2	15.9	14.3	13.5	15.9	9.1	12.2
	電気伝導率 (μS/cm)	72	73	77	89	89	95	75	95	97	99	99	101	101	72	88
	酸度 (mg/L)			1.0						0.8				1.0	0.8	0.9
	溶性ケイ酸 (mg/L)			16						18				18	16	17

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度

福岡宇平場

	採水月日		4/8	5/13	6/10	7/16	8/22	9/17	10/8	11/14	12/9	1/15	2/13	3/12	最高	最低	平均
	天候（前日）		曇のち雨	晴のち雨	曇	雨のち曇	曇のち晴	雨のち曇	曇	晴	曇のち雨	晴一時雨	曇時々晴	晴のち曇			
	天候（当日）		晴	雨	曇のち晴	曇	曇	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち雪	雪	晴			
	気温	(℃)	19.8	16.3	20.5	24.4	23.8	23.8	15.3	9.3	3.8	2.7	2.3	15.1	24.4	2.3	14.8
	水温	(℃)	10.6	15.8	15.3	21.6	24.5	23.9	22.4	16.3	14.1	9.5	7.6	8.2	24.5	7.6	15.8
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.17	0.16	0.24	0.24	0.23	0.25	0.29	0.30	0.19	0.24	0.21	0.27	0.30	0.16	0.23
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.11	0.07	0.11	0.10	0.10	0.12	0.08	0.12	0.06	0.08
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸	(mg/L)	0.05	0.07	0.07	0.11	0.13	0.14	0.14	0.08	0.07	0.06	0.06	<0.05	0.14	<0.05	0.08
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム	(mg/L)	0.010	0.015	0.016	0.027	0.017	0.015	0.016	0.012	0.011	0.009	0.008	0.009	0.027	0.008	0.014
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.009	0.004	<0.002	<0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.007	0.009	0.009	<0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.007	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.007	0.002	0.004
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.018	0.024	0.025	0.040	0.034	0.034	0.027	0.024	0.021	0.019	0.019	0.018	0.040	0.018	0.025
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.009	0.011	0.011	0.017	0.009	0.009	0.016	0.009	0.009	0.008	0.007	0.009	0.017	0.007	0.010
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.006	0.007	0.007	0.010	0.011	0.012	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.012	0.006	0.008
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.08	0.01	0.01	0.08	0.01	0.03
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	9.4	10.0	10.0	10.5	9.7	12.3	9.7	11.6	11.4	11.6	13.1	10.6	13.1	9.4	10.8
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン	(mg/L)	14.5	15.7	15.9	16.1	16.5	18.9	15.6	17.1	16.5	20.8	25.7	19.9	25.7	14.5	17.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	37.8	36.3	37.6	38.3	36.4	44.8	40.7	41.4	38.9	44.4	50.4	42.7	50.4	36.3	40.8
	蒸発残留物	(mg/L)			98			121			99			101	121	98	105
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7
	pH値		7.4	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7	7.5	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.8	7.1	7.4
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		(TON)			5						4				5	4	4
	色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	(mg/L)			0.003			0.004			0.002			0.003	0.004	0.002	0.003
	残留塩素	(mg/L)	0.51	0.47	0.38	0.28	0.46	0.37	0.49	0.47	0.44	0.56	0.53	0.51	0.56	0.28	0.46
	遊離炭酸	(mg/L)			1.1						1.5				1.5	1.1	1.3
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）				-1.5			-1.1			-1.9			-2.0	-1.1	-2.0	-1.6
	従属栄養細菌	(個/mL)			1						0				1	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度	(mg/L)			25.4			28.8			30.7			27.2	30.7	25.4	28.0
	カルシウム	(mg/L)	12.0	11.4	12.1	12.2	11.6	14.3	13.0	13.1	12.1	14.3	16.4	13.8	16.4	11.4	13.0
	マグネシウム	(mg/L)	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8	2.2	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.0	2.3	1.8	2.0
	カリウム	(mg/L)	1.0	1.2	1.2	1.3	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	1.4	1.0	1.2
	硫酸イオン	(mg/L)	13.6	9.3	11.5	9.3	11.7	15.0	15.8	13.9	10.9	10.3	11.7	11.3	15.8	9.3	12.0
	電気伝導率	(μS/cm)	133	132	135	138	141	166	143	152	144	158	181	148	181	132	148
	酸度	(mg/L)			1.2						1.7				1.7	1.2	1.4
	溶性ケイ酸	(mg/L)			25						31				31	25	28

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度　岩切字昭和東

	採水月日	4/8	5/13	6/10	7/16	8/15	9/17	10/8	11/14	12/9	1/15	2/13	3/12	最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち雨	晴のち雨	曇	雨のち曇	曇時々雨	雨のち曇	曇	晴	曇のち雨	晴一時雨	曇時々晴	晴のち曇			
	天候（当日）	晴	雨	曇のち晴	曇	晴	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち雪	雪	晴			
	気温 (℃)	22.6	17.4	23.6	23.3	34.2	28.6	17.8	10.8	6.3	5.7	3.1	15.1	34.2	3.1	17.4
	水温 (℃)	12.0	17.2	20.2	23.2	27.1	26.1	23.4	18.2	14.4	9.3	8.3	9.1	27.1	8.3	17.4
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.14	0.16	0.19	0.15	0.21	0.26	0.27	0.25	0.16	0.16	0.16	0.22	0.27	0.14	0.19
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.09	0.07	0.09	0.09	0.06	0.07	0.07	0.09	0.05	0.07
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.07	0.09	0.11	0.13	0.12	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	<0.05	0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.014	0.015	0.022	0.024	0.017	0.015	0.011	0.009	0.008	0.007	0.007	0.024	0.007	0.013
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.009	0.007	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.007	0.009	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001	0.002
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.015	0.022	0.024	0.034	0.037	0.032	0.025	0.021	0.017	0.013	0.013	0.014	0.037	0.013	0.022
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.010	0.011	0.014	0.014	0.010	0.014	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.014	0.007	0.010
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.006	0.007	0.009	0.010	0.010	0.007	0.007	0.006	0.004	0.004	0.005	0.010	0.004	0.007
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.8	9.0	9.4	9.8	9.8	11.1	9.3	10.8	10.5	8.8	9.5	10.1	11.1	8.8	9.7
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	12.9	7.0	13.6	14.1	13.7	16.4	14.2	15.4	15.5	13.6	16.2	17.4	17.4	7.0	14.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	34.6	33.0	34.2	35.1	35.3	40.4	37.8	37.5	37.5	35.9	38.4	39.3	40.4	33.0	36.6
	蒸発残留物 (mg/L)			87			108			93			95	108	87	96
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			3						4				4	3	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.003			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003
	残留塩素 (mg/L)	0.49	0.48	0.47	0.35	0.33	0.30	0.48	0.45	0.44	0.52	0.48	0.59	0.59	0.30	0.45
	遊離炭酸 (mg/L)			1.3						1.7				1.7	1.3	1.5
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.6			-1.4			-1.7			-1.7	-1.4	-1.7	-1.6
	従属栄養細菌 (個/mL)			2						0				2	0	1
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			24.4			27.2			27.8			25.6	27.8	24.4	26.2
	カルシウム (mg/L)	10.9	10.4	10.9	11.1	11.0	12.9	12.0	11.9	11.7	11.4	12.4	12.6	12.9	10.4	11.6
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	1.8	1.8	1.9	2.0	1.7	1.8
	カリウム (mg/L)	0.9	1.1	1.0	1.1	1.3	1.3	1.1	1.2	1.2	0.9	0.8	0.9	1.3	0.8	1.1
	硫酸イオン (mg/L)	12.9	8.1	11.1	9.5	10.2	15.1	14.9	13.7	10.1	11.3	12.1	12.0	15.1	8.1	11.8
	電気伝導率 (μS/cm)	122	118	124	129	130	148	130	140	135	125	139	143	148	118	132
	酸度 (mg/L)			1.5						1.9				1.9	1.5	1.7
	溶性ケイ酸 (mg/L)			23						28				28	23	26

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度　　松　　陵　　一　　丁　　目

	採水月日		4/8	5/13	6/10	7/16	8/15	9/17							最高	最低	平均
	天候（前日）		曇のち雨	晴のち雨	曇	雨のち曇	曇時々雨	雨のち曇									
	天候（当日）		晴	雨	曇のち晴	曇	晴	晴									
	気温	(℃)	22.3	16.7	24.7	28.0	35.6	24.2							35.6	16.7	25.2
	水温	(℃)	10.6	17.3	17.9	19.8	23.3	23.4							23.4	10.6	18.7
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0							0		
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出		
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005							<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.18	0.14	0.15	0.18	0.20	0.22							0.22	0.14	0.18
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05		
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02		
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	塩素酸	(mg/L)	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.08							0.08	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002		
	クロロホルム	(mg/L)	0.008	0.011	0.011	0.013	0.014	0.012							0.014	0.008	0.012
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003							0.006	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001							0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.011	0.014	0.015	0.017	0.019	0.018							0.019	0.011	0.016
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.009	0.009	0.010	0.009	0.008							0.010	0.007	0.009
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005							0.005	0.003	0.004
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01							0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02		
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	6.1	5.5	6.1	6.6	7.4	8.4							8.4	5.5	6.7
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	塩化物イオン	(mg/L)	7.7	13.6	6.9	6.5	6.5	7.7							13.6	6.5	8.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	21.3	20.4	21.8	21.8	22.6	23.3							23.3	20.4	21.9
	蒸発残留物	(mg/L)			51			62							62	51	56
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02							<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001							0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005							<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6							0.6	0.5	0.6
	pH値		7.2	7.2	7.3	7.5	7.3	7.3							7.5	7.2	7.3
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭気	(TON)			3										3	3	3
	色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1		
	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005		
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							<0.0001		
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002		
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001							0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.005										<0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			<0.05										<0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			0.001			0.001							0.001	0.001	0.001
	抱水クロラール	(mg/L)			0.002			0.002							0.002	0.002	0.002
	残留塩素	(mg/L)	0.57	0.66	0.66	0.64	0.56	0.57							0.66	0.56	0.61
	遊離炭酸	(mg/L)			1.6										1.6	1.6	1.6
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）				-2.2			-1.9							-1.9	-2.2	-2.0
	従属栄養細菌	(個/mL)			0										0		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
その他の項目	アルカリ度	(mg/L)			16.4			22.2							22.2	16.4	19.3
	カルシウム	(mg/L)	6.4	6.2	6.6	6.6	6.9	7.2							7.2	6.2	6.6
	マグネシウム	(mg/L)	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3							1.3	1.2	1.3
	カリウム	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7							0.7	0.6	0.6
	硫酸イオン	(mg/L)	8.5	9.0	8.3	7.9	7.8	8.4							9.0	7.8	8.3
	電気伝導率	(μS/cm)	79	74	78	82	86	95							95	74	82
	酸度	(mg/L)			1.8										1.8	1.8	1.8
	溶性ケイ酸	(mg/L)			12										12	12	12

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度

高　森　三　丁　目

	採水月日							10/8	11/14	12/9	1/15	2/13	3/12	最高	最低	平均
	天候（前日）							曇	晴	曇のち雨	晴一時雨	曇時々晴	晴のち曇			
	天候（当日）							曇一時雨	晴	晴	雨のち雪	雪	晴			
	気温 (℃)							16.4	11.2	4.1	2.5	4.9	10.3	16.4	2.5	8.2
	水温 (℃)							20.8	16.4	11.4	6.6	5.9	7.5	20.8	5.9	11.4
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)							0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌							不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)							<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)									<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)									<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)									<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)							0.28	0.18	0.14	0.23	0.21	0.23	0.28	0.14	0.21
	フッ素及びその化合物 (mg/L)							<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)							0.06	0.04	0.06	0.09	0.10	0.04	0.10	0.04	0.06
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)							0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)							0.011	0.008	0.006	0.005	0.005	0.006	0.011	0.005	0.007
	ジクロロ酢酸 (mg/L)							0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.006	0.003	0.004
	ジブロモクロロメタン (mg/L)							0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	臭素酸 (mg/L)									<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)							0.019	0.015	0.012	0.011	0.011	0.012	0.019	0.011	0.013
	トリクロロ酢酸 (mg/L)							0.010	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.010	0.005	0.006
	ブロモジクロロメタン (mg/L)							0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004
	ブロモホルム (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)									<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)							0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02
	鉄及びその化合物 (mg/L)							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)							9.6	8.5	8.9	10.6	11.9	8.3	11.9	8.3	9.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)							14.3	11.1	12.6	18.0	21.7	12.3	21.7	11.1	15.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)							37.0	30.1	32.4	39.9	44.5	31.2	44.5	30.1	35.8
	蒸発残留物 (mg/L)									76			74	76	74	75
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)							0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)									<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)							0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
	pH値							7.5	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	7.1	7.3
	味 (種類)							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)									4				4	4	4
	色度 (度)							<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)							<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)							<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)							<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)									<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)									<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)									<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)									0.001			0.002	0.002	0.001	0.002
	残留塩素 (mg/L)							0.47	0.54	0.49	0.60	0.58	0.42	0.60	0.42	0.52
	遊離炭酸 (mg/L)									1.4				1.4	1.4	1.4
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）									-1.9			-2.1	-1.9	-2.1	-2.0
	従属栄養細菌 (個/mL)									0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)									24.3			21.9	24.3	21.9	23.1
	カルシウム (mg/L)							11.7	9.4	10.0	12.7	14.2	9.7	14.2	9.4	11.3
	マグネシウム (mg/L)							1.9	1.6	1.8	2.0	2.2	1.7	2.2	1.6	1.9
	カリウム (mg/L)							1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	0.8	1.2	0.8	1.0
	硫酸イオン (mg/L)							14.2	11.0	10.3	10.2	11.5	10.3	14.2	10.2	11.2
	電気伝導率 (μS/cm)							131	109	117	144	163	113	163	109	130
	酸度 (mg/L)									1.6				1.6	1.6	1.6
	溶性ケイ酸 (mg/L)									22				22	22	22

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度　　加　茂　一　丁　目

	採水月日	4/8	5/13	6/10	7/16	8/15	9/17	10/8	11/14	12/9	1/15	2/13	3/12	最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち雨	晴のち雨	曇	雨のち曇	曇時々雨	雨のち曇	曇	晴	曇のち雨	晴一時雨	曇時々晴	晴のち曇			
	天候（当日）	晴	雨	曇のち晴	曇	晴	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち雪	雪	晴			
	気温 (℃)	22.1	18.1	25.9	26.0	31.8	29.3	19.2	10.4	5.7	3.4	1.5	14.9	31.8	1.5	17.4
	水温 (℃)	12.0	17.6	19.3	22.2	24.0	24.2	22.5	17.0	13.8	8.7	7.9	8.3	24.2	7.9	16.5
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.16	0.17	0.16	0.22	0.23	0.25	0.17	0.13	0.20	0.19	0.24	0.25	0.13	0.19
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.07	0.07	0.03	0.07	0.02	0.04
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.05	<0.05	0.06	0.10	0.09	0.09	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.012	0.012	0.015	0.023	0.013	0.013	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007	0.023	0.007	0.011
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.008	0.007	0.004	0.005	0.003	<0.002	0.003	0.003	0.005	0.006	0.006	0.008	<0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.018	0.018	0.023	0.034	0.021	0.021	0.017	0.014	0.014	0.014	0.012	0.034	0.012	0.018
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.010	0.010	0.012	0.011	0.008	0.013	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.013	0.006	0.009
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.005	0.006	0.009	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.009	0.004	0.005
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.9	7.9	7.3	8.5	9.2	9.7	8.7	8.0	8.2	9.6	10.4	7.7	10.4	7.3	8.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	11.5	11.8	9.4	11.0	11.2	10.4	10.5	10.3	11.2	15.9	18.6	10.8	18.6	9.4	11.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	29.8	28.8	25.7	28.6	30.7	29.3	26.9	28.8	30.7	37.3	40.4	28.8	40.4	25.7	30.5
	蒸発残留物 (mg/L)			64			78			70			64	78	64	69
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			5						4				5	4	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	残留塩素 (mg/L)	0.59	0.47	0.54	0.53	0.44	0.45	0.50	0.56	0.48	0.55	0.53	0.48	0.59	0.44	0.51
	遊離炭酸 (mg/L)			1.7						1.6				1.7	1.6	1.6
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.9			-1.7			-1.9			-2.1	-1.7	-2.1	-1.9
	従属栄養細菌 (個/mL)			1						0				1	0	0
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			19.4			25.0			22.8			20.0	25.0	19.4	21.8
	カルシウム (mg/L)	9.3	8.9	8.0	9.0	9.5	9.1	8.3	8.9	9.5	11.8	12.9	8.9	12.9	8.0	9.5
	マグネシウム (mg/L)	1.6	1.6	1.4	1.5	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	1.6	2.0	1.4	1.6
	カリウム (mg/L)	0.8	1.0	0.8	0.9	1.1	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	1.1	0.8	0.9
	硫酸イオン (mg/L)	11.3	8.5	9.3	8.7	9.1	11.0	10.4	10.7	10.0	9.8	10.9	9.9	11.3	8.5	10.0
	電気伝導率 (μS/cm)	110	106	95	109	115	112	104	105	109	132	146	105	146	95	112
	酸度 (mg/L)			1.9						1.8				1.9	1.8	1.8
	溶性ケイ酸 (mg/L)			16						19				19	16	18

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度　　栗生二丁目

	採水月日	4/16	5/9	6/10	7/17	8/7	9/9	10/7	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	曇のち雨	晴	晴	晴一時雨	晴一時雪	晴のち曇			
	天候（当日）	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
	気温 (℃)	21.4	14.2	23.6	26.4	27.3	26.6	21.2	9.5	7.5	2.5	3.4	10.5	27.3	2.5	16.2
	水温 (℃)	12.0	15.5	17.7	21.5	23.7	24.2	22.1	16.7	12.3	6.5	6.5	6.5	24.2	6.5	15.4
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.10	0.07	0.09	0.11	0.11	0.16	0.10	0.09	0.13	0.10	0.18	0.18	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.03	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	0.05	<0.05	0.07	0.09	0.07	0.08	0.10	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.009	0.010	0.012	0.021	0.018	0.018	0.020	0.020	0.011	0.007	0.006	0.006	0.021	0.006	0.013
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.008	0.006	0.012	0.009	0.008	0.007	0.009	0.006	0.006	0.005	0.006	0.012	0.005	0.007
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.013	0.015	0.025	0.023	0.025	0.024	0.024	0.014	0.009	0.008	0.009	0.025	0.008	0.017
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.010	0.010	0.016	0.011	0.010	0.019	0.016	0.013	0.007	0.006	0.005	0.019	0.005	0.011
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.4	7.0	6.6	7.8	7.6	9.3	7.3	8.4	8.3	8.5	9.3	7.8	9.3	6.6	7.9
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.0	6.4	6.2	6.5	6.9	7.8	7.7	8.0	8.1	8.5	8.4	9.0	9.0	6.2	7.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.3	18.9	20.1	22.7	21.8	24.9	18.9	22.2	22.9	25.1	27.7	25.6	27.7	18.9	22.6
	蒸発残留物 (mg/L)			55			77			78			71	78	55	70
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.7
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			3						4				4	3	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			0.001			0.002			<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
	残留塩素 (mg/L)	0.64	0.64	0.66	0.71	0.72	0.51	0.74	0.53	0.62	0.71	0.66	0.67	0.74	0.51	0.65
	遊離炭酸 (mg/L)			1.1						0.6				1.1	0.6	0.8
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.8			-1.6			-1.7			-2.0	-1.6	-2.0	-1.8
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			17.8			21.5			20.0			19.7	21.5	17.8	19.8
	カルシウム (mg/L)	6.3	5.9	6.4	7.1	6.9	8.0	5.9	6.9	7.2	7.9	8.8	8.1	8.8	5.9	7.1
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	10.2	8.9	9.8	11.5	11.6	12.9	10.5	11.6	14.0	15.4	14.3	13.2	15.4	8.9	12.0
	電気伝導率 (μS/cm)	80	76	78	90	93	102	85	96	102	97	104	102	104	76	92
	酸度 (mg/L)			1.2						0.7				1.2	0.7	1.0
	溶性ケイ酸 (mg/L)			15						18				18	15	16

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度　　赤　　坂　　一　　丁　　目

	採水月日	4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時雪			
	天候（当日）	晴	雨	晴	曇	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	雪	晴			
	気温 (℃)	20.2	17.3	25.7	25.6	30.0	23.3	17.0	13.1	7.1	6.4	1.6	6.1	30.0	1.6	16.1
	水温 (℃)	10.3	15.9	18.1	21.4	23.6	24.4	22.5	17.6	12.8	9.3	7.4	7.3	24.4	7.3	15.9
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.11	0.09	0.07	0.08	0.10	0.10	0.17	0.09	0.08	0.12	0.10	0.18	0.18	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.07	0.10	0.08	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	0.06
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.010	0.012	0.014	0.023	0.022	0.019	0.021	0.025	0.013	0.008	0.007	0.007	0.025	0.007	0.015
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.009	0.009	0.010	0.005	0.005	0.006	0.002	0.004	0.007	0.006	0.007	0.010	0.002	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.015	0.017	0.027	0.027	0.026	0.025	0.030	0.017	0.011	0.010	0.010	0.030	0.010	0.019
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.010	0.011	0.012	0.017	0.014	0.010	0.015	0.020	0.013	0.009	0.007	0.007	0.020	0.007	0.012
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.5	7.3	6.8	8.0	8.0	9.1	7.9	8.9	9.0	8.0	9.0	7.9	9.1	6.8	8.1
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.5	6.3	6.0	6.7	6.9	7.8	7.5	8.2	8.0	8.4	8.4	9.3	9.3	6.0	7.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.5	17.9	20.5	22.7	22.0	24.9	18.9	22.4	25.1	23.9	27.0	26.1	27.0	17.9	22.7
	蒸発残留物 (mg/L)			62			78			74			76	78	62	72
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5
	pH値	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			4						4				4	4	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			0.003			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
	残留塩素 (mg/L)	0.61	0.60	0.57	0.58	0.44	0.53	0.59	0.34	0.41	0.60	0.63	0.64	0.64	0.34	0.54
	遊離炭酸 (mg/L)			0.7						0.7				0.7	0.7	0.7
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.8			-1.4			-1.6			-1.9	-1.4	-1.9	-1.7
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						1				1	0	0
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			18.4			20.7			22.8			20.8	22.8	18.4	20.7
	カルシウム (mg/L)	6.4	5.5	6.4	7.1	7.0	8.0	5.9	7.0	7.9	7.6	8.5	8.3	8.5	5.5	7.1
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0	1.2	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	10.6	9.2	10.3	11.7	11.8	13.8	9.8	11.9	13.5	15.0	14.2	13.4	15.0	9.2	12.1
	電気伝導率 (μS/cm)	85	76	81	91	85	98	83	96	103	103	100	105	105	76	92
	酸度 (mg/L)			0.8						0.8				0.8	0.8	0.8
	溶性ケイ酸 (mg/L)			16						19				19	16	18

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度

上愛子字街道

	採水月日		4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
	天候（前日）		曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時雪			
	天候（当日）		晴	雨	晴	曇	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	雪	晴			
	気温	(℃)	20.0	16.9	26.8	25.9	30.2	26.3	16.7	15.6	8.0	9.4	1.8	7.4	30.2	1.8	17.1
	水温	(℃)	10.9	16.7	20.7	23.4	26.0	26.0	24.0	18.2	13.1	8.7	7.6	7.6	26.0	7.6	16.9
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)			0.001			0.004			0.002			<0.001	0.004	<0.001	0.002
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.11	0.09	0.07	0.08	0.10	0.10	0.16	0.09	0.08	0.12	0.10	0.19	0.19	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸	(mg/L)	<0.05	0.06	0.07	0.10	0.07	0.10	0.09	0.07	0.06	0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	0.06
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム	(mg/L)	0.011	0.013	0.016	0.025	0.022	0.021	0.023	0.026	0.014	0.009	0.007	0.008	0.026	0.007	0.016
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.008	0.009	0.009	0.012	0.008	0.007	0.008	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.012	0.005	0.008
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.014	0.016	0.020	0.029	0.027	0.028	0.027	0.031	0.018	0.012	0.010	0.011	0.031	0.010	0.020
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.009	0.011	0.012	0.018	0.014	0.010	0.015	0.020	0.014	0.009	0.007	0.007	0.020	0.007	0.012
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.5	7.2	6.8	8.4	8.1	9.2	7.7	8.8	9.1	8.3	9.5	7.9	9.5	6.8	8.2
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン	(mg/L)	7.5	6.3	6.0	6.7	6.9	7.8	7.4	8.1	8.0	8.2	8.4	9.5	9.5	6.0	7.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	20.5	18.1	20.3	23.9	22.8	26.3	19.1	22.7	25.3	24.9	28.5	26.3	28.5	18.1	23.2
	蒸発残留物	(mg/L)			62			78			78			78	78	62	74
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5
	pH値		7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	8.0	7.6	7.8
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	(TON)			2						4				4	2	3
	色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			0.001			<0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	(mg/L)			0.004			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
	残留塩素	(mg/L)	0.73	0.59	0.56	0.63	0.50	0.50	0.57	0.37	0.50	0.59	0.62	0.64	0.73	0.37	0.57
	遊離炭酸	(mg/L)			0.5						0.7				0.7	0.5	0.6
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）				-1.6			-1.2			-1.6			-1.8	-1.2	-1.8	-1.6
	従属栄養細菌	(個/mL)			2						5				5	2	4
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度	(mg/L)			18.6			22.2			22.8			20.9	22.8	18.6	21.1
	カルシウム	(mg/L)	6.4	5.6	6.5	7.6	7.3	8.4	6.0	7.1	8.0	8.0	9.1	8.4	9.1	5.6	7.4
	マグネシウム	(mg/L)	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.3	1.0	1.2	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.0	1.2
	カリウム	(mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6
	硫酸イオン	(mg/L)	10.6	9.2	10.4	11.8	11.9	13.8	9.8	12.0	13.6	15.0	14.3	13.4	15.0	9.2	12.2
	電気伝導率	(μS/cm)	87	76	81	94	90	102	83	98	105	102	104	105	105	76	94
	酸度	(mg/L)			0.6						0.8				0.8	0.6	0.7
	溶性ケイ酸	(mg/L)			16						20				20	16	18

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度

長袋字亀ケ森山

	採水月日	4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時雪			
	天候（当日）	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴	曇	雪	晴			
	気温 (℃)	20.0	16.2	23.9	23.9	27.7	22.3	16.4	10.6	5.2	4.7	0.5	3.7	27.7	0.5	14.6
	水温 (℃)	9.8	14.7	17.3	19.5	20.5	22.2	19.9	16.0	12.0	7.6	5.7	6.1	22.2	5.7	14.3
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.12	0.09	0.07	0.09	0.10	0.10	0.17	0.09	0.07	0.11	0.10	0.16	0.17	0.07	0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	0.05	0.06	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.07	0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	0.06
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.011	0.012	0.014	0.022	0.024	0.017	0.019	0.023	0.012	0.008	0.007	0.007	0.024	0.007	0.015
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.009	0.007	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	<0.002	0.003	0.007	0.006	0.007	0.009	<0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.015	0.017	0.026	0.029	0.023	0.023	0.027	0.016	0.011	0.010	0.010	0.029	0.010	0.018
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.011	0.012	0.012	0.017	0.016	0.011	0.016	0.022	0.014	0.010	0.008	0.007	0.022	0.007	0.013
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.5	7.4	6.7	8.0	8.1	9.2	8.7	8.9	9.3	8.3	9.2	7.7	9.3	6.7	8.2
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.8	6.3	6.0	6.8	7.0	7.9	8.2	8.3	8.1	8.3	8.4	9.1	9.1	6.0	7.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	21.8	18.6	20.1	22.8	23.0	25.4	18.7	22.9	26.3	24.9	27.7	26.1	27.7	18.6	23.2
	蒸発残留物 (mg/L)			64			79			76			76	79	64	74
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.9	7.6	7.7
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			4						4				4	4	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001			<0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.004			0.005			0.003			0.002	0.005	0.002	0.004
	残留塩素 (mg/L)	0.46	0.46	0.42	0.37	0.68	0.39	0.48	0.27	0.45	0.51	0.58	0.63	0.68	0.27	0.48
	遊離炭酸 (mg/L)			0.7						1.0				1.0	0.7	0.8
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.8			-1.3			-1.5			-1.8	-1.3	-1.8	-1.6
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			18.6			21.3			24.0			21.1	24.0	18.6	21.2
	カルシウム (mg/L)	6.9	5.8	6.4	7.3	7.4	8.2	6.0	7.2	8.4	8.0	8.8	8.3	8.8	5.8	7.4
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	0.9	1.2	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	0.9	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	10.7	9.0	10.1	11.6	11.9	13.5	9.9	11.9	13.1	15.4	14.2	13.6	15.4	9.0	12.1
	電気伝導率 (μS/cm)	88	78	79	96	94	101	86	102	102	103	105	105	105	78	95
	酸度 (mg/L)			0.8						1.1				1.1	0.8	1.0
	溶性ケイ酸 (mg/L)			16						19				19	16	18

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度

作並字相ノ沢

	採水月日		4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
	天候（前日）		曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時雪			
	天候（当日）		晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	雨	雪	晴			
	気温	(℃)	20.4	16.6	24.9	25.3	30.0	26.0	17.1	13.2	5.3	5.2	1.1	8.5	30.0	1.1	16.1
	水温	(℃)	8.9	14.5	18.8	20.3	22.8	22.4	20.6	15.2	10.7	5.6	5.0	5.5	22.8	5.0	14.2
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.09	0.09	0.09	0.12	0.11	0.16	0.17	0.09	0.09	0.14	0.10	0.17	0.17	0.09	0.12
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	0.06	<0.05	0.06	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸	(mg/L)	<0.05	0.06	0.08	0.10	0.11	0.12	0.11	0.09	0.07	0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	0.07
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム	(mg/L)	0.008	0.010	0.012	0.019	0.022	0.020	0.014	0.016	0.011	0.006	0.004	0.004	0.022	0.004	0.012
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.008	<0.002	0.002	0.003	0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	0.008	<0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.011	0.013	0.015	0.023	0.027	0.027	0.019	0.020	0.014	0.008	0.006	0.008	0.027	0.006	0.016
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.008	0.010	0.011	0.015	0.017	0.012	0.010	0.015	0.013	0.007	0.005	0.005	0.017	0.005	0.011
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002	0.004
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.4	7.7	7.1	8.1	8.0	8.9	8.7	8.3	8.7	7.8	8.7	7.6	8.9	7.1	8.1
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン	(mg/L)	7.4	6.4	6.3	6.9	7.0	7.5	8.6	8.0	7.5	7.6	7.4	7.9	8.6	6.3	7.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	20.0	23.0	23.6	23.8	25.5	29.3	20.9	26.2	27.2	23.5	28.7	22.8	29.3	20.0	24.5
	蒸発残留物	(mg/L)			72			87			76			71	87	71	76
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
	pH値		7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	(TON)			4						4				4	4	4
	色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール	(mg/L)			0.004			0.005			0.003			0.002	0.005	0.002	0.004
	残留塩素	(mg/L)	0.49	0.45	0.40	0.45	0.42	0.38	0.39	0.32	0.46	0.57	0.57	0.52	0.57	0.32	0.45
	遊離炭酸	(mg/L)			1.1						1.4				1.4	1.1	1.2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）				-1.9			-1.5			-1.7			-2.2	-1.5	-2.2	-1.8
	従属栄養細菌	(個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度	(mg/L)			15.4			17.7			20.7			15.8	20.7	15.4	17.4
	カルシウム	(mg/L)	6.2	6.9	7.3	7.4	7.9	9.1	6.4	8.0	8.4	7.1	8.7	7.0	9.1	6.2	7.5
	マグネシウム	(mg/L)	1.1	1.4	1.3	1.3	1.4	1.6	1.2	1.5	1.5	1.4	1.7	1.3	1.7	1.1	1.4
	カリウム	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
	硫酸イオン	(mg/L)	12.2	17.0	17.0	16.3	17.7	20.0	14.4	19.6	17.2	19.4	20.6	15.4	20.6	12.2	17.2
	電気伝導率	(μS/cm)	84	92	94	98	100	113	98	110	104	99	107	97	113	84	100
	酸度	(mg/L)			1.2						1.6				1.6	1.2	1.4
	溶性ケイ酸	(mg/L)			19						20				20	19	20

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度　　川　平　三　丁　目

	採水月日	4/10	5/8	6/11	7/3	8/15	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
	天候（前日）	雨のち曇	雨	曇	曇	曇時々雨	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	雪	雪のち雨			
	天候（当日）	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雪	晴			
	気温 (℃)	12.8	19.0	23.4	28.5	30.4	23.8	19.6	10.2	5.3	2.7	-1.7	7.4	30.4	-1.7	15.1
	水温 (℃)	10.5	14.8	17.3	19.4	23.4	23.2	21.6	18.0	10.7	7.3	6.3	5.2	23.4	5.2	14.8
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.15	0.14	0.12	0.12	0.16	0.17	0.21	0.13	0.11	0.14	0.15	0.17	0.21	0.11	0.15
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.07	0.08	0.07	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.010	0.012	0.013	0.026	0.015	0.016	0.016	0.009	0.009	0.008	0.006	0.026	0.006	0.012
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.013	0.015	0.017	0.034	0.021	0.021	0.021	0.012	0.012	0.011	0.009	0.034	0.009	0.016
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.010	0.010	0.011	0.010	0.009	0.016	0.013	0.008	0.008	0.007	0.007	0.016	0.007	0.010
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.008	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.008	0.003	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.4	6.0	5.3	6.6	7.1	8.5	8.4	7.7	6.7	6.6	6.7	7.2	8.5	5.3	6.9
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.5	6.5	6.4	6.4	6.7	7.6	8.4	7.6	7.4	7.8	7.7	8.8	8.8	6.4	7.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.4	19.3	18.4	20.7	20.8	23.3	21.7	23.8	24.4	23.8	23.6	25.3	25.3	18.4	22.1
	蒸発残留物 (mg/L)			51			66			62			70	70	51	62
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			3						4				4	3	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
	残留塩素 (mg/L)	0.56	0.64	0.60	0.58	0.47	0.63	0.62	0.44	0.48	0.65	0.56	0.58	0.65	0.44	0.57
	遊離炭酸 (mg/L)			1.4						1.1				1.4	1.1	1.2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.1			-1.7			-2.1			-2.0	-1.7	-2.1	-2.0
	従属栄養細菌 (個/mL)			1						1				1	1	1
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			16.3			20.8			18.4			19.6	20.8	16.3	18.8
	カルシウム (mg/L)	6.2	5.9	5.7	6.3	6.5	7.2	6.7	7.4	7.3	7.4	7.3	8.0	8.0	5.7	6.8
	マグネシウム (mg/L)	1.2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.5	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	9.4	8.5	8.8	9.2	9.6	10.5	9.3	10.5	11.0	12.2	11.1	12.7	12.7	8.5	10.2
	電気伝導率 (μS/cm)	79	71	76	79	87	88	88	85	90	85	92	99	99	71	85
	酸度 (mg/L)			1.6						1.2				1.6	1.2	1.4
	溶性ケイ酸 (mg/L)			13						14				14	13	14

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度

大倉字赤坂

	採水月日	4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時雪			
	天候（当日）	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	雨	雪	晴			
	気温 (℃)	21.5	17.5	27.6	24.9	29.9	25.9	16.2	12.9	4.0	5.3	0.0	7.1	29.9	0.0	16.1
	水温 (℃)	8.3	13.5	17.5	19.4	21.2	22.8	20.4	15.9	11.7	7.0	5.7	5.5	22.8	5.5	14.1
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.07	0.06	0.07	0.09	0.10	0.18	0.08	0.07	0.10	0.10	0.13	0.18	0.06	0.10
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.02	0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.08	0.12	0.15	0.11	0.22	0.14	0.08	0.06	0.05	0.05	0.22	<0.05	0.09
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.011	0.013	0.018	0.026	0.018	0.016	0.016	0.012	0.008	0.007	0.006	0.026	0.006	0.013
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.009	<0.002	0.002	0.002	0.002	<0.002	0.004	0.002	0.006	0.007	0.007	0.009	<0.002	0.004
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.014	0.016	0.022	0.030	0.024	0.020	0.020	0.016	0.011	0.010	0.009	0.030	0.009	0.017
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.010	0.011	0.014	0.021	0.011	0.012	0.016	0.015	0.010	0.009	0.007	0.021	0.007	0.012
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.4	6.7	7.1	8.0	7.8	9.1	9.8	8.8	9.0	8.3	8.8	8.1	9.8	6.7	8.2
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.9	6.3	7.5	7.2	7.1	7.9	9.8	8.9	7.8	8.6	8.4	9.4	9.8	6.3	8.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22.3	18.1	20.6	23.9	23.0	24.9	19.8	23.7	26.6	24.9	28.0	27.7	28.0	18.1	23.6
	蒸発残留物 (mg/L)			63			77			74			78	78	63	73
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.7
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			3						4				4	3	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.004			0.005			0.004			0.002	0.005	0.002	0.004
	残留塩素 (mg/L)	0.51	0.49	0.32	0.51	0.38	0.43	0.38	0.46	0.36	0.53	0.50	0.53	0.53	0.32	0.45
	遊離炭酸 (mg/L)			0.7						1.6				1.6	0.7	1.2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.8			-1.4			-1.6			-1.9	-1.4	-1.9	-1.7
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			17.4			21.1			23.8			21.2	23.8	17.4	20.9
	カルシウム (mg/L)	7.1	5.6	6.6	7.6	7.4	8.0	6.3	7.5	8.5	8.0	8.9	8.8	8.9	5.6	7.5
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	1.0	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	1.4	1.0	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	11.4	9.1	10.6	12.3	12.0	13.6	10.4	12.6	13.3	15.7	14.4	14.5	15.7	9.1	12.5
	電気伝導率 (μS/cm)	90	73	84	94	93	101	97	103	104	104	103	110	110	73	96
	酸度 (mg/L)			0.8						1.8				1.8	0.8	1.3
	溶性ケイ酸 (mg/L)			16						19				19	16	18

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度

作並字長原

	採水月日		4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
	天候（前日）		曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時雪			
	天候（当日）		晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	雨	雪	晴			
	気温	(℃)	18.2	15.9	23.0	23.1	26.2	22.3	17.4	10.7	4.2	4.9	0.0	6.0	26.2	0.0	14.3
	水温	(℃)	7.1	12.3	15.8	20.9	20.5	20.6	19.1	14.1	10.2	5.0	4.8	4.5	20.9	4.5	12.9
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.06	0.09	0.15	0.17	0.13	0.23	0.13	0.08	0.16	0.15	0.09	0.17	0.23	0.06	0.13
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.10	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸	(mg/L)	<0.05	<0.05	0.07	0.10	0.11	0.13	0.08	0.07	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	<0.05	0.05
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム	(mg/L)	0.002	0.004	0.007	0.011	0.007	0.011	0.007	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.011	0.001	0.005
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	0.004	0.005	0.008	0.006	0.007	0.004	0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.005	0.007	0.010	0.014	0.012	0.017	0.011	0.006	0.005	0.004	0.002	0.005	0.017	0.002	0.008
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	0.004	0.006	0.010	0.006	0.009	0.006	0.003	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.010	<0.002	0.004
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.001	0.003
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.0	8.4	8.1	8.2	8.0	8.5	7.6	7.7	7.8	7.1	8.1	7.2	8.5	7.0	7.8
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン	(mg/L)	6.4	6.5	6.7	6.9	7.1	7.0	6.9	7.5	7.3	6.6	6.4	6.8	7.5	6.4	6.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	18.6	30.8	31.6	25.9	30.5	33.8	21.9	31.9	27.6	21.9	29.2	18.3	33.8	18.3	26.8
	蒸発残留物	(mg/L)			98			100			79			62	100	62	85
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
	pH値		7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		(TON)			8						6				8	6	7
	色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール	(mg/L)			0.002			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001
	残留塩素	(mg/L)	0.59	0.67	0.58	0.70	0.79	0.72	0.65	0.58	0.63	0.60	0.67	0.63	0.79	0.58	0.65
	遊離炭酸	(mg/L)			1.4						1.4				1.4	1.4	1.4
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）				-2.4			-2.1			-2.5			-2.8	-2.1	-2.8	-2.4
	従属栄養細菌	(個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度	(mg/L)			10.0			11.6			10.6			10.1	11.6	10.0	10.6
	カルシウム	(mg/L)	5.3	8.7	9.2	7.4	8.9	9.9	6.3	9.3	8.1	6.3	8.4	5.2	9.9	5.2	7.8
	マグネシウム	(mg/L)	1.3	2.2	2.1	1.8	2.0	2.2	1.5	2.1	1.8	1.5	2.0	1.3	2.2	1.3	1.8
	カリウム	(mg/L)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3
	硫酸イオン	(mg/L)	15.6	29.8	32.2	22.8	29.2	31.9	20.5	32.4	25.9	22.2	28.8	16.5	32.4	15.6	25.6
	電気伝導率	(μS/cm)	78	113	122	103	115	123	94	125	106	93	110	86	125	78	106
	酸度	(mg/L)			1.6						1.6				1.6	1.6	1.6
	溶性ケイ酸	(mg/L)			24						19				24	19	22

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度　　馬　場　字　新　田　町

	採水月日	4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
	天候（前日）	曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時雪			
	天候（当日）	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴	曇	雪	晴			
	気温 (℃)	21.1	18.0	25.6	25.4	28.0	25.8	16.0	14.6	4.5	4.7	-1.1	5.3	28.0	-1.1	15.7
	水温 (℃)	11.0	18.1	20.6	24.2	24.7	25.9	22.6	16.0	11.0	6.0	4.3	5.0	25.9	4.3	15.8
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.29	0.27	0.26	0.31	0.28	0.32	0.28	0.31	0.34	0.36	0.31	0.31	0.36	0.26	0.30
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.12	0.07	0.06	0.06	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.001	0.001	0.005	0.005	0.003	0.003	0.006	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.006	<0.001	0.002
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.7	4.2	3.9	4.3	4.3	4.5	4.5	4.0	4.3	4.0	4.2	3.7	4.5	3.7	4.1
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	3.4	3.3	3.4	3.2	3.4	3.4	3.5	3.3	3.2	3.5	3.4	3.3	3.5	3.2	3.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	13.4	14.9	14.4	17.0	16.8	18.0	15.6	15.6	16.9	15.2	16.4	13.9	18.0	13.4	15.7
	蒸発残留物 (mg/L)			51			54			51			39	54	39	49
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			4						4				4	4	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.54	0.54	0.61	0.47	0.61	0.66	0.41	0.52	0.53	0.56	0.55	0.51	0.66	0.41	0.54
	遊離炭酸 (mg/L)			0.7						<0.5				0.7	<0.5	<0.5
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.1			-1.8			-2.0			-2.5	-1.8	-2.5	-2.1
	従属栄養細菌 (個/mL)			4						3				4	3	4
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			16.1			17.7			17.2			14.0	17.7	14.0	16.2
	カルシウム (mg/L)	3.9	4.3	4.3	5.0	4.9	5.4	4.6	4.6	5.1	4.6	4.9	4.1	5.4	3.9	4.6
	マグネシウム (mg/L)	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.1	0.9	1.0
	カリウム (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
	硫酸イオン (mg/L)	3.3	3.7	3.7	3.7	3.9	4.5	3.3	4.4	4.4	4.0	4.3	3.5	4.5	3.3	3.9
	電気伝導率 (μS/cm)	48	52	52	59	57	60	54	58	57	55	54	50	60	48	55
	酸度 (mg/L)			0.8						<0.5				0.8	<0.5	<0.5
	溶性ケイ酸 (mg/L)			20						21				21	20	20

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度

馬　場　字　野　尻　町　北

	採水月日		4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
	天候（前日）		曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時雪			
	天候（当日）		晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴	曇	雪	晴			
	気温	(℃)	20.1	16.9	25.4	25.1	30.2	27.1	15.6	12.0	3.9	3.0	0.1	2.5	30.2	0.1	15.2
	水温	(℃)	9.2	15.3	18.8	20.7	22.5	23.9	20.4	15.0	11.5	5.7	4.0	4.7	23.9	4.0	14.3
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.35	0.37	0.36	0.35	0.36	0.36	0.38	0.36	0.36	0.38	0.36	0.33	0.38	0.33	0.36
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸	(mg/L)	0.08	0.08	0.11	0.13	0.14	0.16	0.16	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.16	0.08	0.12
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	0.003	0.005	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.005	<0.001	0.002
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.7	3.8	3.7	4.0	3.8	4.1	4.2	3.6	3.8	3.8	3.8	3.5	4.2	3.5	3.8
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン	(mg/L)	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.1	3.0	2.7	3.2	2.7	3.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	16.9	17.1	17.2	18.9	18.4	20.8	20.3	17.4	17.4	16.2	17.1	15.2	20.8	15.2	17.7
	蒸発残留物	(mg/L)			54			56			46			48	56	46	51
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2		
	pH値		7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.5	7.7
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		(TON)			4						4				4	4	4
	色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	抱水クロラール	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	残留塩素	(mg/L)	0.47	0.46	0.59	0.61	0.58	0.55	0.56	0.47	0.50	0.55	0.54	0.60	0.61	0.46	0.54
	遊離炭酸	(mg/L)			0.7						<0.5				0.7	<0.5	<0.5
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）				-1.9			-1.6			-1.8			-2.0	-1.6	-2.0	-1.8
	従属栄養細菌	(個/mL)			2						4				4	2	3
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度	(mg/L)			19.6			21.8			19.5			18.5	21.8	18.5	19.8
	カルシウム	(mg/L)	5.1	5.2	5.4	5.9	5.9	6.7	6.3	5.5	5.5	5.0	5.2	4.6	6.7	4.6	5.5
	マグネシウム	(mg/L)	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.1	0.9	1.0
	カリウム	(mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
	硫酸イオン	(mg/L)	1.7	1.9	1.8	2.1	1.8	2.0	1.8	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	1.7	1.9
	電気伝導率	(μS/cm)	53	54	54	58	58	62	62	58	54	54	54	50	62	50	56
	酸度	(mg/L)			0.8						<0.5				0.8	<0.5	<0.5
	溶性ケイ酸	(mg/L)			22						21				22	21	22

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度　　湯元字橋本

	採水月日		4/8	5/13	6/17	7/16	8/8	9/4	10/3	11/13	12/9	1/14	2/13	3/10	最高	最低	平均
	天候（前日）		曇のち雨	晴のち雨	曇のち晴	雨のち曇	曇	曇	晴	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々晴	晴一時雪			
	天候（当日）		晴	雨	晴	曇	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	雪	晴			
	気温	(℃)	20.3	16.4	24.2	24.8	28.3	25.4	17.4	12.1	4.4	4.5	2.5	7.3	28.3	2.5	15.6
	水温	(℃)	10.5	17.1	19.4	22.3	24.5	25.4	23.0	17.2	11.0	8.0	6.9	7.4	25.4	6.9	16.1
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.19	0.16	0.15	0.18	0.19	0.22	0.26	0.14	0.10	0.13	0.17	0.22	0.26	0.10	0.18
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.11	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム	(mg/L)	0.009	0.012	0.013	0.015	0.013	0.013	0.016	0.012	0.008	0.010	0.008	0.007	0.016	0.007	0.011
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	<0.002	0.002	0.004	0.006	0.006	<0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.012	0.016	0.017	0.019	0.017	0.019	0.022	0.017	0.013	0.013	0.011	0.010	0.022	0.010	0.016
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.010	0.011	0.011	0.009	0.008	0.010	0.008	0.006	0.008	0.006	0.006	0.011	0.006	0.008
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.5	5.1	5.3	6.2	6.5	7.5	7.7	5.9	5.6	5.2	6.1	5.7	7.7	5.1	6.0
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン	(mg/L)	7.5	6.5	6.4	6.2	6.2	6.8	8.4	8.3	7.2	7.2	7.4	7.4	8.4	6.2	7.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	20.3	19.3	20.3	21.8	22.0	23.9	21.5	22.9	24.8	23.2	25.7	22.4	25.7	19.3	22.3
	蒸発残留物	(mg/L)			51			64			54			59	64	51	57
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
	pH値		7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		(TON)			4						3				4	3	4
	色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	(mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	残留塩素	(mg/L)	0.40	0.42	0.43	0.49	0.44	0.50	0.42	0.48	0.38	0.40	0.38	0.39	0.50	0.38	0.43
	遊離炭酸	(mg/L)			1.4						1.1				1.4	1.1	1.2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）				-2.0			-1.5			-1.9			-2.1	-1.5	-2.1	-1.9
	従属栄養細菌	(個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度	(mg/L)			16.2			21.6			17.9			18.1	21.6	16.2	18.4
	カルシウム	(mg/L)	6.3	5.9	6.3	6.9	7.0	7.6	6.8	7.2	7.8	7.3	8.0	7.0	8.0	5.9	7.0
	マグネシウム	(mg/L)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.4	1.2	1.4	1.1	1.2
	カリウム	(mg/L)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
	硫酸イオン	(mg/L)	8.6	7.9	8.1	8.4	8.4	8.8	8.3	9.2	9.6	10.2	10.0	9.9	10.2	7.9	9.0
	電気伝導率	(μS/cm)	76	72	73	81	82	86	90	87	77	85	86	87	90	72	82
	酸度	(mg/L)			1.6						1.2				1.6	1.2	1.4
	溶性ケイ酸	(mg/L)			10						11				11	10	10

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度

土手内一丁目

	採水月日	4/16	5/9	6/10	7/17	8/7	9/9	10/7	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	曇のち雨	晴	晴	晴一時雨	晴一時雪	晴のち曇			
	天候（当日）	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	雨	曇	晴			
	気温 (℃)	19.8	15.6	21.3	24.9	28.4	28.4	20.7	12.4	6.4	3.7	5.5	10.7	28.4	3.7	16.5
	水温 (℃)	12.1	17.6	17.7	21.9	23.4	23.9	22.2	18.0	13.0	7.9	6.6	7.8	23.9	6.6	16.0
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.16	0.15	0.17	0.19	0.19	0.24	0.13	0.11	0.15	0.17	0.23	0.24	0.11	0.17
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.009	0.011	0.013	0.010	0.011	0.013	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.013	0.007	0.010
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.003	0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.012	0.014	0.017	0.013	0.015	0.019	0.014	0.011	0.011	0.010	0.010	0.019	0.010	0.013
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.009	0.009	0.010	0.008	0.008	0.011	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.011	0.005	0.008
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.7	5.2	5.6	6.2	6.5	7.5	7.5	5.9	5.2	5.6	6.1	6.0	7.5	5.2	6.1
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.1	6.5	6.5	6.2	6.3	6.8	8.6	8.3	7.0	7.3	7.5	7.5	8.6	6.2	7.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.9	19.4	20.2	20.4	20.9	22.1	20.4	22.1	22.3	23.7	24.2	22.8	24.2	19.4	21.5
	蒸発残留物 (mg/L)			48			60			53			55	60	48	54
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
	pH値	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.5	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	7.3
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			3						4				4	3	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	残留塩素 (mg/L)	0.55	0.66	0.68	0.67	0.63	0.60	0.58	0.64	0.53	0.51	0.54	0.56	0.68	0.51	0.60
	遊離炭酸 (mg/L)			1.6						2.4				2.4	1.6	2.0
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.3			-1.8			-2.3			-2.4	-1.8	-2.4	-2.2
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			15.2			19.8			16.7			16.6	19.8	15.2	17.1
	カルシウム (mg/L)	6.0	5.8	6.1	6.2	6.4	6.7	6.2	6.7	6.8	7.2	7.4	7.0	7.4	5.8	6.5
	マグネシウム (mg/L)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2	1.3
	カリウム (mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	8.0	8.0	8.4	8.5	8.6	8.6	8.8	9.2	9.5	10.3	9.9	9.9	10.3	8.0	9.0
	電気伝導率 (μS/cm)	76	68	73	78	80	85	91	82	79	82	85	83	91	68	80
	酸度 (mg/L)			1.8						2.7				2.7	1.8	2.2
	溶性ケイ酸 (mg/L)			12						10				12	10	11

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度

栗生一丁目

	採水月日		4/16	5/9	6/10	7/17	8/7	9/9	10/7	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均
	天候（前日）		晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	曇のち雨	晴	晴	晴一時雨	晴一時雪	晴のち曇			
	天候（当日）		晴	曇	曇	小雨	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
	気温	(℃)	21.8	13.4	20.5	25.5	27.5	27.6	20.1	7.6	7.1	1.8	2.7	13.6	27.6	1.8	15.8
	水温	(℃)	10.8	14.5	16.5	19.9	21.8	21.8	21.1	16.4	11.9	6.3	5.8	5.7	21.8	5.7	14.4
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.18	0.16	0.14	0.17	0.19	0.19	0.25	0.15	0.10	0.14	0.17	0.21	0.25	0.10	0.17
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム	(mg/L)	0.010	0.013	0.014	0.015	0.014	0.015	0.018	0.014	0.010	0.011	0.010	0.009	0.018	0.009	0.013
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.009	0.008	0.005	0.005	0.003	<0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.007	0.009	<0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.014	0.017	0.018	0.019	0.018	0.021	0.025	0.020	0.015	0.015	0.013	0.013	0.025	0.013	0.017
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.009	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.016	0.009	0.009	0.010	0.008	0.007	0.016	0.007	0.010
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.003	0.004
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.7	5.1	5.3	6.3	6.3	7.5	7.4	6.1	5.1	5.4	6.1	5.9	7.5	5.1	6.0
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン	(mg/L)	7.3	6.5	6.5	6.4	6.3	6.8	8.5	8.1	7.2	7.3	7.4	7.4	8.5	6.3	7.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	20.2	19.3	20.0	20.9	20.9	22.4	20.0	22.3	22.2	22.8	24.7	22.8	24.7	19.3	21.5
	蒸発残留物	(mg/L)			48			61			57			56	61	48	56
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
	pH値		7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	7.5	7.3	7.5	7.2	7.2	7.3	7.5	7.2	7.3
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	(TON)			3						4				4	3	4
	色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	(mg/L)			0.003			0.003			0.003			0.002	0.003	0.002	0.003
	残留塩素	(mg/L)	0.43	0.53	0.53	0.47	0.48	0.42	0.41	0.40	0.37	0.34	0.37	0.47	0.53	0.34	0.44
	遊離炭酸	(mg/L)			1.9						1.3				1.9	1.3	1.6
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）				-2.2			-1.9			-2.0			-2.3	-1.9	-2.3	-2.1
	従属栄養細菌	(個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度	(mg/L)			15.3			20.2			16.6			17.6	20.2	15.3	17.4
	カルシウム	(mg/L)	6.1	5.9	6.2	6.4	6.4	7.0	6.2	6.8	6.9	7.0	7.6	7.0	7.6	5.9	6.6
	マグネシウム	(mg/L)	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.1	1.2
	カリウム	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6
	硫酸イオン	(mg/L)	8.2	7.9	8.1	8.4	8.4	8.6	8.4	9.0	9.6	10.2	9.7	9.9	10.2	7.9	8.9
	電気伝導率	(μS/cm)	72	68	73	79	81	86	85	85	82	82	83	85	86	68	80
	酸度	(mg/L)			2.2						1.5				2.2	1.5	1.8
	溶性ケイ酸	(mg/L)			12						10				12	10	11

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

令和6年度

錦　ケ　丘　七　丁　目

	採水月日	4/16	5/9	6/10	7/17	8/7	9/9	10/7	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	曇のち雨	晴	晴	晴一時雨	晴一時雪	晴のち曇			
	天候（当日）	晴	曇	曇	小雨	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇のち晴	晴			
	気温 (℃)	20.1	15.0	25.0	23.5	25.6	26.4	19.6	9.0	8.6	1.3	3.1	13.6	26.4	1.3	15.9
	水温 (℃)	10.9	14.2	16.3	19.2	21.1	21.4	21.5	17.5	13.0	7.0	6.4	6.2	21.5	6.2	14.6
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.16	0.14	0.18	0.19	0.20	0.25	0.14	0.10	0.14	0.17	0.23	0.25	0.10	0.17
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.009	0.011	0.012	0.013	0.011	0.012	0.014	0.012	0.009	0.010	0.008	0.008	0.014	0.008	0.011
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.005	0.004	0.004	0.002	<0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.006	0.007	<0.002	0.004
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.014	0.016	0.017	0.015	0.017	0.020	0.018	0.013	0.013	0.011	0.011	0.020	0.011	0.015
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.011	0.010	0.011	0.009	0.008	0.013	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.013	0.006	0.009
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.5	5.1	5.3	6.3	6.1	7.7	7.5	5.9	5.0	5.4	6.1	5.7	7.7	5.0	6.0
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	7.1	6.5	6.5	6.2	6.3	6.8	8.7	8.3	7.1	7.3	7.5	7.4	8.7	6.2	7.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.0	19.7	20.0	20.9	20.3	22.2	20.3	22.2	21.7	23.1	24.5	22.3	24.5	19.0	21.4
	蒸発残留物 (mg/L)			49			59			56			56	59	49	55
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6
	pH値	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.7	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.7	7.2	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (TON)			4						4				4	4	4
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005						<0.005				<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05						<0.05				<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	残留塩素 (mg/L)	0.48	0.54	0.54	0.64	0.51	0.52	0.56	0.58	0.43	0.45	0.44	0.43	0.64	0.43	0.51
	遊離炭酸 (mg/L)			2.0						1.0				2.0	1.0	1.5
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.2			-1.6			-2.1			-2.3	-1.6	-2.3	-2.0
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0				0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			14.8			20.0			16.9			17.1	20.0	14.8	17.2
	カルシウム (mg/L)	5.8	5.9	6.2	6.4	6.3	6.9	6.3	6.9	6.7	7.1	7.5	6.8	7.5	5.8	6.6
	マグネシウム (mg/L)	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.1	1.2
	カリウム (mg/L)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
	硫酸イオン (mg/L)	8.0	7.9	8.1	8.3	8.4	8.5	8.5	9.2	9.5	10.3	9.8	9.9	10.3	7.9	8.9
	電気伝導率 (μS/cm)	73	69	72	78	80	87	87	85	82	81	85	86	87	69	80
	酸度 (mg/L)			2.3						1.1				2.3	1.1	1.7
	溶性ケイ酸 (mg/L)			12						10				12	10	11

注）検査方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号）による。

4. 他 市 町 分 水 の 水 質 試 験

令和6年度　　名　　取　　分　　水

	採水月日	4/16	5/9	6/10	7/17	8/7	9/9	10/7	11/14	12/11	1/15	2/12	3/12	最高	最低	平均
	天候（前日）	晴	曇	曇	曇	曇のち晴	曇一時雨	曇のち雨	晴	晴	晴一時雨	晴一時雪	晴のち曇			
	天候（当日）	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	雨	曇	晴			
	気温 (℃)	20.9	16.8	21.1	25.1	32.1	27.0	23.2	12.1	10.1	4.8	5.6	12.0	32.1	4.8	17.6
	水温 (℃)	9.8	14.3	17.5	23.3	24.7	25.7	20.9	15.6	9.8	5.2	4.5	5.9	25.7	4.5	14.8
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.12	0.15	0.25	0.24	0.20	0.43	0.34	0.27	0.24	0.19	0.19	0.43	0.12	0.23
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.06	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	0.05	0.06	<0.05	0.11	0.11	0.16	0.11	0.07	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.16	<0.05	0.06
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.006	0.010	0.017	0.026	0.021	0.012	0.009	0.007	0.004	0.004	0.004	0.026	0.004	0.010
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.003	0.006	0.008	0.015	0.011	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.015	0.003	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.007	0.009	0.014	0.025	0.035	0.031	0.018	0.015	0.011	0.006	0.006	0.007	0.035	0.006	0.015
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.005	0.007	0.010	0.017	0.016	0.012	0.007	0.007	0.004	0.004	0.003	0.017	0.003	0.008
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.008	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.008	0.002	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.4	7.7	7.0	8.3	8.1	8.7	6.9	7.8	7.5	9.7	11.5	11.0	11.5	6.9	8.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	12.2	10.6	6.5	11.9	11.5	11.7	10.9	11.7	11.1	16.0	16.8	19.3	19.3	6.5	12.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	26.6	26.4	27.5	32.6	32.6	35.7	27.4	31.6	31.4	33.0	36.3	32.1	36.3	26.4	31.1
	蒸発残留物 (mg/L)			67			87			84			90	90	67	82
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.73	0.69	0.79	0.78	0.60	0.71	0.78	0.69	0.63	0.67	0.69	0.61	0.79	0.60	0.70
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.7			-1.3			-1.7			-1.9	-1.3	-1.9	-1.6
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			20.2			24.8			22.0			19.1	24.8	19.1	21.5
	カルシウム (mg/L)	7.7	7.6	8.2	9.6	9.6	10.5	8.0	9.2	9.1	9.6	10.4	9.4	10.5	7.6	9.1
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.8	1.7	2.1	2.1	2.3	1.8	2.1	2.1	2.2	2.5	2.1	2.5	1.7	2.0
	カリウム (mg/L)	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	1.1	0.7	0.9
	硫酸イオン (mg/L)	11.0	11.0	8.3	13.2	13.0	13.9	12.6	13.8	15.4	17.5	16.2	15.9	17.5	8.3	13.5
	電気伝導率 (μS/cm)	104	96	104	118	121	123	108	118	121	133	136	143	143	96	119

令和6年度　七ヶ浜分水

	採水月日	4/10	5/8	6/11	7/3	8/22	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
	天候（前日）	雨のち曇	雨	曇	曇	曇のち晴	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	雪	雪のち雨			
	天候（当日）	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
	気温 (℃)	13.4	17.5	24.9	25.5	30.4	26.7	19.7	10.7	8.2	3.5	1.5	9.2	30.4	1.5	15.9
	水温 (℃)	9.5	14.6	18.4	21.0	25.9	24.7	21.3	16.9	9.3	5.0	5.5	5.1	25.9	5.0	14.8
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.13	0.24	0.25	0.22	0.25	0.43	0.36	0.26	0.25	0.20	0.17	0.43	0.13	0.24
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	0.05	0.06	0.08	0.09	0.14	0.14	0.11	0.08	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.14	<0.05	0.07
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.006	0.012	0.015	0.025	0.017	0.014	0.011	0.007	0.008	0.004	0.004	0.025	0.004	0.011
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.004	0.006	0.007	0.012	0.009	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.012	0.004	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.007	0.009	0.018	0.022	0.035	0.027	0.021	0.017	0.011	0.011	0.006	0.008	0.035	0.006	0.016
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.005	0.008	0.009	0.017	0.013	0.014	0.008	0.007	0.004	0.005	0.004	0.017	0.004	0.008
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.005	0.006	0.008	0.008	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.008	0.002	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.0	7.6	6.9	8.2	8.1	8.8	8.1	8.3	8.6	10.3	10.7	11.0	11.0	6.9	8.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	14.2	10.6	10.7	11.8	11.4	12.2	11.1	11.0	11.6	16.6	16.4	19.0	19.0	10.6	13.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	27.6	26.0	27.5	31.9	32.1	35.7	32.1	33.8	36.8	34.2	33.7	33.3	36.8	26.0	32.1
	蒸発残留物 (mg/L)			67			88			84			91	91	67	82
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
	pH値	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.74	0.69	0.66	0.73	0.66	0.73	0.70	0.54	0.67	0.67	0.66	0.70	0.74	0.54	0.68
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.8			-1.4			-1.7			-1.9	-1.4	-1.9	-1.7
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			19.7			24.5			21.8			19.7	24.5	19.7	21.4
	カルシウム (mg/L)	8.1	7.6	8.2	9.3	9.4	10.5	9.4	9.9	10.1	9.9	9.7	9.7	10.5	7.6	9.3
	マグネシウム (mg/L)	1.8	1.7	1.7	2.1	2.1	2.3	2.1	2.2	2.8	2.3	2.3	2.2	2.8	1.7	2.1
	カリウム (mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	1.1	0.7	0.9
	硫酸イオン (mg/L)	12.7	10.8	11.5	12.5	12.9	14.2	12.6	13.9	15.0	17.6	15.6	16.5	17.6	10.8	13.8
	電気伝導率 (μS/cm)	115	98	105	117	120	127	105	119	123	136	138	144	144	98	121

令和6年度　　多賀城分水

	採水月日	4/10	5/8	6/11	7/3	8/22	9/17	10/8	11/7	12/17	1/16	2/6	3/6	最高	最低	平均
	天候（前日）	雨のち曇	雨	曇	曇	曇のち晴	雨のち曇	曇	雨	晴	曇	雪	雪のち雨			
	天候（当日）	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
	気温 (℃)	13.1	17.4	26.3	28.2	31.4	28.1	19.3	9.1	5.3	3.2	1.5	10.1	31.4	1.5	16.1
	水温 (℃)	8.5	14.2	18.0	21.0	25.6	24.5	20.7	16.2	8.6	4.3	4.8	4.7	25.6	4.3	14.3
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.18	0.12	0.24	0.25	0.22	0.25	0.43	0.36	0.27	0.25	0.20	0.17	0.43	0.12	0.24
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	0.05	0.06	0.08	0.09	0.14	0.14	0.11	0.08	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.14	<0.05	0.07
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.006	0.011	0.014	0.025	0.018	0.012	0.011	0.007	0.008	0.004	0.004	0.025	0.004	0.010
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.003	0.006	0.007	0.014	0.010	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.014	0.003	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.007	0.009	0.016	0.021	0.035	0.028	0.018	0.017	0.011	0.011	0.006	0.008	0.035	0.006	0.016
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.005	0.008	0.009	0.017	0.013	0.012	0.008	0.006	0.004	0.005	0.004	0.017	0.004	0.008
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.008	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.008	0.002	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	<0.01	0.02
	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.2	7.7	7.1	7.9	7.9	8.8	8.1	8.2	8.3	10.2	10.9	11.0	11.0	7.1	8.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	14.4	10.7	10.9	11.8	11.5	12.2	11.1	11.0	11.6	16.6	16.5	19.0	19.0	10.7	13.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	28.3	26.4	27.7	30.7	31.6	35.7	32.1	33.0	35.3	34.2	34.4	33.8	35.7	26.4	31.9
	蒸発残留物 (mg/L)			71			86			84			92	92	71	83
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	トルエン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.72	0.73	0.74	0.75	0.73	0.77	0.76	0.59	0.70	0.71	0.64	0.73	0.77	0.59	0.71
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.9			-1.4			-1.7			-1.9	-1.4	-1.9	-1.7
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
その他の項目	アルカリ度 (mg/L)			19.6			24.8			22.5			19.7	24.8	19.6	21.6
	カルシウム (mg/L)	8.2	7.6	8.3	9.0	9.2	10.5	9.4	9.6	9.7	9.9	9.8	9.9	10.5	7.6	9.3
	マグネシウム (mg/L)	1.9	1.8	1.7	2.0	2.1	2.3	2.1	2.2	2.7	2.3	2.4	2.2	2.7	1.7	2.1
	カリウム (mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	1.1	0.7	0.9
	硫酸イオン (mg/L)	12.9	10.9	11.9	12.6	13.1	14.3	12.6	14.0	15.1	17.5	15.7	16.4	17.5	10.9	13.9
	電気伝導率 (μS/cm)	114	99	106	117	119	127	109	116	121	135	137	144	144	99	120

5. 農薬に関する水質試験

令和6年度

茂　庭　浄　水　場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農　薬　原　体　名	茂	庭	原	水	茂	庭	配	水
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1，3－ジクロロプロペン（D－D）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2，2－DPA（ダラポン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2，4－D（2，4－PA）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	EPN	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	MCPA	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ（MIPC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン（IPT）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	除草剤	0.002	0.00002	イプフェンカルバゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イプロベンホス（IBP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤，殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンプロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン（ベンゾエピン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	オキシン銅（有機銅）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤，除草剤	0.008	0.00008	カフェンストロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル（NAC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン（ACN）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤，植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメプロップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン（CNP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル（TPN）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス（CYAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン（DCMU）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル（DBN）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス（DDVP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン（エチルチオメトン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン（CAT）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤，殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット，メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	殺虫剤，殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は，定量下限値未満

令和6年度

茂　庭　浄　水　場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農　薬　原　体　名	茂庭原水				茂庭配水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	0.00006	0.00006	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナプロパミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.000009	ピペロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラゾキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリブチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤，殺菌剤	0.0005	0.000005	フィプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤，殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	プレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤，除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ベノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	ペンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ペンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ペンゾフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ベンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	ペンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ベンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ベンフルラリン（ベスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ベンフレセート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤，殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤，殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	メプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は，定量下限値未満

令和6年度

中　原　浄　水　場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農薬原体名	中原浄水場 5月15日	中原浄水場 6月12日	中原浄水場 7月8日	中原浄水場 8月6日	中原配水 5月15日	中原配水 6月12日	中原配水 7月8日	中原配水 8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1，3－ジクロロプロペン（D－D）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2，2－DPA（ダラポン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2，4－D（2，4－PA）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	EPN	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	MCPA	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ（MIPC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン（IPT）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	除草剤	0.002	0.00002	イプフェンカルバゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イプロベンホス（IBP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤，殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンプロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン（ベンゾエピン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	オキシン銅（有機銅）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤，除草剤	0.008	0.00008	カフェンストロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル（NAC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン（ACN）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤，植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメプロップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン（CNP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル（TPN）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス（CYAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン（DCMU）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル（DBN）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス（DDVP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン（エチルチオメトン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン（CAT）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤，殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット，メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	殺虫剤，殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は，定量下限値未満

令和6年度

中　　原　　浄　　水　　場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農　薬　原　体　名	中原水				中原配水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	0.00002	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナプロパミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.000009	ピペロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラゾキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリブチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤，殺菌剤	0.0005	0.000005	フィプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤，殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	プレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤，除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ベノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	ペンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ペンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ペンゾフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ペンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	ペンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ペンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ペンフルラリン（ペスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ペンフレセート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤，殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤，殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	メプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は，定量下限値未満

令和6年度

国　見　浄　水　場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農薬原体名	国 見 原 水				国 見 浄 水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1，3－ジクロロプロペン（D－D）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2，2－DPA（ダラポン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2，4－D（2，4－PA）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	EPN	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	MCPA	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ（MIPC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン（IPT）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	除草剤	0.002	0.00002	イプフェンカルバゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イプロベンホス（IBP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤，殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンプロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン（ベンゾエピン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	オキシン銅（有機銅）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤，除草剤	0.008	0.00008	カフェンストロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル（NAC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン（ACN）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤，植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメプロップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン（CNP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル（TPN）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス（CYAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン（DCMU）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル（DBN）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス（DDVP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン（エチルチオメトン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン（CAT）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤，殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット，メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	殺虫剤，殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は，定量下限値未満

令和6年度

国　見　浄　水　場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農薬原体名	国見原水				国見浄水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	0.00002	(-)	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナプロパミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.000009	ピペロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラゾキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリブチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤，殺菌剤	0.0005	0.000005	フィプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤，殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	プレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤，除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ベノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	ペンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ペンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ペンゾフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ペンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	ペンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ペンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ペンフルラリン（ベスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ペンフレセート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤，殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤，殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	メプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は，定量下限値未満

令和6年度

福　岡　浄　水　場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農薬原体名	福岡原水				福岡浄水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1，3－ジクロロプロペン（D－D）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2，2－DPA（ダラポン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2，4－D（2，4－PA）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	EPN	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	MCPA	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ（MIPC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン（IPT）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
16	除草剤	0.002	0.00002	イプフェンカルバゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イプロベンホス（IBP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
18	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤，殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンプロックス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン（ベンゾエピン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	オキシン銅（有機銅）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤，除草剤	0.008	0.00008	カフェンストロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル（NAC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0.000003	(-)	(-)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン（ACN）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤，植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメプロップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン（CNP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
39	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル（TPN）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス（CYAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン（DCMU）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル（DBN）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス（DDVP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン（エチルチオメトン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン（CAT）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
50	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤，殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット，メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
59	殺虫剤，殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は，定量下限値未満

令和6年度

福　岡　浄　水　場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農薬原体名	福岡原水				福岡浄水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	0.00007	0.00017	0.00005	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナプロパミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.000009	ピペロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	0.0001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラゾキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリブチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤，殺菌剤	0.0005	0.000005	フィプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤，殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	プレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤，除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ベノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	ペンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ペンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ペンゾフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ペンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	ペンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ベンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ベンフルラリン（ベスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ベンフレセート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤，殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤，殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	メプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は，定量下限値未満

令和6年度

熊　ヶ　根　浄　水　場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農薬原体名	熊ヶ根原水				熊ヶ根浄水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1，3−ジクロロプロペン（D−D）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
2	除草剤	0.08	0.0008	2，2−DPA（ダラポン）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
3	除草剤	0.02	0.0002	2，4−D（2，4−PA）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	EPN	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
5	除草剤	0.005	0.00005	MCPA	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
7	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ（MIPC）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
15	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン（IPT）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
16	除草剤	0.002	0.00002	イプフェンカルバゾン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イプロベンホス（IBP）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
18	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
21	殺虫剤，殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンプロックス	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン（ベンゾエピン）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
24	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	オキシン銅（有機銅）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
25	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
27	殺虫剤，除草剤	0.008	0.00008	カフェンストロール	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
28	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル（NAC）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン（ACN）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
35	除草剤，植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメプロップ	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン（CNP）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
39	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル（TPN）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス（CYAP）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン（DCMU）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル（DBN）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス（DDVP）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン（エチルチオメトン）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオピル	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン（CAT）	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
50	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
53	殺虫剤，殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
54	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット，メタム及びメチルイソチオシアネート	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
56	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
57	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
59	殺虫剤，殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)

・(−)は，定量下限値未満

令和6年度

熊　ヶ　根　浄　水　場

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農　薬　原　体　名	熊　ヶ　根　原　水				熊　ヶ　根　浄　水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	(-)	0.00004	0.00003	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロピル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナプロパミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.000009	ピペロホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラゾキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリブチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤，殺菌剤	0.0005	0.000005	フィプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤，殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	プレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤，除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ベノミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	ペンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ペンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ペンゾフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ペンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	ペンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ペンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ペンフルラリン（ベスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ペンフレセート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤，殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤，殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	メプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は，定量下限値未満

令和6年度　　七　　北　　田　　川

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農薬原体名	七北田取水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1，3－ジクロロプロペン（D－D）	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2，2－DPA（ダラポン）	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2，4－D（2，4－PA）	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	EPN	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	MCPA	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	0.00007	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ（MIPC）	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン（IPT）	(-)	(-)	(-)	(-)
16	除草剤	0.002	0.00002	イプフェンカルバゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イプロベンホス（IBP）	(-)	(-)	(-)	(-)
18	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤，殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンプロックス	(-)	(-)	(-)	(-)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン（ベンゾエピン）	(-)	(-)	(-)	(-)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	オキシン銅（有機銅）	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤，除草剤	0.008	0.00008	カフェンストロール	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル（NAC）	(-)	(-)	(-)	(-)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	0.000006	0.000003	(-)	(-)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン（ACN）	(-)	(-)	(-)	(-)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤，植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメプロップ	(-)	(-)	(-)	(-)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン（CNP）	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)
39	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル（TPN）	(-)	(-)	(-)	(-)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス（CYAP）	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン（DCMU）	(-)	(-)	(-)	(-)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル（DBN）	(-)	(-)	(-)	(-)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス（DDVP）	(-)	(-)	(-)	(-)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン（エチルチオメトン）	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオピル	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン（CAT）	(-)	(-)	(-)	(-)
50	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤，殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット，メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
59	殺虫剤，殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は，定量下限値未満

令和6年度　　七　　北　　田　　川

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農薬原体名	七北田取水			
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	0.00009	0.00019	0.00004	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロピル	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナプロパミド	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.000009	ピペロホス	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	0.0001	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラゾキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリブチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤，殺菌剤	0.0005	0.000005	フィプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤，殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	プレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤，除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ペノミル	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	ペンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ペンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ペンゾフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ペンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	ペンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ペンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ペンフルラリン（ペスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ペンフレセート	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤，殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤，殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	メプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は，定量下限値未満

令和6年度　　太　　白　　配　　水

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農薬原体名	太 5月15日	白 6月12日	配 7月8日	水 8月6日
1	殺虫剤	0.05	0.0005	1，3－ジクロロプロペン（D－D）	(-)	(-)	(-)	(-)
2	除草剤	0.08	0.0008	2，2－DPA（ダラポン）	(-)	(-)	(-)	(-)
3	除草剤	0.02	0.0002	2，4－D（2，4－PA）	(-)	(-)	(-)	(-)
4	殺虫剤	0.004	0.00004	EPN	(-)	(-)	(-)	(-)
5	除草剤	0.005	0.00005	MCPA	(-)	(-)	(-)	(-)
6	除草剤	0.9	0.009	アシュラム	(-)	(-)	(-)	(-)
7	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	アセフェート	(-)	(-)	(-)	(-)
8	除草剤	0.01	0.0001	アトラジン	(-)	(-)	(-)	(-)
9	除草剤	0.003	0.00003	アニロホス	(-)	(-)	(-)	(-)
10	殺虫剤	0.006	0.00006	アミトラズ	(-)	(-)	(-)	(-)
11	除草剤	0.03	0.0003	アラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
12	殺虫剤	0.005	0.00005	イソキサチオン	(-)	(-)	(-)	(-)
13	殺菌剤	0.001	0.00001	イソフェンホス	(-)	(-)	(-)	(-)
14	殺虫剤	0.01	0.0001	イソプロカルブ（MIPC）	(-)	(-)	(-)	(-)
15	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	イソプロチオラン（IPT）	(-)	(-)	(-)	(-)
16	除草剤	0.002	0.00002	イプフェンカルバゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
17	殺菌剤	0.09	0.0009	イプロベンホス（IBP）	(-)	(-)	(-)	(-)
18	殺虫剤，殺菌剤	0.006	0.00006	イミノクタジン	(-)	(-)	(-)	(-)
19	除草剤	0.009	0.00009	インダノファン	(-)	(-)	(-)	(-)
20	除草剤	0.03	0.0003	エスプロカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
21	殺虫剤，殺菌剤	0.08	0.0008	エトフェンプロックス	(-)	(-)	(-)	(-)
22	殺虫剤	0.01	0.0001	エンドスルファン（ベンゾエピン）	(-)	(-)	(-)	(-)
23	除草剤	0.02	0.0002	オキサジクロメホン	(-)	(-)	(-)	(-)
24	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	オキシン銅（有機銅）	(-)	(-)	(-)	(-)
25	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	オリサストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)
26	殺虫剤	0.0006	0.000006	カズサホス	(-)	(-)	(-)	(-)
27	殺虫剤，除草剤	0.008	0.00008	カフェンストロール	(-)	(-)	(-)	(-)
28	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.08	0.0008	カルタップ	(-)	(-)	(-)	(-)
29	殺虫剤	0.02	0.0002	カルバリル（NAC）	(-)	(-)	(-)	(-)
30	代謝物	0.0003	0.000003	カルボフラン	(-)	(-)	(-)	(-)
31	除草剤	0.005	0.00005	キノクラミン（ACN）	(-)	(-)	(-)	(-)
32	殺菌剤	0.3	0.003	キャプタン	(-)	(-)	(-)	(-)
33	除草剤	0.03	0.0003	クミルロン	(-)	(-)	(-)	(-)
34	除草剤	2	0.02	グリホサート	(-)	(-)	(-)	(-)
35	除草剤，植物成長調整剤	0.02	0.0002	グルホシネート	(-)	(-)	(-)	(-)
36	除草剤	0.02	0.0002	クロメプロップ	(-)	(-)	(-)	(-)
37	除草剤	0.0001	0.00002	クロルニトロフェン（CNP）	(-)	(-)	(-)	(-)
38	殺虫剤	0.003	0.00003	クロルピリホス	(-)	(-)	(-)	(-)
39	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	クロロタロニル（TPN）	(-)	(-)	(-)	(-)
40	除草剤	0.001	0.00001	シアナジン	(-)	(-)	(-)	(-)
41	殺虫剤	0.003	0.00003	シアノホス（CYAP）	(-)	(-)	(-)	(-)
42	除草剤	0.02	0.0002	ジウロン（DCMU）	(-)	(-)	(-)	(-)
43	除草剤	0.03	0.0003	ジクロベニル（DBN）	(-)	(-)	(-)	(-)
44	殺虫剤	0.008	0.00008	ジクロルボス（DDVP）	(-)	(-)	(-)	(-)
45	除草剤	0.01	0.0001	ジクワット	(-)	(-)	(-)	(-)
46	殺虫剤	0.004	0.00004	ジスルホトン（エチルチオメトン）	(-)	(-)	(-)	(-)
47	除草剤	0.009	0.00009	ジチオピル	(-)	(-)	(-)	(-)
48	除草剤	0.006	0.00006	シハロホップブチル	(-)	(-)	(-)	(-)
49	除草剤	0.003	0.00003	シマジン（CAT）	(-)	(-)	(-)	(-)
50	除草剤	0.02	0.0002	ジメタメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)
51	殺虫剤	0.05	0.0005	ジメトエート	(-)	(-)	(-)	(-)
52	除草剤	0.03	0.0003	シメトリン	(-)	(-)	(-)	(-)
53	殺虫剤，殺菌剤	0.003	0.00003	ダイアジノン	(-)	(-)	(-)	(-)
54	殺虫剤，殺菌剤，除草剤	0.8	0.008	ダイムロン	(-)	(-)	(-)	(-)
55	殺菌剤	0.01	0.0001	ダゾメット，メタム及びメチルイソチオシアネート	(-)	(-)	(-)	(-)
56	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	チアジニル	(-)	(-)	(-)	(-)
57	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	チウラム	(-)	(-)	(-)	(-)
58	殺虫剤	0.08	0.0008	チオジカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
59	殺虫剤，殺菌剤	0.3	0.003	チオファネートメチル	(-)	(-)	(-)	(-)
60	除草剤	0.02	0.0002	チオベンカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は，定量下限値未満

令和6年度　　太　　白　　配　　水

単位：mg/L

No	使用区分	目標値 (mg/L)	定量下限値 (mg/L)	農薬原体名	太	白	配	水
					5月15日	6月12日	7月8日	8月6日
61	除草剤	0.002	0.00002	テフリルトリオン	(-)	(-)	(-)	(-)
62	除草剤	0.02	0.0002	テルブカルブ（MBPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)
63	除草剤	0.006	0.00006	トリクロピル	(-)	(-)	(-)	(-)
64	殺虫剤	0.005	0.00005	トリクロルホン（DEP）	(-)	(-)	(-)	(-)
65	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.1	0.001	トリシクラゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
66	除草剤	0.06	0.0006	トリフルラリン	(-)	(-)	(-)	(-)
67	除草剤	0.03	0.0003	ナプロパミド	(-)	(-)	(-)	(-)
68	除草剤	0.01	0.0001	パラコート	(-)	(-)	(-)	(-)
69	除草剤	0.0009	0.000009	ピペロホス	(-)	(-)	(-)	(-)
70	除草剤	0.01	0.0001	ピラクロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
71	除草剤	0.004	0.00004	ピラゾキシフェン	(-)	(-)	(-)	(-)
72	除草剤	0.02	0.0002	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(-)	(-)	(-)	(-)
73	殺虫剤	0.002	0.00002	ピリダフェンチオン	(-)	(-)	(-)	(-)
74	除草剤	0.02	0.0002	ピリブチカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
75	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	ピロキロン	(-)	(-)	(-)	(-)
76	殺虫剤，殺菌剤	0.0005	0.000005	フィプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
77	殺虫剤，殺菌剤，植物成長調整剤	0.01	0.0001	フェニトロチオン（MEP）	(-)	(-)	(-)	(-)
78	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	フェノブカルブ（BPMC）	(-)	(-)	(-)	(-)
79	殺虫剤，殺菌剤	0.05	0.0005	フェリムゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
80	殺虫剤	0.006	0.00006	フェンチオン（MPP）	(-)	(-)	(-)	(-)
81	殺虫剤，殺菌剤	0.007	0.00007	フェントエート（PAP）	(-)	(-)	(-)	(-)
82	除草剤	0.01	0.0001	フェントラザミド	(-)	(-)	(-)	(-)
83	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	フサライド	(-)	(-)	(-)	(-)
84	除草剤	0.03	0.0003	ブタクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
85	除草剤	0.02	0.0002	ブタミホス	(-)	(-)	(-)	(-)
86	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ブプロフェジン	(-)	(-)	(-)	(-)
87	殺菌剤	0.03	0.0003	フルアジナム	(-)	(-)	(-)	(-)
88	除草剤	0.05	0.0005	プレチラクロール	(-)	(-)	(-)	(-)
89	殺菌剤	0.09	0.0009	プロシミドン	(-)	(-)	(-)	(-)
90	殺虫剤	0.007	0.00007	プロチオホス	(-)	(-)	(-)	(-)
91	殺菌剤	0.05	0.0005	プロピコナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
92	除草剤	0.05	0.0005	プロピザミド	(-)	(-)	(-)	(-)
93	殺虫剤，殺菌剤	0.03	0.0003	プロベナゾール	(-)	(-)	(-)	(-)
94	殺虫剤，除草剤	0.1	0.001	プロモブチド	(-)	(-)	(-)	(-)
95	殺菌剤	0.02	0.0002	ベノミル	(-)	(-)	(-)	(-)
96	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	ペンシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)
97	除草剤	0.09	0.0009	ペンゾピシクロン	(-)	(-)	(-)	(-)
98	除草剤	0.005	0.00005	ペンゾフェナップ	(-)	(-)	(-)	(-)
99	除草剤	0.2	0.002	ペンタゾン	(-)	(-)	(-)	(-)
100	除草剤，植物成長調整剤	0.3	0.003	ペンディメタリン	(-)	(-)	(-)	(-)
101	殺虫剤，殺菌剤	0.02	0.0002	ペンフラカルブ	(-)	(-)	(-)	(-)
102	除草剤	0.01	0.0001	ペンフルラリン（ペスロジン）	(-)	(-)	(-)	(-)
103	除草剤	0.07	0.0007	ペンフレセート	(-)	(-)	(-)	(-)
104	殺虫剤	0.005	0.00005	ホスチアゼート	(-)	(-)	(-)	(-)
105	殺虫剤	0.7	0.007	マラチオン（マラソン）	(-)	(-)	(-)	(-)
106	除草剤	0.05	0.0005	メコプロップ（MCPP）	(-)	(-)	(-)	(-)
107	殺虫剤	0.03	0.0003	メソミル	(-)	(-)	(-)	(-)
108	殺虫剤，殺菌剤	0.2	0.002	メタラキシル	(-)	(-)	(-)	(-)
109	殺虫剤	0.004	0.00004	メチダチオン（DMTP）	(-)	(-)	(-)	(-)
110	殺虫剤，殺菌剤	0.04	0.0004	メトミノストロビン	(-)	(-)	(-)	(-)
111	除草剤	0.03	0.0003	メトリブジン	(-)	(-)	(-)	(-)
112	除草剤	0.02	0.0002	メフェナセット	(-)	(-)	(-)	(-)
113	殺虫剤，殺菌剤	0.1	0.001	メプロニル	(-)	(-)	(-)	(-)
114	除草剤	0.005	0.00005	モリネート	(-)	(-)	(-)	(-)

・(-)は，定量下限値未満

6.　クリプトスポリジウム等に関する水質試験

原水および浄水におけるクリプトスポリジウム等試験結果

（令和6年度）

浄水場名	採水月日	検査試料水	水温（℃）	pH値	残留塩素（mg/L）	濁度（度）	色度（度）	検出数（原水：個/10L，浄・配水：個/20L）		水源種別（処理方法）
								クリプトスポリジウム	ジアルジア	
茂庭浄水場	6/26	原水	21.8	7.0	-	5.1	6	0	0	ダム貯留水（急速ろ過）
		配水	20.5	7.6	0.80	0.1未満	1未満	0	0	
	1/21	原水	3.5	7.8	-	3.1	3	0	0	
		配水	5.3	7.7	0.76	0.1未満	1未満	0	0	
中原浄水場	7/30	原水	20.1	7.3	-	4.0	8	0	0	表流水 ダム放流水 ダム貯留水 （急速ろ過）
		配水	19.2	7.7	0.83	0.1未満	1未満	0	0	
	2/26	原水	2.6	7.2	-	3.4	6	0	0	
		配水	3.3	7.7	0.73	0.1未満	1未満	0	0	
国見浄水場	5/28	原水	9.8	7.5	-	1.6	3	0	0	ダム放流水（急速ろ過）
		浄水	10.5	7.5	0.52	0.1未満	1未満	0	0	
	11/26	原水	8.8	7.6	-	4.8	8	0	0	
		浄水	9.5	7.5	0.70	0.1未満	1未満	0	0	
福岡浄水場	4/22	原水	10.8	7.5	-	2.4	4	0	0	ダム放流水 ダム貯留水 （急速ろ過）
		浄水	12.7	7.4	0.73	0.1未満	1未満	0	0	
	10/30	原水	14.0	7.7	-	7.3	13	0	0	
		浄水	14.4	7.5	0.80	0.1未満	1未満	0	0	
作並浄水場	5/29	原水	13.7	7.1	-	0.5	4	0	0	表流水（急速ろ過）
		配水	14.1	7.2	0.63	0.1未満	1未満	0	0	
	10/23	原水	12.6	7.3	-	0.1未満	2	0	0	
		配水	13.9	7.2	0.61	0.1未満	1未満	0	0	
熊ヶ根浄水場	7/23	原水	21.8	7.0	-	0.8	5	0	0	表流水（急速ろ過）
		浄水	21.2	7.1	1.30	0.1未満	1未満	0	0	
	2/27	原水	4.4	7.1	-	3.4	7	0	0	
		浄水	3.7	7.1	0.68	0.1未満	1未満	0	0	
滝原浄水場	8/21	原水	10.8	7.6	-	0.1未満	1未満	0	0	湧水（膜ろ過）
		配水	17.0	7.5	0.71	0.1未満	1未満	0	0	
野尻浄水場	8/21	原水	10.6	7.3	-	0.1未満	1未満	0	0	湧水（膜ろ過）
		配水	14.0	7.0	0.69	0.1未満	1未満	0	0	
南部山浄水場（広域水道）	6/19	太白配水	12.4	7.2	0.74	0.1未満	1未満	0	0	ダム貯留水（急速ろ過）

7.　ダイオキシン類に関する水質試験

ダイオキシン類の試験結果

令和6年度

採水箇所		試料 採取日	試験結果 毒性等量 (pg-TEQ/L)
茂庭浄水場	原水	11月28日	0.042
	浄水	11月27～28日	0.0014
中原浄水場	原水	12月18日	0.013
	浄水	12月17～18日	0.00054
国見浄水場	原水	11月29日	0.014
	浄水	11月28～29日	0.0020
福岡浄水場	原水	12月17日	0.0050
	浄水	12月16～17日	0.00052
作並浄水場	原水	11月30日	0.0018
	浄水	11月26～27日	0.0010
熊ヶ根浄水場	原水	11月26日	0.015
	浄水	11月25～26日	0.0012
滝原浄水場	原水	12月19日	0.0048
	浄水	12月18～19日	0.00038
野尻浄水場	原水	12月20日	0.0018
	浄水	12月19～20日	0.00052

浄水の目標値：1 pg-TEQ/L（暫定）

※毒性等量(TEQ)は，定量下限未満検出下限値以上の数値はそのままの値を用い，検出下限未満の数値は検出下限の1/2の値を用いて算出した。

※毒性等価係数(TEF)は，WHO/IPCS(2006)を適用した。

8.　放射能に関する水質試験

放　射　能　試　験　結　果　（1/2）

令和6年度　　単位：Bq/kg

採水場所	種別	採水年月日	セシウム134		セシウム137	
			放射能濃度	検出限界濃度	放射能濃度	検出限界濃度
茂庭浄水場	原水	R6.5.7	不検出	0.6	不検出	0.7
		R6.8.1	不検出	0.6	不検出	0.6
		R6.11.5	不検出	0.6	不検出	0.6
		R7.2.3	不検出	0.5	不検出	0.6
	配水	R6.5.7	不検出	0.6	不検出	0.7
		R6.8.1	不検出	0.5	不検出	0.6
		R6.11.5	不検出	0.6	不検出	0.6
		R7.2.3	不検出	0.6	不検出	0.6
中原浄水場	原水	R6.5.1	不検出	0.6	不検出	0.6
		R6.8.5	不検出	0.5	不検出	0.5
		R6.11.6	不検出	0.6	不検出	0.7
		R7.2.5	不検出	0.6	不検出	0.6
	配水	R6.5.1	不検出	0.6	不検出	0.5
		R6.8.5	不検出	0.6	不検出	0.5
		R6.11.6	不検出	0.7	不検出	0.5
		R7.2.5	不検出	0.6	不検出	0.6
国見浄水場	原水	R6.5.1	不検出	0.7	不検出	0.6
		R6.8.5	不検出	0.6	不検出	0.7
		R6.11.6	不検出	0.6	不検出	0.6
		R7.2.5	不検出	0.5	不検出	0.7
	浄水	R6.5.1	不検出	0.5	不検出	0.6
		R6.8.5	不検出	0.7	不検出	0.6
		R6.11.6	不検出	0.4	不検出	0.6
		R7.2.5	不検出	0.6	不検出	0.5
福岡浄水場	原水	R6.5.7	不検出	0.6	不検出	0.7
		R6.8.1	不検出	0.4	不検出	0.5
		R6.11.5	不検出	0.6	不検出	0.7
		R7.2.3	不検出	0.5	不検出	0.5
	浄水	R6.5.7	不検出	0.4	不検出	0.7
		R6.8.1	不検出	0.7	不検出	0.7
		R6.11.5	不検出	0.5	不検出	0.5
		R7.2.3	不検出	0.5	不検出	0.6

放　射　能　試　験　結　果　(2/2)

令和6年度

単位：Bq/kg

採水場所	種別	採水年月日	セシウム134		セシウム137	
			放射能濃度	検出限界濃度	放射能濃度	検出限界濃度
作並浄水場	原水	R6.5.20	不検出	0.6	不検出	0.5
		R6.8.19	不検出	0.6	不検出	0.5
		R6.11.11	不検出	0.5	不検出	0.6
		R7.2.18	不検出	0.5	不検出	0.6
	配水	R6.5.20	不検出	0.5	不検出	0.6
		R6.8.19	不検出	0.7	不検出	0.5
		R6.11.11	不検出	0.6	不検出	0.7
		R7.2.18	不検出	0.5	不検出	0.7
熊ヶ根浄水場	原水	R6.5.20	不検出	0.6	不検出	0.6
		R6.8.19	不検出	0.6	不検出	0.6
		R6.11.11	不検出	0.4	不検出	0.6
		R7.2.18	不検出	0.7	不検出	0.6
	浄水	R6.5.20	不検出	0.6	不検出	0.5
		R6.8.19	不検出	0.5	不検出	0.7
		R6.11.11	不検出	0.5	不検出	0.5
		R7.2.18	不検出	0.4	不検出	0.6
滝原浄水場	配水	R6.5.20	不検出	0.5	不検出	0.5
		R6.8.19	不検出	0.5	不検出	0.6
		R6.11.11	不検出	0.4	不検出	0.7
		R7.2.18	不検出	0.5	不検出	0.6
野尻浄水場	配水	R6.5.20	不検出	0.4	不検出	0.7
		R6.8.19	不検出	0.6	不検出	0.5
		R6.11.11	不検出	0.5	不検出	0.7
		R7.2.18	不検出	0.6	不検出	0.8

9. 毎 日 の 水 質 試 験

（残留塩素及び水温）

残留塩素測定結果表　1

令和６年度　　単位（mg/L）

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
茂庭（配水池）（茂庭）	最高	0.79	0.80	0.90	0.94	0.93	0.96	0.93	0.83	0.80	0.82	0.79	0.82	0.96
	最低	0.72	0.71	0.82	0.86	0.82	0.86	0.85	0.72	0.72	0.73	0.73	0.72	0.71
	平均	0.76	0.76	0.85	0.89	0.88	0.91	0.90	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.81
四郎丸字落合（茂庭）	最高	0.74	0.70	0.75	0.79	0.77	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80
	最低	0.58	0.64	0.64	0.64	0.66	0.72	0.69	0.61	0.61	0.64	0.66	0.63	0.58
	平均	0.63	0.68	0.69	0.70	0.73	0.75	0.75	0.67	0.69	0.68	0.69	0.67	0.69
南小泉一丁目（茂庭）	最高	0.76	0.73	0.77	0.73	0.71	0.76	0.80	0.74	0.80	0.73	0.72	0.74	0.80
	最低	0.70	0.67	0.65	0.65	0.61	0.67	0.66	0.64	0.66	0.66	0.65	0.64	0.61
	平均	0.74	0.70	0.70	0.70	0.67	0.71	0.71	0.70	0.71	0.70	0.69	0.68	0.70
卸町二丁目（茂庭）	最高	0.74	0.73	0.78	0.74	0.71	0.73	0.60	0.53	0.63	0.63	0.73	0.75	0.78
	最低	0.69	0.68	0.70	0.64	0.56	0.55	0.52	0.44	0.47	0.59	0.59	0.63	0.44
	平均	0.71	0.70	0.74	0.71	0.64	0.66	0.55	0.49	0.57	0.61	0.68	0.67	0.64
岩切字東河原（茂庭）	最高	0.73	0.74	0.78	0.71	0.68	0.74	0.68	0.64	0.72	0.72	0.71	0.74	0.78
	最低	0.65	0.69	0.67	0.61	0.51	0.65	0.63	0.52	0.58	0.66	0.64	0.67	0.51
	平均	0.70	0.71	0.72	0.68	0.62	0.69	0.65	0.57	0.67	0.68	0.68	0.69	0.67
中野字資田（茂庭）	最高	0.80	0.75	0.78	0.75	0.74	0.78	0.76	0.70	0.76	0.78	0.73	0.68	0.80
	最低	0.70	0.69	0.64	0.62	0.62	0.69	0.70	0.58	0.58	0.63	0.61	0.61	0.58
	平均	0.74	0.71	0.69	0.68	0.69	0.74	0.73	0.63	0.68	0.72	0.65	0.64	0.69
安養寺（配水池）（茂・国）	最高	0.61	0.61	0.67	0.62	0.53	0.64	0.56	0.62	0.61	0.62	0.57	0.56	0.67
	最低	0.58	0.57	0.60	0.51	0.43	0.51	0.52	0.46	0.48	0.57	0.53	0.51	0.43
	平均	0.60	0.59	0.63	0.58	0.49	0.54	0.54	0.50	0.57	0.59	0.55	0.53	0.56
燕沢東一丁目（茂・国）	最高	0.41	0.45	0.47	0.49	0.42	0.51	0.48	0.42	0.43	0.47	0.52	0.41	0.52
	最低	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30
	平均	0.35	0.36	0.36	0.35	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.36	0.37	0.34	0.35
国見（配水池）（国見）	最高	0.67	0.70	0.78	0.76	0.78	0.78	0.79	0.69	0.71	0.68	0.69	0.68	0.79
	最低	0.62	0.62	0.68	0.68	0.68	0.66	0.68	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58
	平均	0.65	0.66	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.64	0.65	0.64	0.62	0.63	0.68
幸町一丁目（国見）	最高	0.61	0.61	0.71	0.69	0.65	0.64	0.61	0.56	0.62	0.63	0.61	0.61	0.71
	最低	0.49	0.52	0.62	0.51	0.42	0.44	0.44	0.38	0.49	0.54	0.52	0.52	0.38
	平均	0.54	0.58	0.67	0.62	0.55	0.57	0.54	0.50	0.56	0.58	0.55	0.56	0.57
鶴ケ谷東四丁目（国見）	最高	0.59	0.63	0.72	0.70	0.63	0.66	0.67	0.62	0.64	0.61	0.62	0.65	0.72
	最低	0.56	0.58	0.66	0.60	0.57	0.58	0.62	0.53	0.55	0.57	0.56	0.57	0.53
	平均	0.57	0.59	0.69	0.65	0.61	0.62	0.64	0.56	0.60	0.59	0.59	0.61	0.61

（注）　（茂庭）：茂庭浄水場水系　　（茂・国）：茂庭浄水場・国見浄水場水系　　（国見）：国見浄水場水系

残留塩素測定結果表　2

令和６年度　　単位（mg/L）

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
旭ヶ丘二丁目（国見）	最高	0.65	0.63	0.68	0.63	0.66	0.61	0.64	0.57	0.65	0.60	0.61	0.68	0.68
	最低	0.30	0.34	0.36	0.35	0.33	0.38	0.31	0.30	0.34	0.35	0.33	0.32	0.30
	平均	0.49	0.51	0.58	0.54	0.49	0.53	0.51	0.46	0.54	0.51	0.48	0.49	0.51
荒巻（配水池）（国・中）	最高	0.64	0.65	0.65	0.73	0.69	0.70	0.67	0.61	0.72	0.67	0.65	0.63	0.73
	最低	0.59	0.60	0.60	0.61	0.62	0.64	0.61	0.53	0.58	0.62	0.62	0.56	0.53
	平均	0.62	0.62	0.62	0.66	0.65	0.67	0.63	0.58	0.66	0.64	0.63	0.59	0.63
荒巻字三居沢（国・中）	最高	0.60	0.63	0.58	0.55	0.66	0.57	0.66	0.52	0.61	0.59	0.63	0.55	0.66
	最低	0.34	0.31	0.33	0.31	0.30	0.30	0.31	0.30	0.33	0.31	0.32	0.31	0.30
	平均	0.48	0.50	0.50	0.44	0.41	0.43	0.48	0.38	0.49	0.48	0.49	0.46	0.46
福岡（浄水池）（福岡）	最高	0.76	0.84	0.85	0.84	0.89	0.89	0.86	0.87	0.76	0.77	0.78	0.77	0.89
	最低	0.67	0.76	0.74	0.72	0.76	0.70	0.77	0.72	0.65	0.68	0.69	0.67	0.65
	平均	0.72	0.80	0.81	0.80	0.82	0.81	0.82	0.80	0.71	0.72	0.72	0.73	0.77
岩切字入生沢（福岡）	最高	0.58	0.59	0.64	0.61	0.57	0.72	0.69	0.57	0.53	0.57	0.54	0.54	0.72
	最低	0.49	0.53	0.52	0.41	0.39	0.38	0.46	0.43	0.46	0.51	0.50	0.48	0.38
	平均	0.54	0.56	0.58	0.53	0.49	0.58	0.62	0.51	0.50	0.55	0.52	0.51	0.54
七北田字大沢日焼（福岡）	最高	0.54	0.43	0.47	0.38	0.39	0.49	0.51	0.47	0.47	0.51	0.58	0.54	0.58
	最低	0.33	0.30	0.30	0.22	0.28	0.30	0.31	0.31	0.31	0.33	0.35	0.35	0.22
	平均	0.42	0.36	0.34	0.30	0.32	0.36	0.42	0.40	0.39	0.42	0.47	0.48	0.39
紫山一丁目（福・広）	最高	0.68	0.68	0.69	0.73	0.69	0.73	0.70	0.69	0.61	0.58	0.64	0.56	0.73
	最低	0.36	0.36	0.45	0.34	0.40	0.41	0.38	0.41	0.32	0.31	0.39	0.33	0.31
	平均	0.50	0.62	0.59	0.58	0.54	0.58	0.56	0.58	0.43	0.50	0.51	0.48	0.54
鶴が丘一丁目（福・広）	最高	0.55	0.53	0.64	0.58	0.63	0.60	0.61	0.48	0.49	0.52	0.52	0.52	0.64
	最低	0.32	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.33	0.31	0.31	0.32	0.38	0.36	0.30
	平均	0.42	0.44	0.47	0.46	0.47	0.48	0.48	0.39	0.39	0.44	0.46	0.46	0.45
中原（配水池）（中原）	最高	0.74	0.75	0.74	0.90	0.90	0.88	0.90	0.75	0.75	0.77	0.74	0.74	0.90
	最低	0.68	0.69	0.67	0.73	0.83	0.83	0.84	0.67	0.68	0.69	0.68	0.67	0.67
	平均	0.71	0.72	0.72	0.84	0.87	0.86	0.87	0.72	0.71	0.73	0.71	0.72	0.76
郷六字葛岡下（中原）	最高	0.66	0.67	0.66	0.79	0.75	0.73	0.71	0.74	0.73	0.69	0.78	0.78	0.79
	最低	0.62	0.62	0.61	0.64	0.68	0.64	0.64	0.52	0.65	0.65	0.66	0.65	0.52
	平均	0.63	0.64	0.64	0.72	0.71	0.68	0.67	0.57	0.68	0.67	0.72	0.70	0.67
芋沢字中田西（中原）	最高	0.63	0.59	0.61	0.54	0.57	0.57	0.57	0.50	0.59	0.62	0.66	0.62	0.66
	最低	0.45	0.31	0.33	0.30	0.30	0.32	0.31	0.25	0.36	0.43	0.38	0.38	0.25
	平均	0.54	0.52	0.50	0.42	0.42	0.41	0.46	0.35	0.47	0.54	0.54	0.56	0.48
新川北野尻（中原）	最高	0.56	0.52	0.49	0.55	0.58	0.57	0.59	0.60	0.64	0.66	0.55	0.56	0.66
	最低	0.51	0.45	0.41	0.38	0.51	0.48	0.51	0.36	0.56	0.54	0.54	0.51	0.36
	平均	0.52	0.49	0.47	0.49	0.54	0.53	0.56	0.47	0.60	0.61	0.55	0.54	0.53

（注）　（国見）：国見浄水場水系　　（国・中）：国見浄水場 ・中原浄水場水系　　（福岡）：福岡浄水場水系
　　（福・広）：福岡浄水場 ・広域水道水系　　（中原）：中原浄水場水系

残留塩素測定結果表　3

令和６年度　　単位（mg/L）

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
作並字棒目木	最高	0.54	0.48	0.41	0.41	0.44	0.43	0.55	0.43	0.57	0.56	0.59	0.59	0.59
	最低	0.30	0.31	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.29	0.37	0.30	0.31	0.32	0.29
（中・作）	平均	0.45	0.41	0.34	0.34	0.34	0.34	0.39	0.35	0.46	0.47	0.48	0.50	0.41
郷六字葛岡	最高	0.51	0.61	0.47	0.47	0.58	0.48	0.47	0.45	0.48	0.65	0.53	0.46	0.65
	最低	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.31	0.30
（中・広）	平均	0.39	0.41	0.37	0.36	0.41	0.37	0.37	0.35	0.37	0.39	0.42	0.40	0.38
熊ヶ根（配水池）	最高	0.67	0.67	0.74	0.82	0.80	0.80	0.71	0.70	0.72	0.71	0.71	0.68	0.82
	最低	0.64	0.64	0.64	0.70	0.62	0.60	0.64	0.66	0.63	0.66	0.66	0.64	0.60
（熊・中）	平均	0.66	0.66	0.68	0.78	0.75	0.73	0.66	0.68	0.69	0.69	0.68	0.65	0.69
熊ケ根大原道	最高	0.70	0.64	0.69	0.80	0.80	0.79	0.73	0.71	0.72	0.65	0.59	0.66	0.80
	最低	0.64	0.58	0.57	0.66	0.60	0.60	0.57	0.58	0.55	0.54	0.55	0.56	0.54
（熊・中）	平均	0.68	0.61	0.63	0.74	0.71	0.73	0.65	0.64	0.62	0.59	0.57	0.59	0.65
作並（配水池）	最高	0.64	0.66	0.69	0.76	0.80	0.79	0.71	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.80
	最低	0.58	0.61	0.59	0.67	0.73	0.73	0.59	0.59	0.60	0.61	0.61	0.60	0.58
（作並）	平均	0.61	0.63	0.65	0.73	0.77	0.76	0.63	0.62	0.63	0.62	0.62	0.61	0.66
作並字長原	最高	0.68	0.65	0.65	0.69	0.75	0.72	0.73	0.63	0.64	0.61	0.68	0.64	0.75
	最低	0.33	0.48	0.40	0.36	0.36	0.50	0.40	0.41	0.43	0.42	0.33	0.42	0.33
（作並）	平均	0.57	0.59	0.57	0.60	0.62	0.64	0.57	0.55	0.57	0.55	0.54	0.56	0.58
滝原（配水池）	最高	0.60	0.63	0.78	0.74	0.75	0.75	0.78	0.68	0.59	0.62	0.60	0.62	0.78
	最低	0.53	0.55	0.61	0.66	0.68	0.61	0.68	0.56	0.55	0.52	0.53	0.51	0.51
（滝原）	平均	0.57	0.57	0.70	0.70	0.71	0.70	0.73	0.60	0.57	0.58	0.56	0.57	0.63
馬場字新田町	最高	0.58	0.61	0.68	0.70	0.68	0.67	0.75	0.66	0.58	0.59	0.62	0.58	0.75
	最低	0.31	0.33	0.33	0.31	0.30	0.32	0.31	0.34	0.34	0.31	0.31	0.33	0.30
（滝原）	平均	0.42	0.48	0.56	0.47	0.50	0.48	0.56	0.51	0.49	0.49	0.48	0.50	0.50
野尻（配水池）	最高	0.58	0.63	0.72	0.77	0.74	0.77	0.76	0.65	0.60	0.59	0.58	0.62	0.77
	最低	0.54	0.54	0.64	0.65	0.65	0.63	0.67	0.54	0.53	0.54	0.50	0.53	0.50
（野尻）	平均	0.57	0.57	0.69	0.70	0.71	0.71	0.72	0.58	0.57	0.57	0.55	0.58	0.63
馬場字野尻町北	最高	0.56	0.53	0.71	0.62	0.63	0.62	0.72	0.56	0.61	0.62	0.59	0.57	0.72
	最低	0.33	0.33	0.38	0.35	0.35	0.33	0.35	0.35	0.36	0.31	0.38	0.40	0.31
（野尻）	平均	0.47	0.47	0.54	0.51	0.49	0.51	0.58	0.46	0.50	0.52	0.48	0.51	0.50
緑ヶ丘一丁目	最高	0.51	0.64	0.62	0.62	0.63	0.60	0.63	0.62	0.53	0.53	0.53	0.55	0.64
	最低	0.45	0.50	0.59	0.58	0.56	0.54	0.53	0.54	0.45	0.47	0.44	0.49	0.44
（広域）	平均	0.47	0.61	0.60	0.60	0.60	0.57	0.57	0.59	0.49	0.50	0.48	0.52	0.55
霊屋下	最高	0.54	0.68	0.67	0.70	0.69	0.66	0.64	0.65	0.55	0.52	0.53	0.57	0.70
	最低	0.42	0.53	0.63	0.63	0.63	0.59	0.56	0.55	0.47	0.46	0.44	0.51	0.42
（広域）	平均	0.46	0.65	0.65	0.66	0.66	0.62	0.59	0.61	0.49	0.49	0.49	0.55	0.58
茂庭字松倉	最高	0.44	0.52	0.49	0.51	0.47	0.39	0.40	0.41	0.42	0.36	0.38	0.48	0.52
	最低	0.22	0.28	0.24	0.30	0.30	0.29	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.31	0.22
（広域）	平均	0.31	0.37	0.40	0.39	0.35	0.33	0.30	0.32	0.31	0.29	0.30	0.38	0.34

（注）　（中・作）：中原浄水場・作並浄水場水系　（中・広）：中原浄水場・広域水道水系
（熊・中）：熊ヶ根浄水場・中原浄水場水系　（作並）：作並浄水場水系　（滝原）：滝原浄水場水系
（野尻）：野尻浄水場水系　（広域）：広域水道水系

水温測定結果表　1

令和６年度　　単位（℃）

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
茂庭（配水池）（茂庭）	最高	13.2	17.9	21.8	25.0	26.7	26.8	21.0	17.5	11.7	5.5	4.4	7.9	26.8
	最低	7.5	13.4	17.6	21.9	24.6	21.0	17.8	11.6	5.4	4.2	3.8	4.5	3.8
	平均	10.3	15.6	19.5	23.6	26.1	24.7	19.3	14.8	8.5	4.7	4.0	6.2	14.8
四郎丸字落合（茂庭）	最高	14.6	18.6	22.6	25.4	27.2	27.1	23.0	19.0	13.3	7.7	6.1	9.4	27.2
	最低	8.8	14.6	18.3	22.8	25.4	22.9	19.0	13.4	7.3	5.9	5.5	6.1	5.5
	平均	11.7	16.6	20.5	24.3	26.8	25.7	20.8	16.2	10.3	6.5	5.8	7.6	16.1
南小泉一丁目（茂庭）	最高	12.6	17.1	21.5	24.6	26.2	25.9	21.0	17.5	11.5	5.9	4.5	7.9	26.2
	最低	7.6	12.6	17.0	21.6	24.5	20.9	17.5	11.9	5.9	4.5	4.1	4.7	4.1
	平均	10.1	14.8	19.1	23.3	25.7	24.4	19.2	14.7	8.7	5.0	4.3	6.3	14.6
卸町二丁目（茂庭）	最高	13.6	16.7	20.3	24.1	25.4	25.3	22.1	19.1	14.7	10.0	7.8	11.6	25.4
	最低	8.8	13.2	16.6	20.3	23.6	22.0	19.0	14.0	9.8	7.6	6.7	8.0	6.7
	平均	11.6	15.1	18.3	22.5	24.7	24.2	20.6	16.5	12.2	8.5	7.5	9.5	15.9
岩切字東河原（茂庭）	最高	14.0	17.8	21.6	24.5	26.5	26.3	22.3	18.9	13.6	7.7	6.0	9.5	26.5
	最低	8.9	14.1	17.5	21.5	24.4	22.3	19.0	13.6	7.7	5.9	5.5	6.0	5.5
	平均	11.5	15.9	19.6	23.2	25.9	25.1	20.6	16.3	10.4	6.6	5.7	7.7	15.7
中野字資田（茂庭）	最高	14.3	18.4	22.6	25.4	26.5	26.3	21.9	18.2	12.5	6.8	5.5	8.6	26.5
	最低	8.0	14.2	18.3	22.7	24.8	21.8	18.3	12.8	6.8	5.3	4.8	5.6	4.8
	平均	10.7	16.3	20.4	24.2	26.1	25.0	20.0	15.5	9.6	5.8	5.1	7.1	15.5
燕沢東一丁目（茂・国）	最高	17.2	21.5	23.7	26.3	28.5	28.1	26.0	22.2	16.8	12.4	10.9	12.9	28.5
	最低	11.0	15.5	18.1	22.1	24.7	24.2	20.6	15.2	10.3	7.8	7.3	7.7	7.3
	平均	14.3	17.9	20.8	23.9	26.6	26.4	23.1	18.3	13.6	10.0	8.8	10.1	17.8
国見（配水池）（国見）	最高	8.4	11.3	14.5	19.0	21.2	21.7	17.4	14.9	9.2	4.1	3.1	7.0	21.7
	最低	6.9	8.3	11.6	14.5	18.6	16.8	14.8	9.4	4.1	3.0	2.2	3.3	2.2
	平均	7.8	9.5	13.2	16.9	20.2	20.4	16.5	12.1	6.5	3.4	2.6	5.1	11.2
幸町一丁目（国見）	最高	12.5	15.1	18.1	21.3	23.4	23.5	20.8	17.9	13.2	7.0	5.6	9.0	23.5
	最低	8.6	12.1	14.7	17.1	19.8	20.2	17.6	12.8	6.0	4.6	3.9	4.9	3.9
	平均	10.8	13.6	16.3	19.5	22.1	22.3	19.3	15.3	9.9	5.8	5.1	6.8	13.9
鶴ケ谷東四丁目（国見）	最高	9.9	12.5	15.0	18.9	21.0	21.5	18.9	16.7	12.1	6.2	4.3	7.4	21.5
	最低	7.1	9.8	12.6	15.0	18.8	18.7	16.8	12.4	6.1	4.3	3.6	4.3	3.6
	平均	8.7	11.0	13.7	17.1	20.0	20.7	18.1	14.4	9.1	5.0	3.9	5.8	12.3

（注）　（茂庭）：茂庭浄水場水系　　（茂・国）：茂庭浄水場 ・国見浄水場水系　　（国見）：国見浄水場水系

水温測定結果表　2

令和６年度　　単位（℃）

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
旭ヶ丘二丁目	最高	18.3	21.2	25.0	27.2	29.1	28.3	25.2	19.8	19.5	8.2	7.9	13.7	29.1
	最低	11.3	16.2	18.7	23.3	26.7	23.2	19.3	12.5	6.4	5.2	4.1	6.5	4.1
（国見）	平均	15.0	18.8	22.5	25.3	27.9	26.2	21.7	15.9	10.3	6.9	6.3	9.4	17.2
荒巻字三居沢	最高	16.6	20.3	23.5	25.2	26.5	26.5	22.9	19.4	19.8	10.0	9.6	12.6	26.5
	最低	9.5	13.7	17.0	20.0	23.9	21.7	18.0	12.9	8.3	4.6	3.2	7.5	3.2
（国・中）	平均	13.3	17.4	20.1	23.2	25.1	24.5	20.7	16.6	11.8	8.7	7.4	9.4	16.5
福岡（浄水池）	最高	15.6	16.1	19.8	21.6	22.7	22.1	18.8	14.8	9.6	6.0	5.4	9.8	22.7
	最低	8.9	13.7	14.3	18.7	19.0	16.8	13.9	9.1	5.1	3.3	3.0	4.4	3.0
（福岡）	平均	12.0	15.2	17.6	20.3	21.4	20.0	16.5	11.9	7.0	4.8	4.0	6.9	13.1
岩切字入生沢	最高	16.1	18.6	22.0	24.5	26.4	25.8	23.1	19.2	13.7	9.1	7.4	10.5	26.4
	最低	10.2	16.1	18.3	22.0	24.7	23.1	19.2	14.0	9.0	7.4	6.6	7.3	6.6
（福岡）	平均	13.3	17.5	20.4	23.2	25.9	24.9	21.2	16.4	11.2	8.0	7.0	8.7	16.5
七北田字大沢日焼	最高	17.0	19.7	23.1	24.8	26.9	27.0	24.5	20.4	15.5	10.7	9.0	12.1	27.0
	最低	8.8	15.2	18.0	22.3	24.8	20.9	19.5	15.2	9.8	7.8	4.6	7.7	4.6
（福岡）	平均	13.9	17.4	20.7	23.7	25.9	25.2	21.9	17.5	12.6	9.2	8.1	9.7	17.2
紫山一丁目	最高	14.5	16.3	23.9	23.7	25.8	24.3	21.1	17.7	12.7	7.3	6.0	10.2	25.8
	最低	8.6	14.0	15.3	18.5	20.8	18.9	17.4	12.2	7.4	4.4	2.6	5.2	2.6
（福・広）	平均	11.5	15.1	18.2	20.3	22.9	21.9	19.2	15.1	9.9	5.9	4.6	7.4	14.3
鶴が丘一丁目	最高	19.5	22.2	26.9	27.2	28.3	27.3	25.1	19.3	14.1	9.4	8.3	12.5	28.3
	最低	11.0	16.8	19.2	22.9	25.3	23.6	19.6	13.7	7.8	6.7	5.6	7.2	5.6
（福・広）	平均	15.3	18.8	22.4	24.8	26.9	25.8	21.8	16.5	11.0	7.8	7.2	9.7	17.3
中原（配水池）	最高	9.7	12.0	15.4	19.3	21.8	22.1	17.7	15.2	9.3	4.4	3.6	7.6	22.1
	最低	7.4	9.1	12.3	15.1	19.5	17.1	15.2	9.4	4.2	3.3	2.6	3.6	2.6
（中原）	平均	8.3	10.5	13.8	17.5	20.7	20.7	16.8	12.2	6.6	3.7	3.0	5.5	11.6
郷六字葛岡下	最高	11.5	13.5	16.7	20.9	22.9	22.9	19.0	16.0	10.3	5.4	4.0	8.0	22.9
	最低	7.7	10.5	13.3	16.5	20.1	18.8	16.0	10.5	5.3	4.1	3.2	4.1	3.2
（中原）	平均	9.4	11.9	15.2	18.7	21.9	21.6	17.6	13.1	7.6	4.5	3.5	5.8	12.6
芋沢字中田西	最高	15.0	19.8	21.9	23.9	26.3	26.1	22.3	19.0	14.4	9.6	7.9	10.4	26.3
	最低	8.4	14.3	16.9	21.3	23.5	21.8	18.4	14.1	9.0	7.4	4.5	6.9	4.5
（中原）	平均	12.0	16.3	19.2	22.5	25.1	24.1	20.5	16.5	11.8	8.4	6.6	8.4	16.0
新川北野尻	最高	13.2	15.7	19.0	21.2	23.1	23.0	20.7	16.9	12.0	7.6	6.0	7.9	23.1
	最低	7.6	13.0	15.5	18.8	21.4	20.7	16.9	12.2	7.7	6.0	5.0	5.2	5.0
（中原）	平均	10.4	14.5	17.3	20.2	22.6	22.2	18.8	14.6	9.7	6.7	5.4	6.2	14.0

（注）　（国見）　：国見浄水場水系　　（国・中）：国見浄水場 ・中原浄水場水系　　（福岡）：福岡浄水場水系
　　（福・広）：福岡浄水場 ・広域水道水系　　（中原）　：中原浄水場水系

水温測定結果表　3

令和６年度　　単位（℃）

測定場所	月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
作並字棒目木（中・作）	最高	14.3	17.7	20.6	22.9	25.1	28.6	21.2	17.3	12.1	7.6	6.6	9.6	28.6
	最低	7.6	13.9	16.2	20.0	22.3	20.8	17.0	11.7	7.1	3.4	2.6	4.7	2.6
	平均	11.2	15.6	18.4	21.4	24.0	23.0	19.0	14.7	9.1	6.2	4.4	6.8	14.5
郷六字葛岡（中・広）	最高	16.6	19.0	24.3	24.8	27.8	26.5	23.3	17.7	13.6	9.4	7.8	11.0	27.8
	最低	8.0	14.2	16.9	20.1	23.3	21.2	15.6	12.5	7.9	4.1	2.3	5.6	2.3
	平均	12.5	16.7	20.0	22.9	25.2	24.2	20.1	15.3	10.3	7.1	5.9	7.9	15.7
熊ケ根大原道（熊・中）	最高	14.2	17.3	20.4	22.8	24.8	24.5	21.8	18.4	13.1	8.1	6.5	9.2	24.8
	最低	8.5	14.1	17.1	20.4	22.7	21.7	18.3	13.3	8.2	6.5	5.4	6.1	5.4
	平均	11.5	15.7	18.9	21.8	24.2	23.5	20.1	15.7	10.5	7.1	5.8	7.5	15.2
作並字長原（作並）	最高	12.5	15.9	17.8	21.0	24.9	22.1	19.0	16.1	11.2	8.0	5.8	7.9	24.9
	最低	6.8	12.3	14.9	17.6	20.3	19.0	15.8	11.1	6.5	4.6	1.8	3.9	1.8
	平均	10.0	14.0	16.4	19.2	21.5	20.7	17.6	13.8	8.7	6.0	4.0	5.6	13.1
馬場字新田町（滝原）	最高	17.9	22.5	26.3	28.4	30.5	28.4	25.1	19.0	12.6	6.9	6.7	12.0	30.5
	最低	8.7	17.3	19.2	24.3	27.0	23.2	19.3	10.3	4.5	2.4	0.7	3.7	0.7
	平均	13.9	19.4	23.3	25.9	28.5	25.9	21.1	15.9	8.8	5.4	3.7	7.2	16.6
馬場字野尻町北（野尻）	最高	14.6	17.4	20.8	22.6	24.8	24.6	20.7	17.3	12.4	8.1	6.1	9.0	24.8
	最低	7.6	13.8	16.5	20.2	22.4	20.5	17.0	12.2	7.6	5.1	3.5	5.0	3.5
	平均	11.3	15.7	18.6	21.2	23.8	22.7	19.0	15.0	9.7	6.7	5.0	6.9	14.6
緑ヶ丘一丁目（広域）	最高	16.6	19.5	23.1	25.1	26.5	26.2	23.6	19.5	13.5	8.3	6.8	11.3	26.5
	最低	9.9	16.8	18.6	22.7	25.0	23.0	19.7	13.8	8.2	6.8	5.8	7.1	5.8
	平均	13.4	18.1	21.2	23.6	26.0	25.0	21.5	16.5	10.7	7.4	6.3	8.7	16.5
霊屋下（広域）	最高	15.3	17.4	20.2	21.6	24.0	23.9	22.3	18.9	13.5	8.5	6.6	9.9	24.0
	最低	8.8	15.3	16.8	19.4	21.8	21.8	18.9	13.7	8.6	6.7	5.7	6.2	5.7
	平均	12.1	16.3	18.9	20.5	23.3	23.1	20.7	16.2	10.8	7.3	6.0	8.0	15.3
茂庭字松倉（広域）	最高	14.8	17.3	20.0	21.7	24.5	24.0	21.4	18.2	13.9	9.4	7.5	9.2	24.5
	最低	7.8	13.9	16.0	19.1	21.5	20.7	17.6	13.7	8.9	6.4	5.2	5.7	5.2
	平均	11.6	15.5	17.9	20.6	23.2	22.5	19.7	16.1	11.2	7.8	6.6	7.6	15.0

（注）　（中・作）：中原浄水場・作並浄水場水系　（中・広）：中原浄水場・広域水道水系
（熊・中）：熊ヶ根浄水場・中原浄水場水系　（作並）：作並浄水場水系　（滝原）：滝原浄水場水系
（野尻）：野尻浄水場水系　（広域）：広域水道水系

10. 浄 水 場 の 原 水 濁 度

（浄水場計器測定）

茂庭浄水場原水濁度

令和6年度　　単位（度）

日＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	4.4	4.4	5.9	5.3	3.4	3.8	4.8	4.1	6.9	5.3	4.4	5.0
2	3.8	4.6	5.8	6.7	3.3	5.0	4.8	4.1	7.5	5.8	4.1	5.0
3	3.8	5.8	5.5	5.9	3.4	4.7	5.2	3.4	6.9	5.3	4.1	5.5
4	3.4	4.7	5.3	7.5	2.8	5.2	4.2	3.6	7.2	4.5	3.9	5.0
5	3.4	5.0	5.3	5.0	3.0	7.8	3.6	3.8	7.5	4.1	4.2	5.2
6	3.1	6.7	5.5	5.9	3.1	8.6	3.1	3.8	8.8	4.2	4.7	5.2
7	3.1	7.3	5.3	7.0	3.0	5.2	6.6	4.1	9.2	4.8	4.5	5.5
8	3.0	6.7	5.4	7.7	3.9	5.6	2.8	4.5	4.2	4.4	4.2	5.9
9	3.8	4.8	4.7	6.1	3.4	22.5	2.8	4.8	5.6	3.9	4.1	6.6
10	3.4	7.3	4.5	5.9	3.3	7.0	4.1	4.4	5.3	4.5	3.9	5.0
11	5.5	8.6	6.3	4.5	3.0	8.6	3.9	5.0	5.0	4.1	4.2	5.2
12	3.4	8.3	5.9	7.8	2.5	6.7	3.9	4.2	4.7	4.1	4.4	8.0
13	4.5	9.4	5.2	5.2	3.3	5.9	3.9	4.2	4.8	3.4	4.4	5.0
14	4.2	5.8	4.8	4.8	3.8	6.3	3.4	4.5	5.2	3.4	4.8	5.8
15	4.5	9.2	5.2	5.5	3.0	6.4	4.1	5.6	4.4	4.1	5.0	5.5
16	4.5	5.9	5.3	5.9	3.1	5.3	2.7	4.4	3.9	4.2	5.0	5.3
17	4.5	5.3	5.2	6.7	4.1	6.6	2.0	4.7	4.4	4.4	4.8	5.8
18	5.3	7.8	4.2	5.3	4.4	5.6	2.5	5.0	4.7	4.2	5.5	5.3
19	4.6	6.3	3.8	5.9	5.0	5.8	2.5	5.6	4.4	3.8	4.8	5.3
20	4.8	6.4	4.5	5.8	5.0	5.8	1.9	5.9	5.3	3.4	4.7	6.6
21	4.6	6.6	5.2	4.2	5.0	7.0	2.2	5.3	5.0	3.1	5.9	4.2
22	4.6	6.3	5.6	6.1	5.0	8.3	2.5	5.0	5.2	3.1	5.6	4.1
23	4.8	6.7	5.6	4.5	5.0	10.5	2.8	5.3	5.9	3.1	6.4	4.1
24	4.6	5.9	5.9	5.2	5.0	10.8	2.7	4.1	5.0	3.8	6.7	3.8
25	4.8	5.6	5.6	5.0	4.7	6.3	2.3	4.5	4.8	3.6	6.4	3.4
26	4.9	5.9	5.2	6.1	5.2	7.5	2.5	4.1	5.9	3.3	5.0	5.3
27	4.9	6.3	5.8	5.6	5.0	5.2	2.5	4.7	6.4	3.6	8.3	4.1
28	5.1	6.1	5.5	4.7	3.3	4.8	2.7	3.9	5.6	3.1	5.5	4.1
29	5.4	5.3	6.1	3.4	3.3	5.6	2.5	5.6	5.3	3.6		3.6
30	5.6	5.9	6.7	3.6	4.2	8.8	2.7	6.6	5.6	3.8		3.9
31		6.9		2.8	3.8		3.0		4.2	5.8		4.4
最　高	5.6	9.4	6.7	7.8	5.2	22.5	6.6	6.6	9.2	5.8	8.3	8.0
最　低	3.0	4.4	3.8	2.8	2.5	3.8	1.9	3.4	3.9	3.1	3.9	3.4
平　均	4.3	6.4	5.4	5.5	3.8	7.1	3.3	4.6	5.6	4.1	5.0	5.1

※ 各日の値は1日の最大値である。

中原浄水場原水濁度

令和6年度　　単位（度）

日＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	3	5	3	5	9	9	15	10	5	5	4	6
2	2	3	4	6	7	10	16	9	12	5	3	6
3	2	4	8	6	9	11	13	10	11	4	3	5
4	3	3	5	6	10	9	15	10	13	5	3	7
5	1	3	4	5	9	8	16	11	11	4	3	7
6	1	3	4	5	10	9	16	8	8	4	3	6
7	1	3	4	5	11	10	14	9	9	4	3	6
8	1	3	5	5	10	11	13	9	16	3	3	6
9	5	3	4	6	10	10	13	9	13	4	3	6
10	12	3	6	6	11	9	12	9	12	3	3	5
11	7	3	4	10	12	9	12	10	12	3	3	4
12	8	2	4	6	9	7	11	6	7	3	3	4
13	10	2	5	7	10	8	9	7	6	3	4	4
14	10	3	5	7	7	8	10	6	9	3	4	8
15	10	3	5	7	8	9	10	6	8	3	4	7
16	9	2	5	7	12	10	13	7	8	2	4	7
17	8	3	7	8	5	9	14	6	8	2	4	8
18	8	3	5	7	9	11	11	7	9	2	5	7
19	9	5	5	7	9	10	11	6	7	2	5	6
20	8	6	5	7	8	12	10	6	8	2	5	7
21	7	3	5	7	11	16	10	6	10	3	5	6
22	7	3	5	8	6	119	8	5	8	2	4	5
23	6	3	5	6	11	39	9	5	7	3	4	5
24	6	3	5	7	10	26	10	6	7	3	4	5
25	6	3	5	7	6	31	10	7	8	3	5	5
26	5	3	5	7	8	28	11	6	6	3	5	4
27	4	3	5	7	9	25	12	8	6	3	6	7
28	5	3	5	8	11	18	13	6	7	3	6	7
29	4	3	5	9	9	17	14	6	5	3		8
30	3	5	6	8	8	17	11	6	5	3		8
31		4		9	8		8		5	3		7
最　高	12	6	8	10	12	119	16	11	16	5	6	8
最　低	1	2	3	5	5	7	8	5	5	2	3	4
平　均	5.6	3.2	4.9	6.7	9.1	17.6	11.9	7.5	8.6	3.1	4.0	6.0

※ 各日の値は1日の最大値である。

国見浄水場原水濁度

令和6年度　　単位（度）

日＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	6.3	5.3	7.5	2.2	9.4	2.5	20.0	18.8	8.4	6.3	3.8	3.8
2	6.3	5.9	6.6	2.2	9.1	2.8	19.1	18.1	11.9	6.3	3.4	3.8
3	6.9	7.5	11.3	2.5	8.4	3.1	17.5	16.9	12.2	6.3	3.4	3.8
4	6.3	6.9	3.4	2.5	8.1	3.4	17.5	16.9	11.6	6.3	3.4	4.4
5	5.0	4.4	3.4	2.5	8.1	3.8	17.8	16.3	10.9	6.3	3.4	4.4
6	4.7	4.4	3.4	2.2	6.9	3.8	17.8	15.0	7.5	6.6	3.8	4.1
7	4.7	4.1	2.5	2.5	6.6	3.4	17.5	15.0	7.8	6.6	3.4	3.8
8	5.0	4.1	2.5	2.5	5.6	3.4	16.3	15.3	11.9	6.9	3.8	3.8
9	14.4	4.4	1.3	2.2	8.8	3.4	14.7	14.7	11.3	6.9	3.4	3.8
10	7.8	5.0	2.2	2.2	7.8	3.1	14.7	15.3	10.6	7.2	3.8	3.8
11	5.6	5.0	1.6	6.9	5.6	5.3	13.8	15.0	10.6	6.9	4.4	3.8
12	6.9	5.0	2.2	2.8	4.4	3.4	12.8	15.9	10.0	6.9	23.4	3.4
13	9.4	5.0	2.5	3.4	10.3	3.1	12.8	16.3	8.4	7.2	4.1	3.8
14	7.5	4.7	2.5	3.1	5.0	3.1	12.2	15.9	8.4	7.2	4.4	6.6
15	7.8	4.7	2.5	3.4	6.9	3.4	11.3	16.6	6.9	7.2	4.7	5.9
16	6.9	4.7	2.5	3.8	7.8	3.4	11.3	17.8	6.9	7.2	4.7	4.4
17	9.4	4.4	2.2	3.1	7.8	4.4	11.3	18.1	6.3	9.4	4.7	5.6
18	6.6	4.4	2.2	3.8	7.5	4.1	11.3	17.8	6.3	8.1	4.7	4.7
19	6.3	4.4	2.2	4.4	6.9	4.4	11.3	18.8	5.9	8.1	5.0	9.7
20	6.3	3.1	2.2	2.2	6.3	10.6	12.8	20.6	20.3	2.8	5.0	6.9
21	5.6	6.3	2.5	6.3	5.6	73.1	13.1	20.9	5.6	2.8	4.7	3.1
22	5.9	4.4	2.2	4.4	4.7	90.6	11.6	20.6	5.6	3.4	4.7	3.1
23	5.3	4.1	2.2	4.7	4.7	53.1	12.2	20.3	5.6	3.1	5.0	3.4
24	5.3	4.4	2.2	4.4	4.1	30.6	13.1	5.3	5.6	3.1	5.0	3.1
25	5.6	3.8	2.2	12.5	6.3	30.6	11.9	4.7	5.6	3.1	5.3	3.1
26	5.0	4.4	2.2	7.8	6.3	27.5	12.2	4.7	17.5	3.4	7.8	6.3
27	6.6	5.0	2.2	6.6	3.8	26.3	13.1	5.0	6.3	3.1	6.9	3.8
28	5.6	5.0	2.5	7.2	2.5	22.5	15.9	5.6	6.3	3.4	4.4	3.4
29	4.4	7.5	2.5	8.9	2.5	20.6	18.8	5.9	6.3	3.4		3.1
30	4.7	13.8	2.2	9.1	2.5	20.6	20.6	6.9	6.3	3.1		2.5
31		5.9		9.4	2.2		18.1		5.6	4.7		2.5
最　高	14.4	13.8	11.3	12.5	10.3	90.6	20.6	20.9	20.3	9.4	23.4	9.7
最　低	4.4	3.1	1.3	2.2	2.2	2.5	11.3	4.7	5.6	2.8	3.4	2.5
平　均	6.5	5.2	3.0	4.6	6.2	15.8	14.7	14.5	8.7	5.6	5.2	4.2

※ 各日の値は1日の最大値である。

福岡浄水場原水濁度（七北田系）

令和6年度　　単位（度）

日＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	0.6	3.8	3.1	1.3	2.5	4.7	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6
2	0.3	3.8	3.1	1.6	1.9	2.2	0.9	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6
3	0.6	3.8	7.2	1.6	1.9	1.3	0.9	1.3	0.3	<0.3	0.3	0.9
4	0.3	3.1	3.1	2.8	2.2	1.3	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3
5	0.3	2.5	1.6	1.9	1.6	1.3	2.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3
6	0.3	3.8	1.3	1.6	2.2	0.9	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3	1.9
7	0.3	4.1	1.3	1.9	2.2	1.3	1.3	0.3	0.3	1.9	0.3	0.6
8	0.6	4.1	0.9	10.0	2.8	0.9	3.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3
9	6.9	3.4	0.9	3.8	2.5	0.9	3.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	2.2	3.4	0.9	2.8	2.5	1.3	0.9	0.3	0.6	0.3	1.3	0.3
11	0.6	3.8	0.9	7.8	2.2	1.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.9	0.3
12	0.6	2.5	0.9	2.5	2.2	0.9	0.6	0.9	0.3	1.6	0.6	0.3
13	0.3	4.7	0.9	2.5	1.9	1.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6
14	0.6	3.4	0.9	1.9	2.5	1.9	0.3	0.3	0.3	0.6	9.0	0.6
15	0.6	2.8	0.9	1.9	4.1	1.3	0.6	0.3	0.3	0.9	1.3	0.3
16	0.6	2.8	0.9	1.6	2.2	2.5	0.6	0.3	0.3	0.6	1.6	0.3
17	2.2	2.5	0.9	1.9	2.5	1.9	0.3	0.3	0.3	0.9	1.6	5.9
18	0.6	2.2	0.9	3.4	2.5	1.3	0.6	0.6	<0.3	0.6	1.6	0.6
19	0.9	2.5	1.3	4.1	2.2	1.3	0.9	0.3	0.3	0.6	1.6	0.3
20	1.3	2.8	1.3	2.5	2.2	0.9	0.6	<0.3	0.3	0.3	1.3	0.6
21	0.9	3.8	1.3	3.1	1.6	43.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3
22	1.3	2.5	1.3	2.8	1.6	9.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3
23	1.6	2.5	1.3	2.2	1.9	3.1	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.7
24	2.2	2.5	2.8	2.5	1.9	3.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.9
25	3.4	2.2	4.1	2.5	1.9	1.3	1.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6
26	1.9	1.9	1.6	10.0	7.2	1.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6
27	3.8	1.9	1.6	3.4	3.4	0.9	0.9	0.3	0.3	<0.3	0.6	1.6
28	1.9	1.9	1.3	4.4	3.1	0.6	0.6	0.3	0.3	<0.3	0.6	1.6
29	3.1	3.4	1.3	3.1	1.9	1.6	0.6	0.3	0.3	<0.3		0.9
30	3.4	2.2	0.9	3.4	2.8	0.7	3.1	0.3	0.3	0.3		0.6
31		2.5		3.4	1.9		0.6		0.3	0.3		0.6
最　高	6.9	4.7	7.2	10.0	7.2	43.1	3.4	1.3	0.6	1.9	9.0	5.9
最　低	0.3	1.9	0.9	1.3	1.6	0.6	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3
平　均	1.5	3.0	1.7	3.2	2.5	3.2	1.0	0.4	0.3	0.5	1.0	0.8

※ 各日の値は午前９時の値である。

福岡浄水場原水濁度（宮床系）

令和6年度　　単位（度）

日＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	2.2	1.6	2.2	3.4	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.3
2	2.2	1.6	1.9	3.8	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.3
3	2.2	1.6	3.4	4.7	-	-	-	-	-	2.5	1.3	2.5
4	2.2	2.2	3.8	4.4	-	-	-	-	-	2.5	1.3	2.5
5	2.2	1.3	2.2	4.4	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.9
6	2.2	1.3	2.2	4.4	-	-	-	-	-	2.5	1.3	2.2
7	2.2	1.3	2.5	3.8	-	-	-	-	-	2.5	1.6	1.3
8	2.2	1.3	2.2	4.4	-	-	-	-	-	2.5	3.3	1.3
9	2.2	1.3	2.5	3.8	-	-	-	-	-	2.2	1.3	1.3
10	2.2	1.3	2.5	3.8	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.3
11	2.2	1.3	2.5	4.4	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.3
12	1.9	1.3	2.5	4.7	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.3
13	2.5	1.3	2.5	4.7	-	-	-	-	-	2.5	1.3	1.3
14	2.2	1.3	2.5	4.7	-	-	-	-	-	2.2	1.3	1.3
15	2.2	1.3	2.5	5.0	-	-	-	-	-	2.2	0.9	1.3
16	2.2	1.3	2.5	4.7	-	-	-	-	-	2.2	1.3	1.3
17	2.2	1.3	2.5	4.1	-	-	-	-	-	2.2	1.3	1.3
18	1.4	1.3	2.5	3.8	-	-	-	-	2.8	1.9	1.3	1.3
19	1.9	1.3	2.5	3.4	-	-	-	-	1.9	1.9	1.3	1.3
20	1.9	1.3	2.5	3.4	-	-	-	-	1.9	1.9	1.3	1.3
21	1.9	1.3	2.5	3.1	-	-	-	-	1.9	1.6	1.3	1.6
22	2.2	1.3	2.5	2.8	-	-	-	-	2.2	1.9	1.3	1.3
23	1.9	1.6	2.5	3.4	-	-	-	-	2.2	1.6	1.3	1.5
24	1.9	1.6	2.8	3.4	-	-	-	-	2.2	1.6	1.3	1.3
25	1.9	1.9	2.8	-	-	-	-	-	2.2	1.6	1.3	1.3
26	1.9	1.6	2.8	-	-	-	-	-	2.5	1.6	1.3	1.3
27	1.6	1.9	3.1	-	-	-	-	-	2.5	1.6	1.3	1.3
28	1.6	1.9	3.1	-	-	-	-	-	2.8	1.3	1.3	1.3
29	1.6	1.6	2.8	-	-	-	-	-	3.1	1.3		1.3
30	1.6	1.9	3.4	-	-	-	-	-	2.8	1.6		1.3
31		1.9		-	-		-		2.8	1.3		1.3
最　高	2.5	2.2	3.8	5.0	-	-	-	-	3.1	2.5	3.3	2.5
最　低	1.4	1.3	1.9	2.8	-	-	-	-	1.9	1.3	0.9	1.3
平　均	2.0	1.5	2.6	4.0	-	-	-	-	2.4	2.1	1.4	1.4

※ 各日の値は午前９時の値である。