高森三丁目

令和8年度

	水質項目 ＼ 採水月日	4月9日	5月14日	6月10日	7月14日							最高	最低	平均
水	温 (℃)	10.6	15.1	16.9	21.2							21.2	10.6	16.0
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0							0		
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出		
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003								<0.0003		
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005								<0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001								<0.001		
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001								<0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001								<0.001		
	六価クロム化合物 (mg/L)			<0.002								<0.002		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004								<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001								<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.19								0.19	0.19	0.19
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05								<0.05		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.03								0.03	0.03	0.03
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002								<0.0002		
	1，4－ジオキサン (mg/L)			<0.001								<0.001		
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001								<0.001		
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.001								<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001								<0.001		
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001								<0.001		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (μg/L)			<0.005								<0.005		
	ベンゼン (mg/L)			<0.001								<0.001		
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.05	0.06							0.06	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002		
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.014	0.016	0.013							0.016	0.008	0.013
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.008	0.010	0.006							0.010	0.006	0.008
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	0.001	<0.001	0.001							0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001								<0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.021	0.021	0.020							0.021	0.013	0.019
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.009	0.018	0.009							0.018	0.007	0.011
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.006	0.005	0.006							0.006	0.004	0.005
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005								<0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02								<0.02		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.03								0.03	0.03	0.03
	鉄及びその化合物 (mg/L)			<0.02								<0.02		
	銅及びその化合物 (mg/L)			<0.02								<0.02		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			7.7								7.7	7.7	7.7
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001								<0.001		
	塩化物イオン (mg/L)	11.3	11.3	10.4	11.2							11.3	10.4	11.0
	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)			29.6								29.6	29.6	29.6
	蒸発残留物 (mg/L)			73								73	73	73
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02								<0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	0.002	0.002	0.001	0.002							0.002	0.001	0.002
	2－メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005								<0.005		
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005								<0.0005		
	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	0.6	0.7	0.7	0.6							0.7	0.6	0.6
	pH値	7.3	7.4	7.5	7.4							7.5	7.3	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	色度 (度)	<1	<1	<1	<1							<1		
	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005								<0.0005		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001								<0.0001		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001								<0.001		
	1，2－ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002								<0.0002		
	トルエン (mg/L)			<0.001								<0.001		
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） (mg/L)			<0.005								<0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05								<0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.002								0.002	0.002	0.002
	抱水クロラール (mg/L)			0.004								0.004	0.004	0.004
	残留塩素 (mg/L)	0.49	0.52	0.68	0.56							0.68	0.49	0.56
	遊離炭酸 (mg/L)			2.0								2.0	2.0	2.0
	1，1，1－トリクロロエタン (mg/L)			<0.001								<0.001		
	メチル－t－ブチルエーテル (mg/L)			<0.001								<0.001		
	臭気強度（TON）			4								4	4	4
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.7								-1.7		-1.7
	従属栄養細菌 (個/mL)			0								0		
	1，1－ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001								<0.001		

8月以降は水系変更により松陵一丁目で検査実施