松陵一丁目

令和8年度

	水質項目		採水月日 8月6日	9月8日
水	温	(℃)	20.6	22.1
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0
	大腸菌		不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)		<0.0003
	水銀及びその化合物	(mg/L)		<0.00005
	セレン及びその化合物	(mg/L)		<0.001
	鉛及びその化合物	(mg/L)		<0.001
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)		<0.001
	六価クロム化合物	(mg/L)		<0.002
	亜硝酸態窒素	(mg/L)		<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)		<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)		0.23
	フッ素及びその化合物	(mg/L)		<0.05
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)		<0.02
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002
	1，4－ジオキサン	(mg/L)		<0.001
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(μg/L)		<0.005
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001
	塩素酸	(mg/L)	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002
	クロロホルム	(mg/L)	0.011	0.011
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.002
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	<0.001	0.001
	臭素酸	(mg/L)		<0.001
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.015	0.017
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.006
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.004	0.005
	ブロモホルム	(mg/L)	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	(mg/L)		<0.005
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)		<0.02
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		<0.01
	鉄及びその化合物	(mg/L)		<0.02
	銅及びその化合物	(mg/L)		<0.02
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		7.9
	マンガン及びその化合物	(mg/L)		<0.001
	塩化物イオン	(mg/L)	8.0	7.7
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)		21.6
	蒸発残留物	(mg/L)		56
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.02
	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001
	2－メチルイソボルネオール	(μg/L)	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.005
	フェノール類	(mg/L)		<0.0005
	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	0.5	0.6
	pH値		7.3	7.3
	味	(種類)	異常なし	異常なし
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし
	色度	(度)	<1	<1
	濁度	(度)	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)		<0.0005
	ウラン及びその化合物	(mg/L)		<0.0001
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)		<0.001
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0002
	トルエン	(mg/L)		<0.001
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	(mg/L)		
	亜塩素酸	(mg/L)		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)		<0.001
	抱水クロラール	(mg/L)		0.002
	残留塩素	(mg/L)	0.55	0.55
	遊離炭酸	(mg/L)		
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)		<0.001
	メチル－t－ブチルエーテル	(mg/L)		<0.001
	臭気強度（TON）			
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.0
	従属栄養細菌	(個/mL)		
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.001

水系変更により8月から検査実施