

馬場字新田町

令和8年度

採水月日		4月14日	5月18日	6月17日
水質項目				
水	温 (℃)	10.8	19.1	20.1
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.28
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05		0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001		<0.001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002		<0.002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001	0.001		0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.001		0.002
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002		<0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001	<0.001		0.001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)				<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)				<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)				4.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.5	3.5		3.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)				14.9
蒸 発 残 留 物 (mg/L)				48
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.02
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)				<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)				<0.001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2	<0.2		<0.2
p H 値	7.4	7.4		7.4
味 (種類)	異常なし	異常なし		異常なし
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし		異常なし
色 度 (度)	<1	<1		<1
濁 度 (度)	<0.1	<0.1		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)				<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)				<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)				<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)				<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005
亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)				<0.001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)				<0.001
残 留 塩 素 (mg/L)	0.47	0.32		0.58
遊 離 炭 酸 (mg/L)				1.3
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)				<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)				<0.001
臭 気 強 度 (T O N)				6
腐食性(ランゲリア指数)				-2.2
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)				12
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)				<0.001