

馬場字野尻町北

令和8年度

採水月日		4月14日	5月18日	6月17日
水質項目				
水	温 (℃)	12.7	15.5	17.5
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.38
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	0.07	0.07	0.10	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001	0.001	0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001	0.002	0.002	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	0.001	0.001	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			3.8	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	2.9	3.0	3.2	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			18.2	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			57	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	
p H 値	7.9	7.9	7.8	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			<0.001	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			<0.001	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.56	0.52	0.62	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			<0.5	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			6	
腐 食 性 (ランゲリア指数)			-1.6	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			6	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	