

土手内一丁目

令和8年度

採水月日		4月9日	5月13日	6月10日
水質項目				
水	温 (℃)	11.4	17.4	19.2
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.15
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ベンゼン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.007	0.010	0.013	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006	0.005	0.005	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.013	0.017	
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.009	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.4	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.7	6.2	6.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			19.7	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			49	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02	
ジエオスミン (μg/L)	0.001	0.002	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	
フエノール類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.3	0.5	
p H 値	7.2	7.2	7.2	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001	
抱水クロラール (mg/L)			0.003	
残留塩素 (mg/L)	0.52	0.37	0.71	
遊離炭酸 (mg/L)			1.3	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			4	
腐食性(ランゲリア指数)			-2.3	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	