

荒井三丁目

令和8年度

採水月日		4月13日	5月14日	6月8日
水質項目				
水	温 (℃)	12.3	17.1	18.9
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)				0.06
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.08	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.007	0.009	0.014	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.004	0.003	0.006	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.010	0.012	0.018	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.005	0.005	0.009	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.02	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			7.8	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11.5	10.6	11.0	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			30.5	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			74	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.002	0.002	0.002	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.7	
p H 値	7.4	7.4	7.4	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			0.001	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.003	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.69	0.68	0.42	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.7	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			8	
腐 食 性 (ランゲリア指数)			-1.8	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

採水月日		4月14日	5月13日	6月10日
水質項目				
水	温 (℃)	11.3	16.4	19.3
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.22
フッ素及びその化合物 (mg/L)				0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シスー1, 2ージクロロエチレン及びトランスー1, 2ージクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
水	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.09
質	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
基	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.007	0.008	0.014
標準	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.004	0.004	0.007
目	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.009	0.011	0.018
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.005	0.005	0.009
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.003	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			7.7
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11.7	10.8	11.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			29.7
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			72
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02
	ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	2ーメチルイソボルネオール (μg/L)	0.002	0.002	0.002
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.3	0.6
	p H 値	7.5	7.4	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度 (度)	<1	<1	<1
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1
水	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005
質	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001
管	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001
理	1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002
目	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001
標準	フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル) (mg/L)			<0.005
設定	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05
項目	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			0.001
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.003
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.68	0.65	0.69
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.9
	1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001
	メチルー tーブチルエーテル (mg/L)			<0.001
	臭 気 強 度 (T O N)			4
	腐 食 性 (ランゲリア指数)			-1.8
	従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0
	1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001

岩切字東河原

令和8年度

採水月日		4月13日	5月14日	6月8日
水質項目				
水	温 (℃)	12.5	17.1	19.2
質 基 準 項 目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0
	大腸菌	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)			<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.20
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			0.06
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001
	シクロロメタン (mg/L)			<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005
	ベンゼン (mg/L)			<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.08
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.011	0.016
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.004	0.007
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.015	0.021
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.006	0.010
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.005
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.02
	鉄及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			7.7
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	11.5	10.5	11.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			29.5
	蒸発残留物 (mg/L)			73
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02
	ジエオスミン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.002	0.002	0.002
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.7
	pH値	7.4	7.5	7.5
	味(種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	臭(種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	色(度)	<1	<1	<1
	濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002
	トルエン (mg/L)			<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.003
	残留塩素 (mg/L)	0.61	0.62	0.53
	遊離炭酸 (mg/L)			0.7
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001
	メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001
	臭気強度 (TON)			8
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.7
	従属栄養細菌(個/mL)			0
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001

栄三丁目

令和8年度

採水月日		4月13日	5月14日	6月8日
水質項目				
水	温 (℃)	12.0	16.8	19.4
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)				0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
水	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.08
質	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
基	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.007	0.009	0.015
標準	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.004	0.004	0.007
目	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.010	0.012	0.019
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.005	0.005	0.009
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.003	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			7.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11.6	10.6	11.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			30.0
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			74
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02
	ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.002	0.002	0.002
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.7
	p H 値	7.4	7.5	7.5
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度 (度)	<1	<1	<1
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1
水	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005
質	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001
管	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001
理	1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002
目	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001
標	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005
定	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05
設	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			0.001
項	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.003
目	残 留 塩 素 (mg/L)	0.64	0.67	0.62
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.7
	1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001
	臭 気 強 度 (T O N)			6
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.7
	従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0
	1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001

小鶴一丁目

令和8年度

採水月日		4月13日	5月14日	6月8日
水質項目				
水	温 (℃)	12.9	17.5	17.9
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.15
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
水	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
質	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.009	0.014	0.016
基	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.007	0.006
	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
準	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.012	0.017	0.020
項	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.009	0.010
目	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.003	0.004
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.1
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	8.5	8.0	8.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			24.5
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			60
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02
	ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001	<0.001	<0.001
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.5
	p H 値	7.4	7.4	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度 (度)	<1	<1	<1
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1
水	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002
質	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001
管	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005
理	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05
目	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			<0.001
標	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.003
設	残 留 塩 素 (mg/L)	0.56	0.51	0.52
定	遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.9
項	1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001
目	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001
	臭 気 強 度 (T O N)			6
	腐食性(ランゲリア指数)			-2.0
	従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0
	1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001

東仙台七丁目

令和8年度

採水月日		4月13日	5月14日	6月8日
水質項目				
水	温 (℃)	11.8	16.5	18.7
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0
	大腸菌	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)			<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.12
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001
	シクロロメタン (mg/L)			<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005
	ベンゼン (mg/L)			<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.010	0.013	0.014
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.009	0.007
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001
	総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.016	0.017
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.009	0.010
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			4.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	6.4	6.3	6.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			19.6
	蒸発残留物 (mg/L)			54
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02
	ジエオスミン (μg/L)	0.001	0.001	0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4
	pH値	7.4	7.3	7.3
	味(種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	臭(種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	色(度)	<1	<1	<1
	濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002
	トルエン (mg/L)			<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.003
	残留塩素 (mg/L)	0.57	0.54	0.62
	遊離炭酸 (mg/L)			1.4
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001
	臭気強度 (TON)			4
項目	腐食性(ランゲリア指数)			-2.2
	従属栄養細菌(個/mL)			0
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001

鶴ヶ谷一丁目

令和8年度

採水月日		4月13日	5月14日	6月8日
水質項目				
水	温 (℃)	12.8	16.4	18.8
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.13
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.009	0.012	0.014	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.008	0.009	0.008	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.012	0.015	0.017	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.008	0.010	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			4.9	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.4	6.3	6.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			21.0	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			49	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.001	0.001	0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	
p H 値	7.4	7.3	7.3	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			<0.001	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.003	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.59	0.57	0.64	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			1.5	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			6	
腐 食 性 (ランゲリア指数)			-2.2	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

川内澱橋通

令和8年度

採水月日		4月9日	5月13日	6月10日
水質項目				
水	温 (℃)	8.5	12.0	13.1
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.11
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.05	0.06	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.007	0.010	0.010	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.008	0.010	0.008	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.009	0.012	0.013	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.009	0.008	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.002	0.003	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.5	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.0	6.5	6.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			19.8	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			55	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.001	0.001	0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.3	0.4	
p H 値	7.4	7.3	7.4	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			<0.001	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.002	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.63	0.67	0.59	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.9	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチル tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			6	
腐 食 性 (ランゲリア指数)			-2.2	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

福岡字平場

令和8年度

採水月日		4月9日	5月14日	6月10日
水質項目				
水	温 (℃)		15.2	17.7
一 般 細菌 (個/mL)			0	0
大 腸 菌			不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.22
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				0.05
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタナ酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ベンゼン (mg/L)				<0.001
水	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.07
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002
質	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.022	0.026
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.013	0.006
基	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		0.002	0.002
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001
準	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)		0.032	0.036
項	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.014	0.010
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		0.008	0.008
目	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.03
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			9.1
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		15.9	14.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			36.1
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			93
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02
	ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.002	0.003	0.002
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005
	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.9	0.9
	p H 値		7.6	7.6
	味 (種類)		異常なし	異常なし
	臭 気 (種類)		異常なし	異常なし
	色 度 (度)		<1	<1
	濁 度 (度)		<0.1	<0.1
水	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002
質	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005
管	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05
	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			0.002
理	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.006
目	残 留 塩 素 (mg/L)	0.42	0.35	0.47
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			1.2
設	1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001
定	臭 気 強 度 (T O N)			4
	腐食性(ランゲリア指数)			-1.4
項	従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0
目	1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001

岩切字昭和東

令和8年度

採水月日		4月9日	5月14日	6月10日
水質項目				
水	温 (℃)	12.7	17.3	19.5
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				0.04
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
水	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.06
質	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
基	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.011	0.019	0.022
標準	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.009	0.012	0.007
項目	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.002	0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.019	0.029	0.030
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.010	0.013	0.012
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.006	0.008	0.007
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.03
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			8.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13.9	14.2	12.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			34.9
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			88
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02
	ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.002	0.002	0.002
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7	0.8	0.8
	p H 値	7.4	7.6	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度 (度)	<1	<1	<1
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1
水	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005
質	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001
管	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001
理	1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002
目	ト ル エ ン (mg/L)			<0.001
標準	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005
設定	亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05
項目	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			0.003
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.005
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.54	0.54	0.48
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			1.7
	1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001
	メチルー t-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001
	臭 気 強 度 (T O N)			5
	腐 食 性 (ランゲリア指数)			-1.4
	従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0
	1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001

高森三丁目

令和8年度

採水月日		4月9日	5月14日	6月10日
水質項目				
水	温 (℃)	10.6	15.1	16.9
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.19
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				0.03
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05		0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.008	0.014		0.016
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.008		0.010
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001	0.001		<0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.013	0.021		0.021
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.009		0.018
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.004	0.006		0.005
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)				<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)				0.03
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)				7.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	11.3	11.3		10.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)				29.6
蒸 発 残 留 物 (mg/L)				73
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.02
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.002	0.002		0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001		<0.001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.005
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.6	0.7		0.7
p H 値	7.3	7.4		7.5
味 (種類)	異常なし	異常なし		異常なし
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし		異常なし
色 度 (度)	<1	<1		<1
濁 度 (度)	<0.1	<0.1		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)				<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)				<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)				<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)				<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005
亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)				0.002
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)				0.004
残 留 塩 素 (mg/L)	0.49	0.52		0.68
遊 離 炭 酸 (mg/L)				2.0
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)				<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)				<0.001
臭 気 強 度 (T O N)				4
腐 食 性 (ランゲリア指数)				-1.7
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)				0
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)				<0.001

加茂一丁目

令和8年度

採水月日		4月9日	5月14日	6月10日
水質項目				
水	温 (℃)	12.1	16.8	18.2
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.18
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				0.03
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.07	0.19	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.010	0.016	0.016	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.009	0.010	0.005	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.002	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.017	0.025	0.022	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.010	0.012	0.016	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.005	0.007	0.006	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.02	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			7.5	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13.8	14.3	10.4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			28.4	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			72	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.002	0.002	0.002	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7	0.8	0.7	
p H 値	7.4	7.5	7.5	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			0.002	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.004	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.51	0.52	0.44	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			2.3	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			4	
腐 食 性 (ランゲリア指数)			-1.7	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

栗生二丁目

令和8年度

採水月日		4月9日	5月13日	6月10日
水質項目				
水	温 (℃)	10.6	15.2	16.9
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0
	大腸菌	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)			<0.00005
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)			<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.11
	フッ素及びその化合物 (mg/L)			<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.001
	シクロロメタン (mg/L)			<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005
	ベンゼン (mg/L)			<0.001
	塩素酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.06
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.013	0.009
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.010	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.016	0.012
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.011	0.007
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)			<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	7.0	6.6	6.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			18.9
	蒸発残留物 (mg/L)			57
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02
	ジエオスミン (μg/L)	0.001	0.001	0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005
	フェノール類 (mg/L)			<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.3	0.5
	pH値	7.5	7.4	7.4
	味(種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気(種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	色(度)	<1	<1	<1
	濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002
	トルエン (mg/L)			<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005
	亜塩素酸 (mg/L)			<0.05
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			<0.001
	抱水クロラール (mg/L)			0.002
	残留塩素 (mg/L)	0.68	0.64	0.64
	遊離炭酸 (mg/L)			0.9
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001
	臭気強度 (TON)			6

腐食性(ランゲリア指数)
従属栄養細菌(個/mL)
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)

-2.1
0
<0.001

赤坂一丁目

令和8年度

採水月日		4月14日	5月18日	6月17日
水質項目				
水	温 (℃)	11.8	15.5	18.5
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.11
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.06	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.010	0.015	0.013	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.010	0.011	0.006	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.013	0.018	0.017	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.009	0.012	0.009	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.9	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.5	6.7	6.5	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			19.1	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			62	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.001	0.001	0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.5	
p H 値	7.5	7.5	7.5	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			<0.001	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.003	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.63	0.56	0.51	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.9	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			6	
腐食性(ランゲリア指数)			-2.0	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			1	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

上愛子字街道

令和8年度

採水月日		4月14日	5月18日	6月17日
水質項目				
水	温 (℃)	13.4	17.3	19.6
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				0.002
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.11
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.06	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.010	0.016	0.014	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.010	0.011	0.007	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.013	0.019	0.018	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.010	0.013	0.010	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.8	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.5	6.7	6.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			19.6	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			61	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.001	0.001	0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.5	
p H 値	7.5	7.6	7.6	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			0.001	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.003	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.63	0.55	0.49	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.9	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			6	
腐 食 性 (ランゲリア指数)			-1.8	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			3	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

長袋字亀ヶ森山

令和8年度

採水月日		4月14日	5月18日	6月17日
水質項目				
水	温 (℃)	11.0	14.8	16.3
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)				<0.00005
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)				0.002
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.11
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002
	1, 4-ジオキサン (mg/L)			<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
	シクロロメタン (mg/L)			<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
	ベンゼン (mg/L)			<0.001
塩素酸 (mg/L)		<0.05	0.06	0.06
	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)		0.011	0.014	0.012
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.011	0.010	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸 (mg/L)			<0.001
総トリハロメタン (mg/L)		0.014	0.017	0.015
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.012	0.014	0.010
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.003	0.003	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)				0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)			<0.02
銅及びその化合物 (mg/L)				<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.9
マンガン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
	塩化物イオン (mg/L)	6.9	6.7	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)				20.1
	蒸発残留物 (mg/L)			60
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02
	ジエオスミン (μg/L)	0.001	0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005
フェノール類 (mg/L)				<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.5	0.5
pH値		7.5	7.5	7.6
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
	色 (度)	<1	<1	<1
濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)				<0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)			<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)				<0.001
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0002
トルエン (mg/L)				<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005
亜塩素酸 (mg/L)				<0.05
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001
抱水クロラール (mg/L)				0.003
	残留塩素 (mg/L)	0.44	0.46	0.36
遊離炭酸 (mg/L)				0.9
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.001
メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)				<0.001
	臭気強度 (TON)			4
腐食性 (ランゲリア指数)				-1.9
	従属栄養細菌 (個/mL)			0
1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001

作並字相ノ沢

令和8年度

採水月日		4月14日	5月18日	6月17日
水質項目				
水	温 (℃)	10.7	16.1	17.7
一 般 細 菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.12
フッ素及びその化合物 (mg/L)				0.06
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.05	0.06	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.008	0.010	0.010	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.009	0.008	<0.002	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.011	0.013	0.013	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.010	0.009	0.008	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.02	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			7.4	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.9	6.4	6.5	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			23.0	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			70	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.4	
p H 値	7.4	7.3	7.3	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			<0.001	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.002	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.51	0.44	0.46	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			1.3	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			6	
腐 食 性 (ランゲリア指数)			-2.2	
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)			0	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

貝ヶ森二丁目

令和8年度

採水月日		4月13日	5月14日	6月8日
水質項目				
水	温 (℃)	10.8	15.5	18.8
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.14
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.009	0.013	0.012	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.008	0.005	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.012	0.017	0.016	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.008	0.010	0.008	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.004	0.004	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.7	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.6	6.4	6.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			18.8	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			50	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.001	0.001	0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.5	
p H 値	7.3	7.3	7.3	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			<0.001	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.003	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.60	0.69	0.67	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			1.1	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			6	
腐 食 性 (ランゲリア指数)			-2.2	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

大倉字赤坂

令和8年度

採水月日		4月14日	5月18日	6月17日
水質項目				
水	温 (℃)	10.4	15.1	17.1
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.11
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.07	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.009	0.011	0.013	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.010	0.010	0.004	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.012	0.014	0.016	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.010	0.011	0.010	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			6.6	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.2	6.7	6.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			19.8	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			60	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.001	0.001	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.4	0.5	
p H 値	7.5	7.4	7.5	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			0.001	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.003	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.51	0.47	0.43	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.9	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			4	
腐 食 性 (ランゲリア指数)			-2.0	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

作並字長原

令和8年度

採水月日		4月14日	5月18日	6月17日
水質項目				
水	温 (℃)	9.1	13.1	14.9
	一 般 細菌 (個/mL)	0	0	0
大	腸 菌	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)			<0.0003
水	銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005
	セレン及びその化合物 (mg/L)			<0.001
鉛	及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)			<0.001
六	価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)			<0.002
	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.12
フッ素及びその化合物 (mg/L)				0.09
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)			<0.02
四	塩 化 炭 素 (mg/L)			<0.0002
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)			<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
	シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)			<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
	ペ ン ゼ ン (mg/L)			<0.001
水	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	0.06
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
質	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.003	0.004	0.005
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.003	0.003	0.004
基	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001
項	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.005	0.006	0.008
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.003	0.003	0.005
目	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.002	0.003
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)				0.02
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			7.8
マンガン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.4	6.3	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)				26.1
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)			82
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02
	ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005
フエノール類 (mg/L)				<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.3	0.4
pH 値		7.1	7.1	7.0
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
	色 度 (度)	<1	<1	<1
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)				<0.0005
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)				<0.001
	1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)				<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005
亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05
	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			<0.001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)				0.001
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.60	0.60	0.64
遊 離 炭 酸 (mg/L)				1.6
	1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001
メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)				<0.001
	臭 気 強 度 (T O N)			6
腐 食 性 (ランゲリア指数)				-2.6
	従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)				<0.001

馬場字新田町

令和8年度

採水月日		4月14日	5月18日	6月17日
水質項目				
水	温 (℃)	10.8	19.1	20.1
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.28
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05		0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002		<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001		<0.001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002		<0.002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001	0.001		0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.001		0.002
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002		<0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001	<0.001		0.001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001		<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)				<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)				<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)				4.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.5	3.5		3.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)				14.9
蒸 発 残 留 物 (mg/L)				48
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.02
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)				<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)				<0.001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.005
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2	<0.2		<0.2
p H 値	7.4	7.4		7.4
味 (種類)	異常なし	異常なし		異常なし
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし		異常なし
色 度 (度)	<1	<1		<1
濁 度 (度)	<0.1	<0.1		<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)				<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)				<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)				<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)				<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005
亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)				<0.001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)				<0.001
残 留 塩 素 (mg/L)	0.47	0.32		0.58
遊 離 炭 酸 (mg/L)				1.3
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)				<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)				<0.001
臭 気 強 度 (T O N)				6
腐 食 性 (ランゲリア指数)				-2.2
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)				12
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)				<0.001

馬場字野尻町北

令和8年度

採水月日		4月14日	5月18日	6月17日
水質項目				
水	温 (℃)	12.7	15.5	17.5
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.38
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	0.07	0.07	0.10	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001	0.001	0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001	0.002	0.002	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	0.001	0.001	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			3.8	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	2.9	3.0	3.2	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			18.2	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			57	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	
p H 値	7.9	7.9	7.8	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			<0.001	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			<0.001	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.56	0.52	0.62	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			<0.5	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			6	
腐 食 性 (ランゲリア指数)			-1.6	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			6	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

湯元字橋本

令和8年度

採水月日		4月14日	5月18日	6月17日
水質項目				
水	温 (℃)	12.2	16.9	19.2
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.15
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.009	0.013	0.015	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.005	0.004	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.013	0.017	0.019	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.008	0.009	0.010	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.004	0.004	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.6	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.4	6.3	6.5	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			22.2	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			5.1	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.001	0.002	0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.4	0.5	
p H 値	7.4	7.5	7.5	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			0.001	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.003	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.50	0.47	0.47	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			1.3	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			6	
腐食性(ランゲリア指数)			-1.9	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

土手内一丁目

令和8年度

採水月日		4月9日	5月13日	6月10日
水質項目				
水	温 (℃)	11.4	17.4	19.2
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.15
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ベンゼン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.007	0.010	0.013	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006	0.005	0.005	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.013	0.017	
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.007	0.009	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.003	0.004	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.4	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.7	6.2	6.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			19.7	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			49	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.02	
ジエオスミン (μg/L)	0.001	0.002	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.005	
フエノール類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.3	0.5	
p H 値	7.2	7.2	7.2	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001	
抱水クロラール (mg/L)			0.003	
残留塩素 (mg/L)	0.52	0.37	0.71	
遊離炭酸 (mg/L)			1.3	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			4	
腐食性(ランゲリア指数)			-2.3	
従属栄養細菌(個/mL)			0	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

栗生一丁目

令和8年度

採水月日		4月9日	5月13日	6月10日
水質項目				
水	温 (℃)	9.7	14.4	16.6
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.15
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.010	0.013	0.015	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.007	0.007	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.014	0.017	0.019	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.008	0.010	0.011	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.004	0.004	0.004	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.3	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.8	6.2	6.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			19.3	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			48	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.001	0.001	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.3	0.5	
p H 値	7.2	7.2	7.2	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			0.001	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.004	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.49	0.52	0.50	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.9	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			4	
腐 食 性 (ランゲリア指数)			-2.3	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

錦ヶ丘七丁目

令和8年度

採水月日		4月9日	5月13日	6月10日
水質項目				
水	温 (℃)	10.3	14.5	16.6
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)				<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)				<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)				<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)				<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)				0.15
フッ素及びその化合物 (mg/L)				<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)				<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)				<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)				<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)				<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.001
塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.009	0.012	0.013	
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007	0.007	0.006	
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
臭 素 酸 (mg/L)			<0.001	
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.012	0.016	0.017	
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.008	0.009	0.010	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.004	0.004	
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)			<0.02	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			<0.01	
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.02	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.4	
マンガン及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	6.8	6.2	6.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)			19.9	
蒸 発 残 留 物 (mg/L)			50	
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02	
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	0.001	0.002	<0.001	
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005	
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.5	0.3	0.4	
p H 値	7.3	7.3	7.3	
味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	
色 度 (度)	<1	<1	<1	
濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	
アンチモン及びその化合物 (mg/L)			<0.0005	
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.0001	
ニッケル及びその化合物 (mg/L)			<0.001	
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.0002	
ト ル エ ン (mg/L)			<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005	
亜 塩 素 酸 (mg/L)			<0.05	
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			0.002	
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.003	
残 留 塩 素 (mg/L)	0.46	0.60	0.50	
遊 離 炭 酸 (mg/L)			0.9	
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)			<0.001	
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)			<0.001	
臭 気 強 度 (T O N)			4	
腐 食 性 (ランゲリア指数)			-2.2	
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)			0	
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)			<0.001	

茂庭配水

令和8年度

採水月日		4月2日	5月7日	6月2日
水質項目				
水	温 (℃)	8.7	13.7	17.7
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.08	0.08	0.15
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.06	0.08
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.005	0.005	0.009
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.003	0.002	0.005
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)		0.007	0.007	0.013
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.003	0.003	0.006
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		0.002	0.002	0.004
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02	0.01	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		9.0	8.3	7.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		12.6	11.4	11.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		31.1	30.2	28.8
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		78	68	73
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.02
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		0.002	0.002	0.002
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.005
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5	0.4	0.6
p H 値		7.4	7.3	7.4
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
臭 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
色 (度)		<1	<1	<1
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005
塩 素 酸 (mg/L)				<0.05
ジクロロアセトニトリル (mg/L)				0.001
抱 水 ク ロ ラ ール (mg/L)				0.002
農 薬 類*			0	0
残 留 塩 素 (mg/L)		0.72	0.71	0.79
遊 離 炭 酸 (mg/L)				1.1
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭 気 強 度 (T O N)				
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		-2.0	-2.0	-1.9
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)				0
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001

国見浄水

令和8年度

採水月日		4月6日	5月11日	6月1日
水質項目				
水	温 (℃)	7.3	10.2	11.6
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.12	0.11	0.11
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02	<0.02	<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	<0.05	0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.004	0.006	0.007
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	0.008	0.008
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001
総トリハロメタン (mg/L)		0.005	0.007	0.009
トリクロロ酢酸 (mg/L)		<0.002	0.004	0.005
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		0.001	0.001	0.002
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		5.7	4.4	4.6
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		7.5	6.5	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		26.3	21.6	21.8
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		65	57	55
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.02
ジエオスミン (μg/L)		0.001	0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.005
フエノール類 (mg/L)				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.4	0.4	0.4
p H 値		7.3	7.2	7.3
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
臭 気 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)		<1	<1	<1
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ウラン及びその化合物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005
亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05
ジクロロアセトニトリル (mg/L)				<0.001
抱水クロラール (mg/L)				0.001
農薬類*			0	0
残留塩素 (mg/L)		0.68	0.68	0.76
遊離炭酸 (mg/L)				1.1
1 , 1 , 1 - トリクロロエタン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭気強度 (TON)				
腐食性(ランゲリア指数)		-2.2	-2.4	-2.3
従属栄養細菌(個/mL)				1
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001

中原配水

令和8年度

採水月日		4月6日	5月11日	6月1日
水質項目				
水	温 (℃)	8.5	11.4	12.6
一 般 細 菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.14	0.11	0.10
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02	<0.02	<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン		<0.001	<0.001	<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペ ン ゼ ン (mg/L)				<0.005
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.06	0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.008	0.008	0.006
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.007	0.008	0.004
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)		0.010	0.010	0.008
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.007	0.007	0.004
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		0.002	0.002	0.002
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01	0.01	0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		7.3	6.6	6.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		7.4	6.8	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		22.2	17.9	19.1
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		66	59	56
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.02
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)		0.001	0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5	0.5	0.4
p H 値		7.5	7.3	7.5
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
臭 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
色 (度)		<1	<1	<1
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005
塩 素 酸 (mg/L)				<0.05
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)				<0.001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)				0.001
農 薬 類*			0	0
残 留 塩 素 (mg/L)		0.73	0.74	0.75
遊 離 炭 酸 (mg/L)				1.0
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭 気 強 度 (T O N)				
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		-2.1	-2.4	-2.1
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)				0
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001

福岡浄水

令和8年度

採水月日		4月2日	5月7日	6月2日
水質項目				
水	温 (℃)	9.7	13.6	17.7
一 般 細 菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.15	0.19	0.16
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.08	0.06	0.07
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン		<0.001	<0.001	<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	(μg/L)			<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.05	0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.005	0.007	0.014
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.005	0.007	0.010
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		0.001	0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)		0.010	0.012	0.020
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.004	0.006	0.009
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		0.004	0.004	0.006
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02	0.03	0.06
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		10.1	10.1	10.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		15.4	16.4	15.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		39.0	37.3	38.1
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		98	102	94
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.02
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)		0.003	0.003	0.003
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.6	0.9	1.0
ρ H 値		7.4	7.5	7.4
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
臭 気 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)		<1	<1	<1
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005
塩 素 酸 (mg/L)				<0.05
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)				0.001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)				0.002
農 薬 類*			0	0
残 留 塩 素 (mg/L)		0.69	0.73	0.79
遊 離 炭 酸 (mg/L)				2.2
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭 気 強 度 (T O N)				
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		-1.8	-1.6	-1.6
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)				0
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001

熊ヶ根浄水

令和8年度

水質項目 \ 採水月日		4月20日	5月20日	6月15日
水	温 (℃)	10.6	13.0	15.6
質 基 準 項 目	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.09	0.10
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005
	ペ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.09
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.003	0.004	0.006
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002	0.002	0.004
	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.005	0.006	0.008
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002	0.003	0.006
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.002	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	<0.01	0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.0	6.0	6.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.1	6.9	7.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.8	18.9	18.4
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	56	54	59
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02
	ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.3	0.5
	p H 値	7.1	7.1	7.2
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度 (度)	<1	<1	<1
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05
	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			<0.001
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.001
	農 薬 類*		0	0
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.71	0.69	0.94
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			1.9
	1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 気 強 度 (T O N)			
	腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	-2.5	-2.5	-2.4
	従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)			0
	1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001

作並配水

令和8年度

採水月日		4月20日	5月20日	6月15日
水質項目				
水	温 (℃)	11.3	13.0	14.0
一 般 細菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.05	0.11	0.12
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.08	0.09	0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	<0.05	0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.003	0.004	0.005
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.002	0.002	0.003
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)		0.005	0.006	0.007
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.002	0.003	0.004
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		0.002	0.002	0.002
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02	0.02	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		8.3	8.1	7.3
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		6.4	6.3	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		30.6	32.9	22.8
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		86	96	77
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.02
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.3	0.3	0.4
p H 値		7.1	7.2	7.4
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
臭 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
色 (度)		<1	<1	<1
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005
亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)				<0.001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)				<0.001
農 薬 類*				
設 残 留 塩 素 (mg/L)		0.60	0.63	0.67
定 遊 離 炭 酸 (mg/L)				1.3
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭 気 強 度 (T O N)				
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		-2.5	-2.4	-2.3
従 属 栄 養 細菌 (個/mL)				0
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001

滝原配水

令和8年度

採水月日		4月20日	5月20日	6月15日
水質項目				
水	温 (℃)	10.6	12.5	13.9
一 般 細 菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.33	0.30	0.28
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン		<0.001	<0.001	<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	(μg/L)			<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	<0.05	0.06
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)		0.001	<0.001	<0.001
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		4.2	4.0	4.0
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		3.5	3.5	3.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		15.1	15.1	14.1
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		44	46	46
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.02
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)				<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)				<0.001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.2	<0.2	<0.2
p H 値		7.3	7.4	7.3
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
臭 気 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)		<1	<1	<1
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005
塩 素 酸 (mg/L)				<0.05
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)				<0.001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)				<0.001
農 薬 類*				
設 残 留 塩 素 (mg/L)		0.56	0.56	0.70
定 遊 離 炭 酸 (mg/L)				0.9
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭 気 強 度 (T O N)				
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		-2.5	-2.3	-2.5
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)				1
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001

野尻配水

令和8年度

採水月日		4月20日	5月20日	6月15日
水質項目				
水	温 (℃)	10.5	12.0	11.3
一 般 細 菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.42	0.39	0.39
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン		<0.001	<0.001	<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	(μg/L)			<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	0.08	0.10
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		3.9	3.6	3.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		3.0	3.1	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		16.7	16.0	15.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		47	46	50
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.02
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.005
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		<0.2	<0.2	<0.2
p H 値		7.4	7.3	7.3
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
臭 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
色 (度)		<1	<1	<1
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				<0.005
亜 塩 素 酸 (mg/L)				<0.05
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)				<0.001
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)				<0.001
農 薬 類*				
設 残 留 塩 素 (mg/L)		0.50	0.52	0.69
定 遊 離 炭 酸 (mg/L)				1.3
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭 気 強 度 (T O N)				
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)		-2.3	-2.4	-2.4
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)				0
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001

太白配水

令和8年度

採水月日		4月6日	5月11日	6月10日
水質項目				
水	温 (℃)	9.2	13.8	16.1
一 般 細 菌 (個/mL)		0	0	0
大 腸 菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)				<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.19	0.15	0.15
フッ素及びその化合物 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
四 塩 化 炭 素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)				<0.005
ペ ン ゼ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 素 酸 (mg/L)		<0.05	<0.05	<0.05
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)		0.007	0.009	0.011
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.005	0.005	0.005
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭 素 酸 (mg/L)				<0.001
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)		0.010	0.012	0.014
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)		0.005	0.007	0.007
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)		0.003	0.003	0.003
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)				<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		5.5	4.7	5.2
マンガン及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)		6.8	6.3	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		21.7	19.3	18.8
蒸 発 残 留 物 (mg/L)				49
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.02
ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)		0.001	0.002	<0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)				<0.005
フ ェ ノ ール 類 (mg/L)				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.5	0.5	0.4
p H 値		7.3	7.4	7.2
味 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
臭 (種類)		異常なし	異常なし	異常なし
色 (度)		<1	<1	<1
濁 度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002
ト ル エ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)				
塩 素 酸 (mg/L)				
ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)				
抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)				
農 薬 類*			0	0
残 留 塩 素 (mg/L)		0.62	0.70	0.60
遊 離 炭 酸 (mg/L)				
1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001
臭 気 強 度 (T O N)				
腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)				-2.4
従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)				
1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001