

熊ヶ根浄水

令和8年度

水質項目 \ 採水月日		4月20日	5月20日	6月15日
水	温 (℃)	10.6	13.0	15.6
質 基 準 項 目	一 般 細 菌 (個/mL)	0	0	0
	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)			<0.00005
	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.10	0.09	0.10
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (μg/L)			<0.005
	ペ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	塩 素 酸 (mg/L)	<0.05	0.06	0.09
	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.003	0.004	0.006
	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002	0.002	0.004
	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 素 酸 (mg/L)			<0.001
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.005	0.006	0.008
	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002	0.003	0.006
	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.002	0.002
	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.005
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	<0.01	0.01
	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02
	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.0	6.0	6.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	7.1	6.9	7.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	20.8	18.9	18.4
	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	56	54	59
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.02
	ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)	<0.001	0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール (μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)			<0.005
	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)			<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.3	0.5
	p H 値	7.1	7.1	7.2
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度 (度)	<1	<1	<1
	濁 度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ト ル エ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)			<0.005
	塩 素 酸 (mg/L)			<0.05
	ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)			<0.001
	抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)			0.001
	農 薬 類*		0	0
	残 留 塩 素 (mg/L)	0.71	0.69	0.94
	遊 離 炭 酸 (mg/L)			1.9
	1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
	臭 気 強 度 (T O N)			
	腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	-2.5	-2.5	-2.4
	従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)			0
	1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001