

滝原配水

令和8年度

| 採水月日                                            |        | 4月20日   | 5月20日   | 6月15日    |
|-------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|
| 水質項目                                            |        |         |         |          |
| 水                                               | 温 (℃)  | 10.6    | 12.5    | 13.9     |
| 一 般 細 菌 (個/mL)                                  |        | 0       | 0       | 0        |
| 大 腸 菌                                           |        | 不検出     | 不検出     | 不検出      |
| カドミウム及びその化合物 (mg/L)                             |        | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  |
| 水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)                        |        |         |         | <0.00005 |
| セレン及びその化合物 (mg/L)                               |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)                          |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| ヒ素及びその化合物 (mg/L)                                |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| 六価クロム化合物 (mg/L)                                 |        | <0.002  | <0.002  | <0.002   |
| 亜硝酸態窒素 (mg/L)                                   |        | <0.004  | <0.004  | <0.004   |
| シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)                          |        |         |         | <0.001   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)                            |        | 0.33    | 0.30    | 0.28     |
| フッ素及びその化合物 (mg/L)                               |        | <0.05   | <0.05   | <0.05    |
| ホウ素及びその化合物 (mg/L)                               |        | <0.02   | <0.02   | <0.02    |
| 四 塩 化 炭 素 (mg/L)                                |        | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  |
| 1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)                        |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1, 2-ジクロロエチレン        |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| シ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)                            |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| テトラクロロエチレン (mg/L)                               |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| トリクロロエチレン (mg/L)                                |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び<br>ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) | (μg/L) |         |         | <0.005   |
| ペ ン ゼ ン (mg/L)                                  |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| 塩 素 酸 (mg/L)                                    |        | <0.05   | <0.05   | 0.06     |
| ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)                                |        | <0.002  | <0.002  | <0.002   |
| ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)                              |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)                              |        | <0.002  | <0.002  | <0.002   |
| ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)                      |        | 0.001   | <0.001  | <0.001   |
| 臭 素 酸 (mg/L)                                    |        |         |         | <0.001   |
| 総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)                          |        | 0.001   | <0.001  | <0.001   |
| ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)                            |        | <0.002  | <0.002  | <0.002   |
| ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)                      |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)                              |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| ホルムアルデヒド (mg/L)                                 |        |         |         | <0.005   |
| 亜鉛及びその化合物 (mg/L)                                |        | <0.02   | <0.02   | <0.02    |
| アルミニウム及びその化合物 (mg/L)                            |        | <0.01   | <0.01   | <0.01    |
| 鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)                          |        | <0.02   | <0.02   | <0.02    |
| 銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)                          |        | <0.02   | <0.02   | <0.02    |
| ナトリウム及びその化合物 (mg/L)                             |        | 4.2     | 4.0     | 4.0      |
| マンガン及びその化合物 (mg/L)                              |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| 塩 化 物 イ オ ン (mg/L)                              |        | 3.5     | 3.5     | 3.7      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)                        |        | 15.1    | 15.1    | 14.1     |
| 蒸 発 残 留 物 (mg/L)                                |        | 44      | 46      | 46       |
| 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)                        |        |         |         | <0.02    |
| ジ エ オ ス ミ ン (μg/L)                              |        |         |         | <0.001   |
| 2-メチルイソボルネオール (μg/L)                            |        |         |         | <0.001   |
| 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)                        |        |         |         | <0.005   |
| フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)                              |        |         |         | <0.0005  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)                        |        | <0.2    | <0.2    | <0.2     |
| p H 値                                           |        | 7.3     | 7.4     | 7.3      |
| 味 (種類)                                          |        | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     |
| 臭 気 (種類)                                        |        | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     |
| 色 度 (度)                                         |        | <1      | <1      | <1       |
| 濁 度 (度)                                         |        | <0.1    | <0.1    | <0.1     |
| アンチモン及びその化合物 (mg/L)                             |        | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005  |
| ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)                      |        | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001  |
| ニッケル及びその化合物 (mg/L)                              |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| 1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)                    |        | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002  |
| ト ル エ ン (mg/L)                                  |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)                         |        |         |         | <0.005   |
| 塩 素 酸 (mg/L)                                    |        |         |         | <0.05    |
| ジ ク ロ ロ ア セ ト ニ ト リ ル (mg/L)                    |        |         |         | <0.001   |
| 抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L)                            |        |         |         | <0.001   |
| 農 薬 類*                                          |        |         |         |          |
| 設 残 留 塩 素 (mg/L)                                |        | 0.56    | 0.56    | 0.70     |
| 定 遊 離 炭 酸 (mg/L)                                |        |         |         | 0.9      |
| 1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L)              |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)                         |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |
| 臭 気 強 度 ( T O N )                               |        |         |         |          |
| 腐 食 性 ( ラ ン ゲ リ ア 指 数 )                         |        | -2.5    | -2.3    | -2.5     |
| 従 属 栄 養 細 菌 (個/mL)                              |        |         |         | 1        |
| 1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)                  |        | <0.001  | <0.001  | <0.001   |