

令和8年度

水施浄 第2026-4号

テレメータ用IP回線提供業務委託

特記仕様書

施設課 電機係

第 1 章 一 般 事 項

1-1 適用範囲

本特記仕様書は、「水施浄第 2026-4 号 テレメータ用 IP 回線提供業務委託」に適用するものである。

1-2 履行期間

業務委託契約締結時(当初契約)の履行期間は、着手の日から令和14年3月31日とする。

1-3 支払い条件

月ごとの区分払いとする。なお、開通時期による月額費用支払い開始月は以下のとおりとする。また初期費用に相当する部分については、月額費用初回支払い月に併せて支払う。

開通時期	月額費用支払い開始月
業務着手日 から 令和 9 年 3 月 3 1 日	令和 9 年 4 月
令和 9 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 9 月 3 0 日	令和 9 年 1 0 月
令和 9 年 1 0 月 1 日 から 令和 1 0 年 3 月 3 1 日	令和 1 0 年 4 月
令和 1 0 年 4 月 1 日 から 令和 1 0 年 9 月 3 0 日	令和 1 0 年 1 0 月
令和 1 0 年 1 0 月 1 日 から 令和 1 1 年 3 月 3 1 日	令和 1 1 年 4 月

1-4 再委託について

業務委託契約書に定める通り、受注者は主たる部分の業務を他に委託し又は請け負わせてはならない。なお、本業務における主たる部分とは下記を示す。

- ・業務計画の作成
- ・工程の管理
- ・発注者との協議
- ・業務全体の管理業務

1-5 提出書類

本業務においては、下記の書類を提出しなければならない。

- (1) 業務履行報告書(区分払用)
- (2) 業務完了届
- (3) 請求書

1-6 腸内細菌検査

一部施設においては、現場調査やケーブル通線作業を行う作業員全員について、予め腸管系伝染病原菌培養(赤痢菌・腸チフス菌・パラチフス菌)を行い、その検査成績証明書を提

出しなければならない。なお、検査を行うための検査キットは局から支給する。

1-7 完了検査

受注者は、業務委託契約書第 19 条の規定に基づき、業務を完了したときは、遅滞なく業務完了届を提出し、完了検査を受けなければならない。

第 2 章 業 務 内 容

2-1 業務概要

本業務は、「2-3 回線敷設場所」に掲げる拠点間について、「2-4 要件」を満たした通信サービスの提供を行う業務である。通信サービスの提供に当たり、回線終端装置の設置及び回線終端装置までの配線は、受注者が行うものとする。なお、回線終端装置の電源及び回線終端装置までの管路は、原則として局が用意するものとする。

2-2 利用期間

各拠点の回線開通時から令和14年3月31日まで

※各拠点の回線開通時期は別紙回線敷設場所に記載のとおりとするが、契約締結後協議の上最終決定する。

2-3 回線敷設場所

別紙回線敷設場所参照

2-4 要件

A系、B系の2種類の回線を提供するものとし、それぞれの要件は以下のとおりとする。

(1) 基本要件

①A系

ア. 「OSIの基本参照モデル」の7階層モデルにおけるデータリンク層（レイヤ2）の通信サービスであること。

イ. 閉域網であること

ウ. 1Mbpsの帯域確保

②B系

ア. 「OSIの基本参照モデル」の7階層モデルにおけるデータリンク層（レイヤ2）の通信サービスであること。

イ. 閉域網であること

ウ. 1Mbpsの帯域確保又は100Mbpsのベストエフォート

(2) サービス品質保証（A系のみ）

ア. 網内遅延時間

受注者の指定する設備区間において、IPパケットの往復に要する時間の月間平均値が35ミリ秒を超えないこと。

イ. 稼働率

受注者網内及びアクセス回線区間における月間の稼働率を99.99%以上に維持すること。

ウ. 故障回復時間

発注者に責任がない理由により、サービスが全く利用できない状況が生じた場合、受注者がそのことを知った時刻から起算して 30 分未満で、その故障を回復すること。

エ. 料金返還

上記 SLA が遵守できなかった場合は、受注者の SLA に係るサービス約款に準じ、利用料の返還をすること。ただし、事前に周知されたメンテナンスや緊急借用時の場合を除く。なお、料金の返還については、受注者が局に返金額を通知し、局が発行する納入通知書により、指定の金融機関に納入するものとする。

上記のサービス品質保証は「1-3 支払い条件」に記載の月額費用支払い開始日より適用する。

(3) 保守要件

① A系

ア. 故障受付は 24 時間 365 日とする。

イ. 故障対応は 24 時間 365 日とする。

② B系

ア. 故障受付は 24 時間 365 日とする。

(4) 建築物又は工作物の解体について

通線作業に当たり、建築物又は工作物の解体が必要となる場合は、その箇所を局に通知するものとする。通知された箇所の解体は、局が発注する別途工事により行う。

回線敷設場所

No.	施設番号	施設名称	住所	緯度,経度	回線種別		R8 開通	R9開通		R10開通	
					A系	B系		上半期	下半期	上半期	下半期
1	1	青野木配水所	青葉区芋沢字畑前北21-2	38.30022263244297, 140.72146278344758	○			○			
2	2	赤坂高架水槽	青葉区赤坂2-33-5	38.29305072933524, 140.7413586423158		○		○			
3	3	赤坂配水所	青葉区芋沢字青野木2 9 7 - 6	38.290567760927516, 140.74315568652327	○			○			
4	4	朝日送水ポンプ場	泉区朴沢字銅谷地内	38.342594864228445, 140.8142741528033		○					○
5	5	芋沢配水所	青葉区芋沢字横向山32-1	38.2955594091017, 140.78273228339742	○				○		
6	6	笈坂配水所	泉区福岡字岳山3-13	38.37408408561139, 140.74830345735697	○					○	
7	7	大倉送水ポンプ場	青葉区大倉字伊呂波16-1	38.352739859611006, 140.6832728454015		○					○
8	8	大倉配水所	青葉区大倉字斎野神56-1	38.36209561313094, 140.6790097627422	○						○
9	9	大沢配水所	富谷市明石台4-3-1	38.34737248720317, 140.88390987617936	○						○
10	10	奥武士第一配水ポンプ場	青葉区芋沢字上新田50-7	38.310990611862316, 140.75861045461184		○					
11	11	奥武士第二配水ポンプ場	青葉区芋沢字末坂27	38.31690753467001, 140.74869558034132		○					
12	12	川崎送水ポンプ場	泉区福岡字沢目1-8	38.361161184484985, 140.7800236368235	○					○	
13	13	葛岡送水ポンプ場	青葉区郷六字葛岡下37-2	38.26679261455255, 140.8201215144866		○					○
14	14	国見第二配水所	青葉区国見6丁目83	38.2833145326434, 140.8272912806308		○					○
15	15	国見第四配水所	青葉区貝ヶ森4丁目19	38.28448004558375, 140.83704608531548		○					○
16	16	熊ヶ根配水所	青葉区大倉下窪地内	38.310338792153836, 140.70094059684868		○			○		
17	17	黒森山配水所	青葉区芋沢字黒森山1-1	38.2924929553559, 140.79767907240173	○				○		
18	234	向陽台配水所	泉区明石南2丁目22-3	38.34261928821521, 140.89345583764046	○						○
19	18	沢配水ポンプ場	泉区朴沢字沢19-6	38.359878991026314, 140.7945872724054		○					○
20	19	下倉送水ポンプ場	青葉区大倉字宮前地内	38.31621164914143, 140.7072048718102	○	○			○		
21	20	寿連原第一配水ポンプ場	泉区福岡字久ノ上16-7	38.345476490599495, 140.77324043449985		○			○		
22	21	寿連原第二配水ポンプ場	泉区福岡字寿連原地内	38.34414835259433, 140.76040400185218		○			○		
23	22	将監北配水ポンプ場	泉区将監殿5-29	38.34266933478987, 140.8714540546136		○					○
24	23	将監送水ポンプ場	泉区将監10-30-8	38.33348165757266, 140.86686930502273	○				○		
25	24	将監第一配水所	泉区桂1-122-5	38.33357572459071, 140.86614310798595	○				○		
26	25	将監第二配水所	泉区将監10-1-122	38.336867148232635, 140.8684992276285	○				○		
27	26	松陵配水所	泉区松陵3-60	38.33588262166985, 140.9068472921528	○				○		
28	27	住吉台送水ポンプ場	泉区住吉台西4-1-10	38.33306415991227, 140.78445525471037	○					○	
29	28	住吉台配水所	泉区西田中字杭城山33-43	38.329522101961714, 140.7704507599033	○					○	
30	29	高梨配水ポンプ場	泉区福岡字大沢19-4	38.356696989131386, 140.7780475754291		○			○		
31	30	高森送水ポンプ場	泉区高森4-2-606	38.33372244895414, 140.8467728778547	○				○		
32	31	高森配水所	泉区明通1-201-21	38.346055893174416, 140.84615184812446	○				○		
33	32	綱木坂送水ポンプ場	青葉区芋沢字綱木坂地内	38.286688042370656, 140.7874751503316	○				○		
34	33	寺岡配水所	泉区紫山4-61	38.348174562518565, 140.81948091903178	○				○		
35	34	堂所送水ポンプ場	泉区朴沢字鷹繁1-6地内	38.35726500959754, 140.80324243789732	○						○
36	35	堂所調圧水槽	泉区朴沢字鷹繁1-6地内	38.362009309323284, 140.80959659105093	○						○
37	36	中山第一配水所	青葉区中山7丁目1	38.29433629580121, 140.8359114699743		○			○		
38	37	中山第二配水所	青葉区中山8丁目34	38.29658814483259, 140.82930656873333		○			○		
39	38	長坂配水ポンプ場	泉区福岡字松場23-3	38.34933376213007, 140.77265265461853		○			○		
40	39	苦桃配水ポンプ場	泉区福岡字中苦桃9-4	38.38042944656122, 140.7555376312856		○			○		
41	40	虹の丘配水所	泉区虹の丘4-16-2	38.30154637374801, 140.86466406200392		○					○
42	41	西脇配水ポンプ場	泉区朴沢字狩集19-4	38.37486513259041, 140.7890255190344		○			○		
43	42	旗杵送水ポンプ場	泉区福岡字大前通11	38.37117814496671, 140.7653707502363	○					○	
44	43	朴沢配水ポンプ場	泉区朴沢字上鳥居原1	38.3591323827746, 140.78606220429913		○			○		
45	44	南中山高架水槽	泉区南中山1-44-5	38.2981845590278, 140.82433067240194	○					○	
46	45	南中山配水所	泉区南中山5-4-13	38.30960939990301, 140.81136196132223	○					○	
47	46	紫山配水所	泉区紫山5-90	38.3551308652188, 140.8229174883429	○						○
48	47	館送水ポンプ場	泉区館7-1-3	38.30857362195751, 140.79931799760791	○					○	
49	48	青葉山配水所	青葉区荒巻字青葉3 2 4 - 4	38.24924617473172, 140.82486459464602	○		○				
50	49	石神配水ポンプ場	太白区秋保町長袋字沢端35-4	38.246591007051286, 140.66689353559428		○					○
51	50	芋峠配水所	青葉区新川字佐手山29-1	38.290879780302326, 140.64287625983596	○						○
52	51	岩切入山配水ポンプ場	宮城野区岩切入山31-3	38.30689071046699, 140.94529365324885		○					○
53	52	上原配水所	太白区秋保町湯元字上原地内	38.21897523068989, 140.71395335278538	○						○
54	53	折立配水所	青葉区折立6丁目22	38.25947391741129, 140.80242793162213		○					○
55	54	鉤取山送水ポンプ場	太白区鉤取字御堂平37	38.240164557488136, 140.82050918376882	○				○		
56	55	鉤取山配水所	太白区富沢字金剛前地内	38.24155965171415, 140.82866865145516	○		○				
57	56	川内配水所	青葉区荒巻字青葉地内	38.25999331648372, 140.84169947964781		○					○
58	57	北山配水所	太白区秋保町馬場字北山8	38.2733896532552, 140.64355849571427		○					○
59	58	境野配水ポンプ場	太白区秋保町境野字七森	38.242141690626646, 140.70352716718975		○					○
60	59	作並南配水所	青葉区作並字湯の原44-2	38.323611873440754, 140.61575413628825		○					○
61	60	白沢配水所	太白区秋保町長袋字真賀院73-1	38.27723963202159, 140.67397544245506	○						○
62	61	太白配水所	太白区茂庭字馬越石20-5	38.2379922752744, 140.7918694228469	○				○		
63	62	坪沼第二配水ポンプ場	太白区坪沼字大木田6	38.190097359743504, 140.7854578483938		○			○		

No.	施設番号	施設名称	住所	緯度,経度	回線種別		R8 開通	R9開通		R10開通	
					A系	B系		上半期	下半期	上半期	下半期
64	63	坪沼配水所	太白区坪沼字北中53-1	38.19561498158615, 140.7733569546056	○						○
65	64	道半送水ポンプ場	青葉区上愛子字白沢8番地内	38.284801771589194, 140.68967670255387	○						○
66	65	錦ヶ丘高区配水所	青葉区錦ヶ丘1-78-44	38.25914745646293, 140.77406112453875	○						○
67	66	錦ヶ丘低区配水所	青葉区錦ヶ丘1-78-41	38.26012587796517, 140.76894264600864	○						○
68	67	錦ヶ丘配水所	青葉区錦ヶ丘29-5	38.26347898947428, 140.76011977879887	○						○
69	68	新川配水所	青葉区新川字早坂7-5	38.29812485428963, 140.63617465461098		○					○
70	69	馬場中継送水ポンプ場	太白区秋保町馬場字新川道12-3	38.28459976376744, 140.64311159558676		○					○
71	70	茂庭第一配水所	太白区茂庭台3丁目31-4	38.23598220479513, 140.7890975804791	○						○
72	71	茂庭第二配水所	太白区茂庭台5丁目20-8	38.23972704645488, 140.7830128111477	○						○
73	72	湯元送水ポンプ場	太白区秋保町湯元字釜土南13-6	38.22341749146803, 140.72098366487313	○						○
74	73	上追沢沈砂池	柴田郡川崎町大字支倉字上赤沢山2-2	38.20829245366173, 140.6997482148321	○						○
75	74	2号接合井	太白区茂庭字中谷地山8-3	38.22236007906788, 140.74120160245732		○					○
76	75	4号接合井	太白区北赤石字鹿ノ上2-2	38.224442112155614, 140.747923138762		○					○
77	76	5号接合井	太白区茂庭字愛宕山33-2	38.22764291688021, 140.77949609798853	○						○
78	77	鷹ノ巣取水ポンプ場	太白区秋保町馬場字鷹ノ巣西2-5	38.27015540038638, 140.58731290192094	○						○
79	78	滝原浄水場	太白区秋保町字馬場字鷹の巣2-2	38.27236021183912, 140.59763933587993	○						○
80	79	野尻浄水場	太白区秋保町馬場字本小屋2-5	38.27420244659609, 140.5487041138013	○						○
81	80	安養寺配水所	宮城野区樹江17-2	38.2825175766803, 140.9051830092061	○						○
82	81	荒巻配水所	青葉区国見3丁目6-1	38.27278773702532, 140.8417395847062	○						○
83	83	大倉ダム管理事務所	青葉区大倉高畑34-12	38.321233652083805, 140.7026745976054		○					○
84	84	大竹接合井	青葉区芋沢字権現森山内	38.28345894041867, 140.79642966004633	○						○
85	85	中山第二接合井	青葉区芋沢字谷津地内	38.285139761874724, 140.7516855526415	○						○
86	86	苦地沈砂地(国見)	青葉区芋沢字中西9-8	38.304066479536715, 140.70686921284945	○			○			
87	87	竜沢水路橋	青葉区郷六字葛岡地内	38.27920926308198, 140.81062927825442	○						○
88	88	青下水源地管理所	青葉区熊ヶ根字大原道18	38.29928994911739, 140.69485971350653	○			○			
89	89	五ツ森配水所	青葉区上愛子字五ツ森9-5	38.26453522349542, 140.71700052458715	○			○			
90	90	大栗沢斜坑	青葉区芋沢字青野木98-2	38.28202932826349, 140.7283902154532		○		○			
91	91	3号ずい道入口	青葉区八幡七丁目地内	38.267250514068856, 140.8209980995507	○			○			
92	92	中原第二補充貯水池	青葉区芋沢字中山下地内	38.28491144935901, 140.74649724352287		○		○			
93	93	苦地沈砂地(中原)	青葉区芋沢字中西西地内	38.2990888945257, 140.70357510930722	○			○			
94	94	福岡取水場	泉区福岡字北泉30	38.35258084600053, 140.78915745461416	○						○
95	95	朴沢調整池	泉区朴沢字九ノ森22	38.37466131088473, 140.80084402009786	○						○
96	96	宮床取水ポンプ場	黒川郡大和町宮床字権杖40-1地先	38.38758787948556, 140.82246665900976	○						○
97	97	中原浄水場(本館)	青葉区芋沢字中原24	38.28342545165219, 140.75503155461027	○	○		○			
98	98	中原浄水場(送水ポンプ棟)	青葉区芋沢字中原24	38.282329574842116, 140.75501009693457	○	○		○			
99	99	福岡浄水場	泉区福岡字台103-2	38.35247751619757, 140.77767866688225	○	○		○			
100	100	茂庭浄水場	太白区茂庭字上ノ原山128	38.220818235916546, 140.79970678933563	○	○		○			
101	101	国見浄水場	青葉区国見6-51-1	38.27894102874094, 140.8343837281792	○	○		○			
102	102	作並浄水場	青葉区作並字岳山133い1林班	38.33449129562259, 140.61439083307997	○	○		○			○
103	104	あすと長町一丁目流量計	太白区あすと長町一丁目6-53地内	38.22650464082234, 140.8854882246657		○		○			
104	105	荒井西流量計	若林区なないろの里一丁目9-11地先	38.24158835524662, 140.92973667489582		○		○			
105	106	荒井東流量計	若林区荒井字上目南地内	38.232117783104, 140.95324238083367	○	○		○			
106	107	安養寺三丁目流量計	宮城野区安養寺三丁目16番地内	38.28562131499738, 140.90848266621222	○	○		○			
107	108	泉中央四丁目流量計	泉区泉中央四丁目3-1	38.322743322386785, 140.8830756291695		○		○			
108	109	五橋流量計	青葉区五橋一丁目1-1	38.25642792123538, 140.88037219592843		○		○			
109	110	岩切一丁目流量計	宮城野区岩切一丁目17-1	38.29299348638748, 140.93849966117838		○		○			
110	111	扇町三丁目流量計	宮城野区扇町三丁目2-1	38.264059645533756, 140.94655874770726		○		○			
111	112	大野田流量計	太白区大野田字王ノ壇	38.21191828387414, 140.87727671831186		○		○			
112	113	大町一丁目流量計	青葉区国分町一丁目2地内(肴町公園)	38.26066718670192, 140.86990530645443		○		○			
113	114	沖野三丁目流量計	若林区沖野三丁目20-1	38.225827529572996, 140.9135713816357		○		○			
114	115	小田原一丁目流量計	青葉区小田原一丁目地内	38.26558875284709, 140.8871185396164		○		○			
115	116	卸町東四丁目流量計	若林区卸町東四丁目4地内	38.25673476020483, 140.9526557752599		○		○			
116	117	駕籠沢流量計	泉区七北田字駕籠沢地内	38.32578955260463, 140.8741714501008		○		○			
117	118	片平一丁目流量計	青葉区片平一丁目5-13	38.25737691392968, 140.86705122445895		○		○			
118	119	蒲町流量計	若林区蒲町字南8番地先	38.24367083794519, 140.930560520691		○		○			
119	120	上飯田二丁目流量計	若林区上飯田二丁目1地内	38.220103600740586, 140.91329532115532		○		○			
120	121	上杉二丁目流量計	青葉区上杉二丁目地内	38.27275970632273, 140.87177682692396		○		○			
121	122	上野山三丁目流量計	太白区上野山三丁目16-10	38.2324768021458, 140.82432881401007		○		○			
122	123	川内流量計	青葉区青葉山地内	38.259825840896404, 140.85613497082983		○		○			
123	124	北山一丁目流量計	青葉区北山一丁目5-17	38.28140150336095, 140.85733559255485		○		○			
124	125	北山二丁目流量計	青葉区北山二丁目6-1	38.28315166202398, 140.85360070674892		○		○			
125	126	北山流量計	青葉区北山二丁目10	38.28420338162197, 140.85199754112898		○		○			
126	127	国見一丁目流量計	青葉区国見一丁目15-12	38.277442008087306, 140.84479228083924		○		○			
127	128	国見ヶ丘四丁目流量計	青葉区国見ヶ丘四丁目20-8番地内	38.28572691627002, 140.82597307958727		○		○			

No.	施設番号	施設名称	住所	緯度,経度	回線種別		R8 開通	R9開通		R10開通	
					A系	B系		上半期	下半期	上半期	下半期
128	129	恵和町流量計	太白区若葉町12地内	38.238758209547704, 140.85500504830094		○	○				
129	130	越路流量計	太白区越路18-22地先	38.24324980915711, 140.8805736606983		○	○				
130	131	郡山三丁目流量計	太白区郡山三丁目地内	38.22571121483336, 140.8928807832741		○			○		
131	132	郡山八丁目流量計	太白区郡山八丁目12-59地先	38.2117341536096, 140.8860089024552		○			○		
132	133	国分町二丁目流量計	青葉区国分町二丁目12-1地先	38.264344134200364, 140.86868331735386		○	○				
133	134	小松島小学校流量計	青葉区小松島二丁目1	38.2796644722906, 140.88912666306467		○			○		
134	135	小松島四丁目流量計	青葉区小松島四丁目15	38.28578648851586, 140.88858043788315		○			○		
135	136	金剛沢二丁目流量計	太白区金剛沢二丁目6	38.23281615369023, 140.8422898285945		○	○				
136	137	幸町四丁目流量計	宮城野区幸町四丁目	38.27831500693324, 140.90750333019307		○	○				
137	138	桜ヶ丘一丁目流量計	青葉区桜ヶ丘一丁目27-1	38.29577419564372, 140.84749935473857		○			○		
138	139	桜ヶ岡公園流量計	青葉区桜ヶ岡公園3地内	38.263634695077535, 140.86297714802225		○	○				
139	140	七ヶ浜分水所	七ヶ浜町遠山三丁目9地内	38.29655473263873, 141.0385360318498		○		○			
140	141	白鳥蒲生流量計	宮城野区白鳥一丁目27-11	38.266903226147065, 140.9750663960305		○	○				
141	142	新寺三丁目流量計	若林区新寺三丁目地内	38.255855310134876, 140.88697530837572		○	○				
142	143	新田東流量計	宮城野区原町苦竹館前地内	38.27744232802729, 140.93252427572048		○			○		
143	144	砂押南町流量計	太白区砂押南町3番地先	38.225403829963966, 140.86739438100537		○			○		
144	145	諏訪町流量計	太白区諏訪町14-1地先	38.21633654691717, 140.88542994300403		○			○		
145	146	星陵町流量計	青葉区星陵町1地内	38.273448467117845, 140.86197447352558		○			○		
146	147	仙台駅東流量計	宮城野区二十人町300地先	38.26226609997141, 140.88672172361927		○			○		
147	148	仙台バイパス流量計	太白区郡山原田5-1	38.21211925308226, 140.8928931025324		○			○		
148	149	台原一丁目流量計	青葉区台原一丁目17-3	38.28212805977832, 140.8767242032862		○			○		
149	150	太白一丁目流量計	太白区太白一丁目地内	38.229504669574226, 140.81956882289202		○			○		
150	151	高砂一丁目流量計	宮城野区高砂一丁目地内	38.268445903588734, 140.9758109460489		○			○		
151	152	高玉町流量計	泉区高玉町地内	38.316817073607005, 140.89635111008093		○			○		
152	153	中央四丁目流量計	青葉区中央四丁目6番地先	38.255945454880546, 140.87775595781088		○			○		
153	154	長命ヶ丘二丁目流量計	泉区長命ヶ丘二丁目地内	38.31695636998862, 140.84444154072924		○			○		
154	155	土樋一丁目流量計	青葉区土樋一丁目1-11	38.24814763908294, 140.8797692313388		○			○		
155	156	堤通雨宮町流量計	青葉区堤通雨宮町2-15地先	38.274929922556254, 140.8691652917633		○			○		
156	157	堤町三丁目流量計	青葉区堤町三丁目1-48	38.28559493150922, 140.87084270774315		○			○		
157	158	堤町二丁目流量計	青葉区堤町二丁目21地内	38.288028187933705, 140.86779352050317		○			○		
158	159	鶴が丘二丁目流量計	青葉区鶴が丘四丁目地内	38.32550692414611, 140.91448068972764		○			○		
159	160	鶴ヶ谷三丁目流量計	宮城野区鶴ヶ谷三丁目17-1番地先	38.29102982811627, 140.90864466662907		○			○		
160	161	鶴ヶ谷七丁目流量計	宮城野区燕沢二丁目10-45番地先	38.28517601334596, 140.9182300939803		○			○		
161	162	鶴巻二丁目流量計	宮城野区鶴巻二丁目3	38.2607154106026, 140.9673542212034		○			○		
162	163	年川水管橋流量計	泉区根白石判在家地内	38.33716705006781, 140.8021425250833		○			○		
163	164	富沢東流量計	太白区大野田字王ノ檀地内	38.21427485659431, 140.87751118181055		○			○		
164	165	富沢南流量計	太白区富沢字川前浦地内	38.212862608509816, 140.8636488027488		○			○		
165	166	富沢流量計	太白区富沢南一丁目16-5番地先	38.2132891914087, 140.86353598606362		○			○		
166	167	富田八坂流量計	太白区富田八幡中50番地先	38.21325246906952, 140.8494741920098		○			○		
167	168	中倉一丁目流量計	若林区中倉一丁目3-14	38.24493730365192, 140.90933827300748		○			○		
168	169	中田町流量計	太白区中田町字杉ノ下地内	38.19632475427776, 140.8926256629026		○			○		
169	170	中野石橋流量計	宮城野区中野字石橋地内	38.26900790854537, 140.97663658089266		○					○
170	171	中野沼向流量計	宮城野区中野新沼	38.27841467643833, 140.99759053846046		○			○		
171	172	長町南二丁目流量計	太白区長町南二丁目2番	38.2207594310085, 140.87941683952153		○			○		
172	173	中山台四丁目流量計	青葉区中山台四丁目13	38.29507239740839, 140.80850991065722		○			○		
173	174	名取市バイパス分水所	仙台市太白区中田町字北48-6	38.190318953943255, 140.89192778470172		○			○		
174	175	名取市余方分水所	名取市高館熊野堂字余方中3-9	38.21456816476957, 140.8260841209708		○			○		
175	176	南光台三丁目流量計	泉区南光台三丁目1-1	38.29354759315362, 140.8910664519946		○			○		
176	177	南光台二丁目流量計	泉区南光台二丁目25地内	38.295321715982254, 140.8986546514251		○			○		
177	178	西中田七丁目流量計	太白区西中田七丁目14-3地先	38.192399605784026, 140.87586188843198		○			○		
178	179	西宮城野流量計	宮城野区西宮城野2-1地内	38.254888551631126, 140.8972225230471		○			○		
179	180	日辺流量計	若林区日辺字沖田	38.21573993806975, 140.91281948033873		○					○
180	181	根岸町流量計	太白区根岸町4-2	38.24053331621477, 140.8840105566519		○					○
181	182	東勝山流量計	青葉区東勝山三丁目3-1	38.297173265598985, 140.86534405461134		○			○		
182	183	東中田二丁目流量計	太白区東中田二丁目地内	38.202787418574374, 140.89228804410916		○			○		
183	184	東八幡丁流量計	若林区新寺二丁目1-1	38.25585320391862, 140.8869746378235		○			○		
184	185	人來田流量計	太白区人來田東11-1	38.21580722906093, 140.8113907564645		○			○		
185	186	日の出町一丁目流量計	宮城野区日の出町一丁目1-1	38.271305094555785, 140.93227051820747		○			○		
186	187	福岡直圧流量計	泉区福岡字城ノ内裏20-1前	38.35115676730034, 140.78038764387267		○			○		
187	188	福田町一丁目流量計	宮城野区福田町一丁目15-1地先	38.27337217898461, 140.96117938890134		○			○		
188	189	福室四丁目流量計	宮城野区福室四丁目16-15番地内	38.27546357412911, 140.9723057189858		○			○		
189	190	本町二丁目流量計	青葉区本町二丁目15地先	38.264463712330844, 140.87277377695287		○					○
190	191	松が丘流量計	太白区松ヶ丘7番地先	38.24284514393001, 140.85019597637788		○					○
191	192	松森後田流量計	泉区字松森字後田地内	38.30944322019471, 140.90060514361406		○					○

No.	施設番号	施設名称	住所	緯度,経度	回線種別		R8 開通	R9開通		R10開通	
					A系	B系		上半期	下半期	上半期	下半期
192	193	水の森三丁目流量計	青葉区水の森三丁目3 2 - 1	38.29640823213286, 140.85675866524969		○					○
193	194	水の森流量計	青葉区水の森三丁目3 2 - 3	38.29639868122328, 140.857722615409		○					○
194	195	南材木町流量計	若林区南材木町1 7	38.241683490468404, 140.88856248335296		○					○
195	196	宮千代三丁目流量計	宮城野区宮千代三丁目2 - 1 7	38.25275627967988, 140.91807463027266		○					○
196	197	宮町三丁目流量計	青葉区宮町三丁目9 - 1 2 地先	38.27423269933441, 140.8849227340211		○					○
197	198	無串水管橋流量計	泉区上谷刈字河原地内	38.32369604455656, 140.8371090426494		○					○
198	199	八乙女中央二丁目流量計	泉区八乙女中央二丁目5-3	38.316350669030825, 140.88324245172453		○					○
199	200	八木山本町一丁目流量計	太白区八木山本町一丁目地内	38.24297998202082, 140.84817203178883		○					○
200	201	八木山本町二丁目流量計	太白区八木山本町二丁目3 3 地内	38.23942193047304, 140.84696985101272		○					○
201	202	八木山松波町流量計	太白区八木山香澄町25地内	38.245946553082725, 140.85641360904796		○					○
202	203	八木山南流量計	太白区八木山南一丁目6番	38.23757607381072, 140.8354961753742		○					○
203	204	柳生南野添流量計	太白区柳生字南野添地内	38.20194727025576, 140.87612553680404		○					○
204	205	山田新町流量計	太白区山田汚田通13-1	38.21523390795465, 140.83266090599608		○					○
205	206	大和町五丁目流量計	若林区大和町五丁目29-26地先	38.24658982905515, 140.92364545590894		○					○
206	207	大和町二丁目流量計	若林区大和町二丁目1-38地先	38.24875832342599, 140.91048651106283		○					○
207	208	六丁目流量計	若林区卸町五丁目1 - 2 2	38.25414427199957, 140.93186745212014		○					○
208	209	若葉町流量計	太白区恵和町39地内	38.23598089702776, 140.8513467140004		○					○
209	210	若林三丁目流量計	若林区若林三丁目15	38.23097211786275, 140.9021763353199		○					○
210	211	愛子流量調整所	青葉区上愛子字上町 地内	38.27069968810812, 140.76169422113105	○			○			
211	212	一番町流量調整所	青葉区一番町三丁目7	38.2622683606963, 140.87362073803433	○						○
212	213	加茂二丁目流量調整所	泉区加茂二丁目4	38.315324224845334, 140.8633398157864	○		○				
213	214	加茂流量調整所	泉区加茂一丁目地内	38.31193008860604, 140.86728733751454		○					○
214	215	川平流量調整所	青葉区川平3 - 1 3	38.308575495118724, 140.84370212730985		○					○
215	216	木町北六流量調整所	青葉区星陵町4-1 (東北大学内)	38.27399423310619, 140.86180707452118		○					○
216	217	台原流量調整所	青葉区台原一丁目9番地先	38.28439662827462, 140.8723277658957	○						○
217	218	根岸流量調整所	太白区根岸町3地内	38.24025128527977, 140.88266339825094		○					○
218	219	荒浜水質監視装置	若林区荒浜地内	38.21865616475293, 140.98459273735605		○	○				
219	220	岩切入生沢水質監視装置	宮城野区岩切字入生沢57	38.31060583966092, 140.9340589865388		○					○
220	221	岩切東河原水質監視装置	宮城野区岩切字東河原70-1	38.3013040535768, 140.95178358339186		○					○
221	222	霊屋下水質監視装置	青葉区霊屋下18	38.25258467040576, 140.8666297606854		○					○
222	223	卸町水質監視装置	若林区卸町2 丁目3-1	38.253389755181395, 140.92679002006088		○					○
223	224	熊ヶ根水質監視装置	青葉区熊ヶ根字大原道地内	38.30003245044487, 140.69363863303835		○					○
224	225	幸町水質監視装置	宮城野区幸町一丁目	38.27787560345527, 140.8928133502704		○					○
225	226	四郎丸水質監視装置	太白区四郎丸字落谷	38.196761082329274, 140.9203052222241		○					○
226	227	多賀城分水所	多賀城市町前四丁目地先	38.28281257688233, 141.00664706327325		○					○
227	228	鶴ヶ谷水質監視装置	宮城野区鶴ヶ谷6 丁目13 地内	38.29269692924834, 140.92544401572584		○					○
228	229	新川水質監視装置	青葉区新川字北野尻34	38.30394455230147, 140.63291196047675		○					○
229	230	緑ヶ丘水質監視装置	太白区緑ヶ丘三丁目	38.233060895930855, 140.86727825817925		○					○
230	231	北根黒松緊急遮断弁	青葉区北根黒松5-4 地先	38.30594523336313, 140.88073055150903		○					○
231	232	緑ヶ丘三丁目緊急遮断弁	太白区大塙町1	38.23370048968689, 140.86209386285702		○					○
232	233	テレメータ基地局	太白区南大野田29-1	38.20932572351247, 140.87276513810687	○	○	○				
計					72	169	39	10	81	20	82