

質 疑 応 答 書

工事件名 : 水施建施 第 2026-5 号 仙台市水道局本庁舎大規模改修及び電気棟増築工事（電気設備）

整理番号 261062

質 問 事 項		回 答
1	発電機設備の地下タンクにおいて	
	掘削、タンク基礎工事、埋戻しは別途と考えて	
	宜しいでしょうか。	よろしいです。
2	発電機基礎は別途と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
	また、地下タンクからの燃料配管トラフも別途	
	と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
3	E-201・202 注記において	
	「発電装置、排気消音器、燃料タンク、	
	自動始動発電機盤、直流電源装置、配管配線類	
	の全ての発電設備一式撤去」と表記されて	
	おりますが	
	・「排気管」は発電機室内フランジまでとし	
	以降は残置（発電機室～煙突まで）	
	・「燃料配管」は燃料タンク室内は撤去とし、	
	燃料タンク室以降は残置（燃料タンク室～	
	給油口まで）で宜しいでしょうか。	よろしいです。
4	E-201 排気管断熱材のアスベスト調査において	
	調査結果後、アスベスト含有が認められた場合	
	の費用等は別途協議と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出してください。会社名を記入する必要はありません。