岩切字東河原　　令和5年度

	水質項目 ＼ 採水月日		4月12日	5月10日	6月13日	7月6日	8月3日	9月13日	10月5日	11月9日	12月13日	1月17日	2月8日
	水温	(℃)	12.3	14.6	20.1	23.1	27.0	26.7	23.8	17.9	11.3	7.1	6.4
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	水銀及びその化合物	(mg/L)			＜0.00005			＜0.00005			＜0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	鉛及びその化合物	(mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	六価クロム化合物	(mg/L)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.17	0.08	0.19	0.26	0.23	0.35	0.22	0.18	0.21	0.19	0.26
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	四塩化炭素	(mg/L)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	1，4－ジオキサン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ジクロロメタン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	トリクロロエチレン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ベンゼン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	塩素酸	(mg/L)	0.05	0.06	0.09	0.09	0.11	0.13	0.08	0.07	0.05	＜0.05	0.05
	クロロ酢酸	(mg/L)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	クロロホルム	(mg/L)	0.007	0.008	0.012	0.019	0.027	0.020	0.026	0.015	0.009	0.008	0.009
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.006	0.005	0.007	0.009	0.011	0.007	0.007	0.005	0.006	0.007	0.007
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	臭素酸	(mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.010	0.011	0.018	0.026	0.038	0.027	0.034	0.021	0.013	0.011	0.012
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.006	0.009	0.011	0.015	0.010	0.015	0.012	0.008	0.007	0.008
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.005	0.006	0.009	0.006	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003
	ブロモホルム	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			＜0.005			＜0.005			＜0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	＜0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
	鉄及びその化合物	(mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	銅及びその化合物	(mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	8.8	7.7	8.1	8.0	8.5	6.6	6.8	7.5	7.3	7.2	7.4
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	塩化物イオン	(mg/L)	14.4	11.8	11.7	11.4	11.6	10.1	9.3	8.9	9.3	9.8	10.3
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	29.5	27.6	30.5	32.4	34.3	25.9	26.9	30.0	30.3	28.9	26.7
	蒸発残留物	(mg/L)			80			68			72		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	2－メチルイソボルネオール	(μg/L)	0.001	0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			＜0.005			＜0.005			＜0.005		
	フェノール類	(mg/L)			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
	pH値		7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	1，2－ジクロロエタン	(mg/L)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	トルエン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	(mg/L)			＜0.005						＜0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			＜0.05						＜0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			0.001			0.001			＜0.001		
	抱水クロラール	(mg/L)			0.002			0.003			0.002		
	残留塩素	(mg/L)	0.62	0.58	0.72	0.63	0.56	0.54	0.50	0.48	0.54	0.60	0.60
	遊離炭酸	(mg/L)			1.0						1.4		
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	メチル－t－ブチルエーテル	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	臭気強度（TON）				3						6		
	腐食性（ランゲリア指数）				-1.6			-1.6			-1.9		
	従属栄養細菌	(個/mL)			0						0		
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001