栄三丁目

令和5年度

	水質項目 ＼ 採水月日	4月12日	5月10日	6月13日	7月6日	8月3日	9月13日	10月5日	11月9日	12月13日	1月17日	2月8日
	水温 (℃)	11.6	14.6	20.3	23.3	27.4	26.1	23.6	17.6	10.6	6.7	5.8
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)			＜0.00005			＜0.00005			＜0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.16	0.09	0.19	0.27	0.24	0.36	0.30	0.29	0.30	0.25	0.31
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	1，4－ジオキサン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ジクロロメタン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ベンゼン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	塩素酸 (mg/L)	0.05	0.07	0.09	0.09	0.12	0.12	0.09	0.08	0.06	0.05	0.06
	クロロ酢酸 (mg/L)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.007	0.007	0.011	0.019	0.025	0.018	0.021	0.014	0.007	0.008	0.009
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.004	0.006	0.009	0.011	0.007	0.008	0.006	0.005	0.007	0.008
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	＜0.001	＜0.001
	臭素酸 (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.010	0.017	0.026	0.036	0.025	0.029	0.022	0.012	0.011	0.012
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.005	0.008	0.011	0.014	0.010	0.014	0.010	0.006	0.006	0.008
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.005	0.006	0.009	0.006	0.007	0.006	0.004	0.003	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			＜0.005			＜0.005			＜0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	＜0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	＜0.01	＜0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	8.8	7.8	8.3	8.1	8.4	6.7	7.4	8.4	8.3	8.2	8.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	塩化物イオン (mg/L)	14.5	11.8	12.2	11.6	11.8	10.3	11.0	10.8	10.9	11.7	12.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	29.5	27.4	30.7	32.6	34.3	26.8	28.9	34.4	32.5	30.6	27.8
	蒸発残留物 (mg/L)			80			73			76		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	2－メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001	0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			＜0.005			＜0.005			＜0.005		
	フェノール類 (mg/L)			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6
	pH値	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.4	7.6	7.5	7.6	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
	濁度 (度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	1，2－ジクロロエタン (mg/L)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	トルエン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） (mg/L)			＜0.005						＜0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			＜0.05						＜0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			0.001			0.001			＜0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.002			0.001		
	残留塩素 (mg/L)	0.67	0.62	0.81	0.69	0.65	0.62	0.66	0.60	0.66	0.63	0.67
	遊離炭酸 (mg/L)			1.1						1.1		
	1，1，1－トリクロロエタン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	メチル－t－ブチルエーテル (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	臭気強度（TON）			3						8		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.7			-1.6			-1.8		
	従属栄養細菌 (個/mL)			1						0		
	1，1－ジクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001