栗生二丁目

令和5年度

	水質項目 ＼ 採水月日	4月10日	5月11日	6月5日	7月18日	8月8日	9月6日	10月10日	11月7日	12月12日	1月18日	2月7日
	水温 (℃)	11.1	14.2	16.5	21.5	24.4	26.9	21.7	18.4	12.6	8.9	6.9
水質基準項目	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	水銀及びその化合物 (mg/L)			＜0.00005			＜0.00005			＜0.00005		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	鉛及びその化合物 (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	六価クロム化合物 (mg/L)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.06	0.08	0.09	0.15
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02	＜0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	１，４－ジオキサン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ジクロロメタン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	トリクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ベンゼン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	塩素酸 (mg/L)	＜0.05	0.05	＜0.05	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	＜0.05	＜0.05	＜0.05
	クロロ酢酸 (mg/L)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.011	0.012	0.021	0.015	0.017	0.016	0.013	0.009	0.007	0.006
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.009	0.009	0.014	0.008	0.008	0.007	0.009	0.007	0.005	0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	臭素酸 (mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.014	0.015	0.025	0.019	0.024	0.023	0.017	0.012	0.009	0.008
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.010	0.010	0.016	0.009	0.010	0.009	0.010	0.009	0.006	0.006
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002
	ブロモホルム (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)			＜0.005			＜0.005			＜0.005		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	銅及びその化合物 (mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.8	6.4	6.3	7.5	8.0	8.5	8.2	8.5	8.1	8.2	8.8
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	塩化物イオン (mg/L)	6.9	6.3	6.2	7.0	7.4	7.9	8.1	7.9	7.6	7.6	7.9
	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	19.1	18.4	18.1	20.8	21.3	23.2	23.2	22.7	23.8	23.6	21.9
	蒸発残留物 (mg/L)			53			68			71		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
	ジェオスミン (μg/L)	0.001	0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	２－メチルイソボルネオール (μg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	非イオン界面活性剤 (mg/L)			＜0.005			＜0.005			＜0.005		
	フェノール類 (mg/L)			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5
	ｐＨ値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4
	味 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気 (種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
	濁度 (度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	１，２－ジクロロエタン (mg/L)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	トルエン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） (mg/L)			＜0.005						＜0.005		
	亜塩素酸 (mg/L)			＜0.05						＜0.05		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)			＜0.001			0.001			＜0.001		
	抱水クロラール (mg/L)			0.002			0.002			0.002		
	残留塩素 (mg/L)	0.64	0.64	0.72	0.71	0.71	0.66	0.74	0.71	0.68	0.68	0.63
	遊離炭酸 (mg/L)			0.9						1.6		
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	メチル－ｔ－ブチルエーテル (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	臭気強度（ＴＯＮ）			4						4		
	腐食性（ランゲリア指数）			-2.0			-1.7			-1.8		
	従属栄養細菌 (個/mL)			0						0		
	１，１－ジクロロエチレン (mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001