作並字長原　　令和5年度

	水質項目 ＼ 採水月日		4月18日	5月15日	6月12日	7月12日	8月9日	9月12日	10月12日	11月14日	12月11日	1月16日	2月1日
	水温	(℃)	9.0	11.2	14.4	17.7	21.2	21.6	17.3	13.4	9.2	6.8	5.8
水質基準項目	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	水銀及びその化合物	(mg/L)			＜0.00005			＜0.00005			＜0.00005		
	セレン及びその化合物	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	鉛及びその化合物	(mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	六価クロム化合物	(mg/L)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	亜硝酸態窒素	(mg/L)	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.08	0.09	0.15	0.18	0.11	0.16	0.11	0.04	0.10	0.06	0.08
	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.06	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07	0.09	0.07	0.07	0.06
	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	四塩化炭素	(mg/L)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	１，４－ジオキサン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ジクロロメタン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	トリクロロエチレン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ベンゼン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	塩素酸	(mg/L)	＜0.05	＜0.05	0.06	0.10	0.14	0.14	0.10	0.07	0.05	＜0.05	＜0.05
	クロロ酢酸	(mg/L)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	クロロホルム	(mg/L)	0.003	0.004	0.006	0.010	0.006	0.007	0.006	0.004	0.003	0.001	＜0.001
	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	0.005	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	＜0.002	＜0.002
	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	臭素酸	(mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	総トリハロメタン	(mg/L)	0.005	0.006	0.009	0.013	0.012	0.011	0.010	0.008	0.005	0.002	0.001
	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	0.006	0.008	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	＜0.005	＜0.005
	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001
	ブロモホルム	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ホルムアルデヒド	(mg/L)			＜0.005			＜0.005			＜0.005		
	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	＜0.01	＜0.01	0.01
	鉄及びその化合物	(mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	銅及びその化合物	(mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.3	7.2	7.9	9.2	8.6	8.1	8.0	8.4	7.3	7.4	8.8
	マンガン及びその化合物	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	塩化物イオン	(mg/L)	6.5	6.8	6.6	7.8	7.3	8.6	7.2	7.2	7.2	6.6	6.7
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	26.5	20.7	32.1	28.3	31.6	15.4	25.0	36.6	22.6	29.0	25.1
	蒸発残留物	(mg/L)			100			63			70		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
	ジェオスミン	(μg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	２－メチルイソボルネオール	(μg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	非イオン界面活性剤	(mg/L)			＜0.005			＜0.005			＜0.005		
	フェノール類	(mg/L)			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.3	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2
	ｐＨ値		7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
	味	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	(種類)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	ウラン及びその化合物	(mg/L)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	１，２－ジクロロエタン	(mg/L)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	トルエン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）	(mg/L)			＜0.005						＜0.005		
	亜塩素酸	(mg/L)			＜0.05						＜0.05		
	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)			＜0.001			＜0.001			＜0.001		
	抱水クロラール	(mg/L)			0.001			0.001			＜0.001		
	残留塩素	(mg/L)	0.60	0.60	0.55	0.68	0.74	0.68	0.55	0.56	0.60	0.63	0.63
	遊離炭酸	(mg/L)			1.4						1.4		
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	メチル－ｔ－ブチルエーテル	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	臭気強度（ＴＯＮ）				4						4		
	腐食性（ランゲリア指数）				-2.4			-2.6			-2.5		
	従属栄養細菌	(個/mL)			0						2		
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001