質　疑　応　答　書

調達物品名(件名)　　水道用ポリ塩化アルミニウム

※回答は，本質問書の提出期限後１０日以内に，本局ＨＰ，掲示で行います。

整理番号	2	0	4	0	0	3

質　問　事　項	回　答
仕様書中 2-（1）-②品質-2 で，項目「塩基度」の品質が「56～71」との記載ですが，JWWA のポリ塩化アルミニウムの規格は塩基度「45～75」であり，仕様書中 7.納入場所及び 8.納入予定数量で記載の「高塩基度」であれば塩基度「56～75」が適当かと思われますが，「56～71」とする理由をお教え下さい。	仕様書中の塩基度について，これまで「56～65」としておりましたが，より塩基度の高いポリ塩化アルミニウムの納入を拒むものではないことから，今回の仕様としております。

注１　この質疑応答書は，仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。
注２　提出期限を過ぎた場合は，受理しません。