

滝原浄水場巡回日誌 ( 1/3 )

場 長	係 員	現場代理人

令和	年	月	日	曜日	天候	最高温度	℃	最低温度	℃	気温	℃	時刻	時	分	巡回者
----	---	---	---	----	----	------	---	------	---	----	---	----	---	---	-----

滝					積算電力量(単相)		整 流 器 盤			イ ン バ ー タ 盤												
	今 回 指 針				kwh		直流電圧		整流器	蓄電池	入力電圧		V									
	前 回 指 針				kwh				V		V		バイパス		V							
	電 力 使 用 量				kwh		直流電流		A		出力電圧		V									
					( 日分)		負荷電流		A		出力電流		A									
原	テ レ メ ー タ 兼 計 装 制 御 盤						電 気 設 備															
	膜ろ過装置運転切換				自動		手動		濁 度	原 水	mg/ℓ		引 込 開 閉 器 盤		良 否							
	膜ろ過装置運転設定				H - m		L - m		度	膜ろ過水	mg/ℓ		保 安 計 器		良 否							
	膜ろ過水濁度設定				H		mg/ℓ		L		mg/ℓ		鷹ノ巣ポンプ井水位		m							
	膜ろ過流出流量設定				H		m³/h		L		m³/h		水質監視装置		良 否							
浄	取水ポンプ運転設定				H		m		L		m		膜ろ過給水圧力		1号	MPa		イ ン バ ー タ 盤		良 否		
	膜ろ過給水圧力設定 (上段:停止) (下段:警報)				1号										2号	MPa		取 水 流 量 計		良 否		
					H		MPa		L		MPa				3号		MPa		原 水 流 量 計		良 否	
					H		MPa		L		MPa		膜ろ過圧力		1号	MPa		配 水 流 量 計		良 否		
					2号										2号	MPa		No. 1 水 位 計		良 否		
					H		MPa		L		MPa				3号		MPa		No. 2 水 位 計		良 否	
					H		MPa		L		MPa		配水池水位		1号	m		配 水 残 塩 計		良 否		
					3号										2号	m		室 内 照 明 設 備		良 否		
					H		MPa		L		MPa				流 量 状 況							
					H		MPa		L		MPa				取水流量		原水流量		膜ろ過流量		配水流量	
場	配水池警報 設定				1号								今 回 流 量		m³		m³		m³		m³	
					H		m		L		m		前 回 流 量		m³		m³		m³		m³	
					2号								総 水 量		m³		m³		m³		m³	
					H		m		L		m		瞬 時 流 量		m³/h		m³/h		m³/h		m³/h	
	配水残塩警報				H		mg/ℓ		配 水 検 水 ポ ン プ		良 否		備 考		( 日分)							
L		mg/ℓ																				

滝原浄水場巡回日誌 ( 2/3 )

令和 年 月 日 曜日

膜			ろ			過			設			備			状			況		
1			号			2			号			3			号			水 質 状 況		
給 水 フィルター	良	否	給 水 フィルター	良	否	給 水 フィルター	良	否	給 水 フィルター	良	否	給 水 フィルター	良	否	水 温	原 水	℃			
循 環 ポンプ	良	否	循 環 ポンプ	良	否	循 環 ポンプ	良	否	循 環 ポンプ	良	否	循 環 ポンプ	良	否		膜 ろ 過 水	℃			
逆 洗 ポンプ	良	否	逆 洗 ポンプ	良	否	逆 洗 ポンプ	良	否	逆 洗 ポンプ	良	否	逆 洗 ポンプ	良	否		配 水	℃			
薬品注入ポンプ			薬品注入ポンプ			薬品注入ポンプ			薬品注入ポンプ			薬品注入ポンプ			P H 値	原 水				
浄 水 弁	良	否	浄 水 弁	良	否	浄 水 弁	良	否	浄 水 弁	良	否	浄 水 弁	良	否		配 水				
膜 モジュール	良	否	膜 モジュール	良	否	膜 モジュール	良	否	膜 モジュール	良	否	膜 モジュール	良	否		残 留 塩 素	配 水	計 器	mg/ℓ	
給 水 圧 力	電気式	MPa	給 水 圧 力	電気式	MPa	給 水 圧 力	電気式	MPa	給 水 圧 力	電気式	MPa	給 水 圧 力	電気式	MPa	実 測			mg/ℓ		
	機械式	MPa		機械式	MPa		機械式	MPa		機械式	MPa		逆 洗 水	実 測	mg/ℓ					
膜 ろ 過 圧 力	電気式	MPa	膜 ろ 過 圧 力	電気式	MPa	膜 ろ 過 圧 力	電気式	MPa	膜 ろ 過 圧 力	電気式	MPa	膜 ろ 過 圧 力	電気式	MPa	ク リ プ ト 採 水		良 否			
	機械式	MPa		機械式	MPa		機械式	MPa		機械式	MPa		次 亜 塩 注 入 設 備							
循 環 水 量	ℓ/h		循 環 水 量	ℓ/h		循 環 水 量	ℓ/h		循 環 水 量	ℓ/h		循 環 水 量	ℓ/h		運 転 選 択	手 動 切 自 動				
膜 ろ 過 流 量	ℓ/h		膜 ろ 過 流 量	ℓ/h		膜 ろ 過 流 量	ℓ/h		膜 ろ 過 流 量	ℓ/h		膜 ろ 過 流 量	ℓ/h		( 運 転 号 機 )	1 号	2 号			
洗 浄 (逆 洗) 周 期	min		洗 浄 (逆 洗) 周 期	min		洗 浄 (逆 洗) 周 期	min		洗 浄 (逆 洗) 周 期	min		洗 浄 (逆 洗) 周 期	min		注 入 ポンプ スト ローク 長	%				
洗 浄 (逆 洗) 時 間	sec		洗 浄 (逆 洗) 時 間	sec		洗 浄 (逆 洗) 時 間	sec		洗 浄 (逆 洗) 時 間	sec		洗 浄 (逆 洗) 時 間	sec		次 亜 塩 貯 留 槽					
膜 ろ 過 制 御 装 置	良	否	膜 ろ 過 制 御 装 置	良	否	膜 ろ 過 制 御 装 置	良	否	膜 ろ 過 制 御 装 置	良	否	膜 ろ 過 制 御 装 置	良	否	今 回 貯 留 量	ℓ				
共 通 設 備			機 械 設 備			機 械 設 備			備 考			備 考			前 回 貯 留 量	ℓ				
浄 水 制 御 盤	良	否	次 亜 塩 注 入 設 備	良	否										使 用 量	ℓ				
電 源 分 電 盤	良	否	配 管 類	良	否										補 充 量	ℓ				
膜 ろ 過 揚 水 ポンプ	1 号	良 否	そ の 他												貯 留 全 量	ℓ				
	2 号	良 否	配 水 池 の 亀 裂 ・ 損 傷 ・ 屋 上 防 水 の																	
膜 ろ 過 流 出 流 量 計	良	否	状 態		良 否															
膜 ろ 過 流 量 計	良	否	配 水 池 水 位 計 現 場 指 示		良 否															
膜 ろ 過 濁 度 計	良	否	屋 外 照 明 設 備		良 否															
膜 ろ 過 室 室 温	℃		門 扉 ・ フ ェ ン ス 等		良 否															
			建 築 付 帯 設 備		良 否															

滝原浄水場巡回日誌 ( 3/3 )

令和	年	月	日	曜日	天候	最高温度	℃	最低温度	℃	気温	℃	時刻	時	分	巡回者	
鷹ノ巣取水ポンプ場					積算電力量(三相)		積算電力量(单相)		備 考							
	今回	指針			kwh		kwh		( 日分)							
	前回	指針			kwh		kwh									
	電力使用量				kwh		kwh									
	取水ポンプ No. 1				水 質 状 況											
	運転モード	手動 切 自動			水温		℃									
		タイマー交互運転			濁度		mg/ℓ									
	電 流		A		PH値											
	吐出圧力		MPa													
	取水ポンプ No. 2				電 気 設 備											
	運転モード	手動 切 自動			取水ポンプ 盤		良 否									
		タイマー交互運転			原水濁度計		良 否									
	電 流		A		小型無停電電源装置		良 否									
	吐出圧力		MPa		室内照明設備		良 否									
	原 水 濁 度				屋外照明設備		良 否									
	警 報 設 定				機 械 設 備											
	H		mg/ℓ		L		mg/ℓ		取水ポンプ No. 1		良 否					
	取水ポンプ 運転 設定				取水ポンプ No. 2		良 否									
	H		mg/ℓ		L		mg/ℓ		取水電動弁 No. 1		良 否					
	排 水 ポ ン プ				取水電動弁 No. 2		良 否									
電 流		A		検 水 ポ ン プ		良 否										
排水ポンプ 運転 設定				排水ポンプ		良 否										
H		m		L		m		そ の 他								
ポンプ 井 警 報 設 定				門扉・フェンス等		良 否										
H		m		L		m		建築付帯設備		良 否						
ポンプ 井 水 位				m												