

熊ヶ根浄水場巡回日誌(1/2)

場 長	係 員

現 場 代理人	日 勤 者

令和 年 月 日 (曜 日)

点 検 項 目		点 検 結 果		点 検 項 目		点 検 結 果	
電 気 設 備	引込柱外観目視点検	良	否	電 気 設 備	排泥ポンプ切換スイッチ	自動	手動
	引込開閉器盤外観目視点検	良	否		〃 切換スイッチ	No.1	交互 No.2
	電源切替盤外観目視点検	良	否		No.5 動力盤外観目視点検	良	否
	商用200V受電電圧・電流	V	A		No.1—1送水ポンプ電流		A
	自家発電電圧		V		No.1—2送水ポンプ電流		A
	沈澱水検水ポンプ操作スイッチ	運転	停止		熊ヶ根配水緊急遮断弁開度		%
	原水検水ポンプ操作スイッチ	運転	停止		下倉系送水緊急遮断弁開度		%
	遮断器切換	自動	手動		送水ポンプ切換スイッチ	自動	手動
	商用/自家発選択	商用	自家発		〃 切換スイッチ	No.1	交互 No.2
	No.1 動力盤外観目視点検	良	否		中原系流入弁切換スイッチ	自動	手動
	原水流入弁開度		%		配水池水位計選択スイッチ	No.1	No.2
	取水流量		m ³ /h		中原系流入量設定値		m ³ /h
	活性炭混合槽切換スイッチ	No.1	No.2		設定値返送		m ³ /h
	No.1活性炭攪拌機操作スイッチ	運転	停止		計装盤外観目視点検	良	否
	No.2活性炭攪拌機操作スイッチ	運転	停止		インターフェイス盤外観目視点検	良	否
	薬品注入ポンプ群切換スイッチ	自動	手動		沈澱池現場盤外観目視点検	良	否
	ミキサー切換スイッチ	単独	連動		排泥弁現場盤外観目視点検	良	否
	No.1フロキュレータ切換スイッチ	単独	連動		ソーダ灰・活性炭現場盤外観目視点検	良	否
	No.2フロキュレータ切換スイッチ	単独	連動		ろ過池現場盤外観目視点検	良	否
	活性炭注入ポンプ切換スイッチ	単独	連動		送水・逆洗ポンプ現場盤外観目視点検	良	否
	ソーダ灰攪拌機操作スイッチ	運転	停止		污泥処理現場盤外観目視点検	良	否
	No.2 動力盤外観目視点検	良	否		換気扇操作盤外観目視点検	良	否
	No.1ろ過池運転モード	自動	半自動	自 家 発 設 備	発電機設備外観目視点検	良	否
	No.2ろ過池運転モード	自動	半自動		発電機自動始動盤蓄電池電圧		V
	No.3ろ過池運転モード	自動	半自動		燃料小出槽油量		L
	No.3 動力盤外観目視点検	良	否		各スイッチ、ハンドルの開閉位置確認	良	否
	No.1表洗ポンプ電流		A		冷却水量・潤滑油量	良	否
	No.2表洗ポンプ電流		A		内部の油漏れ確認	良	否
	No.1逆洗水補給ポンプ電流		A		燃料系統の油漏れ確認	良	否
	No.2逆洗水補給ポンプ電流		A		バッテリー液量	良	否
	表洗ポンプ切換スイッチ	No.1	交互 No.2	機 械 設 備	ボルテミキサー(急速攪拌機)		
	逆洗水補給ポンプ切換スイッチ	No.1	交互 No.2		外観目視点検	良	否
	No.4 動力盤外観目視点検	良	否		グリスの適量確認	良	否
	送泥ポンプ切換スイッチ	自動	手動		異常振動・異常音の有無	有	無
	〃 切換スイッチ	No.1	交互 No.2				
	污泥搔寄機操作スイッチ	運転	停止				

熊ヶ根浄水場巡回日誌(2/2)

令和 年 月 日 (曜日)

点 検 項 目		点 検 結 果		点 検 項 目		点 検 結 果	
機 械 設 備	フロキュレータ(緩速攪拌機)			薬品注入設備	次亜塩注入設備		
	外 観 目 視 点 検	良	否		前次亜塩注入機外観目視点検	良	否
	潤 滑 油 の 適 量 確 認	良	否		運 転 号 機	1号	2号
	変速レバー指示値 1号				後次亜塩注入機外観目視点検	良	否
	〃 2号				運 転 号 機	1号	2号
	異常振動、異常音の有無	有	無		配管・弁類等の漏洩	有	無
	表 洗 ぽ ン プ				貯槽の損傷、亀裂、漏洩	有	無
	運 転 号 機	1号	2号		PAC注入設備		
	圧 力 指 示 値		kgf/cm ²		注 入 機 外 観 目 視 点 検	良	否
	グランド抑え・漏水量	良	否		運 転 号 機	1号	2号
	異常振動、異常音の有無	有	無		配管・弁類等の漏洩	有	無
	逆 洗 水 補 給 ぽ ン プ				貯槽の損傷、亀裂、漏洩	有	無
	運 転 号 機	1号	2号	ソーダ灰注入設備	注 入 機 外 観 目 視 点 検	良	否
	圧 力 指 示 値		kgf/cm ²		運 転 号 機	1号	2号
	異常振動、異常音の有無	有	無		配管・弁類等の漏洩	有	無
	送 水 ぽ ン プ				貯槽の損傷、亀裂、漏洩	有	無
	運 転 号 機	1-1号	1-2号	水 質 計 器 の 異 常		有	無
	圧 力 指 示 値		MPa	建 築 付 帯 設 備 の 異 常		有	無
	異常振動、異常音の有無	有	無	門 扉 ・ フ ェ ン ス の 異 常		有	無
	給 水 ぽ ン プ			記事			
	運 転 号 機	1号	2号				
	圧 力 指 示 値		kgf/cm ²				
	グランド抑え・漏水量	良	否				
	異常振動、異常音の有無	有	無				
	排 泥 ぽ ン プ						
	運 転 号 機	1号	2号				
	圧 力 指 示 値		- kgf/cm ²				
	異常振動、異常音の有無	有	無				
	送 泥 ぽ ン プ						
	運 転 号 機	1号	2号				
	グランド抑え・漏水量	良	否				
	異常振動、異常音の有無	有	無				
	濃縮槽汚泥掻寄機外観目視点検	有	無				
	原水検水ポンプの異常	有	無				
	沈澱水検水ポンプの異常	有	無				
	沈澱水検水ポンプの圧力指示値		kgf/cm ²				